PARTICOLARE MONTAGGIO PALO ILLUMINAZIONE




LEGENDA

- Pozzetto acque nere
- Pozzetto di raccordo acque meteoriche
- Pozzetto per tubazioni elettriche
- Pozzetto acqua
- Pozzetto gas
- Pozzetto telecom
- Pozzetto pluviali
- Pozzetto per linea elettrica lampioni
- Caditoia
- Fossa imhoff

VASCA PRIMA PIOGGIA - SEZIONE

| NUMERO LINEA | | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASI | | | | | | | |
| DESCRIZIONE LINEA | | Dall contatore Enel | | Protezione circuiti ausiliari | Linea 1 | Linea 2 | |
| codice articolo | | | | | | | |
| codice blocco differenziale | | | | | | | |
| tipo dispositivo | | InVuMagnTerm | Crepuscolare | InVuMagnTerm | InVuMagnTerm | InVuMagnTerm | |
| numero poli | | 4P | | 2P | 4P | 4P | |
| In [A] | | 25 | | 16 | 16 | 16 | |
| Ir/Ith [A] | | 20 | | 16 | 16 | 16 | |
| Im [A] o tipo curva | | C | | C | C | C | |
| Ics [kA] | | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Icn (CEI EN 60898) [kA] | | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Icu (CEI EN 60947-2) [kA] | | | | | | | |
| Idn [A] | | | | | | | |
| T intervento differenziale [s] | | | | | | | |
| tipo interruttore differenziale | | | | | | | |
| codice portafusibile e In [A] | | | | | | | |
| tipo [ In ] potere interruzione fusibile | | | | | | | |
| codice contattore | | | | | | | |
| contattore In/Ir [A] | | | | | | | |
| contatti | | | | | | | |
| tipo cavo | | | | | | | |
| sezione e formazione | | | | 2x2.5+T | 4x2.5+T | 4x2.5+T | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| data: 30/06/2011 | | | N° foglio 1/1 |
| Quadro realizzato da | | | |
| Progettista impianto | | SCHEMA UNIFILARE QUADRO | |

COMUNE DI

FANO

Oggetto:

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Opere:

NUOVA STRUTTURA PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE SENILI LOCALITA' MADONNA PONTE

Tavola: 1/1

Committente:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Scala: 1:50

Data: 30/06/2011

Elaborato: (dr. ing. Naldo Zampa)

Schemi topografici

progettazione impianti di riscaldamento condizionamento,elettrici, illuminazione antincendio, acustica

studio dott. ing. Naldo Zampa
via della fornace, 56 B - 61032 Fano (PU)
tel. 0721 • 865290 • 865240 fax 0721 • 869413
e-mail: studioferri.zampa@libero.it

consulente: Romeo Ferri