

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Il Responsabile Dr. Massimo Agostini

Prot.n°  
del

38492

Fano li, 24/7/14

Spett.le Ditta

Comune di Fano settore V  
VIA Froncini 2  
61032 Fano

Comune di Fano	
Protocollo generale: ENTRATA	
0054200	05/08/2014
Classificazione:	2014 - 6.2.0
	UOR: Pianificazione Territoriale
20140054200	

Oggetto: parere igienico-sanitario preventivo per lavori edili

Vista la richiesta intestata a: Bajocchi Giancarla Berluti Graziella e altri  
relativa al progetto di: piano del comparto ST2 P16. Comparto residenziale di ricucitura  
urbana via Guinzelli

classificato comparto residenzial e ubicato nel comune di Fano  
Via Guinzelli

esaminate : la relazione tecnica e gli elaborati grafici

ai sensi della normativa vigente, questo Servizio, per quanto di competenza, esprime  
parere **FAVOREVOLE** A CONDIZIONE CHE

si evitino intersezioni fra la rete idrica e quella fognaria; laddove ciò non sia tecnicamente possibile, QUELLA IDRICA SIA POSIZIONATA AD UNA QUOTA PIU' ALTA RISPETTO A QUELLA FOGNARIA ed entrambe le tubazioni siano opportunatamente contro-intubate al fine di minimizzare i rischi di un possibile inquinamento dell'acqua potabile a seguito di rotture della rete fognaria. Il sistema idropotabile deve essere realizzato prevedendo il ricircolo dell'acqua, per evitare punti terminali di stagnazione. Il parere è condizionato dall'acquisizione preliminare dei pareri dei gestori del pubblico acquedotto, nonché della pubblica fognatura, in merito alla capacità di approvvigionamento idrico per i nuovi abitanti e dalla capacità del depuratore a recepire i nuovi scarichi. Le linee elettriche, telefoniche e le tubazioni del gas, siano conformi per ciò che concerne materiali costruttivi e la loro disposizione ( sia nel sottosuolo, sia al di sopra del piano di calpestio) alle normative di prevenzione e sicurezza attualmente vigenti, ivi comprese quelle relative alla emissione ed intensità di campi elettromagnetici. Per ulteriori valutazioni di carattere geo-ambientale, si rinvii la pratica agli enti preposti (Comune-Provincia-ARPAM).

Il Responsabile del Servizio  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
(Dot. Massimo Agostini)

area vasta n.1 FANO

via Ceccarini 38 - 61032 FANO C.F. e P.IVA 01317990412 tel.0721882560/528

email: giancarlo.proto@asl3.marche.it