
COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PROGETTO: **RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE
DI CERASA** - Comune di Fano - località Caminate - C.T. Foglio 90, 91, 105

PROCEDIMENTO: **Lavoro Pubblico _ PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO: **RELAZIONE OPERE DI FONDAZIONE E GEOTECNICA _ VERIFICA
STRUTTURALE SEZIONI PALI**

PROGETTISTA e DL:



Ing. Michele Pompili

Via Guido da Montefeltro 5 - 61029 Urbino - PU
T/F +39 0722 322411 - Ord. Ing. PU n° 1360
www.studiopompili.it - info@studiopompili.it

COMMITTENTI: **COMUNE DI FANO
SETTORE URBANISTICA E LL.PP.
Via S. Francesco d'Assisi nr.76
61032 FANO (PU)**

REVISIONE:	DATA:	PRATICA:	REDATTO DA:	SCALA:	RELAZIONE:
8/3/2017	Dicembre 2016	16_Comune di Fano_PONTE CAMINATE	ing. Michele Pompili		E2

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

VERIFICHE PALO DI FONDAZIONE

MATERIALI

Acciaio: B450C

E = 2060000 daN/cm², F_{yk} = 4500 daN/cm², f_{sd} = 3913 daN/cm²

Calcestruzzo pali: C25/30

R_{ck} = 300 daN/cm², E = 314470 daN/cm², f_{cd} = 141.1 daN/cm², f_{ctm} = 25.6 daN/cm², f_{ctd} = 11.9 daN/cm²

Nota: Le verifiche SLU per le cmb. di tipo sism. sono ottenute con sollecitazioni flettenti e taglianti amplificate per Gamma_{Rd} = 1.10 (7.2.5 NTC)

Sollecitazioni alla base del pilastro

Cmb.	Plin.	Tipo	V _x (daN)	V _y (daN)	N (daN)	M _x (daN cm)	M _y (daN cm)	T (daN cm)
1	1	SLU STR.	0.0	-248.7	-17310.0	-136000.0	0.0	0.0
2	1	SLU STR.	0.0	-1684.8	-29830.0	-813700.0	0.0	-0.1
3	1	SLU STR.	0.0	-152.1	-10870.0	-96120.0	0.0	0.0
4	1	SLU STR.	0.0	-1588.1	-23380.0	-773900.0	0.0	-0.1
5	1	SLU STR.	0.0	-372.7	-19220.0	-237200.0	0.0	0.0
6	1	SLU STR.	0.0	-1447.1	-28580.0	-744200.0	0.0	-0.1
7	1	SLU STR.	0.0	-276.1	-12770.0	-197300.0	0.0	0.0
8	1	SLU STR.	0.0	-1350.4	-22130.0	-704400.0	0.0	-0.1
9	1	SLU A1 sism.	87.2	346.8	-10270.0	29030.0	-214.8	172.8
10	1	SLU A1 sism.	87.2	-536.1	-10730.0	-78500.0	-214.9	172.9
11	1	SLU A1 sism.	-87.4	444.9	-10220.0	40880.0	227.8	-114.1
12	1	SLU A1 sism.	-87.4	-438.0	-10680.0	-66660.0	227.7	-114.0
13	1	SLU A1 sism.	87.4	202.7	-12630.0	-30380.0	-227.7	114.0
14	1	SLU A1 sism.	87.4	-680.2	-13080.0	-137900.0	-227.8	114.1
15	1	SLU A1 sism.	-87.2	300.7	-12580.0	-18530.0	214.9	-172.9
16	1	SLU A1 sism.	-87.2	-582.1	-13040.0	-126100.0	214.8	-172.8
17	1	SLU A1 sism.	87.2	502.6	-10210.0	49210.0	-214.8	172.7
18	1	SLU A1 sism.	87.2	-691.8	-10790.0	-98680.0	-215.0	172.9
19	1	SLU A1 sism.	-87.4	600.6	-10160.0	61050.0	227.8	-114.1
20	1	SLU A1 sism.	-87.4	-593.8	-10740.0	-86840.0	227.6	-114.0
21	1	SLU A1 sism.	87.4	358.4	-12560.0	-10200.0	-227.6	114.0
22	1	SLU A1 sism.	87.4	-835.9	-13150.0	-158100.0	-227.8	114.1
23	1	SLU A1 sism.	-87.2	456.5	-12520.0	1642.7	215.0	-172.9
24	1	SLU A1 sism.	-87.2	-737.9	-13100.0	-146200.0	214.8	-172.8
25	1	SLU A1 sism.	70.3	444.9	-10220.0	40880.0	327.9	-1059.7
26	1	SLU A1 sism.	70.3	-438.0	-10680.0	-66660.0	327.8	-1059.6
27	1	SLU A1 sism.	-70.5	346.8	-10270.0	29030.0	-314.9	1118.4
28	1	SLU A1 sism.	-70.5	-536.1	-10730.0	-78510.0	-315.1	1118.5
29	1	SLU A1 sism.	70.5	300.8	-12580.0	-18530.0	315.1	-1118.5
30	1	SLU A1 sism.	70.5	-582.1	-13040.0	-126100.0	314.9	-1118.4
31	1	SLU A1 sism.	-70.3	202.7	-12630.0	-30380.0	-327.8	1059.6
32	1	SLU A1 sism.	-70.3	-680.2	-13080.0	-137900.0	-327.9	1059.7
33	1	SLU A1 sism.	70.3	600.6	-10160.0	61060.0	327.9	-1059.8
34	1	SLU A1 sism.	70.3	-593.8	-10740.0	-86830.0	327.8	-1059.6
35	1	SLU A1 sism.	-70.5	502.6	-10210.0	49210.0	-314.9	1118.4
36	1	SLU A1 sism.	-70.5	-691.8	-10790.0	-98680.0	-315.1	1118.5
37	1	SLU A1 sism.	70.5	456.5	-12520.0	1644.4	315.1	-1118.5
38	1	SLU A1 sism.	70.5	-737.9	-13100.0	-146200.0	314.9	-1118.4
39	1	SLU A1 sism.	-70.3	358.4	-12560.0	-10200.0	-327.7	1059.6
40	1	SLU A1 sism.	-70.3	-836.0	-13150.0	-158100.0	-327.9	1059.7
41	1	SLU A1 sism.	291.0	182.0	-11160.0	-5580.2	-735.7	486.9
42	1	SLU A1 sism.	291.0	-700.9	-11610.0	-113100.0	-735.8	487.0
43	1	SLU A1 sism.	-291.1	508.8	-10990.0	33900.0	739.6	-469.3
44	1	SLU A1 sism.	-291.1	-374.1	-11450.0	-73630.0	739.5	-469.2
45	1	SLU A1 sism.	291.1	138.7	-11860.0	-23400.0	-739.5	469.2
46	1	SLU A1 sism.	291.1	-744.2	-12320.0	-130900.0	-739.6	469.3
47	1	SLU A1 sism.	-291.0	465.6	-11700.0	16080.0	735.8	-487.0
48	1	SLU A1 sism.	-291.0	-417.3	-12150.0	-91460.0	735.7	-486.9

49	1	SLU A1 sism.	291.0	337.7	-11090.0	14600.0	-735.7	486.8
50	1	SLU A1 sism.	291.0	-856.7	-11680.0	-133300.0	-735.8	487.0
51	1	SLU A1 sism.	-291.1	664.6	-10930.0	54080.0	739.6	-469.3
52	1	SLU A1 sism.	-291.1	-529.8	-11510.0	-93810.0	739.5	-469.2
53	1	SLU A1 sism.	291.1	294.5	-11800.0	-3227.2	-739.5	469.2
54	1	SLU A1 sism.	291.1	-899.9	-12380.0	-151100.0	-739.6	469.3
55	1	SLU A1 sism.	-291.0	621.3	-11630.0	36260.0	735.8	-487.0
56	1	SLU A1 sism.	-291.0	-573.0	-12220.0	-111600.0	735.7	-486.9
57	1	SLU A1 sism.	234.5	508.9	-10990.0	33910.0	1073.3	-3621.5
58	1	SLU A1 sism.	234.6	-374.0	-11450.0	-73630.0	1073.2	-3621.3
59	1	SLU A1 sism.	-234.6	181.9	-11160.0	-5585.6	-1069.4	3639.0
60	1	SLU A1 sism.	-234.6	-700.9	-11610.0	-113100.0	-1069.5	3639.1
61	1	SLU A1 sism.	234.6	465.6	-11700.0	16080.0	1069.5	-3639.1
62	1	SLU A1 sism.	234.6	-417.3	-12150.0	-91450.0	1069.4	-3639.0
63	1	SLU A1 sism.	-234.6	138.7	-11860.0	-23410.0	-1073.2	3621.3
64	1	SLU A1 sism.	-234.5	-744.2	-12320.0	-130900.0	-1073.3	3621.4
65	1	SLU A1 sism.	234.5	664.6	-10930.0	54090.0	1073.3	-3621.5
66	1	SLU A1 sism.	234.6	-529.8	-11510.0	-93810.0	1073.2	-3621.3
67	1	SLU A1 sism.	-234.6	337.7	-11090.0	14590.0	-1069.4	3639.0
68	1	SLU A1 sism.	-234.6	-856.7	-11680.0	-133300.0	-1069.5	3639.1
69	1	SLU A1 sism.	234.6	621.4	-11630.0	36260.0	1069.5	-3639.1
70	1	SLU A1 sism.	234.6	-573.0	-12220.0	-111600.0	1069.4	-3639.0
71	1	SLU A1 sism.	-234.6	294.5	-11800.0	-3232.7	-1073.2	3621.3
72	1	SLU A1 sism.	-234.5	-899.9	-12380.0	-151100.0	-1073.3	3621.5
73	1	SLU A1 sism.	87.3	1326.4	-10570.0	133700.0	-219.2	152.1
74	1	SLU A1 sism.	87.3	-1616.5	-12080.0	-224800.0	-219.6	152.4
75	1	SLU A1 sism.	-87.3	1424.4	-10520.0	145500.0	223.4	-134.8
76	1	SLU A1 sism.	-87.3	-1518.5	-12030.0	-212900.0	223.0	-134.5
77	1	SLU A1 sism.	87.3	1283.1	-11280.0	115900.0	-223.0	134.4
78	1	SLU A1 sism.	87.3	-1659.8	-12790.0	-242600.0	-223.4	134.8
79	1	SLU A1 sism.	-87.3	1381.2	-11230.0	127700.0	219.6	-152.4
80	1	SLU A1 sism.	-87.3	-1561.7	-12740.0	-230700.0	219.2	-152.1
81	1	SLU A1 sism.	70.3	1424.5	-10520.0	145500.0	323.5	-1080.4
82	1	SLU A1 sism.	70.4	-1518.5	-12030.0	-212900.0	323.2	-1080.1
83	1	SLU A1 sism.	-70.4	1326.4	-10570.0	133700.0	-319.3	1097.7
84	1	SLU A1 sism.	-70.4	-1616.5	-12080.0	-224800.0	-319.7	1098.0
85	1	SLU A1 sism.	70.4	1381.2	-11230.0	127700.0	319.7	-1098.1
86	1	SLU A1 sism.	70.4	-1561.7	-12740.0	-230700.0	319.3	-1097.7
87	1	SLU A1 sism.	-70.4	1283.1	-11280.0	115900.0	-323.2	1080.1
88	1	SLU A1 sism.	-70.3	-1659.8	-12790.0	-242600.0	-323.5	1080.4
89	1	SLU A1 sism.	87.3	1845.6	-10350.0	201000.0	-219.2	152.0
90	1	SLU A1 sism.	87.3	-2135.7	-12300.0	-292000.0	-219.6	152.4
91	1	SLU A1 sism.	-87.4	1943.6	-10300.0	212800.0	223.4	-134.8
92	1	SLU A1 sism.	-87.3	-2037.6	-12260.0	-280200.0	223.0	-134.4
93	1	SLU A1 sism.	87.3	1802.3	-11050.0	183100.0	-223.0	134.4
94	1	SLU A1 sism.	87.4	-2178.9	-13010.0	-309800.0	-223.4	134.8
95	1	SLU A1 sism.	-87.3	1900.4	-11000.0	195000.0	219.6	-152.4
96	1	SLU A1 sism.	-87.3	-2080.9	-12960.0	-298000.0	219.2	-152.1
97	1	SLU A1 sism.	70.3	1943.6	-10300.0	212800.0	323.5	-1080.5
98	1	SLU A1 sism.	70.4	-2037.6	-12260.0	-280200.0	323.1	-1080.1
99	1	SLU A1 sism.	-70.4	1845.6	-10350.0	201000.0	-319.3	1097.7
100	1	SLU A1 sism.	-70.4	-2135.7	-12300.0	-292000.0	-319.7	1098.1
101	1	SLU A1 sism.	70.4	1900.4	-11000.0	195000.0	319.7	-1098.1
102	1	SLU A1 sism.	70.4	-2080.9	-12960.0	-298000.0	319.3	-1097.7
103	1	SLU A1 sism.	-70.4	1802.3	-11050.0	183100.0	-323.1	1080.1
104	1	SLU A1 sism.	-70.3	-2179.0	-13010.0	-309800.0	-323.5	1080.4
138	1	SLE Rare	0.0	-178.9	-12600.0	-98500.0	0.0	0.0
139	1	SLE Rare	0.0	-1242.6	-21870.0	-600500.0	0.0	0.0
140	1	SLE Rare	0.0	-270.7	-14010.0	-173500.0	0.0	0.0
141	1	SLE Rare	0.0	-1068.5	-20960.0	-550000.0	0.0	0.0
142	1	SLE Freq.	0.0	-117.7	-11650.0	-48520.0	0.0	0.0
143	1	SLE Freq.	0.0	-915.5	-18610.0	-425100.0	0.0	0.0
144	1	SLE Freq.	0.0	-178.9	-12600.0	-98500.0	0.0	0.0
145	1	SLE Quasi P.	0.0	-117.7	-11650.0	-48520.0	0.0	0.0

1	10	SLU STR.	0.0	-257.3	-17450.0	-139200.0	-5.7	7.7
2	10	SLU STR.	516.8	-1564.4	-30560.0	-740400.0	119.2	-1131.1
3	10	SLU STR.	0.0	-171.0	-10980.0	-103700.0	-3.8	5.1
4	10	SLU STR.	516.8	-1478.1	-24090.0	-704900.0	121.2	-1133.8
5	10	SLU STR.	0.0	-410.6	-19480.0	-252400.0	-9.1	12.2
6	10	SLU STR.	386.6	-1388.6	-29290.0	-702100.0	84.4	-839.8
7	10	SLU STR.	0.0	-324.3	-13010.0	-216800.0	-7.1	9.5
8	10	SLU STR.	386.6	-1302.3	-22820.0	-666600.0	86.4	-842.5
9	10	SLU A1 sism.	1327.0	649.4	-10300.0	80080.0	-473.4	3616.6
10	10	SLU A1 sism.	1285.6	-635.2	-10680.0	-102800.0	-55.7	-947.3
11	10	SLU A1 sism.	-1285.6	544.0	-10340.0	65300.0	55.7	949.0
12	10	SLU A1 sism.	-1327.0	-740.6	-10710.0	-117600.0	473.4	-3614.8
13	10	SLU A1 sism.	1327.1	520.2	-12670.0	26890.0	-478.4	3621.6
14	10	SLU A1 sism.	1285.6	-764.4	-13050.0	-156000.0	-60.7	-942.3
15	10	SLU A1 sism.	-1285.6	414.8	-12700.0	12120.0	50.8	954.0
16	10	SLU A1 sism.	-1327.0	-869.8	-13080.0	-170800.0	468.5	-3609.8
17	10	SLU A1 sism.	1282.3	482.6	-10350.0	55380.0	130.1	-1062.5
18	10	SLU A1 sism.	1330.3	-468.4	-10640.0	-78140.0	-659.3	3731.8
19	10	SLU A1 sism.	-1330.3	377.2	-10380.0	40600.0	659.3	-3730.0
20	10	SLU A1 sism.	-1282.3	-573.8	-10670.0	-92920.0	-130.2	1064.3
21	10	SLU A1 sism.	1282.3	353.4	-12710.0	2191.2	125.2	-1057.5
22	10	SLU A1 sism.	1330.3	-597.6	-13010.0	-131300.0	-664.3	3736.8
23	10	SLU A1 sism.	-1330.3	248.0	-12740.0	-12590.0	654.3	-3725.0
24	10	SLU A1 sism.	-1282.3	-703.0	-13040.0	-146100.0	-135.1	1069.3
25	10	SLU A1 sism.	1301.0	543.8	-10340.0	65280.0	-99.7	851.1
26	10	SLU A1 sism.	1259.5	-740.8	-10710.0	-117600.0	318.0	-3712.8
27	10	SLU A1 sism.	-1259.5	649.5	-10300.0	80100.0	-318.1	3714.6
28	10	SLU A1 sism.	-1301.0	-635.1	-10680.0	-102800.0	99.7	-849.3
29	10	SLU A1 sism.	1301.0	414.7	-12700.0	12100.0	-104.6	856.0
30	10	SLU A1 sism.	1259.5	-870.0	-13080.0	-170800.0	313.1	-3707.8
31	10	SLU A1 sism.	-1259.5	520.4	-12670.0	26910.0	-323.0	3719.6
32	10	SLU A1 sism.	-1301.0	-764.3	-13050.0	-156000.0	94.7	-844.3
33	10	SLU A1 sism.	1256.2	377.1	-10380.0	40580.0	503.9	-3828.0
34	10	SLU A1 sism.	1304.3	-574.0	-10670.0	-92940.0	-285.6	966.3
35	10	SLU A1 sism.	-1304.3	482.8	-10350.0	55390.0	285.5	-964.5
36	10	SLU A1 sism.	-1256.2	-468.3	-10640.0	-78120.0	-503.9	3829.8
37	10	SLU A1 sism.	1256.3	247.9	-12740.0	-12610.0	498.9	-3823.0
38	10	SLU A1 sism.	1304.3	-703.2	-13040.0	-146100.0	-290.5	971.3
39	10	SLU A1 sism.	-1304.2	353.6	-12710.0	2209.4	280.6	-959.5
40	10	SLU A1 sism.	-1256.2	-597.5	-13010.0	-131300.0	-508.9	3834.8
41	10	SLU A1 sism.	4375.1	727.1	-11100.0	78710.0	-1092.5	6730.5
42	10	SLU A1 sism.	4333.6	-557.5	-11470.0	-104200.0	-674.8	2166.6
43	10	SLU A1 sism.	-4333.6	375.8	-11200.0	29440.0	671.3	-2161.3
44	10	SLU A1 sism.	-4375.1	-908.8	-11580.0	-153500.0	1089.0	-6725.2
45	10	SLU A1 sism.	4375.1	688.4	-11810.0	62750.0	-1094.0	6732.0
46	10	SLU A1 sism.	4333.6	-596.2	-12180.0	-120200.0	-676.3	2168.1
47	10	SLU A1 sism.	-4333.6	337.1	-11910.0	13490.0	669.8	-2159.8
48	10	SLU A1 sism.	-4375.0	-947.5	-12290.0	-169400.0	1087.5	-6723.7
49	10	SLU A1 sism.	4330.3	560.3	-11140.0	54000.0	-488.9	2051.4
50	10	SLU A1 sism.	4378.4	-390.7	-11430.0	-79510.0	-1278.4	6845.7
51	10	SLU A1 sism.	-4378.3	209.0	-11240.0	4739.1	1274.9	-6840.4
52	10	SLU A1 sism.	-4330.3	-742.0	-11530.0	-128800.0	485.4	-2046.1
53	10	SLU A1 sism.	4330.3	521.6	-11850.0	38050.0	-490.4	2052.9
54	10	SLU A1 sism.	4378.4	-429.5	-12140.0	-95470.0	-1279.9	6847.2
55	10	SLU A1 sism.	-4378.3	170.3	-11950.0	-11220.0	1273.4	-6838.9
56	10	SLU A1 sism.	-4330.3	-780.7	-12240.0	-144700.0	483.9	-2044.6
57	10	SLU A1 sism.	4288.2	375.3	-11200.0	29380.0	153.3	-2488.0
58	10	SLU A1 sism.	4246.8	-909.3	-11580.0	-153500.0	571.0	-7051.8
59	10	SLU A1 sism.	-4246.7	727.6	-11100.0	78770.0	-574.5	7057.1
60	10	SLU A1 sism.	-4288.2	-557.0	-11470.0	-104200.0	-156.8	2493.3
61	10	SLU A1 sism.	4288.2	336.6	-11910.0	13430.0	151.9	-2486.5
62	10	SLU A1 sism.	4246.8	-948.0	-12290.0	-169500.0	569.6	-7050.3
63	10	SLU A1 sism.	-4246.7	688.9	-11810.0	62810.0	-576.0	7058.6
64	10	SLU A1 sism.	-4288.2	-595.7	-12180.0	-120100.0	-158.3	2494.8

65	10	SLU A1 sism.	4243.5	208.5	-11240.0	4678.6	756.9	-7167.1
66	10	SLU A1 sism.	4291.5	-742.5	-11530.0	-128800.0	-32.5	-2372.8
67	10	SLU A1 sism.	-4291.5	560.9	-11140.0	54060.0	29.0	2378.1
68	10	SLU A1 sism.	-4243.5	-390.2	-11430.0	-79450.0	-760.4	7172.4
69	10	SLU A1 sism.	4243.5	169.8	-11950.0	-11280.0	755.4	-7165.6
70	10	SLU A1 sism.	4291.5	-781.3	-12240.0	-144800.0	-34.0	-2371.3
71	10	SLU A1 sism.	-4291.5	522.1	-11850.0	38110.0	27.6	2379.5
72	10	SLU A1 sism.	-4243.4	-428.9	-12140.0	-95410.0	-761.9	7173.9
73	10	SLU A1 sism.	1375.4	2102.9	-10690.0	274900.0	-962.5	8942.8
74	10	SLU A1 sism.	1237.2	-2179.1	-11950.0	-334900.0	429.9	-6270.0
75	10	SLU A1 sism.	-1237.2	1997.5	-10720.0	260100.0	-433.4	6275.3
76	10	SLU A1 sism.	-1375.4	-2284.5	-11980.0	-349700.0	959.0	-8937.5
77	10	SLU A1 sism.	1375.4	2064.1	-11400.0	258900.0	-964.0	8944.3
78	10	SLU A1 sism.	1237.2	-2217.9	-12660.0	-350800.0	428.4	-6268.5
79	10	SLU A1 sism.	-1237.2	1958.7	-11430.0	244100.0	-434.8	6276.8
80	10	SLU A1 sism.	-1375.4	-2323.3	-12690.0	-365600.0	957.5	-8936.0
81	10	SLU A1 sism.	1349.3	1997.3	-10720.0	260100.0	-588.7	6177.3
82	10	SLU A1 sism.	1211.2	-2284.7	-11980.0	-349700.0	803.6	-9035.5
83	10	SLU A1 sism.	-1211.1	2103.0	-10690.0	274900.0	-807.1	9040.8
84	10	SLU A1 sism.	-1349.3	-2179.0	-11950.0	-334900.0	585.2	-6172.0
85	10	SLU A1 sism.	1349.4	1958.6	-11430.0	244100.0	-590.2	6178.8
86	10	SLU A1 sism.	1211.2	-2323.4	-12690.0	-365600.0	802.1	-9034.0
87	10	SLU A1 sism.	-1211.1	2064.3	-11400.0	258900.0	-808.6	9042.3
88	10	SLU A1 sism.	-1349.3	-2217.7	-12660.0	-350800.0	583.8	-6170.5
89	10	SLU A1 sism.	1226.3	1546.9	-10830.0	192500.0	1049.4	-6654.1
90	10	SLU A1 sism.	1386.4	-1623.2	-11810.0	-252500.0	-1582.1	9326.9
91	10	SLU A1 sism.	-1386.3	1441.5	-10860.0	177800.0	1578.6	-9321.6
92	10	SLU A1 sism.	-1226.3	-1728.6	-11840.0	-267300.0	-1052.9	6659.4
93	10	SLU A1 sism.	1226.3	1508.2	-11540.0	176600.0	1048.0	-6652.6
94	10	SLU A1 sism.	1386.4	-1661.9	-12520.0	-268500.0	-1583.6	9328.4
95	10	SLU A1 sism.	-1386.3	1402.8	-11570.0	161800.0	1577.1	-9320.1
96	10	SLU A1 sism.	-1226.2	-1767.3	-12550.0	-283300.0	-1054.4	6660.9
97	10	SLU A1 sism.	1200.2	1441.4	-10860.0	177700.0	1423.2	-9419.6
98	10	SLU A1 sism.	1360.3	-1728.7	-11840.0	-267300.0	-1208.3	6561.4
99	10	SLU A1 sism.	-1360.3	1547.1	-10830.0	192600.0	1204.8	-6556.1
100	10	SLU A1 sism.	-1200.2	-1623.0	-11810.0	-252500.0	-1426.7	9424.9
101	10	SLU A1 sism.	1200.2	1402.6	-11570.0	161800.0	1421.7	-9418.1
102	10	SLU A1 sism.	1360.3	-1767.5	-12550.0	-283300.0	-1209.8	6562.9
103	10	SLU A1 sism.	-1360.3	1508.3	-11540.0	176600.0	1203.3	-6554.6
104	10	SLU A1 sism.	-1200.2	-1661.8	-12520.0	-268500.0	-1428.2	9426.4
138	10	SLE Rare	0.0	-186.0	-12700.0	-101200.0	-4.1	5.6
139	10	SLE Rare	382.8	-1154.2	-22410.0	-546500.0	88.4	-838.0
140	10	SLE Rare	0.0	-299.6	-14200.0	-185000.0	-6.6	8.9
141	10	SLE Rare	287.1	-1025.8	-21490.0	-519000.0	62.8	-623.8
142	10	SLE Freq.	0.0	-110.2	-11690.0	-45370.0	-2.5	3.4
143	10	SLE Freq.	287.1	-836.4	-18980.0	-379400.0	66.9	-629.3
144	10	SLE Freq.	0.0	-186.0	-12700.0	-101200.0	-4.1	5.6
145	10	SLE Quasi P.	0.0	-110.2	-11690.0	-45370.0	-2.5	3.4
1	11	SLU STR.	-0.1	-192.7	-17580.0	-112500.0	5.4	11.2
2	11	SLU STR.	522.1	-988.6	-31130.0	-502800.0	58.6	-1121.5
3	11	SLU STR.	0.0	-142.5	-11080.0	-91860.0	3.5	7.3
4	11	SLU STR.	522.1	-938.5	-24640.0	-482200.0	56.7	-1125.3
5	11	SLU STR.	-0.1	-342.9	-19750.0	-224200.0	8.4	17.7
6	11	SLU STR.	390.6	-938.4	-29890.0	-516200.0	48.2	-829.7
7	11	SLU STR.	-0.1	-292.8	-13250.0	-203600.0	6.5	13.9
8	11	SLU STR.	390.6	-888.3	-23390.0	-495600.0	46.3	-833.5
9	11	SLU A1 sism.	1309.4	699.9	-10430.0	99900.0	-54.9	3528.7
10	11	SLU A1 sism.	1290.1	-643.8	-10620.0	-105600.0	-153.2	-809.3
11	11	SLU A1 sism.	-1290.1	589.5	-10450.0	83230.0	154.6	810.6
12	11	SLU A1 sism.	-1309.5	-754.1	-10630.0	-122200.0	56.3	-3527.3
13	11	SLU A1 sism.	1309.4	622.3	-12810.0	68030.0	-51.5	3537.0
14	11	SLU A1 sism.	1290.0	-721.3	-12990.0	-137400.0	-149.7	-800.9
15	11	SLU A1 sism.	-1290.1	512.0	-12820.0	51360.0	158.0	819.0
16	11	SLU A1 sism.	-1309.5	-831.6	-13010.0	-154100.0	59.7	-3519.0

17	11	SLU A1 sism.	1287.5	524.6	-10460.0	71900.0	90.4	-1117.4
18	11	SLU A1 sism.	1312.0	-468.5	-10600.0	-77550.0	-298.4	3836.7
19	11	SLU A1 sism.	-1312.0	414.2	-10470.0	55230.0	299.9	-3835.4
20	11	SLU A1 sism.	-1287.6	-578.8	-10610.0	-94220.0	-89.0	1118.7
21	11	SLU A1 sism.	1287.5	447.1	-12830.0	40020.0	93.8	-1109.0
22	11	SLU A1 sism.	1311.9	-546.0	-12970.0	-109400.0	-295.0	3845.1
23	11	SLU A1 sism.	-1312.0	336.7	-12840.0	23350.0	303.3	-3827.0
24	11	SLU A1 sism.	-1287.6	-656.4	-12990.0	-126100.0	-85.5	1127.0
25	11	SLU A1 sism.	1296.7	589.3	-10450.0	83200.0	38.5	770.8
26	11	SLU A1 sism.	1277.3	-754.3	-10630.0	-122300.0	-59.8	-3567.1
27	11	SLU A1 sism.	-1277.3	700.0	-10430.0	99930.0	61.2	3568.4
28	11	SLU A1 sism.	-1296.7	-643.6	-10620.0	-105500.0	-37.0	-769.5
29	11	SLU A1 sism.	1296.7	511.8	-12820.0	51330.0	41.9	779.2
30	11	SLU A1 sism.	1277.3	-831.8	-13010.0	-154100.0	-56.4	-3558.8
31	11	SLU A1 sism.	-1277.4	622.5	-12810.0	68060.0	64.7	3576.8
32	11	SLU A1 sism.	-1296.7	-721.1	-12990.0	-137400.0	-33.6	-761.2
33	11	SLU A1 sism.	1274.8	414.0	-10470.0	55200.0	183.8	-3875.2
34	11	SLU A1 sism.	1299.2	-579.0	-10610.0	-94250.0	-205.1	1078.9
35	11	SLU A1 sism.	-1299.2	524.8	-10460.0	71930.0	206.5	-1077.6
36	11	SLU A1 sism.	-1274.8	-468.3	-10600.0	-77520.0	-182.3	3876.5
37	11	SLU A1 sism.	1274.7	336.5	-12840.0	23320.0	187.2	-3866.8
38	11	SLU A1 sism.	1299.2	-656.5	-12990.0	-126100.0	-201.6	1087.3
39	11	SLU A1 sism.	-1299.3	447.2	-12830.0	40050.0	209.9	-1069.2
40	11	SLU A1 sism.	-1274.8	-545.8	-12970.0	-109400.0	-178.9	3884.9
41	11	SLU A1 sism.	4342.2	801.5	-11250.0	108200.0	-298.1	6702.6
42	11	SLU A1 sism.	4322.8	-542.2	-11430.0	-97260.0	-396.3	2364.7
43	11	SLU A1 sism.	-4322.9	433.6	-11300.0	52630.0	400.2	-2357.5
44	11	SLU A1 sism.	-4342.2	-910.0	-11480.0	-152800.0	301.9	-6695.4
45	11	SLU A1 sism.	4342.2	778.2	-11960.0	98630.0	-297.0	6705.1
46	11	SLU A1 sism.	4322.8	-565.4	-12140.0	-106800.0	-395.3	2367.2
47	11	SLU A1 sism.	-4322.9	410.4	-12010.0	43070.0	401.2	-2355.0
48	11	SLU A1 sism.	-4342.3	-933.3	-12190.0	-162400.0	302.9	-6692.9
49	11	SLU A1 sism.	4320.3	626.2	-11270.0	80190.0	-152.8	2056.6
50	11	SLU A1 sism.	4344.7	-366.9	-11410.0	-69260.0	-541.6	7010.7
51	11	SLU A1 sism.	-4344.8	258.4	-11320.0	24620.0	545.5	-7003.5
52	11	SLU A1 sism.	-4320.3	-734.7	-11460.0	-124800.0	156.6	-2049.4
53	11	SLU A1 sism.	4320.3	602.9	-11980.0	70630.0	-151.8	2059.1
54	11	SLU A1 sism.	4344.7	-390.1	-12120.0	-78820.0	-540.6	7013.2
55	11	SLU A1 sism.	-4344.8	235.1	-12030.0	15060.0	546.5	-7001.0
56	11	SLU A1 sism.	-4320.3	-758.0	-12170.0	-134400.0	157.7	-2046.9
57	11	SLU A1 sism.	4299.7	433.0	-11300.0	52530.0	13.2	-2490.1
58	11	SLU A1 sism.	4280.3	-910.6	-11480.0	-152900.0	-85.1	-6828.0
59	11	SLU A1 sism.	-4280.3	802.1	-11250.0	108300.0	89.0	6835.2
60	11	SLU A1 sism.	-4299.7	-541.6	-11430.0	-97160.0	-9.3	2497.3
61	11	SLU A1 sism.	4299.7	409.8	-12010.0	42970.0	14.2	-2487.6
62	11	SLU A1 sism.	4280.3	-933.9	-12190.0	-162500.0	-84.1	-6825.5
63	11	SLU A1 sism.	-4280.3	778.8	-11960.0	98730.0	90.0	6837.7
64	11	SLU A1 sism.	-4299.7	-564.8	-12140.0	-106700.0	-8.3	2499.8
65	11	SLU A1 sism.	4277.8	257.7	-11320.0	24520.0	158.4	-7136.1
66	11	SLU A1 sism.	4302.2	-735.3	-11460.0	-124900.0	-230.4	-2182.0
67	11	SLU A1 sism.	-4302.2	626.8	-11270.0	80290.0	234.2	2189.2
68	11	SLU A1 sism.	-4277.8	-366.3	-11410.0	-69160.0	-154.6	7143.3
69	11	SLU A1 sism.	4277.7	234.5	-12030.0	14960.0	159.5	-7133.6
70	11	SLU A1 sism.	4302.2	-758.6	-12170.0	-134500.0	-229.4	-2179.5
71	11	SLU A1 sism.	-4302.2	603.6	-11980.0	70730.0	235.3	2191.7
72	11	SLU A1 sism.	-4277.8	-389.5	-12120.0	-78720.0	-153.6	7145.8
73	11	SLU A1 sism.	1332.0	2240.3	-11050.0	328500.0	61.0	8592.5
74	11	SLU A1 sism.	1267.4	-2238.5	-11660.0	-356400.0	-266.6	-5867.3
75	11	SLU A1 sism.	-1267.5	2130.0	-11060.0	311800.0	270.5	5874.5
76	11	SLU A1 sism.	-1332.1	-2348.8	-11680.0	-373100.0	-57.2	-8585.3
77	11	SLU A1 sism.	1332.0	2217.1	-11760.0	318900.0	62.0	8595.0
78	11	SLU A1 sism.	1267.4	-2261.7	-12380.0	-366000.0	-265.6	-5864.8
79	11	SLU A1 sism.	-1267.5	2106.7	-11780.0	302200.0	271.5	5877.0
80	11	SLU A1 sism.	-1332.1	-2372.1	-12390.0	-382600.0	-56.1	-8582.8

81	11	SLU A1 sism.	1319.3	2129.8	-11060.0	311800.0	154.4	5834.7
82	11	SLU A1 sism.	1254.7	-2349.0	-11680.0	-373100.0	-173.3	-8625.1
83	11	SLU A1 sism.	-1254.7	2240.5	-11050.0	328500.0	177.1	8632.3
84	11	SLU A1 sism.	-1319.3	-2238.3	-11660.0	-356400.0	-150.5	-5827.5
85	11	SLU A1 sism.	1319.3	2106.5	-11780.0	302200.0	155.4	5837.2
86	11	SLU A1 sism.	1254.7	-2372.3	-12390.0	-382700.0	-172.2	-8622.6
87	11	SLU A1 sism.	-1254.7	2217.2	-11760.0	318900.0	178.1	8634.8
88	11	SLU A1 sism.	-1319.3	-2261.6	-12380.0	-365900.0	-149.5	-5825.0
89	11	SLU A1 sism.	1259.0	1656.0	-11120.0	235100.0	545.2	-6894.2
90	11	SLU A1 sism.	1340.5	-1654.2	-11600.0	-263100.0	-750.9	9619.4
91	11	SLU A1 sism.	-1340.5	1545.7	-11130.0	218400.0	754.7	-9612.2
92	11	SLU A1 sism.	-1259.0	-1764.6	-11610.0	-279700.0	-541.4	6901.4
93	11	SLU A1 sism.	1259.0	1632.8	-11830.0	225500.0	546.3	-6891.7
94	11	SLU A1 sism.	1340.5	-1677.5	-12310.0	-272600.0	-749.8	9621.9
95	11	SLU A1 sism.	-1340.5	1522.4	-11840.0	208900.0	755.7	-9609.7
96	11	SLU A1 sism.	-1259.1	-1787.8	-12320.0	-289300.0	-540.4	6903.9
97	11	SLU A1 sism.	1246.2	1545.5	-11130.0	218400.0	638.6	-9652.0
98	11	SLU A1 sism.	1327.7	-1764.7	-11610.0	-279800.0	-657.5	6861.6
99	11	SLU A1 sism.	-1327.8	1656.2	-11120.0	235100.0	661.3	-6854.4
100	11	SLU A1 sism.	-1246.3	-1654.0	-11600.0	-263000.0	-634.7	9659.2
101	11	SLU A1 sism.	1246.2	1522.2	-11840.0	208800.0	639.6	-9649.5
102	11	SLU A1 sism.	1327.7	-1788.0	-12320.0	-289300.0	-656.5	6864.1
103	11	SLU A1 sism.	-1327.8	1633.0	-11830.0	225600.0	662.4	-6851.9
104	11	SLU A1 sism.	-1246.3	-1677.3	-12310.0	-272600.0	-633.7	9661.7
138	11	SLE Rare	0.0	-140.1	-12790.0	-82250.0	3.9	8.1
139	11	SLE Rare	386.7	-729.7	-22830.0	-371400.0	43.3	-830.9
140	11	SLE Rare	-0.1	-251.4	-14400.0	-165000.0	6.1	12.9
141	11	SLE Rare	290.0	-693.6	-21930.0	-381800.0	35.7	-616.4
142	11	SLE Freq.	0.0	-65.9	-11720.0	-27100.0	2.4	4.9
143	11	SLE Freq.	290.1	-508.1	-19250.0	-243900.0	32.0	-624.4
144	11	SLE Freq.	0.0	-140.1	-12790.0	-82250.0	3.9	8.1
145	11	SLE Quasi P.	0.0	-65.9	-11720.0	-27100.0	2.4	4.9
1	12	SLU STR.	-0.1	-61.5	-17680.0	-58500.0	19.1	0.1
2	12	SLU STR.	527.4	-156.9	-31480.0	-160600.0	32.4	-1177.3
3	12	SLU STR.	-0.1	-61.5	-11170.0	-58500.0	12.5	0.1
4	12	SLU STR.	527.5	-156.9	-24980.0	-160600.0	25.9	-1177.3
5	12	SLU STR.	-0.2	-153.6	-19970.0	-146200.0	30.2	0.4
6	12	SLU STR.	394.5	-225.1	-30300.0	-222600.0	40.2	-880.5
7	12	SLU STR.	-0.2	-153.6	-13470.0	-146200.0	23.7	0.4
8	12	SLU STR.	394.5	-225.1	-23800.0	-222600.0	33.7	-880.5
9	12	SLU A1 sism.	1293.4	737.2	-10540.0	115000.0	-45.2	3473.7
10	12	SLU A1 sism.	1293.4	-625.1	-10540.0	-97670.0	-45.2	-725.3
11	12	SLU A1 sism.	-1293.4	625.1	-10540.0	97670.0	47.4	725.3
12	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-737.2	-10540.0	-115000.0	47.4	-3473.7
13	12	SLU A1 sism.	1293.3	737.2	-12920.0	115000.0	-30.9	3473.7
14	12	SLU A1 sism.	1293.3	-625.1	-12920.0	-97670.0	-30.9	-725.3
15	12	SLU A1 sism.	-1293.5	625.1	-12920.0	97670.0	61.7	725.3
16	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-737.2	-12920.0	-115000.0	61.7	-3473.7
17	12	SLU A1 sism.	1293.4	559.5	-10540.0	86020.0	-45.2	-1154.7
18	12	SLU A1 sism.	1293.4	-447.4	-10540.0	-68730.0	-45.2	3903.1
19	12	SLU A1 sism.	-1293.4	447.4	-10540.0	68730.0	47.4	-3903.1
20	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-559.5	-10540.0	-86020.0	47.4	1154.7
21	12	SLU A1 sism.	1293.3	559.5	-12920.0	86020.0	-30.9	-1154.7
22	12	SLU A1 sism.	1293.3	-447.4	-12920.0	-68730.0	-30.9	3903.1
23	12	SLU A1 sism.	-1293.5	447.4	-12920.0	68730.0	61.7	-3903.1
24	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-559.5	-12920.0	-86020.0	61.7	1154.7
25	12	SLU A1 sism.	1293.4	625.1	-10540.0	97670.0	-45.2	725.3
26	12	SLU A1 sism.	1293.4	-737.2	-10540.0	-115000.0	-45.2	-3473.7
27	12	SLU A1 sism.	-1293.4	737.2	-10540.0	115000.0	47.4	3473.7
28	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-625.1	-10540.0	-97670.0	47.4	-725.3
29	12	SLU A1 sism.	1293.3	625.1	-12920.0	97670.0	-30.9	725.3
30	12	SLU A1 sism.	1293.3	-737.2	-12920.0	-115000.0	-30.9	-3473.7
31	12	SLU A1 sism.	-1293.5	737.2	-12920.0	115000.0	61.7	3473.7
32	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-625.1	-12920.0	-97670.0	61.7	-725.3

33	12	SLU A1 sism.	1293.4	447.4	-10540.0	68730.0	-45.2	-3903.1
34	12	SLU A1 sism.	1293.4	-559.5	-10540.0	-86020.0	-45.2	1154.7
35	12	SLU A1 sism.	-1293.4	559.5	-10540.0	86020.0	47.4	-1154.7
36	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-447.4	-10540.0	-68730.0	47.4	3903.1
37	12	SLU A1 sism.	1293.3	447.4	-12920.0	68730.0	-30.9	-3903.1
38	12	SLU A1 sism.	1293.3	-559.5	-12920.0	-86020.0	-30.9	1154.7
39	12	SLU A1 sism.	-1293.5	559.5	-12920.0	86020.0	61.7	-1154.7
40	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-447.4	-12920.0	-68730.0	61.7	3903.1
41	12	SLU A1 sism.	4311.2	867.9	-11370.0	135100.0	-148.1	6680.2
42	12	SLU A1 sism.	4311.2	-494.4	-11370.0	-77500.0	-148.1	2481.2
43	12	SLU A1 sism.	-4311.3	494.4	-11370.0	77500.0	160.4	-2481.2
44	12	SLU A1 sism.	-4311.3	-867.9	-11370.0	-135100.0	160.4	-6680.2
45	12	SLU A1 sism.	4311.2	867.9	-12090.0	135100.0	-143.8	6680.2
46	12	SLU A1 sism.	4311.2	-494.4	-12090.0	-77500.0	-143.8	2481.2
47	12	SLU A1 sism.	-4311.4	494.4	-12090.0	77500.0	164.7	-2481.2
48	12	SLU A1 sism.	-4311.4	-867.9	-12090.0	-135100.0	164.7	-6680.2
49	12	SLU A1 sism.	4311.2	690.2	-11370.0	106200.0	-148.1	2051.8
50	12	SLU A1 sism.	4311.2	-316.7	-11370.0	-48560.0	-148.1	7109.6
51	12	SLU A1 sism.	-4311.3	316.7	-11370.0	48560.0	160.4	-7109.6
52	12	SLU A1 sism.	-4311.3	-690.2	-11370.0	-106200.0	160.4	-2051.8
53	12	SLU A1 sism.	4311.2	690.2	-12090.0	106200.0	-143.8	2051.8
54	12	SLU A1 sism.	4311.2	-316.7	-12090.0	-48560.0	-143.8	7109.6
55	12	SLU A1 sism.	-4311.4	316.7	-12090.0	48560.0	164.7	-7109.6
56	12	SLU A1 sism.	-4311.4	-690.2	-12090.0	-106200.0	164.7	-2051.8
57	12	SLU A1 sism.	4311.2	494.4	-11370.0	77500.0	-148.1	-2481.2
58	12	SLU A1 sism.	4311.2	-867.9	-11370.0	-135100.0	-148.1	-6680.2
59	12	SLU A1 sism.	-4311.3	867.9	-11370.0	135100.0	160.4	6680.2
60	12	SLU A1 sism.	-4311.3	-494.4	-11370.0	-77500.0	160.4	2481.2
61	12	SLU A1 sism.	4311.2	494.4	-12090.0	77500.0	-143.8	-2481.2
62	12	SLU A1 sism.	4311.2	-867.9	-12090.0	-135100.0	-143.8	-6680.2
63	12	SLU A1 sism.	-4311.4	867.9	-12090.0	135100.0	164.7	6680.2
64	12	SLU A1 sism.	-4311.4	-494.4	-12090.0	-77500.0	164.7	2481.2
65	12	SLU A1 sism.	4311.2	316.7	-11370.0	48560.0	-148.1	-7109.6
66	12	SLU A1 sism.	4311.2	-690.2	-11370.0	-106200.0	-148.1	-2051.8
67	12	SLU A1 sism.	-4311.3	690.2	-11370.0	106200.0	160.4	2051.8
68	12	SLU A1 sism.	-4311.3	-316.7	-11370.0	-48560.0	160.4	7109.6
69	12	SLU A1 sism.	4311.2	316.7	-12090.0	48560.0	-143.8	-7109.6
70	12	SLU A1 sism.	4311.2	-690.2	-12090.0	-106200.0	-143.8	-2051.8
71	12	SLU A1 sism.	-4311.4	690.2	-12090.0	106200.0	164.7	2051.8
72	12	SLU A1 sism.	-4311.4	-316.7	-12090.0	-48560.0	164.7	7109.6
73	12	SLU A1 sism.	1293.3	2326.5	-11370.0	363000.0	-40.2	8372.6
74	12	SLU A1 sism.	1293.3	-2214.4	-11370.0	-345700.0	-40.2	-5624.2
75	12	SLU A1 sism.	-1293.4	2214.4	-11370.0	345700.0	52.4	5624.2
76	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-2326.5	-11370.0	-363000.0	52.4	-8372.6
77	12	SLU A1 sism.	1293.3	2326.5	-12090.0	363000.0	-35.9	8372.6
78	12	SLU A1 sism.	1293.3	-2214.4	-12090.0	-345700.0	-35.9	-5624.2
79	12	SLU A1 sism.	-1293.5	2214.4	-12090.0	345700.0	56.7	5624.2
80	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-2326.5	-12090.0	-363000.0	56.7	-8372.6
81	12	SLU A1 sism.	1293.3	2214.4	-11370.0	345700.0	-40.2	5624.2
82	12	SLU A1 sism.	1293.3	-2326.5	-11370.0	-363000.0	-40.2	-8372.6
83	12	SLU A1 sism.	-1293.4	2326.5	-11370.0	363000.0	52.4	8372.6
84	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-2214.4	-11370.0	-345700.0	52.4	-5624.2
85	12	SLU A1 sism.	1293.3	2214.4	-12090.0	345700.0	-35.9	5624.2
86	12	SLU A1 sism.	1293.3	-2326.5	-12090.0	-363000.0	-35.9	-8372.6
87	12	SLU A1 sism.	-1293.5	2326.5	-12090.0	363000.0	56.7	8372.6
88	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-2214.4	-12090.0	-345700.0	56.7	-5624.2
89	12	SLU A1 sism.	1293.3	1734.2	-11370.0	266600.0	-40.2	-7055.5
90	12	SLU A1 sism.	1293.3	-1622.2	-11370.0	-249300.0	-40.2	9803.9
91	12	SLU A1 sism.	-1293.4	1622.2	-11370.0	249300.0	52.4	-9803.9
92	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-1734.2	-11370.0	-266600.0	52.4	7055.5
93	12	SLU A1 sism.	1293.3	1734.2	-12090.0	266600.0	-35.9	-7055.5
94	12	SLU A1 sism.	1293.3	-1622.2	-12090.0	-249300.0	-35.9	9803.9
95	12	SLU A1 sism.	-1293.5	1622.2	-12090.0	249300.0	56.7	-9803.9
96	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-1734.2	-12090.0	-266600.0	56.7	7055.5

97	12	SLU A1 sism.	1293.3	1622.2	-11370.0	249300.0	-40.2	-9803.9
98	12	SLU A1 sism.	1293.3	-1734.2	-11370.0	-266600.0	-40.2	7055.5
99	12	SLU A1 sism.	-1293.4	1734.2	-11370.0	266600.0	52.4	-7055.5
100	12	SLU A1 sism.	-1293.4	-1622.2	-11370.0	-249300.0	52.4	9803.9
101	12	SLU A1 sism.	1293.3	1622.2	-12090.0	249300.0	-35.9	-9803.9
102	12	SLU A1 sism.	1293.3	-1734.2	-12090.0	-266600.0	-35.9	7055.5
103	12	SLU A1 sism.	-1293.5	1734.2	-12090.0	266600.0	56.7	-7055.5
104	12	SLU A1 sism.	-1293.5	-1622.2	-12090.0	-249300.0	56.7	9803.9
138	12	SLE Rare	-0.1	-45.5	-12860.0	-43330.0	13.8	0.1
139	12	SLE Rare	390.7	-116.2	-23090.0	-118900.0	23.7	-872.1
140	12	SLE Rare	-0.2	-113.8	-14560.0	-108300.0	22.0	0.3
141	12	SLE Rare	293.0	-166.8	-22230.0	-165000.0	29.5	-653.9
142	12	SLE Freq.	-0.1	0.0	-11730.0	0.0	8.3	0.0
143	12	SLE Freq.	293.0	-53.0	-19400.0	-56700.0	15.7	-654.1
144	12	SLE Freq.	-0.1	-45.5	-12860.0	-43330.0	13.8	0.1
145	12	SLE Quasi P.	-0.1	0.0	-11730.0	0.0	8.3	0.0
1	129	SLU STR.	0.0	271.7	-17660.0	78870.0	0.0	0.0
2	129	SLU STR.	0.0	1558.2	-30700.0	524800.0	0.1	0.1
3	129	SLU STR.	0.0	194.0	-11240.0	46730.0	0.0	0.0
4	129	SLU STR.	0.0	1480.5	-24280.0	492700.0	0.1	0.1
5	129	SLU STR.	0.0	470.7	-20160.0	110900.0	0.0	0.0
6	129	SLU STR.	0.0	1433.2	-29920.0	444600.0	0.1	0.1
7	129	SLU STR.	0.0	393.0	-13740.0	78790.0	0.0	0.0
8	129	SLU STR.	0.0	1355.5	-23500.0	412400.0	0.1	0.0
9	129	SLU A1 sism.	62.2	399.1	-10720.0	50960.0	1485.6	1078.1
10	129	SLU A1 sism.	62.2	-402.7	-10090.0	-23840.0	1485.8	1078.2
11	129	SLU A1 sism.	-62.8	487.6	-10790.0	58940.0	-1408.9	-1137.6
12	129	SLU A1 sism.	-62.8	-314.2	-10160.0	-15870.0	-1408.8	-1137.5
13	129	SLU A1 sism.	62.8	511.8	-13080.0	97600.0	1408.8	1137.6
14	129	SLU A1 sism.	62.8	-290.0	-12450.0	22790.0	1408.9	1137.6
15	129	SLU A1 sism.	-62.2	600.3	-13150.0	105600.0	-1485.8	-1078.2
16	129	SLU A1 sism.	-62.2	-201.5	-12520.0	30770.0	-1485.6	-1078.1
17	129	SLU A1 sism.	62.2	538.7	-10820.0	64570.0	1485.6	1078.1
18	129	SLU A1 sism.	62.2	-542.3	-9996.8	-37450.0	1485.8	1078.2
19	129	SLU A1 sism.	-62.8	627.2	-10890.0	72540.0	-1408.9	-1137.6
20	129	SLU A1 sism.	-62.8	-453.8	-10070.0	-29470.0	-1408.7	-1137.5
21	129	SLU A1 sism.	62.8	651.4	-13180.0	111200.0	1408.8	1137.5
22	129	SLU A1 sism.	62.8	-429.5	-12350.0	9185.4	1408.9	1137.6
23	129	SLU A1 sism.	-62.2	739.9	-13240.0	119200.0	-1485.8	-1078.2
24	129	SLU A1 sism.	-62.2	-341.0	-12420.0	17160.0	-1485.6	-1078.1
25	129	SLU A1 sism.	85.4	487.6	-10790.0	58940.0	148.0	172.6
26	129	SLU A1 sism.	85.4	-314.2	-10160.0	-15870.0	148.1	172.6
27	129	SLU A1 sism.	-86.1	399.1	-10720.0	50970.0	-71.2	-232.0
28	129	SLU A1 sism.	-86.1	-402.7	-10090.0	-23840.0	-71.1	-232.0
29	129	SLU A1 sism.	86.1	600.3	-13150.0	105600.0	71.1	232.0
30	129	SLU A1 sism.	86.1	-201.5	-12520.0	30760.0	71.3	232.1
31	129	SLU A1 sism.	-85.4	511.9	-13080.0	97600.0	-148.1	-172.6
32	129	SLU A1 sism.	-85.4	-290.0	-12450.0	22790.0	-148.0	-172.6
33	129	SLU A1 sism.	85.4	627.2	-10890.0	72540.0	148.0	172.6
34	129	SLU A1 sism.	85.4	-453.8	-10070.0	-29470.0	148.1	172.7
35	129	SLU A1 sism.	-86.1	538.7	-10820.0	64570.0	-71.3	-232.1
36	129	SLU A1 sism.	-86.1	-542.2	-9996.8	-37450.0	-71.1	-232.0
37	129	SLU A1 sism.	86.1	739.9	-13240.0	119200.0	71.1	232.0
38	129	SLU A1 sism.	86.1	-341.1	-12420.0	17160.0	71.3	232.1
39	129	SLU A1 sism.	-85.4	651.4	-13180.0	111200.0	-148.1	-172.7
40	129	SLU A1 sism.	-85.4	-429.5	-12350.0	9186.7	-147.9	-172.5
41	129	SLU A1 sism.	208.2	335.3	-11470.0	57980.0	4835.7	3684.0
42	129	SLU A1 sism.	208.2	-466.5	-10840.0	-16820.0	4835.9	3684.1
43	129	SLU A1 sism.	-208.4	630.3	-11700.0	84560.0	-4812.8	-3701.9
44	129	SLU A1 sism.	-208.4	-171.5	-11070.0	9756.6	-4812.6	-3701.8
45	129	SLU A1 sism.	208.4	369.2	-12170.0	71970.0	4812.7	3701.8
46	129	SLU A1 sism.	208.4	-432.7	-11540.0	-2831.8	4812.8	3701.9
47	129	SLU A1 sism.	-208.2	664.1	-12400.0	98550.0	-4835.8	-3684.1
48	129	SLU A1 sism.	-208.2	-137.7	-11770.0	23750.0	-4835.7	-3684.0

49	129	SLU A1 sism.	208.2	474.9	-11570.0	71590.0	4835.7	3684.0
50	129	SLU A1 sism.	208.2	-606.0	-10740.0	-30430.0	4835.9	3684.1
51	129	SLU A1 sism.	-208.4	769.9	-11790.0	98170.0	-4812.8	-3701.9
52	129	SLU A1 sism.	-208.4	-311.1	-10970.0	-3849.9	-4812.6	-3701.8
53	129	SLU A1 sism.	208.4	508.7	-12270.0	85580.0	4812.6	3701.8
54	129	SLU A1 sism.	208.4	-572.2	-11450.0	-16440.0	4812.8	3701.9
55	129	SLU A1 sism.	-208.2	803.7	-12500.0	112200.0	-4835.9	-3684.1
56	129	SLU A1 sism.	-208.2	-277.3	-11680.0	10140.0	-4835.7	-3684.0
57	129	SLU A1 sism.	285.7	630.3	-11700.0	84560.0	376.8	665.4
58	129	SLU A1 sism.	285.7	-171.6	-11070.0	9752.3	377.0	665.5
59	129	SLU A1 sism.	-285.8	335.4	-11470.0	57990.0	-353.9	-683.3
60	129	SLU A1 sism.	-285.9	-466.5	-10840.0	-16820.0	-353.8	-683.2
61	129	SLU A1 sism.	285.9	664.1	-12400.0	98550.0	353.8	683.2
62	129	SLU A1 sism.	285.8	-137.7	-11770.0	23740.0	353.9	683.3
63	129	SLU A1 sism.	-285.7	369.2	-12170.0	71980.0	-377.0	-665.5
64	129	SLU A1 sism.	-285.7	-432.7	-11540.0	-2827.5	-376.8	-665.4
65	129	SLU A1 sism.	285.7	769.8	-11790.0	98160.0	376.8	665.4
66	129	SLU A1 sism.	285.7	-311.1	-10970.0	-3854.2	377.0	665.5
67	129	SLU A1 sism.	-285.8	474.9	-11570.0	71590.0	-353.9	-683.3
68	129	SLU A1 sism.	-285.9	-606.0	-10740.0	-30420.0	-353.7	-683.2
69	129	SLU A1 sism.	285.9	803.6	-12500.0	112200.0	353.7	683.2
70	129	SLU A1 sism.	285.8	-277.3	-11680.0	10140.0	353.9	683.3
71	129	SLU A1 sism.	-285.7	508.7	-12270.0	85580.0	-377.0	-665.5
72	129	SLU A1 sism.	-285.7	-572.2	-11450.0	-16430.0	-376.8	-665.4
73	129	SLU A1 sism.	62.4	1374.1	-12280.0	154600.0	1458.6	1098.8
74	129	SLU A1 sism.	62.4	-1298.7	-10180.0	-94790.0	1459.0	1099.1
75	129	SLU A1 sism.	-62.6	1462.6	-12350.0	162500.0	-1436.0	-1116.9
76	129	SLU A1 sism.	-62.6	-1210.3	-10250.0	-86820.0	-1435.5	-1116.7
77	129	SLU A1 sism.	62.6	1407.9	-12990.0	168500.0	1435.5	1116.7
78	129	SLU A1 sism.	62.6	-1264.9	-10890.0	-80800.0	1436.0	1116.9
79	129	SLU A1 sism.	-62.4	1496.4	-13060.0	176500.0	-1459.0	-1099.1
80	129	SLU A1 sism.	-62.4	-1176.4	-10960.0	-72830.0	-1458.6	-1098.8
81	129	SLU A1 sism.	85.6	1462.5	-12350.0	162500.0	120.9	193.3
82	129	SLU A1 sism.	85.6	-1210.3	-10250.0	-86820.0	121.4	193.5
83	129	SLU A1 sism.	-85.8	1374.1	-12280.0	154600.0	-98.3	-211.3
84	129	SLU A1 sism.	-85.8	-1298.7	-10180.0	-94790.0	-97.8	-211.1
85	129	SLU A1 sism.	85.8	1496.4	-13060.0	176500.0	97.9	211.1
86	129	SLU A1 sism.	85.8	-1176.4	-10960.0	-72830.0	98.3	211.4
87	129	SLU A1 sism.	-85.6	1407.9	-12990.0	168500.0	-121.4	-193.5
88	129	SLU A1 sism.	-85.6	-1264.9	-10890.0	-80800.0	-120.9	-193.3
89	129	SLU A1 sism.	62.4	1839.2	-12610.0	199900.0	1458.5	1098.8
90	129	SLU A1 sism.	62.4	-1763.9	-9859.1	-140100.0	1459.1	1099.2
91	129	SLU A1 sism.	-62.6	1927.7	-12680.0	207900.0	-1436.0	-1117.0
92	129	SLU A1 sism.	-62.6	-1675.4	-9927.9	-132200.0	-1435.4	-1116.6
93	129	SLU A1 sism.	62.6	1873.0	-13310.0	213900.0	1435.4	1116.6
94	129	SLU A1 sism.	62.6	-1730.1	-10570.0	-126200.0	1436.1	1117.0
95	129	SLU A1 sism.	-62.4	1961.5	-13380.0	221900.0	-1459.1	-1099.1
96	129	SLU A1 sism.	-62.4	-1641.6	-10630.0	-118200.0	-1458.5	-1098.8
97	129	SLU A1 sism.	85.6	1927.7	-12680.0	207900.0	120.8	193.2
98	129	SLU A1 sism.	85.6	-1675.4	-9927.9	-132200.0	121.5	193.6
99	129	SLU A1 sism.	-85.8	1839.2	-12610.0	199900.0	-98.4	-211.4
100	129	SLU A1 sism.	-85.8	-1763.9	-9859.1	-140100.0	-97.8	-211.0
101	129	SLU A1 sism.	85.8	1961.5	-13380.0	221900.0	97.8	211.0
102	129	SLU A1 sism.	85.8	-1641.6	-10630.0	-118200.0	98.4	211.4
103	129	SLU A1 sism.	-85.6	1873.0	-13310.0	213900.0	-121.4	-193.6
104	129	SLU A1 sism.	-85.6	-1730.0	-10570.0	-126200.0	-120.8	-193.2
138	129	SLE Rare	0.0	197.1	-12850.0	56700.0	0.0	0.0
139	129	SLE Rare	0.0	1150.0	-22510.0	387100.0	0.1	0.0
140	129	SLE Rare	0.0	344.5	-14710.0	80450.0	0.0	0.0
141	129	SLE Rare	0.0	1059.2	-21950.0	328200.0	0.0	0.0
142	129	SLE Freq.	0.0	98.8	-11620.0	40860.0	0.0	0.0
143	129	SLE Freq.	0.0	813.5	-18870.0	288600.0	0.0	0.0
144	129	SLE Freq.	0.0	197.1	-12850.0	56700.0	0.0	0.0
145	129	SLE Quasi P.	0.0	98.8	-11620.0	40860.0	0.0	0.0

1	13	SLU STR.	-0.1	107.2	-17730.0	10810.0	5.8	-11.2
2	13	SLU STR.	533.6	736.5	-31560.0	206900.0	-175.9	-1154.2
3	13	SLU STR.	0.0	57.0	-11230.0	-9829.6	3.9	-7.3
4	13	SLU STR.	533.6	686.3	-25060.0	186300.0	-177.8	-1150.4
5	13	SLU STR.	-0.1	129.2	-20120.0	-30030.0	9.4	-17.7
6	13	SLU STR.	399.2	600.0	-30470.0	116700.0	-126.6	-872.8
7	13	SLU STR.	-0.1	79.0	-13620.0	-50670.0	7.5	-13.8
8	13	SLU STR.	399.2	549.8	-23970.0	96030.0	-128.5	-869.0
9	13	SLU A1 sism.	1277.3	754.3	-10630.0	122300.0	-59.8	3567.1
10	13	SLU A1 sism.	1296.7	-589.3	-10450.0	-83200.0	38.5	-770.8
11	13	SLU A1 sism.	-1296.7	643.6	-10620.0	105500.0	-37.0	769.5
12	13	SLU A1 sism.	-1277.3	-700.0	-10430.0	-99930.0	61.2	-3568.4
13	13	SLU A1 sism.	1277.3	831.8	-13010.0	154100.0	-56.4	3558.7
14	13	SLU A1 sism.	1296.7	-511.8	-12820.0	-51330.0	41.9	-779.2
15	13	SLU A1 sism.	-1296.7	721.1	-12990.0	137400.0	-33.6	761.1
16	13	SLU A1 sism.	-1277.4	-622.5	-12810.0	-68060.0	64.7	-3576.8
17	13	SLU A1 sism.	1299.2	579.0	-10610.0	94250.0	-205.1	-1078.9
18	13	SLU A1 sism.	1274.8	-414.0	-10470.0	-55200.0	183.8	3875.2
19	13	SLU A1 sism.	-1274.8	468.3	-10600.0	77520.0	-182.3	-3876.5
20	13	SLU A1 sism.	-1299.2	-524.8	-10460.0	-71930.0	206.5	1077.6
21	13	SLU A1 sism.	1299.2	656.5	-12990.0	126100.0	-201.6	-1087.3
22	13	SLU A1 sism.	1274.7	-336.5	-12840.0	-23320.0	187.2	3866.8
23	13	SLU A1 sism.	-1274.8	545.8	-12970.0	109400.0	-178.9	-3884.9
24	13	SLU A1 sism.	-1299.3	-447.2	-12830.0	-40050.0	209.9	1069.2
25	13	SLU A1 sism.	1290.1	643.8	-10620.0	105600.0	-153.2	809.3
26	13	SLU A1 sism.	1309.4	-699.9	-10430.0	-99900.0	-54.9	-3528.6
27	13	SLU A1 sism.	-1309.5	754.1	-10630.0	122200.0	56.3	3527.3
28	13	SLU A1 sism.	-1290.1	-589.5	-10450.0	-83230.0	154.6	-810.6
29	13	SLU A1 sism.	1290.0	721.3	-12990.0	137400.0	-149.7	800.9
30	13	SLU A1 sism.	1309.4	-622.3	-12810.0	-68030.0	-51.5	-3537.0
31	13	SLU A1 sism.	-1309.5	831.6	-13010.0	154100.0	59.7	3519.0
32	13	SLU A1 sism.	-1290.1	-512.0	-12820.0	-51360.0	158.0	-819.0
33	13	SLU A1 sism.	1312.0	468.5	-10600.0	77550.0	-298.4	-3836.7
34	13	SLU A1 sism.	1287.5	-524.6	-10460.0	-71900.0	90.4	1117.4
35	13	SLU A1 sism.	-1287.6	578.8	-10610.0	94220.0	-89.0	-1118.7
36	13	SLU A1 sism.	-1312.0	-414.2	-10470.0	-55230.0	299.9	3835.4
37	13	SLU A1 sism.	1311.9	546.0	-12970.0	109400.0	-295.0	-3845.1
38	13	SLU A1 sism.	1287.5	-447.1	-12830.0	-40020.0	93.8	1109.0
39	13	SLU A1 sism.	-1287.6	656.4	-12990.0	126100.0	-85.5	-1127.1
40	13	SLU A1 sism.	-1312.0	-336.7	-12840.0	-23350.0	303.3	3827.0
41	13	SLU A1 sism.	4280.3	910.6	-11480.0	152900.0	-85.1	6828.0
42	13	SLU A1 sism.	4299.7	-433.0	-11300.0	-52530.0	13.2	2490.1
43	13	SLU A1 sism.	-4299.7	541.6	-11430.0	97160.0	-9.3	-2497.3
44	13	SLU A1 sism.	-4280.3	-802.1	-11250.0	-108300.0	89.0	-6835.2
45	13	SLU A1 sism.	4280.3	933.9	-12190.0	162500.0	-84.1	6825.5
46	13	SLU A1 sism.	4299.7	-409.8	-12010.0	-42970.0	14.2	2487.6
47	13	SLU A1 sism.	-4299.7	564.8	-12140.0	106700.0	-8.3	-2499.8
48	13	SLU A1 sism.	-4280.3	-778.8	-11960.0	-98730.0	90.0	-6837.7
49	13	SLU A1 sism.	4302.2	735.3	-11460.0	124900.0	-230.4	2182.0
50	13	SLU A1 sism.	4277.8	-257.7	-11320.0	-24520.0	158.4	7136.1
51	13	SLU A1 sism.	-4277.8	366.3	-11410.0	69160.0	-154.6	-7143.3
52	13	SLU A1 sism.	-4302.2	-626.8	-11270.0	-80290.0	234.2	-2189.2
53	13	SLU A1 sism.	4302.2	758.6	-12170.0	134500.0	-229.4	2179.5
54	13	SLU A1 sism.	4277.7	-234.5	-12030.0	-14960.0	159.5	7133.6
55	13	SLU A1 sism.	-4277.8	389.5	-12120.0	78720.0	-153.6	-7145.8
56	13	SLU A1 sism.	-4302.2	-603.6	-11980.0	-70730.0	235.3	-2191.7
57	13	SLU A1 sism.	4322.8	542.2	-11430.0	97260.0	-396.3	-2364.7
58	13	SLU A1 sism.	4342.2	-801.5	-11250.0	-108200.0	-298.1	-6702.6
59	13	SLU A1 sism.	-4342.2	910.0	-11480.0	152800.0	301.9	6695.4
60	13	SLU A1 sism.	-4322.9	-433.6	-11300.0	-52630.0	400.2	2357.5
61	13	SLU A1 sism.	4322.8	565.4	-12140.0	106800.0	-395.3	-2367.2
62	13	SLU A1 sism.	4342.2	-778.2	-11960.0	-98630.0	-297.0	-6705.1
63	13	SLU A1 sism.	-4342.3	933.3	-12190.0	162400.0	302.9	6692.9
64	13	SLU A1 sism.	-4322.9	-410.4	-12010.0	-43070.0	401.2	2355.0

65	13	SLU A1 sism.	4344.7	366.9	-11410.0	69260.0	-541.6	-7010.7
66	13	SLU A1 sism.	4320.3	-626.2	-11270.0	-80190.0	-152.8	-2056.6
67	13	SLU A1 sism.	-4320.3	734.7	-11460.0	124800.0	156.6	2049.4
68	13	SLU A1 sism.	-4344.8	-258.4	-11320.0	-24620.0	545.5	7003.5
69	13	SLU A1 sism.	4344.7	390.1	-12120.0	78820.0	-540.6	-7013.2
70	13	SLU A1 sism.	4320.3	-602.9	-11980.0	-70630.0	-151.8	-2059.1
71	13	SLU A1 sism.	-4320.3	758.0	-12170.0	134400.0	157.7	2046.9
72	13	SLU A1 sism.	-4344.8	-235.1	-12030.0	-15060.0	546.5	7001.0
73	13	SLU A1 sism.	1254.7	2349.0	-11680.0	373100.0	-173.3	8625.1
74	13	SLU A1 sism.	1319.3	-2129.8	-11060.0	-311800.0	154.4	-5834.7
75	13	SLU A1 sism.	-1319.3	2238.3	-11660.0	356400.0	-150.5	5827.5
76	13	SLU A1 sism.	-1254.7	-2240.5	-11050.0	-328500.0	177.1	-8632.3
77	13	SLU A1 sism.	1254.7	2372.3	-12390.0	382700.0	-172.2	8622.6
78	13	SLU A1 sism.	1319.3	-2106.5	-11780.0	-302200.0	155.4	-5837.2
79	13	SLU A1 sism.	-1319.3	2261.6	-12380.0	365900.0	-149.5	5825.0
80	13	SLU A1 sism.	-1254.7	-2217.2	-11760.0	-318900.0	178.1	-8634.8
81	13	SLU A1 sism.	1267.4	2238.5	-11660.0	356400.0	-266.6	5867.3
82	13	SLU A1 sism.	1332.0	-2240.3	-11050.0	-328500.0	61.0	-8592.5
83	13	SLU A1 sism.	-1332.1	2348.8	-11680.0	373100.0	-57.2	8585.3
84	13	SLU A1 sism.	-1267.5	-2130.0	-11060.0	-311800.0	270.5	-5874.5
85	13	SLU A1 sism.	1267.4	2261.7	-12380.0	366000.0	-265.6	5864.8
86	13	SLU A1 sism.	1332.0	-2217.1	-11760.0	-318900.0	62.0	-8595.0
87	13	SLU A1 sism.	-1332.1	2372.1	-12390.0	382600.0	-56.1	8582.8
88	13	SLU A1 sism.	-1267.5	-2106.7	-11780.0	-302200.0	271.5	-5877.0
89	13	SLU A1 sism.	1327.7	1764.7	-11610.0	279800.0	-657.5	-6861.6
90	13	SLU A1 sism.	1246.2	-1545.5	-11130.0	-218400.0	638.6	9652.0
91	13	SLU A1 sism.	-1246.3	1654.0	-11600.0	263000.0	-634.7	-9659.2
92	13	SLU A1 sism.	-1327.8	-1656.2	-11120.0	-235100.0	661.3	6854.4
93	13	SLU A1 sism.	1327.7	1788.0	-12320.0	289300.0	-656.5	-6864.1
94	13	SLU A1 sism.	1246.2	-1522.2	-11840.0	-208800.0	639.6	9649.5
95	13	SLU A1 sism.	-1246.3	1677.3	-12310.0	272600.0	-633.7	-9661.7
96	13	SLU A1 sism.	-1327.8	-1633.0	-11830.0	-225600.0	662.4	6851.9
97	13	SLU A1 sism.	1340.5	1654.2	-11600.0	263100.0	-750.9	-9619.4
98	13	SLU A1 sism.	1259.0	-1656.0	-11120.0	-235100.0	545.2	6894.2
99	13	SLU A1 sism.	-1259.0	1764.6	-11610.0	279700.0	-541.4	-6901.4
100	13	SLU A1 sism.	-1340.5	-1545.7	-11130.0	-218400.0	754.7	9612.2
101	13	SLU A1 sism.	1340.5	1677.5	-12310.0	272600.0	-749.8	-9621.9
102	13	SLU A1 sism.	1259.0	-1632.8	-11830.0	-225500.0	546.3	6891.7
103	13	SLU A1 sism.	-1259.1	1787.8	-12320.0	289300.0	-540.4	-6903.9
104	13	SLU A1 sism.	-1340.5	-1522.4	-11840.0	-208900.0	755.7	9609.7
138	13	SLE Rare	0.0	76.8	-12900.0	6928.3	4.2	-8.1
139	13	SLE Rare	395.3	542.9	-23140.0	152200.0	-130.4	-854.8
140	13	SLE Rare	-0.1	93.1	-14670.0	-23330.0	6.9	-12.9
141	13	SLE Rare	296.4	442.7	-22360.0	85610.0	-94.1	-647.9
142	13	SLE Freq.	0.0	65.9	-11720.0	27100.0	2.4	-4.9
143	13	SLE Freq.	296.5	415.5	-19400.0	136000.0	-98.5	-639.9
144	13	SLE Freq.	0.0	76.8	-12900.0	6928.3	4.2	-8.1
145	13	SLE Quasi P.	0.0	65.9	-11720.0	27100.0	2.4	-4.9
1	130	SLU STR.	0.1	271.7	-17660.0	78870.0	-5.5	-3.2
2	130	SLU STR.	550.4	1486.6	-30650.0	518100.0	-1310.4	-905.3
3	130	SLU STR.	0.0	194.0	-11240.0	46730.0	-3.6	-2.1
4	130	SLU STR.	550.3	1408.9	-24230.0	485900.0	-1308.5	-904.2
5	130	SLU STR.	0.1	470.7	-20160.0	110900.0	-8.7	-5.0
6	130	SLU STR.	411.8	1379.6	-29880.0	439500.0	-984.9	-680.0
7	130	SLU STR.	0.1	393.0	-13740.0	78790.0	-6.8	-3.9
8	130	SLU STR.	411.8	1301.9	-23460.0	407400.0	-983.1	-678.9
9	130	SLU A1 sism.	1212.6	628.4	-10890.0	72620.0	5147.1	3774.9
10	130	SLU A1 sism.	1310.4	-454.9	-10060.0	-29540.0	-998.7	-617.8
11	130	SLU A1 sism.	-1310.4	539.8	-10820.0	64640.0	997.2	616.9
12	130	SLU A1 sism.	-1212.6	-543.5	-9995.5	-37520.0	-5148.7	-3775.7
13	130	SLU A1 sism.	1212.7	741.1	-13250.0	119300.0	5144.0	3773.0
14	130	SLU A1 sism.	1310.4	-342.1	-12420.0	17090.0	-1001.9	-619.6
15	130	SLU A1 sism.	-1310.4	652.5	-13180.0	111300.0	994.0	615.0
16	130	SLU A1 sism.	-1212.6	-430.8	-12350.0	9107.8	-5151.9	-3777.6

17	130	SLU A1 sism.	1314.9	489.6	-10790.0	59160.0	-1222.1	-806.0
18	130	SLU A1 sism.	1208.1	-316.0	-10160.0	-16080.0	5370.5	3963.1
19	130	SLU A1 sism.	-1208.1	400.9	-10720.0	51180.0	-5372.1	-3963.9
20	130	SLU A1 sism.	-1314.9	-404.7	-10090.0	-24070.0	1220.6	805.1
21	130	SLU A1 sism.	1315.0	602.3	-13150.0	105800.0	-1225.3	-807.9
22	130	SLU A1 sism.	1208.2	-203.3	-12520.0	30550.0	5367.3	3961.2
23	130	SLU A1 sism.	-1208.1	513.6	-13080.0	97810.0	-5375.2	-3965.8
24	130	SLU A1 sism.	-1314.9	-291.9	-12450.0	22570.0	1217.4	803.3
25	130	SLU A1 sism.	1271.6	539.9	-10820.0	64650.0	1494.8	1100.0
26	130	SLU A1 sism.	1369.4	-543.4	-9995.5	-37520.0	-4651.1	-3292.7
27	130	SLU A1 sism.	-1369.4	628.3	-10890.0	72610.0	4649.5	3291.8
28	130	SLU A1 sism.	-1271.6	-455.0	-10060.0	-29550.0	-1496.4	-1100.8
29	130	SLU A1 sism.	1271.7	652.6	-13180.0	111300.0	1491.6	1098.1
30	130	SLU A1 sism.	1369.5	-430.7	-12350.0	9116.2	-4654.2	-3294.6
31	130	SLU A1 sism.	-1369.4	741.0	-13250.0	119200.0	4646.3	3290.0
32	130	SLU A1 sism.	-1271.6	-342.3	-12420.0	17080.0	-1499.5	-1102.7
33	130	SLU A1 sism.	1373.9	401.0	-10720.0	51190.0	-4874.4	-3480.9
34	130	SLU A1 sism.	1267.1	-404.5	-10090.0	-24060.0	1718.2	1288.2
35	130	SLU A1 sism.	-1267.1	489.4	-10790.0	59160.0	-1719.7	-1289.0
36	130	SLU A1 sism.	-1373.9	-316.1	-10160.0	-16090.0	4872.9	3480.1
37	130	SLU A1 sism.	1374.0	513.7	-13080.0	97820.0	-4877.6	-3482.8
38	130	SLU A1 sism.	1267.2	-291.8	-12450.0	22570.0	1715.0	1286.3
39	130	SLU A1 sism.	-1267.1	602.1	-13150.0	105800.0	-1722.9	-1290.9
40	130	SLU A1 sism.	-1373.9	-203.4	-12520.0	30540.0	4869.7	3478.2
41	130	SLU A1 sism.	4156.2	771.3	-11800.0	98260.0	9987.6	7458.5
42	130	SLU A1 sism.	4253.9	-312.0	-10970.0	-3907.6	3841.7	3065.9
43	130	SLU A1 sism.	-4253.9	475.8	-11570.0	71650.0	-3845.5	-3068.0
44	130	SLU A1 sism.	-4156.1	-607.5	-10740.0	-30520.0	-9991.4	-7460.7
45	130	SLU A1 sism.	4156.2	805.1	-12500.0	112200.0	9986.7	7458.0
46	130	SLU A1 sism.	4254.0	-278.2	-11680.0	10080.0	3840.8	3065.3
47	130	SLU A1 sism.	-4253.9	509.6	-12270.0	85640.0	-3846.5	-3068.6
48	130	SLU A1 sism.	-4156.1	-573.7	-11450.0	-16530.0	-9992.3	-7461.2
49	130	SLU A1 sism.	4258.4	632.4	-11700.0	84800.0	3618.4	2877.7
50	130	SLU A1 sism.	4151.7	-173.1	-11070.0	9550.9	10210.0	7646.7
51	130	SLU A1 sism.	-4151.6	336.9	-11470.0	58190.0	-10210.0	-7648.9
52	130	SLU A1 sism.	-4258.4	-468.6	-10840.0	-17060.0	-3622.1	-2879.8
53	130	SLU A1 sism.	4258.5	666.3	-12400.0	98790.0	3617.4	2877.1
54	130	SLU A1 sism.	4151.7	-139.3	-11770.0	23540.0	10210.0	7646.2
55	130	SLU A1 sism.	-4151.6	370.7	-12170.0	72180.0	-10220.0	-7649.5
56	130	SLU A1 sism.	-4258.4	-434.8	-11540.0	-3068.2	-3623.1	-2880.4
57	130	SLU A1 sism.	4352.9	476.2	-11570.0	71680.0	-2186.8	-1457.9
58	130	SLU A1 sism.	4450.6	-607.1	-10740.0	-30490.0	-8332.6	-5850.5
59	130	SLU A1 sism.	-4450.6	770.9	-11800.0	98230.0	8328.9	5848.4
60	130	SLU A1 sism.	-4352.8	-312.4	-10970.0	-3935.8	2183.0	1455.7
61	130	SLU A1 sism.	4352.9	510.0	-12270.0	85670.0	-2187.7	-1458.5
62	130	SLU A1 sism.	4450.6	-573.2	-11450.0	-16500.0	-8333.6	-5851.1
63	130	SLU A1 sism.	-4450.6	804.7	-12500.0	112200.0	8327.9	5847.8
64	130	SLU A1 sism.	-4352.8	-278.6	-11670.0	10050.0	2182.1	1455.2
65	130	SLU A1 sism.	4455.1	337.4	-11470.0	58220.0	-8556.0	-6038.8
66	130	SLU A1 sism.	4348.4	-468.2	-10840.0	-17030.0	-1963.4	-1269.7
67	130	SLU A1 sism.	-4348.3	632.0	-11700.0	84770.0	1959.6	1267.5
68	130	SLU A1 sism.	-4455.1	-173.5	-11070.0	9522.7	8552.3	6036.6
69	130	SLU A1 sism.	4455.2	371.2	-12170.0	72210.0	-8557.0	-6039.3
70	130	SLU A1 sism.	4348.4	-434.4	-11540.0	-3040.0	-1964.3	-1270.3
71	130	SLU A1 sism.	-4348.3	665.8	-12400.0	98760.0	1958.7	1267.0
72	130	SLU A1 sism.	-4455.1	-139.7	-11770.0	23510.0	8551.3	6036.0
73	130	SLU A1 sism.	1098.6	1931.7	-12680.0	208100.0	12320.0	8899.0
74	130	SLU A1 sism.	1424.5	-1679.2	-9923.8	-132400.0	-8170.0	-5743.2
75	130	SLU A1 sism.	-1424.4	1843.0	-12610.0	200200.0	8166.3	5741.0
76	130	SLU A1 sism.	-1098.5	-1767.9	-9855.0	-140400.0	-12320.0	-8901.1
77	130	SLU A1 sism.	1098.6	1965.5	-13390.0	222100.0	12320.0	8898.4
78	130	SLU A1 sism.	1424.5	-1645.4	-10630.0	-118400.0	-8171.0	-5743.7
79	130	SLU A1 sism.	-1424.4	1876.8	-13320.0	214100.0	8165.3	5740.4
80	130	SLU A1 sism.	-1098.5	-1734.0	-10560.0	-126400.0	-12320.0	-8901.7

81	130	SLU A1 sism.	1157.6	1843.1	-12610.0	200200.0	8663.9	6224.0
82	130	SLU A1 sism.	1483.5	-1767.7	-9855.0	-140400.0	-11820.0	-8418.1
83	130	SLU A1 sism.	-1483.5	1931.5	-12680.0	208100.0	11820.0	8415.9
84	130	SLU A1 sism.	-1157.6	-1679.3	-9923.7	-132400.0	-8667.7	-6226.2
85	130	SLU A1 sism.	1157.6	1877.0	-13320.0	214200.0	8662.9	6223.5
86	130	SLU A1 sism.	1483.5	-1733.9	-10560.0	-126400.0	-11820.0	-8418.7
87	130	SLU A1 sism.	-1483.4	1965.4	-13390.0	222100.0	11820.0	8415.4
88	130	SLU A1 sism.	-1157.5	-1645.5	-10630.0	-118400.0	-8668.6	-6226.8
89	130	SLU A1 sism.	1439.5	1468.8	-12350.0	163300.0	-8914.7	-6370.6
90	130	SLU A1 sism.	1083.6	-1216.3	-10250.0	-87550.0	13060.0	9526.4
91	130	SLU A1 sism.	-1083.5	1380.2	-12280.0	155300.0	-13060.0	-9528.5
92	130	SLU A1 sism.	-1439.5	-1305.0	-10180.0	-95530.0	8910.9	6368.4
93	130	SLU A1 sism.	1439.5	1502.6	-13060.0	177300.0	-8915.6	-6371.1
94	130	SLU A1 sism.	1083.6	-1182.5	-10960.0	-73560.0	13060.0	9525.8
95	130	SLU A1 sism.	-1083.5	1414.0	-12990.0	169300.0	-13070.0	-9529.1
96	130	SLU A1 sism.	-1439.5	-1271.2	-10890.0	-81540.0	8909.9	6367.8
97	130	SLU A1 sism.	1498.5	1380.3	-12280.0	155300.0	-12570.0	-9045.5
98	130	SLU A1 sism.	1142.6	-1304.9	-10180.0	-95520.0	9408.5	6851.4
99	130	SLU A1 sism.	-1142.5	1468.7	-12350.0	163300.0	-9412.3	-6853.6
100	130	SLU A1 sism.	-1498.5	-1216.5	-10250.0	-87560.0	12560.0	9043.3
101	130	SLU A1 sism.	1498.5	1414.1	-12990.0	169300.0	-12570.0	-9046.0
102	130	SLU A1 sism.	1142.6	-1271.1	-10890.0	-81530.0	9407.6	6850.9
103	130	SLU A1 sism.	-1142.5	1502.5	-13060.0	177300.0	-9413.2	-6854.2
104	130	SLU A1 sism.	-1498.5	-1182.7	-10960.0	-73570.0	12560.0	9042.8
138	130	SLE Rare	0.0	197.1	-12850.0	56700.0	-4.0	-2.3
139	130	SLE Rare	407.7	1097.0	-22480.0	382000.0	-970.5	-670.5
140	130	SLE Rare	0.1	344.5	-14710.0	80450.0	-6.3	-3.7
141	130	SLE Rare	305.8	1019.4	-21920.0	324500.0	-731.3	-504.9
142	130	SLE Freq.	0.0	98.8	-11620.0	40860.0	-2.4	-1.4
143	130	SLE Freq.	305.8	773.8	-18840.0	284900.0	-727.3	-502.6
144	130	SLE Freq.	0.0	197.1	-12850.0	56700.0	-4.0	-2.3
145	130	SLE Quasi P.	0.0	98.8	-11620.0	40860.0	-2.4	-1.4
1	14	SLU STR.	0.0	251.0	-17730.0	69990.0	-5.8	-7.9
2	14	SLU STR.	538.9	1447.4	-31370.0	499800.0	-274.7	-1040.5
3	14	SLU STR.	0.0	164.7	-11250.0	34470.0	-3.8	-5.2
4	14	SLU STR.	538.9	1361.1	-24900.0	464200.0	-272.7	-1037.8
5	14	SLU STR.	0.0	395.0	-20180.0	79270.0	-9.1	-12.6
6	14	SLU STR.	403.2	1290.1	-30390.0	400800.0	-210.3	-785.1
7	14	SLU STR.	0.0	308.7	-13700.0	43750.0	-7.1	-9.9
8	14	SLU STR.	403.2	1203.8	-23910.0	365300.0	-208.3	-782.4
9	14	SLU A1 sism.	1259.5	740.8	-10710.0	117600.0	318.0	3712.8
10	14	SLU A1 sism.	1301.0	-543.8	-10340.0	-65280.0	-99.7	-851.0
11	14	SLU A1 sism.	-1301.0	635.1	-10680.0	102800.0	99.7	849.3
12	14	SLU A1 sism.	-1259.5	-649.5	-10300.0	-80100.0	-318.0	-3714.6
13	14	SLU A1 sism.	1259.5	870.0	-13080.0	170800.0	313.1	3707.8
14	14	SLU A1 sism.	1301.0	-414.7	-12700.0	-12100.0	-104.7	-856.1
15	14	SLU A1 sism.	-1301.0	764.3	-13050.0	156000.0	94.7	844.3
16	14	SLU A1 sism.	-1259.5	-520.4	-12670.0	-26910.0	-323.0	-3719.6
17	14	SLU A1 sism.	1304.3	574.0	-10670.0	92940.0	-285.6	-966.3
18	14	SLU A1 sism.	1256.2	-377.1	-10380.0	-40580.0	503.9	3828.0
19	14	SLU A1 sism.	-1256.2	468.3	-10640.0	78120.0	-503.9	-3829.8
20	14	SLU A1 sism.	-1304.3	-482.8	-10350.0	-55390.0	285.5	964.5
21	14	SLU A1 sism.	1304.3	703.2	-13040.0	146100.0	-290.5	-971.3
22	14	SLU A1 sism.	1256.3	-247.9	-12740.0	12610.0	498.9	3823.0
23	14	SLU A1 sism.	-1256.2	597.5	-13010.0	131300.0	-508.9	-3834.8
24	14	SLU A1 sism.	-1304.2	-353.6	-12710.0	-2209.4	280.6	959.5
25	14	SLU A1 sism.	1285.6	635.2	-10680.0	102800.0	-55.7	947.3
26	14	SLU A1 sism.	1327.0	-649.4	-10300.0	-80080.0	-473.4	-3616.6
27	14	SLU A1 sism.	-1327.0	740.6	-10710.0	117600.0	473.4	3614.8
28	14	SLU A1 sism.	-1285.6	-544.0	-10340.0	-65300.0	55.7	-949.0
29	14	SLU A1 sism.	1285.6	764.4	-13050.0	156000.0	-60.7	942.3
30	14	SLU A1 sism.	1327.1	-520.2	-12670.0	-26890.0	-478.4	-3621.6
31	14	SLU A1 sism.	-1327.0	869.8	-13080.0	170800.0	468.5	3609.8
32	14	SLU A1 sism.	-1285.6	-414.8	-12700.0	-12110.0	50.7	-954.0

33	14	SLU A1 sism.	1330.3	468.4	-10640.0	78140.0	-659.3	-3731.8
34	14	SLU A1 sism.	1282.3	-482.6	-10350.0	-55380.0	130.2	1062.5
35	14	SLU A1 sism.	-1282.3	573.8	-10670.0	92920.0	-130.2	-1064.3
36	14	SLU A1 sism.	-1330.3	-377.2	-10380.0	-40600.0	659.3	3730.0
37	14	SLU A1 sism.	1330.3	597.6	-13010.0	131300.0	-664.3	-3736.8
38	14	SLU A1 sism.	1282.3	-353.4	-12710.0	-2191.2	125.2	1057.5
39	14	SLU A1 sism.	-1282.3	703.0	-13040.0	146100.0	-135.1	-1069.3
40	14	SLU A1 sism.	-1330.3	-248.0	-12740.0	12590.0	654.3	3725.0
41	14	SLU A1 sism.	4246.8	909.3	-11580.0	153500.0	571.1	7051.8
42	14	SLU A1 sism.	4288.2	-375.3	-11200.0	-29380.0	153.3	2488.0
43	14	SLU A1 sism.	-4288.2	557.0	-11470.0	104200.0	-156.8	-2493.3
44	14	SLU A1 sism.	-4246.7	-727.6	-11100.0	-78770.0	-574.5	-7057.1
45	14	SLU A1 sism.	4246.8	948.0	-12290.0	169500.0	569.6	7050.3
46	14	SLU A1 sism.	4288.2	-336.6	-11910.0	-13430.0	151.9	2486.5
47	14	SLU A1 sism.	-4288.2	595.7	-12180.0	120100.0	-158.3	-2494.8
48	14	SLU A1 sism.	-4246.7	-688.9	-11810.0	-62810.0	-576.0	-7058.6
49	14	SLU A1 sism.	4291.5	742.5	-11530.0	128800.0	-32.5	2372.8
50	14	SLU A1 sism.	4243.5	-208.5	-11240.0	-4678.5	756.9	7167.1
51	14	SLU A1 sism.	-4243.5	390.2	-11430.0	79450.0	-760.4	-7172.4
52	14	SLU A1 sism.	-4291.5	-560.9	-11140.0	-54060.0	29.0	-2378.1
53	14	SLU A1 sism.	4291.5	781.3	-12240.0	144800.0	-34.0	2371.3
54	14	SLU A1 sism.	4243.5	-169.8	-11950.0	11280.0	755.4	7165.6
55	14	SLU A1 sism.	-4243.4	428.9	-12140.0	95410.0	-761.9	-7173.9
56	14	SLU A1 sism.	-4291.5	-522.1	-11850.0	-38110.0	27.6	-2379.6
57	14	SLU A1 sism.	4333.6	557.5	-11470.0	104200.0	-674.8	-2166.6
58	14	SLU A1 sism.	4375.1	-727.1	-11100.0	-78710.0	-1092.5	-6730.5
59	14	SLU A1 sism.	-4375.1	908.8	-11580.0	153500.0	1089.0	6725.2
60	14	SLU A1 sism.	-4333.6	-375.8	-11200.0	-29440.0	671.3	2161.3
61	14	SLU A1 sism.	4333.6	596.2	-12180.0	120200.0	-676.3	-2168.1
62	14	SLU A1 sism.	4375.1	-688.4	-11810.0	-62750.0	-1094.0	-6732.0
63	14	SLU A1 sism.	-4375.0	947.5	-12290.0	169400.0	1087.5	6723.7
64	14	SLU A1 sism.	-4333.6	-337.1	-11910.0	-13490.0	669.8	2159.8
65	14	SLU A1 sism.	4378.4	390.7	-11430.0	79510.0	-1278.4	-6845.7
66	14	SLU A1 sism.	4330.3	-560.3	-11140.0	-54000.0	-488.9	-2051.4
67	14	SLU A1 sism.	-4330.3	742.0	-11530.0	128800.0	485.4	2046.1
68	14	SLU A1 sism.	-4378.3	-209.0	-11240.0	-4739.1	1274.9	6840.4
69	14	SLU A1 sism.	4378.4	429.5	-12140.0	95470.0	-1279.9	-6847.2
70	14	SLU A1 sism.	4330.3	-521.6	-11850.0	-38050.0	-490.4	-2052.9
71	14	SLU A1 sism.	-4330.3	780.7	-12240.0	144700.0	483.9	2044.6
72	14	SLU A1 sism.	-4378.3	-170.3	-11950.0	11220.0	1273.4	6838.9
73	14	SLU A1 sism.	1211.2	2284.7	-11980.0	349700.0	803.6	9035.5
74	14	SLU A1 sism.	1349.3	-1997.3	-10720.0	-260100.0	-588.7	-6177.3
75	14	SLU A1 sism.	-1349.3	2179.0	-11950.0	334900.0	585.2	6172.0
76	14	SLU A1 sism.	-1211.1	-2103.0	-10690.0	-274900.0	-807.1	-9040.8
77	14	SLU A1 sism.	1211.2	2323.4	-12690.0	365600.0	802.1	9034.0
78	14	SLU A1 sism.	1349.4	-1958.6	-11430.0	-244100.0	-590.2	-6178.8
79	14	SLU A1 sism.	-1349.3	2217.7	-12660.0	350800.0	583.8	6170.5
80	14	SLU A1 sism.	-1211.1	-2064.3	-11400.0	-258900.0	-808.6	-9042.3
81	14	SLU A1 sism.	1237.2	2179.1	-11950.0	334900.0	429.9	6270.0
82	14	SLU A1 sism.	1375.4	-2102.9	-10690.0	-274900.0	-962.5	-8942.8
83	14	SLU A1 sism.	-1375.4	2284.5	-11980.0	349700.0	959.0	8937.5
84	14	SLU A1 sism.	-1237.2	-1997.5	-10720.0	-260100.0	-433.4	-6275.3
85	14	SLU A1 sism.	1237.2	2217.9	-12660.0	350800.0	428.4	6268.5
86	14	SLU A1 sism.	1375.4	-2064.1	-11400.0	-258900.0	-964.0	-8944.3
87	14	SLU A1 sism.	-1375.4	2323.3	-12690.0	365600.0	957.5	8936.0
88	14	SLU A1 sism.	-1237.2	-1958.7	-11430.0	-244100.0	-434.8	-6276.8
89	14	SLU A1 sism.	1360.3	1728.7	-11840.0	267300.0	-1208.3	-6561.4
90	14	SLU A1 sism.	1200.2	-1441.4	-10860.0	-177700.0	1423.2	9419.6
91	14	SLU A1 sism.	-1200.2	1623.0	-11810.0	252500.0	-1426.7	-9424.9
92	14	SLU A1 sism.	-1360.3	-1547.1	-10830.0	-192600.0	1204.8	6556.1
93	14	SLU A1 sism.	1360.3	1767.5	-12550.0	283300.0	-1209.8	-6562.9
94	14	SLU A1 sism.	1200.2	-1402.6	-11570.0	-161800.0	1421.7	9418.1
95	14	SLU A1 sism.	-1200.2	1661.8	-12520.0	268500.0	-1428.2	-9426.4
96	14	SLU A1 sism.	-1360.3	-1508.3	-11540.0	-176600.0	1203.3	6554.6

97	14	SLU A1 sism.	1386.4	1623.2	-11810.0	252500.0	-1582.1	-9326.9
98	14	SLU A1 sism.	1226.3	-1546.9	-10830.0	-192500.0	1049.4	6654.1
99	14	SLU A1 sism.	-1226.3	1728.6	-11840.0	267300.0	-1052.9	-6659.4
100	14	SLU A1 sism.	-1386.3	-1441.5	-10860.0	-177800.0	1578.6	9321.6
101	14	SLU A1 sism.	1386.4	1661.9	-12520.0	268500.0	-1583.6	-9328.4
102	14	SLU A1 sism.	1226.3	-1508.2	-11540.0	-176600.0	1048.0	6652.6
103	14	SLU A1 sism.	-1226.2	1767.3	-12550.0	283300.0	-1054.4	-6660.9
104	14	SLU A1 sism.	-1386.3	-1402.8	-11570.0	-161800.0	1577.1	9320.1
138	14	SLE Rare	0.0	181.3	-12900.0	49950.0	-4.2	-5.7
139	14	SLE Rare	399.2	1067.6	-23010.0	368300.0	-203.4	-770.6
140	14	SLE Rare	0.0	288.0	-14720.0	56820.0	-6.7	-9.2
141	14	SLE Rare	299.4	952.7	-22300.0	295600.0	-156.1	-582.8
142	14	SLE Freq.	0.0	110.2	-11690.0	45370.0	-2.5	-3.4
143	14	SLE Freq.	299.4	774.9	-19270.0	284100.0	-151.9	-577.0
144	14	SLE Freq.	0.0	181.3	-12900.0	49950.0	-4.2	-5.7
145	14	SLE Quasi P.	0.0	110.2	-11690.0	45370.0	-2.5	-3.4
1	161	SLU STR.	0.0	-175.4	-17190.0	-106100.0	0.0	0.0
2	161	SLU STR.	0.0	-1270.8	-29130.0	-645200.0	0.1	-0.1
3	161	SLU STR.	0.0	-97.7	-10770.0	-73910.0	0.0	0.0
4	161	SLU STR.	0.0	-1193.0	-22710.0	-613000.0	0.1	-0.1
5	161	SLU STR.	0.0	-229.9	-18970.0	-178900.0	0.0	0.0
6	161	SLU STR.	0.0	-1049.4	-27910.0	-582200.0	0.1	-0.1
7	161	SLU STR.	0.0	-152.2	-12560.0	-146800.0	0.0	0.0
8	161	SLU STR.	0.0	-971.7	-21490.0	-550100.0	0.1	-0.1
9	161	SLU A1 sism.	85.4	314.2	-10160.0	15870.0	148.1	-172.7
10	161	SLU A1 sism.	85.4	-487.6	-10790.0	-58940.0	148.0	-172.6
11	161	SLU A1 sism.	-86.1	402.7	-10090.0	23840.0	-71.1	232.0
12	161	SLU A1 sism.	-86.1	-399.1	-10720.0	-50970.0	-71.2	232.1
13	161	SLU A1 sism.	86.1	201.5	-12520.0	-30760.0	71.3	-232.1
14	161	SLU A1 sism.	86.1	-600.3	-13150.0	-105600.0	71.1	-232.0
15	161	SLU A1 sism.	-85.4	290.0	-12450.0	-22790.0	-148.0	172.6
16	161	SLU A1 sism.	-85.4	-511.9	-13080.0	-97600.0	-148.1	172.6
17	161	SLU A1 sism.	85.4	453.8	-10070.0	29470.0	148.1	-172.7
18	161	SLU A1 sism.	85.4	-627.2	-10890.0	-72540.0	148.0	-172.6
19	161	SLU A1 sism.	-86.1	542.2	-9996.8	37450.0	-71.1	232.0
20	161	SLU A1 sism.	-86.1	-538.7	-10820.0	-64570.0	-71.3	232.1
21	161	SLU A1 sism.	86.1	341.1	-12420.0	-17160.0	71.3	-232.1
22	161	SLU A1 sism.	86.1	-739.9	-13240.0	-119200.0	71.1	-232.0
23	161	SLU A1 sism.	-85.4	429.5	-12350.0	-9186.7	-148.0	172.6
24	161	SLU A1 sism.	-85.4	-651.4	-13180.0	-111200.0	-148.1	172.6
25	161	SLU A1 sism.	62.2	402.7	-10090.0	23840.0	1485.8	-1078.2
26	161	SLU A1 sism.	62.2	-399.1	-10720.0	-50960.0	1485.6	-1078.1
27	161	SLU A1 sism.	-62.8	314.2	-10160.0	15870.0	-1408.8	1137.5
28	161	SLU A1 sism.	-62.8	-487.6	-10790.0	-58940.0	-1408.9	1137.6
29	161	SLU A1 sism.	62.8	290.0	-12450.0	-22790.0	1408.9	-1137.6
30	161	SLU A1 sism.	62.8	-511.8	-13080.0	-97600.0	1408.8	-1137.5
31	161	SLU A1 sism.	-62.2	201.5	-12520.0	-30770.0	-1485.6	1078.1
32	161	SLU A1 sism.	-62.2	-600.3	-13150.0	-105600.0	-1485.8	1078.2
33	161	SLU A1 sism.	62.2	542.3	-9996.8	37450.0	1485.8	-1078.2
34	161	SLU A1 sism.	62.2	-538.7	-10820.0	-64570.0	1485.6	-1078.1
35	161	SLU A1 sism.	-62.8	453.8	-10070.0	29470.0	-1408.8	1137.5
36	161	SLU A1 sism.	-62.8	-627.2	-10890.0	-72540.0	-1408.9	1137.6
37	161	SLU A1 sism.	62.8	429.5	-12350.0	-9185.4	1408.9	-1137.6
38	161	SLU A1 sism.	62.8	-651.4	-13180.0	-111200.0	1408.8	-1137.5
39	161	SLU A1 sism.	-62.2	341.0	-12420.0	-17160.0	-1485.6	1078.1
40	161	SLU A1 sism.	-62.2	-739.9	-13240.0	-119200.0	-1485.8	1078.2
41	161	SLU A1 sism.	285.7	171.6	-11070.0	-9752.3	377.0	-665.5
42	161	SLU A1 sism.	285.7	-630.3	-11700.0	-84560.0	376.8	-665.4
43	161	SLU A1 sism.	-285.9	466.5	-10840.0	16820.0	-353.7	683.2
44	161	SLU A1 sism.	-285.8	-335.4	-11470.0	-57990.0	-353.9	683.3
45	161	SLU A1 sism.	285.8	137.7	-11770.0	-23740.0	353.9	-683.3
46	161	SLU A1 sism.	285.9	-664.1	-12400.0	-98550.0	353.8	-683.2
47	161	SLU A1 sism.	-285.7	432.7	-11540.0	2827.5	-376.8	665.4
48	161	SLU A1 sism.	-285.7	-369.2	-12170.0	-71980.0	-377.0	665.5

49	161	SLU A1 sism.	285.7	311.1	-10970.0	3854.2	377.0	-665.5
50	161	SLU A1 sism.	285.7	-769.8	-11790.0	-98160.0	376.8	-665.4
51	161	SLU A1 sism.	-285.9	606.0	-10740.0	30420.0	-353.7	683.2
52	161	SLU A1 sism.	-285.8	-474.9	-11570.0	-71590.0	-353.9	683.3
53	161	SLU A1 sism.	285.8	277.3	-11680.0	-10140.0	353.9	-683.3
54	161	SLU A1 sism.	285.9	-803.6	-12500.0	-112200.0	353.7	-683.2
55	161	SLU A1 sism.	-285.7	572.2	-11450.0	16430.0	-376.8	665.4
56	161	SLU A1 sism.	-285.7	-508.7	-12270.0	-85580.0	-377.0	665.5
57	161	SLU A1 sism.	208.2	466.5	-10840.0	16820.0	4835.9	-3684.1
58	161	SLU A1 sism.	208.2	-335.3	-11470.0	-57980.0	4835.7	-3684.0
59	161	SLU A1 sism.	-208.4	171.5	-11070.0	-9756.6	-4812.6	3701.8
60	161	SLU A1 sism.	-208.4	-630.3	-11700.0	-84560.0	-4812.8	3701.9
61	161	SLU A1 sism.	208.4	432.7	-11540.0	2831.8	4812.8	-3701.9
62	161	SLU A1 sism.	208.4	-369.2	-12170.0	-71970.0	4812.7	-3701.8
63	161	SLU A1 sism.	-208.2	137.7	-11770.0	-23750.0	-4835.7	3684.0
64	161	SLU A1 sism.	-208.2	-664.1	-12400.0	-98550.0	-4835.8	3684.1
65	161	SLU A1 sism.	208.2	606.0	-10740.0	30430.0	4835.9	-3684.1
66	161	SLU A1 sism.	208.2	-474.9	-11570.0	-71590.0	4835.7	-3684.0
67	161	SLU A1 sism.	-208.4	311.1	-10970.0	3849.9	-4812.6	3701.8
68	161	SLU A1 sism.	-208.4	-769.9	-11790.0	-98170.0	-4812.8	3701.9
69	161	SLU A1 sism.	208.4	572.2	-11450.0	16440.0	4812.8	-3701.9
70	161	SLU A1 sism.	208.4	-508.7	-12270.0	-85580.0	4812.6	-3701.8
71	161	SLU A1 sism.	-208.2	277.3	-11680.0	-10140.0	-4835.7	3684.0
72	161	SLU A1 sism.	-208.2	-803.7	-12500.0	-112200.0	-4835.9	3684.1
73	161	SLU A1 sism.	85.6	1210.3	-10250.0	86820.0	121.4	-193.5
74	161	SLU A1 sism.	85.6	-1462.5	-12350.0	-162500.0	120.9	-193.3
75	161	SLU A1 sism.	-85.8	1298.7	-10180.0	94790.0	-97.8	211.1
76	161	SLU A1 sism.	-85.8	-1374.1	-12280.0	-154600.0	-98.3	211.4
77	161	SLU A1 sism.	85.8	1176.4	-10960.0	72830.0	98.3	-211.4
78	161	SLU A1 sism.	85.8	-1496.4	-13060.0	-176500.0	97.8	-211.1
79	161	SLU A1 sism.	-85.6	1264.9	-10890.0	80800.0	-120.9	193.2
80	161	SLU A1 sism.	-85.6	-1407.9	-12990.0	-168500.0	-121.4	193.5
81	161	SLU A1 sism.	62.4	1298.7	-10180.0	94790.0	1459.1	-1099.1
82	161	SLU A1 sism.	62.4	-1374.1	-12280.0	-154600.0	1458.6	-1098.8
83	161	SLU A1 sism.	-62.6	1210.3	-10250.0	86820.0	-1435.5	1116.6
84	161	SLU A1 sism.	-62.6	-1462.6	-12350.0	-162500.0	-1436.0	1116.9
85	161	SLU A1 sism.	62.6	1264.9	-10890.0	80800.0	1436.0	-1116.9
86	161	SLU A1 sism.	62.6	-1407.9	-12990.0	-168500.0	1435.5	-1116.7
87	161	SLU A1 sism.	-62.4	1176.4	-10960.0	72830.0	-1458.6	1098.8
88	161	SLU A1 sism.	-62.4	-1496.4	-13060.0	-176500.0	-1459.0	1099.1
89	161	SLU A1 sism.	85.6	1675.4	-9927.9	132200.0	121.4	-193.6
90	161	SLU A1 sism.	85.6	-1927.7	-12680.0	-207900.0	120.9	-193.2
91	161	SLU A1 sism.	-85.8	1763.9	-9859.1	140100.0	-97.8	211.1
92	161	SLU A1 sism.	-85.8	-1839.2	-12610.0	-199900.0	-98.4	211.4
93	161	SLU A1 sism.	85.8	1641.6	-10630.0	118200.0	98.4	-211.4
94	161	SLU A1 sism.	85.8	-1961.5	-13380.0	-221900.0	97.8	-211.1
95	161	SLU A1 sism.	-85.6	1730.0	-10570.0	126200.0	-120.8	193.2
96	161	SLU A1 sism.	-85.6	-1873.0	-13310.0	-213900.0	-121.4	193.6
97	161	SLU A1 sism.	62.4	1763.9	-9859.1	140100.0	1459.1	-1099.1
98	161	SLU A1 sism.	62.4	-1839.2	-12610.0	-199900.0	1458.5	-1098.8
99	161	SLU A1 sism.	-62.6	1675.4	-9927.9	132200.0	-1435.5	1116.6
100	161	SLU A1 sism.	-62.6	-1927.7	-12680.0	-207900.0	-1436.0	1117.0
101	161	SLU A1 sism.	62.6	1730.1	-10570.0	126200.0	1436.0	-1117.0
102	161	SLU A1 sism.	62.6	-1873.0	-13310.0	-213900.0	1435.5	-1116.6
103	161	SLU A1 sism.	-62.4	1641.6	-10630.0	118200.0	-1458.5	1098.8
104	161	SLU A1 sism.	-62.4	-1961.5	-13380.0	-221900.0	-1459.1	1099.1
138	161	SLE Rare	0.0	-125.7	-12500.0	-76840.0	0.0	0.0
139	161	SLE Rare	0.0	-937.1	-21350.0	-476200.0	0.1	0.0
140	161	SLE Rare	0.0	-166.1	-13830.0	-130800.0	0.0	0.0
141	161	SLE Rare	0.0	-774.7	-20460.0	-430300.0	0.1	0.0
142	161	SLE Freq.	0.0	-98.8	-11620.0	-40860.0	0.0	0.0
143	161	SLE Freq.	0.0	-707.4	-18260.0	-340400.0	0.0	0.0
144	161	SLE Freq.	0.0	-125.7	-12500.0	-76840.0	0.0	0.0
145	161	SLE Quasi P.	0.0	-98.8	-11620.0	-40860.0	0.0	0.0

1	162	SLU STR.	0.1	-175.4	-17190.0	-106100.0	-5.4	3.1
2	162	SLU STR.	502.2	-1342.6	-29180.0	-651900.0	1612.8	-1182.7
3	162	SLU STR.	0.0	-97.7	-10770.0	-73910.0	-3.5	2.0
4	162	SLU STR.	502.2	-1264.9	-22760.0	-619800.0	1614.7	-1183.8
5	162	SLU STR.	0.1	-229.9	-18970.0	-178900.0	-8.5	4.9
6	162	SLU STR.	375.8	-1103.2	-27950.0	-587300.0	1202.1	-882.3
7	162	SLU STR.	0.1	-152.2	-12560.0	-146800.0	-6.7	3.9
8	162	SLU STR.	375.7	-1025.4	-21530.0	-555200.0	1204.0	-883.3
9	162	SLU A1 sism.	1369.4	543.4	-9995.5	37520.0	-4651.1	3292.7
10	162	SLU A1 sism.	1271.6	-539.9	-10820.0	-64650.0	1494.8	-1099.9
11	162	SLU A1 sism.	-1271.6	455.0	-10060.0	29550.0	-1496.4	1100.8
12	162	SLU A1 sism.	-1369.4	-628.3	-10890.0	-72610.0	4649.5	-3291.8
13	162	SLU A1 sism.	1369.5	430.7	-12350.0	-9116.2	-4654.2	3294.6
14	162	SLU A1 sism.	1271.7	-652.6	-13180.0	-111300.0	1491.7	-1098.1
15	162	SLU A1 sism.	-1271.6	342.3	-12420.0	-17080.0	-1499.5	1102.7
16	162	SLU A1 sism.	-1369.4	-741.0	-13250.0	-119200.0	4646.4	-3290.0
17	162	SLU A1 sism.	1267.1	404.5	-10090.0	24060.0	1718.2	-1288.2
18	162	SLU A1 sism.	1373.9	-401.0	-10720.0	-51190.0	-4874.5	3480.9
19	162	SLU A1 sism.	-1373.9	316.1	-10160.0	16090.0	4872.9	-3480.1
20	162	SLU A1 sism.	-1267.1	-489.4	-10790.0	-59160.0	-1719.8	1289.0
21	162	SLU A1 sism.	1267.2	291.8	-12450.0	-22570.0	1715.0	-1286.3
22	162	SLU A1 sism.	1374.0	-513.7	-13080.0	-97820.0	-4877.6	3482.8
23	162	SLU A1 sism.	-1373.9	203.4	-12520.0	-30540.0	4869.7	-3478.2
24	162	SLU A1 sism.	-1267.1	-602.1	-13150.0	-105800.0	-1722.9	1290.9
25	162	SLU A1 sism.	1310.4	454.9	-10060.0	29540.0	-998.7	617.8
26	162	SLU A1 sism.	1212.6	-628.4	-10890.0	-72620.0	5147.1	-3774.9
27	162	SLU A1 sism.	-1212.6	543.5	-9995.5	37520.0	-5148.7	3775.7
28	162	SLU A1 sism.	-1310.4	-539.8	-10820.0	-64640.0	997.2	-616.9
29	162	SLU A1 sism.	1310.4	342.1	-12420.0	-17090.0	-1001.9	619.6
30	162	SLU A1 sism.	1212.7	-741.1	-13250.0	-119300.0	5144.0	-3773.0
31	162	SLU A1 sism.	-1212.6	430.8	-12350.0	-9107.8	-5151.8	3777.6
32	162	SLU A1 sism.	-1310.4	-652.5	-13180.0	-111300.0	994.0	-615.0
33	162	SLU A1 sism.	1208.1	316.0	-10160.0	16080.0	5370.5	-3963.1
34	162	SLU A1 sism.	1314.9	-489.6	-10790.0	-59160.0	-1222.1	806.0
35	162	SLU A1 sism.	-1314.9	404.7	-10090.0	24070.0	1220.6	-805.1
36	162	SLU A1 sism.	-1208.1	-400.9	-10720.0	-51180.0	-5372.1	3964.0
37	162	SLU A1 sism.	1208.2	203.3	-12520.0	-30550.0	5367.4	-3961.2
38	162	SLU A1 sism.	1315.0	-602.3	-13150.0	-105800.0	-1225.3	807.9
39	162	SLU A1 sism.	-1314.9	291.9	-12450.0	-22570.0	1217.4	-803.3
40	162	SLU A1 sism.	-1208.1	-513.6	-13080.0	-97810.0	-5375.2	3965.8
41	162	SLU A1 sism.	4450.6	607.1	-10740.0	30490.0	-8332.6	5850.5
42	162	SLU A1 sism.	4352.9	-476.2	-11570.0	-71680.0	-2186.8	1457.9
43	162	SLU A1 sism.	-4352.8	312.4	-10970.0	3935.9	2183.0	-1455.7
44	162	SLU A1 sism.	-4450.6	-770.9	-11800.0	-98230.0	8328.9	-5848.4
45	162	SLU A1 sism.	4450.6	573.2	-11450.0	16500.0	-8333.6	5851.1
46	162	SLU A1 sism.	4352.9	-510.0	-12270.0	-85670.0	-2187.7	1458.5
47	162	SLU A1 sism.	-4352.8	278.6	-11670.0	-10050.0	2182.1	-1455.2
48	162	SLU A1 sism.	-4450.6	-804.7	-12500.0	-112200.0	8327.9	-5847.8
49	162	SLU A1 sism.	4348.4	468.2	-10840.0	17030.0	-1963.4	1269.7
50	162	SLU A1 sism.	4455.1	-337.4	-11470.0	-58220.0	-8556.0	6038.8
51	162	SLU A1 sism.	-4455.1	173.5	-11070.0	-9522.7	8552.3	-6036.6
52	162	SLU A1 sism.	-4348.3	-632.0	-11700.0	-84770.0	1959.6	-1267.5
53	162	SLU A1 sism.	4348.4	434.4	-11540.0	3040.1	-1964.3	1270.3
54	162	SLU A1 sism.	4455.2	-371.2	-12170.0	-72210.0	-8557.0	6039.3
55	162	SLU A1 sism.	-4455.1	139.7	-11770.0	-23510.0	8551.3	-6036.0
56	162	SLU A1 sism.	-4348.3	-665.8	-12400.0	-98760.0	1958.7	-1267.0
57	162	SLU A1 sism.	4253.9	312.0	-10970.0	3907.7	3841.7	-3065.9
58	162	SLU A1 sism.	4156.2	-771.3	-11800.0	-98260.0	9987.6	-7458.5
59	162	SLU A1 sism.	-4156.1	607.5	-10740.0	30520.0	-9991.4	7460.7
60	162	SLU A1 sism.	-4253.9	-475.8	-11570.0	-71650.0	-3845.5	3068.0
61	162	SLU A1 sism.	4254.0	278.2	-11680.0	-10080.0	3840.8	-3065.3
62	162	SLU A1 sism.	4156.2	-805.1	-12500.0	-112200.0	9986.7	-7458.0
63	162	SLU A1 sism.	-4156.1	573.7	-11450.0	16530.0	-9992.3	7461.2
64	162	SLU A1 sism.	-4253.9	-509.6	-12270.0	-85640.0	-3846.5	3068.6

65	162	SLU A1 sism.	4151.7	173.1	-11070.0	-9550.9	10210.0	-7646.7
66	162	SLU A1 sism.	4258.4	-632.4	-11700.0	-84800.0	3618.4	-2877.7
67	162	SLU A1 sism.	-4258.4	468.6	-10840.0	17060.0	-3622.1	2879.8
68	162	SLU A1 sism.	-4151.6	-336.9	-11470.0	-58190.0	-10210.0	7648.9
69	162	SLU A1 sism.	4151.7	139.3	-11770.0	-23540.0	10210.0	-7646.2
70	162	SLU A1 sism.	4258.5	-666.3	-12400.0	-98790.0	3617.4	-2877.1
71	162	SLU A1 sism.	-4258.4	434.8	-11540.0	3068.2	-3623.1	2880.4
72	162	SLU A1 sism.	-4151.6	-370.7	-12170.0	-72180.0	-10220.0	7649.5
73	162	SLU A1 sism.	1483.5	1767.7	-9855.0	140400.0	-11820.0	8418.1
74	162	SLU A1 sism.	1157.6	-1843.1	-12610.0	-200200.0	8663.9	-6224.0
75	162	SLU A1 sism.	-1157.6	1679.3	-9923.7	132400.0	-8667.7	6226.2
76	162	SLU A1 sism.	-1483.5	-1931.5	-12680.0	-208100.0	11820.0	-8415.9
77	162	SLU A1 sism.	1483.5	1733.9	-10560.0	126400.0	-11820.0	8418.6
78	162	SLU A1 sism.	1157.6	-1877.0	-13320.0	-214200.0	8662.9	-6223.5
79	162	SLU A1 sism.	-1157.5	1645.5	-10630.0	118400.0	-8668.6	6226.8
80	162	SLU A1 sism.	-1483.4	-1965.4	-13390.0	-222100.0	11820.0	-8415.4
81	162	SLU A1 sism.	1424.5	1679.2	-9923.8	132400.0	-8170.0	5743.2
82	162	SLU A1 sism.	1098.6	-1931.7	-12680.0	-208100.0	12320.0	-8899.0
83	162	SLU A1 sism.	-1098.5	1767.9	-9855.0	140400.0	-12320.0	8901.1
84	162	SLU A1 sism.	-1424.4	-1843.0	-12610.0	-200200.0	8166.3	-5741.0
85	162	SLU A1 sism.	1424.5	1645.4	-10630.0	118400.0	-8171.0	5743.7
86	162	SLU A1 sism.	1098.6	-1965.5	-13390.0	-222100.0	12320.0	-8898.4
87	162	SLU A1 sism.	-1098.5	1734.0	-10560.0	126400.0	-12320.0	8901.7
88	162	SLU A1 sism.	-1424.4	-1876.8	-13320.0	-214100.0	8165.3	-5740.4
89	162	SLU A1 sism.	1142.6	1304.9	-10180.0	95520.0	9408.5	-6851.4
90	162	SLU A1 sism.	1498.5	-1380.3	-12280.0	-155300.0	-12570.0	9045.5
91	162	SLU A1 sism.	-1498.5	1216.5	-10250.0	87560.0	12560.0	-9043.3
92	162	SLU A1 sism.	-1142.5	-1468.7	-12350.0	-163300.0	-9412.3	6853.6
93	162	SLU A1 sism.	1142.6	1271.1	-10890.0	81540.0	9407.6	-6850.9
94	162	SLU A1 sism.	1498.5	-1414.1	-12990.0	-169300.0	-12570.0	9046.0
95	162	SLU A1 sism.	-1498.5	1182.7	-10960.0	73570.0	12560.0	-9042.8
96	162	SLU A1 sism.	-1142.5	-1502.5	-13060.0	-177300.0	-9413.2	6854.2
97	162	SLU A1 sism.	1083.6	1216.3	-10250.0	87550.0	13060.0	-9526.4
98	162	SLU A1 sism.	1439.5	-1468.8	-12350.0	-163300.0	-8914.7	6370.6
99	162	SLU A1 sism.	-1439.5	1305.0	-10180.0	95530.0	8910.9	-6368.4
100	162	SLU A1 sism.	-1083.5	-1380.2	-12280.0	-155300.0	-13060.0	9528.5
101	162	SLU A1 sism.	1083.6	1182.5	-10960.0	73560.0	13060.0	-9525.8
102	162	SLU A1 sism.	1439.5	-1502.6	-13060.0	-177300.0	-8915.6	6371.1
103	162	SLU A1 sism.	-1439.5	1271.2	-10890.0	81540.0	8909.9	-6367.8
104	162	SLU A1 sism.	-1083.5	-1414.0	-12990.0	-169300.0	-13070.0	9529.1
138	162	SLE Rare	0.0	-125.7	-12500.0	-76840.0	-3.9	2.3
139	162	SLE Rare	372.0	-990.4	-21390.0	-481200.0	1194.8	-876.2
140	162	SLE Rare	0.1	-166.1	-13830.0	-130800.0	-6.2	3.6
141	162	SLE Rare	279.0	-814.6	-20490.0	-434100.0	892.8	-655.2
142	162	SLE Freq.	0.0	-98.8	-11620.0	-40860.0	-2.4	1.4
143	162	SLE Freq.	279.0	-747.3	-18280.0	-344100.0	896.6	-657.4
144	162	SLE Freq.	0.0	-125.7	-12500.0	-76840.0	-3.9	2.3
145	162	SLE Quasi P.	0.0	-98.8	-11620.0	-40860.0	-2.4	1.4
1	2	SLU STR.	0.0	-248.7	-17310.0	-136000.0	-3.9	3.4
2	2	SLU STR.	510.6	-1765.1	-29860.0	-823900.0	457.3	-1174.2
3	2	SLU STR.	0.0	-152.1	-10870.0	-96120.0	-2.6	2.2
4	2	SLU STR.	510.6	-1668.5	-23420.0	-784100.0	458.7	-1175.4
5	2	SLU STR.	0.1	-372.7	-19220.0	-237200.0	-6.2	5.4
6	2	SLU STR.	382.0	-1507.2	-28610.0	-751900.0	338.9	-875.7
7	2	SLU STR.	0.0	-276.1	-12770.0	-197300.0	-4.9	4.2
8	2	SLU STR.	382.0	-1410.5	-22160.0	-712000.0	340.2	-876.9
9	2	SLU A1 sism.	1346.8	601.8	-10160.0	61150.0	-1701.2	3491.0
10	2	SLU A1 sism.	1279.8	-595.1	-10750.0	-86940.0	321.3	-1061.5
11	2	SLU A1 sism.	-1279.8	503.9	-10200.0	49320.0	-322.4	1062.8
12	2	SLU A1 sism.	-1346.7	-693.0	-10790.0	-98780.0	1700.0	-3489.7
13	2	SLU A1 sism.	1346.8	457.7	-12520.0	1741.4	-1703.5	3492.7
14	2	SLU A1 sism.	1279.9	-739.2	-13100.0	-146400.0	318.9	-1059.9
15	2	SLU A1 sism.	-1279.8	359.7	-12560.0	-10100.0	-324.7	1064.5
16	2	SLU A1 sism.	-1346.7	-837.2	-13150.0	-158200.0	1697.7	-3488.0

17	2	SLU A1 sism.	1276.7	446.9	-10220.0	41200.0	334.7	-1178.9
18	2	SLU A1 sism.	1349.9	-440.2	-10680.0	-66990.0	-1714.6	3608.4
19	2	SLU A1 sism.	-1349.9	349.0	-10270.0	29370.0	1713.5	-3607.1
20	2	SLU A1 sism.	-1276.7	-538.1	-10730.0	-78830.0	-335.8	1180.2
21	2	SLU A1 sism.	1276.7	302.8	-12580.0	-18210.0	332.3	-1177.3
22	2	SLU A1 sism.	1349.9	-584.3	-13040.0	-126400.0	-1716.9	3610.1
23	2	SLU A1 sism.	-1349.9	204.8	-12630.0	-30050.0	1711.1	-3605.5
24	2	SLU A1 sism.	-1276.6	-682.3	-13090.0	-138200.0	-338.1	1181.9
25	2	SLU A1 sism.	1306.1	503.7	-10200.0	49300.0	-505.2	752.8
26	2	SLU A1 sism.	1239.2	-693.2	-10790.0	-98790.0	1517.2	-3799.8
27	2	SLU A1 sism.	-1239.2	602.0	-10160.0	61170.0	-1518.3	3801.1
28	2	SLU A1 sism.	-1306.1	-594.9	-10750.0	-86930.0	504.1	-751.4
29	2	SLU A1 sism.	1306.1	359.6	-12560.0	-10110.0	-507.6	754.4
30	2	SLU A1 sism.	1239.2	-837.3	-13150.0	-158200.0	1514.9	-3798.1
31	2	SLU A1 sism.	-1239.1	457.8	-12520.0	1754.2	-1520.6	3802.7
32	2	SLU A1 sism.	-1306.1	-739.0	-13100.0	-146300.0	501.8	-749.8
33	2	SLU A1 sism.	1236.0	348.8	-10270.0	29350.0	1530.6	-3917.2
34	2	SLU A1 sism.	1309.2	-538.3	-10730.0	-78840.0	-518.6	870.2
35	2	SLU A1 sism.	-1309.2	447.1	-10220.0	41220.0	517.5	-868.9
36	2	SLU A1 sism.	-1236.0	-440.0	-10680.0	-66980.0	-1531.7	3918.5
37	2	SLU A1 sism.	1236.1	204.7	-12630.0	-30060.0	1528.3	-3915.5
38	2	SLU A1 sism.	1309.3	-682.4	-13090.0	-138300.0	-521.0	871.8
39	2	SLU A1 sism.	-1309.2	303.0	-12580.0	-18200.0	515.2	-867.2
40	2	SLU A1 sism.	-1236.0	-584.2	-13040.0	-126400.0	-1534.0	3920.1
41	2	SLU A1 sism.	4411.1	665.7	-10920.0	54170.0	-3310.6	6324.5
42	2	SLU A1 sism.	4344.2	-531.2	-11510.0	-93930.0	-1288.1	1772.0
43	2	SLU A1 sism.	-4344.1	339.1	-11090.0	14710.0	1285.4	-1769.5
44	2	SLU A1 sism.	-4411.1	-857.8	-11680.0	-133400.0	3307.8	-6322.0
45	2	SLU A1 sism.	4411.1	622.5	-11630.0	36350.0	-3311.3	6325.0
46	2	SLU A1 sism.	4344.2	-574.4	-12220.0	-111800.0	-1288.8	1772.5
47	2	SLU A1 sism.	-4344.1	295.9	-11790.0	-3112.0	1284.7	-1769.0
48	2	SLU A1 sism.	-4411.1	-901.0	-12380.0	-151200.0	3307.1	-6321.5
49	2	SLU A1 sism.	4341.0	510.8	-10990.0	34220.0	-1274.7	1654.6
50	2	SLU A1 sism.	4414.2	-376.3	-11450.0	-73980.0	-3324.0	6441.9
51	2	SLU A1 sism.	-4414.2	184.2	-11160.0	-5239.3	3321.2	-6439.4
52	2	SLU A1 sism.	-4341.0	-702.9	-11610.0	-113400.0	1272.0	-1652.1
53	2	SLU A1 sism.	4341.0	467.6	-11700.0	16390.0	-1275.4	1655.1
54	2	SLU A1 sism.	4414.2	-419.6	-12150.0	-91800.0	-3324.7	6442.4
55	2	SLU A1 sism.	-4414.2	141.0	-11860.0	-23060.0	3320.5	-6438.9
56	2	SLU A1 sism.	-4341.0	-746.1	-12320.0	-131300.0	1271.3	-1651.6
57	2	SLU A1 sism.	4275.6	338.6	-11090.0	14670.0	675.9	-2803.0
58	2	SLU A1 sism.	4208.7	-858.2	-11680.0	-133400.0	2698.3	-7355.5
59	2	SLU A1 sism.	-4208.6	666.2	-10920.0	54210.0	-2701.0	7358.0
60	2	SLU A1 sism.	-4275.6	-530.7	-11510.0	-93880.0	-678.6	2805.5
61	2	SLU A1 sism.	4275.6	295.4	-11800.0	-3154.6	675.2	-2802.5
62	2	SLU A1 sism.	4208.7	-901.5	-12380.0	-151300.0	2697.6	-7355.0
63	2	SLU A1 sism.	-4208.6	622.9	-11630.0	36390.0	-2701.7	7358.5
64	2	SLU A1 sism.	-4275.5	-574.0	-12220.0	-111700.0	-679.3	2806.0
65	2	SLU A1 sism.	4205.5	183.8	-11160.0	-5281.9	2711.7	-7472.9
66	2	SLU A1 sism.	4278.7	-703.4	-11610.0	-113500.0	662.5	-2685.6
67	2	SLU A1 sism.	-4278.7	511.3	-10990.0	34260.0	-665.2	2688.1
68	2	SLU A1 sism.	-4205.5	-375.8	-11450.0	-73930.0	-2714.5	7475.4
69	2	SLU A1 sism.	4205.5	140.5	-11860.0	-23110.0	2711.0	-7472.4
70	2	SLU A1 sism.	4278.7	-746.6	-12320.0	-131300.0	661.8	-2685.1
71	2	SLU A1 sism.	-4278.7	468.0	-11700.0	16440.0	-665.9	2688.6
72	2	SLU A1 sism.	-4205.5	-419.1	-12150.0	-91760.0	-2715.2	7475.9
73	2	SLU A1 sism.	1424.8	1947.7	-10290.0	213100.0	-4061.5	8802.9
74	2	SLU A1 sism.	1201.8	-2041.9	-12260.0	-280500.0	2679.9	-6372.2
75	2	SLU A1 sism.	-1201.7	1849.8	-10340.0	201300.0	-2682.7	6374.7
76	2	SLU A1 sism.	-1424.8	-2139.8	-12310.0	-292400.0	4058.7	-8800.4
77	2	SLU A1 sism.	1424.8	1904.5	-11000.0	195300.0	-4062.2	8803.4
78	2	SLU A1 sism.	1201.8	-2085.1	-12970.0	-298300.0	2679.2	-6371.7
79	2	SLU A1 sism.	-1201.7	1806.5	-11050.0	183500.0	-2683.4	6375.2
80	2	SLU A1 sism.	-1424.8	-2183.1	-13020.0	-310200.0	4058.0	-8799.9

81	2	SLU A1 sism.	1384.2	1849.6	-10340.0	201300.0	-2865.5	6064.6
82	2	SLU A1 sism.	1161.1	-2140.0	-12310.0	-292400.0	3875.9	-9110.4
83	2	SLU A1 sism.	-1161.1	1947.9	-10290.0	213200.0	-3878.6	9112.9
84	2	SLU A1 sism.	-1384.2	-2041.7	-12260.0	-280500.0	2862.8	-6062.1
85	2	SLU A1 sism.	1384.2	1806.4	-11050.0	183500.0	-2866.2	6065.1
86	2	SLU A1 sism.	1161.1	-2183.2	-13020.0	-310200.0	3875.2	-9109.9
87	2	SLU A1 sism.	-1161.1	1904.6	-11000.0	195300.0	-3879.3	9113.4
88	2	SLU A1 sism.	-1384.2	-2084.9	-12970.0	-298300.0	2862.1	-6061.6
89	2	SLU A1 sism.	1191.3	1431.5	-10520.0	146600.0	2724.6	-6763.6
90	2	SLU A1 sism.	1435.3	-1525.6	-12030.0	-214000.0	-4106.1	9194.2
91	2	SLU A1 sism.	-1435.3	1333.5	-10570.0	134800.0	4103.4	-9191.8
92	2	SLU A1 sism.	-1191.3	-1623.5	-12080.0	-225800.0	-2727.4	6766.0
93	2	SLU A1 sism.	1191.3	1388.2	-11230.0	128800.0	2723.9	-6763.1
94	2	SLU A1 sism.	1435.3	-1568.8	-12740.0	-231800.0	-4106.8	9194.7
95	2	SLU A1 sism.	-1435.3	1290.3	-11280.0	117000.0	4102.7	-9191.3
96	2	SLU A1 sism.	-1191.2	-1666.8	-12790.0	-243700.0	-2728.1	6766.5
97	2	SLU A1 sism.	1150.6	1333.3	-10570.0	134800.0	3920.5	-9501.8
98	2	SLU A1 sism.	1394.7	-1623.7	-12080.0	-225900.0	-2910.2	6456.0
99	2	SLU A1 sism.	-1394.6	1431.6	-10520.0	146600.0	2907.5	-6453.5
100	2	SLU A1 sism.	-1150.6	-1525.4	-12030.0	-214000.0	-3923.3	9504.3
101	2	SLU A1 sism.	1150.6	1290.1	-11280.0	117000.0	3919.8	-9501.3
102	2	SLU A1 sism.	1394.7	-1666.9	-12790.0	-243700.0	-2910.9	6456.5
103	2	SLU A1 sism.	-1394.6	1388.4	-11230.0	128800.0	2906.8	-6453.0
104	2	SLU A1 sism.	-1150.6	-1568.7	-12740.0	-231800.0	-3924.0	9504.8
138	2	SLE Rare	0.0	-178.9	-12600.0	-98500.0	-2.9	2.5
139	2	SLE Rare	378.2	-1302.1	-21890.0	-608100.0	338.8	-869.9
140	2	SLE Rare	0.0	-270.7	-14010.0	-173500.0	-4.5	3.9
141	2	SLE Rare	283.7	-1113.1	-20980.0	-555700.0	251.7	-650.3
142	2	SLE Freq.	0.0	-117.7	-11650.0	-48520.0	-1.7	1.5
143	2	SLE Freq.	283.7	-960.1	-18630.0	-430700.0	254.5	-652.8
144	2	SLE Freq.	0.0	-178.9	-12600.0	-98500.0	-2.9	2.5
145	2	SLE Quasi P.	0.0	-117.7	-11650.0	-48520.0	-1.7	1.5
1	3	SLU STR.	0.0	305.6	-17700.0	92600.0	0.0	0.0
2	3	SLU STR.	0.0	1850.6	-31060.0	643600.0	0.0	0.1
3	3	SLU STR.	0.0	209.0	-11250.0	52770.0	0.0	0.0
4	3	SLU STR.	0.0	1753.9	-24610.0	603700.0	0.0	0.1
5	3	SLU STR.	0.0	514.9	-20170.0	128800.0	0.0	0.0
6	3	SLU STR.	0.0	1670.8	-30170.0	541000.0	0.0	0.1
7	3	SLU STR.	0.0	418.3	-13730.0	88940.0	0.0	0.0
8	3	SLU STR.	0.0	1574.2	-23720.0	501100.0	0.0	0.0
9	3	SLU A1 sism.	70.3	438.0	-10680.0	66660.0	327.8	1059.6
10	3	SLU A1 sism.	70.3	-444.9	-10220.0	-40880.0	327.9	1059.7
11	3	SLU A1 sism.	-70.5	536.1	-10730.0	78510.0	-315.1	-1118.5
12	3	SLU A1 sism.	-70.5	-346.8	-10270.0	-29030.0	-314.9	-1118.4
13	3	SLU A1 sism.	70.5	582.1	-13040.0	126100.0	314.9	1118.4
14	3	SLU A1 sism.	70.5	-300.8	-12580.0	18530.0	315.1	1118.5
15	3	SLU A1 sism.	-70.3	680.2	-13080.0	137900.0	-327.9	-1059.7
16	3	SLU A1 sism.	-70.3	-202.7	-12630.0	30380.0	-327.8	-1059.6
17	3	SLU A1 sism.	70.3	593.8	-10740.0	86830.0	327.8	1059.6
18	3	SLU A1 sism.	70.3	-600.6	-10160.0	-61060.0	327.9	1059.8
19	3	SLU A1 sism.	-70.5	691.8	-10790.0	98680.0	-315.1	-1118.5
20	3	SLU A1 sism.	-70.5	-502.6	-10210.0	-49210.0	-314.9	-1118.4
21	3	SLU A1 sism.	70.5	737.9	-13100.0	146200.0	314.9	1118.4
22	3	SLU A1 sism.	70.5	-456.5	-12520.0	-1644.4	315.1	1118.5
23	3	SLU A1 sism.	-70.3	836.0	-13150.0	158100.0	-327.9	-1059.7
24	3	SLU A1 sism.	-70.3	-358.4	-12560.0	10200.0	-327.7	-1059.6
25	3	SLU A1 sism.	87.2	536.1	-10730.0	78500.0	-214.9	-172.9
26	3	SLU A1 sism.	87.2	-346.8	-10270.0	-29030.0	-214.8	-172.8
27	3	SLU A1 sism.	-87.4	438.0	-10680.0	66660.0	227.7	114.0
28	3	SLU A1 sism.	-87.4	-444.9	-10220.0	-40880.0	227.8	114.1
29	3	SLU A1 sism.	87.4	680.2	-13080.0	137900.0	-227.8	-114.1
30	3	SLU A1 sism.	87.4	-202.7	-12630.0	30380.0	-227.7	-114.0
31	3	SLU A1 sism.	-87.2	582.1	-13040.0	126100.0	214.8	172.8
32	3	SLU A1 sism.	-87.2	-300.7	-12580.0	18530.0	214.9	172.9

33	3	SLU A1 sism.	87.2	691.8	-10790.0	98680.0	-215.0	-172.9
34	3	SLU A1 sism.	87.2	-502.6	-10210.0	-49210.0	-214.8	-172.7
35	3	SLU A1 sism.	-87.4	593.8	-10740.0	86840.0	227.6	114.0
36	3	SLU A1 sism.	-87.4	-600.6	-10160.0	-61050.0	227.8	114.1
37	3	SLU A1 sism.	87.4	835.9	-13150.0	158100.0	-227.8	-114.1
38	3	SLU A1 sism.	87.4	-358.4	-12560.0	10200.0	-227.6	-114.0
39	3	SLU A1 sism.	-87.2	737.9	-13100.0	146200.0	214.8	172.7
40	3	SLU A1 sism.	-87.2	-456.5	-12520.0	-1642.7	215.0	172.9
41	3	SLU A1 sism.	234.6	374.0	-11450.0	73630.0	1073.2	3621.4
42	3	SLU A1 sism.	234.5	-508.9	-10990.0	-33910.0	1073.3	3621.4
43	3	SLU A1 sism.	-234.6	700.9	-11610.0	113100.0	-1069.5	-3639.1
44	3	SLU A1 sism.	-234.6	-181.9	-11160.0	5585.6	-1069.4	-3639.0
45	3	SLU A1 sism.	234.6	417.3	-12150.0	91450.0	1069.4	3639.0
46	3	SLU A1 sism.	234.6	-465.6	-11700.0	-16080.0	1069.5	3639.1
47	3	SLU A1 sism.	-234.5	744.2	-12320.0	130900.0	-1073.3	-3621.4
48	3	SLU A1 sism.	-234.6	-138.7	-11860.0	23410.0	-1073.2	-3621.3
49	3	SLU A1 sism.	234.6	529.8	-11510.0	93810.0	1073.2	3621.3
50	3	SLU A1 sism.	234.5	-664.6	-10930.0	-54090.0	1073.3	3621.5
51	3	SLU A1 sism.	-234.6	856.7	-11680.0	133300.0	-1069.5	-3639.1
52	3	SLU A1 sism.	-234.6	-337.7	-11090.0	-14590.0	-1069.4	-3639.0
53	3	SLU A1 sism.	234.6	573.0	-12220.0	111600.0	1069.4	3639.0
54	3	SLU A1 sism.	234.6	-621.4	-11630.0	-36260.0	1069.5	3639.1
55	3	SLU A1 sism.	-234.5	899.9	-12380.0	151100.0	-1073.3	-3621.5
56	3	SLU A1 sism.	-234.6	-294.5	-11800.0	3232.7	-1073.2	-3621.3
57	3	SLU A1 sism.	291.0	700.9	-11610.0	113100.0	-735.8	-486.9
58	3	SLU A1 sism.	291.0	-182.0	-11160.0	5580.2	-735.7	-486.9
59	3	SLU A1 sism.	-291.1	374.1	-11450.0	73630.0	739.5	469.2
60	3	SLU A1 sism.	-291.1	-508.8	-10990.0	-33900.0	739.6	469.3
61	3	SLU A1 sism.	291.1	744.2	-12320.0	130900.0	-739.6	-469.3
62	3	SLU A1 sism.	291.1	-138.7	-11860.0	23400.0	-739.5	-469.2
63	3	SLU A1 sism.	-291.0	417.3	-12150.0	91460.0	735.7	486.9
64	3	SLU A1 sism.	-291.0	-465.6	-11700.0	-16080.0	735.8	487.0
65	3	SLU A1 sism.	291.0	856.7	-11680.0	133300.0	-735.8	-487.0
66	3	SLU A1 sism.	291.0	-337.7	-11090.0	-14600.0	-735.7	-486.8
67	3	SLU A1 sism.	-291.1	529.8	-11510.0	93810.0	739.5	469.2
68	3	SLU A1 sism.	-291.1	-664.6	-10930.0	-54080.0	739.6	469.3
69	3	SLU A1 sism.	291.1	899.9	-12380.0	151100.0	-739.6	-469.3
70	3	SLU A1 sism.	291.1	-294.5	-11800.0	3227.2	-739.5	-469.2
71	3	SLU A1 sism.	-291.0	573.0	-12220.0	111600.0	735.7	486.8
72	3	SLU A1 sism.	-291.0	-621.3	-11630.0	-36260.0	735.8	487.0
73	3	SLU A1 sism.	70.4	1518.5	-12030.0	212900.0	323.2	1080.1
74	3	SLU A1 sism.	70.3	-1424.5	-10520.0	-145500.0	323.5	1080.4
75	3	SLU A1 sism.	-70.4	1616.5	-12080.0	224800.0	-319.7	-1098.0
76	3	SLU A1 sism.	-70.4	-1326.4	-10570.0	-133700.0	-319.3	-1097.7
77	3	SLU A1 sism.	70.4	1561.7	-12740.0	230700.0	319.3	1097.7
78	3	SLU A1 sism.	70.4	-1381.2	-11230.0	-127700.0	319.7	1098.0
79	3	SLU A1 sism.	-70.3	1659.8	-12790.0	242600.0	-323.5	-1080.4
80	3	SLU A1 sism.	-70.4	-1283.1	-11280.0	-115900.0	-323.2	-1080.1
81	3	SLU A1 sism.	87.3	1616.5	-12080.0	224800.0	-219.5	-152.4
82	3	SLU A1 sism.	87.3	-1326.4	-10570.0	-133700.0	-219.2	-152.1
83	3	SLU A1 sism.	-87.3	1518.5	-12030.0	212900.0	223.0	134.5
84	3	SLU A1 sism.	-87.3	-1424.4	-10520.0	-145500.0	223.4	134.8
85	3	SLU A1 sism.	87.3	1659.8	-12790.0	242600.0	-223.4	-134.8
86	3	SLU A1 sism.	87.3	-1283.1	-11280.0	-115900.0	-223.0	-134.5
87	3	SLU A1 sism.	-87.3	1561.7	-12740.0	230700.0	219.2	152.1
88	3	SLU A1 sism.	-87.3	-1381.2	-11230.0	-127700.0	219.6	152.4
89	3	SLU A1 sism.	70.4	2037.6	-12260.0	280200.0	323.1	1080.0
90	3	SLU A1 sism.	70.3	-1943.6	-10300.0	-212800.0	323.6	1080.5
91	3	SLU A1 sism.	-70.4	2135.7	-12300.0	292000.0	-319.7	-1098.1
92	3	SLU A1 sism.	-70.4	-1845.6	-10350.0	-201000.0	-319.3	-1097.7
93	3	SLU A1 sism.	70.4	2080.9	-12960.0	298000.0	319.3	1097.7
94	3	SLU A1 sism.	70.4	-1900.4	-11000.0	-195000.0	319.7	1098.1
95	3	SLU A1 sism.	-70.3	2179.0	-13010.0	309800.0	-323.5	-1080.5
96	3	SLU A1 sism.	-70.4	-1802.3	-11050.0	-183100.0	-323.1	-1080.0

97	3	SLU A1 sism.	87.3	2135.7	-12300.0	292000.0	-219.6	-152.5
98	3	SLU A1 sism.	87.3	-1845.6	-10350.0	-201000.0	-219.2	-152.0
99	3	SLU A1 sism.	-87.3	2037.6	-12260.0	280200.0	223.0	134.4
100	3	SLU A1 sism.	-87.4	-1943.6	-10300.0	-212800.0	223.4	134.8
101	3	SLU A1 sism.	87.4	2178.9	-13010.0	309800.0	-223.4	-134.8
102	3	SLU A1 sism.	87.3	-1802.3	-11050.0	-183100.0	-223.0	-134.4
103	3	SLU A1 sism.	-87.3	2080.9	-12960.0	298000.0	219.2	152.0
104	3	SLU A1 sism.	-87.3	-1900.4	-11000.0	-195000.0	219.6	152.5
138	3	SLE Rare	0.0	221.0	-12880.0	66380.0	0.0	0.0
139	3	SLE Rare	0.0	1365.4	-22780.0	474500.0	0.0	0.0
140	3	SLE Rare	0.0	376.1	-14720.0	93180.0	0.0	0.0
141	3	SLE Rare	0.0	1234.4	-22140.0	399300.0	0.0	0.0
142	3	SLE Freq.	0.0	117.7	-11650.0	48520.0	0.0	0.0
143	3	SLE Freq.	0.0	976.0	-19080.0	354600.0	0.0	0.0
144	3	SLE Freq.	0.0	221.0	-12880.0	66380.0	0.0	0.0
145	3	SLE Quasi P.	0.0	117.7	-11650.0	48520.0	0.0	0.0
1	4	SLU STR.	0.0	305.6	-17700.0	92600.0	-4.0	-3.5
2	4	SLU STR.	544.1	1770.5	-31020.0	633400.0	-519.1	-957.9
3	4	SLU STR.	0.0	209.0	-11250.0	52770.0	-2.6	-2.3
4	4	SLU STR.	544.1	1673.9	-24570.0	593500.0	-517.7	-956.7
5	4	SLU STR.	0.1	514.9	-20170.0	128800.0	-6.4	-5.5
6	4	SLU STR.	407.1	1610.9	-30140.0	533400.0	-391.8	-719.6
7	4	SLU STR.	0.0	418.3	-13730.0	88940.0	-5.0	-4.3
8	4	SLU STR.	407.1	1514.3	-23700.0	493500.0	-390.4	-718.4
9	4	SLU A1 sism.	1239.2	693.2	-10790.0	98790.0	1517.2	3799.8
10	4	SLU A1 sism.	1306.1	-503.7	-10200.0	-49300.0	-505.2	-752.8
11	4	SLU A1 sism.	-1306.1	594.9	-10750.0	86930.0	504.1	751.5
12	4	SLU A1 sism.	-1239.2	-602.0	-10160.0	-61170.0	-1518.3	-3801.1
13	4	SLU A1 sism.	1239.2	837.3	-13150.0	158200.0	1514.9	3798.1
14	4	SLU A1 sism.	1306.1	-359.6	-12560.0	10110.0	-507.6	-754.4
15	4	SLU A1 sism.	-1306.1	739.0	-13100.0	146300.0	501.8	749.8
16	4	SLU A1 sism.	-1239.1	-457.8	-12520.0	-1754.1	-1520.6	-3802.7
17	4	SLU A1 sism.	1309.2	538.3	-10730.0	78840.0	-518.6	-870.2
18	4	SLU A1 sism.	1236.0	-348.8	-10270.0	-29350.0	1530.6	3917.2
19	4	SLU A1 sism.	-1236.0	440.0	-10680.0	66980.0	-1531.7	-3918.5
20	4	SLU A1 sism.	-1309.2	-447.1	-10220.0	-41220.0	517.5	868.9
21	4	SLU A1 sism.	1309.3	682.4	-13090.0	138300.0	-521.0	-871.8
22	4	SLU A1 sism.	1236.1	-204.7	-12630.0	30060.0	1528.3	3915.5
23	4	SLU A1 sism.	-1236.0	584.2	-13040.0	126400.0	-1534.1	-3920.1
24	4	SLU A1 sism.	-1309.2	-303.0	-12580.0	18200.0	515.2	867.2
25	4	SLU A1 sism.	1279.8	595.1	-10750.0	86940.0	321.3	1061.5
26	4	SLU A1 sism.	1346.8	-601.8	-10160.0	-61150.0	-1701.2	-3491.0
27	4	SLU A1 sism.	-1346.7	693.0	-10790.0	98780.0	1700.1	3489.7
28	4	SLU A1 sism.	-1279.8	-503.9	-10200.0	-49320.0	-322.4	-1062.8
29	4	SLU A1 sism.	1279.9	739.2	-13100.0	146400.0	318.9	1059.8
30	4	SLU A1 sism.	1346.8	-457.7	-12520.0	-1741.4	-1703.5	-3492.7
31	4	SLU A1 sism.	-1346.7	837.2	-13150.0	158200.0	1697.7	3488.0
32	4	SLU A1 sism.	-1279.8	-359.7	-12560.0	10100.0	-324.7	-1064.5
33	4	SLU A1 sism.	1349.9	440.2	-10680.0	66990.0	-1714.6	-3608.4
34	4	SLU A1 sism.	1276.7	-446.9	-10220.0	-41200.0	334.7	1178.9
35	4	SLU A1 sism.	-1276.7	538.1	-10730.0	78830.0	-335.8	-1180.2
36	4	SLU A1 sism.	-1349.9	-349.0	-10270.0	-29370.0	1713.5	3607.1
37	4	SLU A1 sism.	1349.9	584.3	-13040.0	126400.0	-1716.9	-3610.1
38	4	SLU A1 sism.	1276.7	-302.8	-12580.0	18210.0	332.3	1177.3
39	4	SLU A1 sism.	-1276.6	682.3	-13090.0	138200.0	-338.1	-1181.9
40	4	SLU A1 sism.	-1349.9	-204.8	-12630.0	30050.0	1711.1	3605.4
41	4	SLU A1 sism.	4208.7	858.2	-11680.0	133400.0	2698.3	7355.5
42	4	SLU A1 sism.	4275.6	-338.6	-11090.0	-14670.0	675.9	2803.0
43	4	SLU A1 sism.	-4275.6	530.7	-11510.0	93880.0	-678.6	-2805.5
44	4	SLU A1 sism.	-4208.6	-666.2	-10920.0	-54210.0	-2701.0	-7358.0
45	4	SLU A1 sism.	4208.7	901.5	-12380.0	151300.0	2697.6	7355.0
46	4	SLU A1 sism.	4275.6	-295.4	-11800.0	3154.6	675.2	2802.5
47	4	SLU A1 sism.	-4275.5	574.0	-12220.0	111700.0	-679.3	-2806.0
48	4	SLU A1 sism.	-4208.6	-622.9	-11630.0	-36390.0	-2701.7	-7358.5

49	4	SLU A1 sism.	4278.7	703.4	-11610.0	113500.0	662.5	2685.6
50	4	SLU A1 sism.	4205.5	-183.8	-11160.0	5281.9	2711.7	7472.9
51	4	SLU A1 sism.	-4205.5	375.8	-11450.0	73930.0	-2714.5	-7475.4
52	4	SLU A1 sism.	-4278.7	-511.3	-10990.0	-34260.0	-665.2	-2688.1
53	4	SLU A1 sism.	4278.7	746.6	-12320.0	131300.0	661.8	2685.1
54	4	SLU A1 sism.	4205.5	-140.5	-11860.0	23110.0	2711.0	7472.4
55	4	SLU A1 sism.	-4205.5	419.1	-12150.0	91760.0	-2715.2	-7475.9
56	4	SLU A1 sism.	-4278.7	-468.0	-11700.0	-16440.0	-665.9	-2688.6
57	4	SLU A1 sism.	4344.2	531.2	-11510.0	93930.0	-1288.1	-1772.0
58	4	SLU A1 sism.	4411.1	-665.7	-10920.0	-54170.0	-3310.6	-6324.5
59	4	SLU A1 sism.	-4411.1	857.8	-11680.0	133400.0	3307.8	6322.0
60	4	SLU A1 sism.	-4344.1	-339.1	-11090.0	-14710.0	1285.4	1769.5
61	4	SLU A1 sism.	4344.2	574.4	-12220.0	111800.0	-1288.8	-1772.5
62	4	SLU A1 sism.	4411.1	-622.5	-11630.0	-36350.0	-3311.3	-6325.0
63	4	SLU A1 sism.	-4411.1	901.0	-12380.0	151200.0	3307.1	6321.5
64	4	SLU A1 sism.	-4344.1	-295.9	-11790.0	3112.0	1284.7	1769.0
65	4	SLU A1 sism.	4414.2	376.3	-11450.0	73980.0	-3324.0	-6441.9
66	4	SLU A1 sism.	4341.0	-510.8	-10990.0	-34220.0	-1274.7	-1654.6
67	4	SLU A1 sism.	-4341.0	702.9	-11610.0	113400.0	1272.0	1652.1
68	4	SLU A1 sism.	-4414.2	-184.2	-11160.0	5239.3	3321.2	6439.4
69	4	SLU A1 sism.	4414.2	419.6	-12150.0	91800.0	-3324.7	-6442.4
70	4	SLU A1 sism.	4341.0	-467.6	-11700.0	-16390.0	-1275.4	-1655.1
71	4	SLU A1 sism.	-4341.0	746.1	-12320.0	131300.0	1271.3	1651.6
72	4	SLU A1 sism.	-4414.2	-141.0	-11860.0	23060.0	3320.5	6438.9
73	4	SLU A1 sism.	1161.1	2140.0	-12310.0	292400.0	3875.9	9110.4
74	4	SLU A1 sism.	1384.2	-1849.6	-10340.0	-201300.0	-2865.5	-6064.6
75	4	SLU A1 sism.	-1384.2	2041.7	-12260.0	280500.0	2862.8	6062.1
76	4	SLU A1 sism.	-1161.1	-1947.9	-10290.0	-213200.0	-3878.6	-9112.9
77	4	SLU A1 sism.	1161.1	2183.2	-13020.0	310200.0	3875.2	9109.9
78	4	SLU A1 sism.	1384.2	-1806.4	-11050.0	-183500.0	-2866.2	-6065.1
79	4	SLU A1 sism.	-1384.2	2084.9	-12970.0	298300.0	2862.1	6061.6
80	4	SLU A1 sism.	-1161.1	-1904.6	-11000.0	-195300.0	-3879.3	-9113.4
81	4	SLU A1 sism.	1201.8	2041.9	-12260.0	280500.0	2879.9	6372.2
82	4	SLU A1 sism.	1424.8	-1947.7	-10290.0	-213100.0	-4061.5	-8802.9
83	4	SLU A1 sism.	-1424.8	2139.8	-12310.0	292400.0	4058.7	8800.4
84	4	SLU A1 sism.	-1201.7	-1849.8	-10340.0	-201300.0	-2682.7	-6374.7
85	4	SLU A1 sism.	1201.8	2085.1	-12970.0	298300.0	2679.2	6371.7
86	4	SLU A1 sism.	1424.8	-1904.5	-11000.0	-195300.0	-4062.2	-8803.4
87	4	SLU A1 sism.	-1424.8	2183.1	-13020.0	310200.0	4058.0	8799.9
88	4	SLU A1 sism.	-1201.7	-1806.5	-11050.0	-183500.0	-2683.4	-6375.2
89	4	SLU A1 sism.	1394.7	1623.7	-12080.0	225900.0	-2910.2	-6456.0
90	4	SLU A1 sism.	1150.6	-1333.3	-10570.0	-134800.0	3920.5	9501.8
91	4	SLU A1 sism.	-1150.6	1525.4	-12030.0	214000.0	-3923.3	-9504.3
92	4	SLU A1 sism.	-1394.6	-1431.6	-10520.0	-146600.0	2907.5	6453.5
93	4	SLU A1 sism.	1394.7	1666.9	-12790.0	243700.0	-2910.9	-6456.5
94	4	SLU A1 sism.	1150.6	-1290.1	-11280.0	-117000.0	3919.8	9501.3
95	4	SLU A1 sism.	-1150.6	1568.7	-12740.0	231800.0	-3924.0	-9504.8
96	4	SLU A1 sism.	-1394.6	-1388.4	-11230.0	-128800.0	2906.8	6453.0
97	4	SLU A1 sism.	1435.3	1525.6	-12030.0	214000.0	-4106.1	-9194.2
98	4	SLU A1 sism.	1191.3	-1431.5	-10520.0	-146600.0	2724.6	6763.6
99	4	SLU A1 sism.	-1191.3	1623.5	-12080.0	225800.0	-2727.4	-6766.0
100	4	SLU A1 sism.	-1435.3	-1333.5	-10570.0	-134800.0	4103.4	9191.8
101	4	SLU A1 sism.	1435.3	1568.8	-12740.0	231800.0	-4106.8	-9194.7
102	4	SLU A1 sism.	1191.3	-1388.2	-11230.0	-128800.0	2723.9	6763.1
103	4	SLU A1 sism.	-1191.2	1666.8	-12790.0	243700.0	-2728.1	-6766.5
104	4	SLU A1 sism.	-1435.3	-1290.3	-11280.0	-117000.0	4102.7	9191.3
138	4	SLE Rare	0.0	221.0	-12880.0	66380.0	-2.9	-2.5
139	4	SLE Rare	403.1	1306.1	-22750.0	467000.0	-384.5	-709.5
140	4	SLE Rare	0.0	376.1	-14720.0	93180.0	-4.7	-4.0
141	4	SLE Rare	302.3	1189.9	-22120.0	393600.0	-290.8	-534.3
142	4	SLE Freq.	0.0	117.7	-11650.0	48520.0	-1.7	-1.5
143	4	SLE Freq.	302.3	931.5	-19060.0	349000.0	-287.9	-531.7
144	4	SLE Freq.	0.0	221.0	-12880.0	66380.0	-2.9	-2.5
145	4	SLE Quasi P.	0.0	117.7	-11650.0	48520.0	-1.7	-1.5

1	5	SLU STR.	0.0	-257.3	-17450.0	-139200.0	0.0	0.0
2	5	SLU STR.	0.0	-1477.3	-30540.0	-727500.0	0.0	-0.1
3	5	SLU STR.	0.0	-171.0	-10980.0	-103700.0	0.0	0.0
4	5	SLU STR.	0.0	-1391.0	-24060.0	-692000.0	0.0	-0.1
5	5	SLU STR.	0.0	-410.6	-19480.0	-252400.0	0.0	0.0
6	5	SLU STR.	0.0	-1323.4	-29280.0	-692500.0	0.0	-0.1
7	5	SLU STR.	0.0	-324.3	-13010.0	-216800.0	0.0	0.0
8	5	SLU STR.	0.0	-1237.1	-22800.0	-657000.0	0.0	0.0
9	5	SLU A1 sism.	87.7	374.9	-10380.0	40180.0	-381.5	194.1
10	5	SLU A1 sism.	87.7	-571.5	-10670.0	-92520.0	-381.7	194.3
11	5	SLU A1 sism.	-87.8	480.3	-10350.0	54970.0	402.7	-144.7
12	5	SLU A1 sism.	-87.8	-466.1	-10640.0	-77730.0	402.6	-144.6
13	5	SLU A1 sism.	87.8	245.7	-12740.0	-13000.0	-402.6	144.6
14	5	SLU A1 sism.	87.8	-700.7	-13040.0	-145700.0	-402.7	144.7
15	5	SLU A1 sism.	-87.7	351.1	-12710.0	1788.2	381.7	-194.3
16	5	SLU A1 sism.	-87.7	-595.3	-13010.0	-130900.0	381.5	-194.1
17	5	SLU A1 sism.	87.7	542.7	-10340.0	65180.0	-381.5	194.1
18	5	SLU A1 sism.	87.7	-739.4	-10710.0	-117500.0	-381.7	194.3
19	5	SLU A1 sism.	-87.8	648.2	-10300.0	79970.0	402.7	-144.8
20	5	SLU A1 sism.	-87.8	-633.9	-10680.0	-102700.0	402.6	-144.6
21	5	SLU A1 sism.	87.8	413.5	-12700.0	11990.0	-402.6	144.6
22	5	SLU A1 sism.	87.8	-868.6	-13080.0	-170700.0	-402.7	144.7
23	5	SLU A1 sism.	-87.7	519.0	-12670.0	26780.0	381.7	-194.3
24	5	SLU A1 sism.	-87.7	-763.1	-13050.0	-155900.0	381.5	-194.1
25	5	SLU A1 sism.	76.2	480.3	-10350.0	54970.0	-106.7	-961.0
26	5	SLU A1 sism.	76.2	-466.1	-10640.0	-77730.0	-106.8	-960.9
27	5	SLU A1 sism.	-76.3	374.8	-10380.0	40180.0	127.9	1010.4
28	5	SLU A1 sism.	-76.3	-571.6	-10670.0	-92520.0	127.8	1010.6
29	5	SLU A1 sism.	76.3	351.1	-12710.0	1789.9	-127.8	-1010.6
30	5	SLU A1 sism.	76.3	-595.2	-13010.0	-130900.0	-127.9	-1010.4
31	5	SLU A1 sism.	-76.2	245.6	-12740.0	-13000.0	106.8	960.9
32	5	SLU A1 sism.	-76.2	-700.7	-13040.0	-145700.0	106.7	961.0
33	5	SLU A1 sism.	76.2	648.2	-10300.0	79970.0	-106.7	-961.0
34	5	SLU A1 sism.	76.2	-633.9	-10680.0	-102700.0	-106.9	-960.8
35	5	SLU A1 sism.	-76.3	542.7	-10340.0	65170.0	127.9	1010.4
36	5	SLU A1 sism.	-76.3	-739.4	-10710.0	-117500.0	127.7	1010.6
37	5	SLU A1 sism.	76.3	519.0	-12670.0	26780.0	-127.7	-1010.6
38	5	SLU A1 sism.	76.3	-763.1	-13050.0	-155900.0	-127.9	-1010.4
39	5	SLU A1 sism.	-76.2	413.5	-12700.0	11990.0	106.9	960.8
40	5	SLU A1 sism.	-76.2	-868.6	-13080.0	-170700.0	106.7	961.0
41	5	SLU A1 sism.	292.4	206.6	-11240.0	4310.8	-1303.9	572.1
42	5	SLU A1 sism.	292.4	-739.8	-11530.0	-128400.0	-1304.0	572.3
43	5	SLU A1 sism.	-292.5	558.2	-11140.0	53610.0	1310.3	-557.4
44	5	SLU A1 sism.	-292.5	-388.2	-11430.0	-79090.0	1310.2	-557.3
45	5	SLU A1 sism.	292.5	167.8	-11950.0	-11640.0	-1310.2	557.3
46	5	SLU A1 sism.	292.5	-778.6	-12240.0	-144300.0	-1310.3	557.4
47	5	SLU A1 sism.	-292.4	519.4	-11850.0	37660.0	1304.0	-572.3
48	5	SLU A1 sism.	-292.4	-427.0	-12140.0	-95040.0	1303.8	-572.1
49	5	SLU A1 sism.	292.4	374.4	-11200.0	29310.0	-1303.8	572.1
50	5	SLU A1 sism.	292.4	-907.6	-11580.0	-153400.0	-1304.0	572.3
51	5	SLU A1 sism.	-292.5	726.0	-11100.0	78610.0	1310.3	-557.4
52	5	SLU A1 sism.	-292.5	-556.0	-11470.0	-104100.0	1310.1	-557.3
53	5	SLU A1 sism.	292.5	335.6	-11910.0	13350.0	-1310.1	557.2
54	5	SLU A1 sism.	292.5	-946.4	-12290.0	-169300.0	-1310.3	557.4
55	5	SLU A1 sism.	-292.4	687.2	-11810.0	62650.0	1304.0	-572.3
56	5	SLU A1 sism.	-292.4	-594.8	-12180.0	-120000.0	1303.8	-572.1
57	5	SLU A1 sism.	254.2	558.2	-11140.0	53620.0	-387.8	-3278.3
58	5	SLU A1 sism.	254.2	-388.2	-11430.0	-79080.0	-387.9	-3278.2
59	5	SLU A1 sism.	-254.2	206.5	-11240.0	4305.4	394.2	3293.0
60	5	SLU A1 sism.	-254.2	-739.9	-11530.0	-128400.0	394.1	3293.2
61	5	SLU A1 sism.	254.2	519.5	-11850.0	37660.0	-394.1	-3293.2
62	5	SLU A1 sism.	254.2	-426.9	-12140.0	-95040.0	-394.2	-3293.1
63	5	SLU A1 sism.	-254.2	167.8	-11950.0	-11650.0	387.9	3278.2
64	5	SLU A1 sism.	-254.2	-778.6	-12240.0	-144300.0	387.8	3278.3

65	5	SLU A1 sism.	254.2	726.0	-11100.0	78610.0	-387.8	-3278.4
66	5	SLU A1 sism.	254.2	-556.0	-11470.0	-104100.0	-387.9	-3278.2
67	5	SLU A1 sism.	-254.2	374.4	-11200.0	29300.0	394.2	3293.0
68	5	SLU A1 sism.	-254.2	-907.7	-11580.0	-153400.0	394.1	3293.2
69	5	SLU A1 sism.	254.2	687.3	-11810.0	62660.0	-394.1	-3293.2
70	5	SLU A1 sism.	254.2	-594.8	-12180.0	-120000.0	-394.2	-3293.0
71	5	SLU A1 sism.	-254.2	335.6	-11910.0	13340.0	387.9	3278.2
72	5	SLU A1 sism.	-254.2	-946.4	-12290.0	-169300.0	387.7	3278.3
73	5	SLU A1 sism.	87.7	1433.8	-10870.0	176400.0	-388.7	176.6
74	5	SLU A1 sism.	87.7	-1720.9	-11840.0	-266000.0	-389.2	177.1
75	5	SLU A1 sism.	-87.8	1539.2	-10840.0	191200.0	395.5	-162.3
76	5	SLU A1 sism.	-87.8	-1615.4	-11810.0	-251200.0	395.1	-161.8
77	5	SLU A1 sism.	87.8	1395.0	-11580.0	160400.0	-395.1	161.7
78	5	SLU A1 sism.	87.8	-1759.6	-12550.0	-281900.0	-395.5	162.3
79	5	SLU A1 sism.	-87.7	1500.5	-11550.0	175200.0	389.2	-177.1
80	5	SLU A1 sism.	-87.7	-1654.2	-12520.0	-267100.0	388.7	-176.6
81	5	SLU A1 sism.	76.2	1539.2	-10840.0	191200.0	-113.9	-978.5
82	5	SLU A1 sism.	76.3	-1615.4	-11810.0	-251200.0	-114.4	-978.0
83	5	SLU A1 sism.	-76.3	1433.7	-10870.0	176400.0	120.7	992.9
84	5	SLU A1 sism.	-76.3	-1720.9	-11840.0	-266000.0	120.2	993.4
85	5	SLU A1 sism.	76.3	1500.5	-11550.0	175200.0	-120.2	-993.4
86	5	SLU A1 sism.	76.3	-1654.2	-12520.0	-267100.0	-120.7	-992.9
87	5	SLU A1 sism.	-76.3	1395.0	-11580.0	160400.0	114.4	978.0
88	5	SLU A1 sism.	-76.2	-1759.7	-12550.0	-281900.0	113.9	978.5
89	5	SLU A1 sism.	87.7	1993.1	-10720.0	259700.0	-388.7	176.6
90	5	SLU A1 sism.	87.7	-2280.3	-11980.0	-349300.0	-389.3	177.2
91	5	SLU A1 sism.	-87.8	2098.6	-10690.0	274500.0	395.6	-162.3
92	5	SLU A1 sism.	-87.8	-2174.8	-11950.0	-334500.0	395.0	-161.7
93	5	SLU A1 sism.	87.8	1954.4	-11430.0	243700.0	-395.0	161.7
94	5	SLU A1 sism.	87.8	-2319.0	-12690.0	-365200.0	-395.6	162.3
95	5	SLU A1 sism.	-87.7	2059.9	-11400.0	258500.0	389.3	-177.2
96	5	SLU A1 sism.	-87.7	-2213.6	-12660.0	-350400.0	388.7	-176.6
97	5	SLU A1 sism.	76.2	2098.6	-10690.0	274500.0	-113.9	-978.6
98	5	SLU A1 sism.	76.3	-2174.8	-11950.0	-334500.0	-114.4	-978.0
99	5	SLU A1 sism.	-76.3	1993.1	-10720.0	259700.0	120.7	992.8
100	5	SLU A1 sism.	-76.3	-2280.3	-11980.0	-349300.0	120.2	993.4
101	5	SLU A1 sism.	76.3	2059.9	-11400.0	258500.0	-120.2	-993.5
102	5	SLU A1 sism.	76.3	-2213.5	-12660.0	-350400.0	-120.7	-992.8
103	5	SLU A1 sism.	-76.3	1954.4	-11430.0	243700.0	114.4	978.0
104	5	SLU A1 sism.	-76.2	-2319.0	-12690.0	-365200.0	113.9	978.6
138	5	SLE Rare	0.0	-186.0	-12700.0	-101200.0	0.0	0.0
139	5	SLE Rare	0.0	-1089.7	-22390.0	-537000.0	0.0	0.0
140	5	SLE Rare	0.0	-299.6	-14200.0	-185000.0	0.0	0.0
141	5	SLE Rare	0.0	-977.4	-21470.0	-511900.0	0.0	0.0
142	5	SLE Freq.	0.0	-110.2	-11690.0	-45370.0	0.0	0.0
143	5	SLE Freq.	0.0	-788.0	-18960.0	-372200.0	0.0	0.0
144	5	SLE Freq.	0.0	-186.0	-12700.0	-101200.0	0.0	0.0
145	5	SLE Quasi P.	0.0	-110.2	-11690.0	-45370.0	0.0	0.0
1	6	SLU STR.	0.0	-192.7	-17580.0	-112500.0	0.0	0.0
2	6	SLU STR.	0.0	-897.1	-31120.0	-488200.0	0.0	0.0
3	6	SLU STR.	0.0	-142.5	-11080.0	-91860.0	0.0	0.0
4	6	SLU STR.	0.0	-846.9	-24630.0	-467600.0	0.0	0.0
5	6	SLU STR.	0.0	-342.9	-19750.0	-224200.0	0.0	0.0
6	6	SLU STR.	0.0	-869.9	-29880.0	-505300.0	0.0	0.0
7	6	SLU STR.	0.0	-292.8	-13250.0	-203600.0	0.0	0.0
8	6	SLU STR.	0.0	-819.7	-23380.0	-484600.0	0.0	0.0
9	6	SLU A1 sism.	86.6	411.7	-10470.0	54750.0	-420.4	400.3
10	6	SLU A1 sism.	86.6	-576.5	-10610.0	-93770.0	-420.5	400.5
11	6	SLU A1 sism.	-87.0	522.2	-10460.0	71450.0	463.3	-371.9
12	6	SLU A1 sism.	-87.0	-466.0	-10600.0	-77070.0	463.2	-371.7
13	6	SLU A1 sism.	87.0	334.2	-12840.0	22880.0	-463.2	371.7
14	6	SLU A1 sism.	87.0	-654.0	-12980.0	-125600.0	-463.3	371.9
15	6	SLU A1 sism.	-86.6	444.7	-12830.0	39570.0	420.5	-400.5
16	6	SLU A1 sism.	-86.6	-543.5	-12970.0	-108900.0	420.4	-400.3

17	6	SLU A1 sism.	86.6	588.1	-10450.0	83090.0	-420.4	400.3
18	6	SLU A1 sism.	86.6	-752.9	-10630.0	-122100.0	-420.5	400.6
19	6	SLU A1 sism.	-87.0	698.6	-10430.0	99780.0	463.4	-372.0
20	6	SLU A1 sism.	-87.0	-642.4	-10620.0	-105400.0	463.2	-371.6
21	6	SLU A1 sism.	87.0	510.6	-12820.0	51220.0	-463.2	371.6
22	6	SLU A1 sism.	87.0	-830.4	-13010.0	-154000.0	-463.4	372.0
23	6	SLU A1 sism.	-86.6	621.1	-12810.0	67910.0	420.5	-400.6
24	6	SLU A1 sism.	-86.6	-719.9	-12990.0	-137300.0	420.4	-400.3
25	6	SLU A1 sism.	80.7	522.2	-10460.0	71450.0	-292.4	-809.2
26	6	SLU A1 sism.	80.7	-466.0	-10600.0	-77070.0	-292.6	-809.0
27	6	SLU A1 sism.	-81.1	411.7	-10470.0	54750.0	335.4	837.6
28	6	SLU A1 sism.	-81.1	-576.5	-10610.0	-93770.0	335.2	837.8
29	6	SLU A1 sism.	81.1	444.7	-12830.0	39570.0	-335.2	-837.8
30	6	SLU A1 sism.	81.1	-543.5	-12970.0	-108900.0	-335.4	-837.6
31	6	SLU A1 sism.	-80.7	334.2	-12840.0	22880.0	292.6	808.9
32	6	SLU A1 sism.	-80.7	-654.0	-12980.0	-125600.0	292.4	809.2
33	6	SLU A1 sism.	80.7	698.6	-10430.0	99790.0	-292.4	-809.2
34	6	SLU A1 sism.	80.7	-642.4	-10620.0	-105400.0	-292.6	-808.9
35	6	SLU A1 sism.	-81.1	588.1	-10450.0	83090.0	335.4	837.5
36	6	SLU A1 sism.	-81.1	-752.9	-10630.0	-122100.0	335.2	837.8
37	6	SLU A1 sism.	81.1	621.1	-12810.0	67910.0	-335.2	-837.9
38	6	SLU A1 sism.	81.1	-719.9	-12990.0	-137300.0	-335.4	-837.5
39	6	SLU A1 sism.	-80.7	510.6	-12820.0	51220.0	292.6	808.9
40	6	SLU A1 sism.	-80.7	-830.4	-13010.0	-154000.0	292.4	809.2
41	6	SLU A1 sism.	289.2	255.7	-11320.0	24120.0	-1466.3	1291.2
42	6	SLU A1 sism.	289.2	-732.5	-11460.0	-124400.0	-1466.5	1291.4
43	6	SLU A1 sism.	-289.3	623.9	-11270.0	79760.0	1479.3	-1282.9
44	6	SLU A1 sism.	-289.3	-364.2	-11410.0	-68760.0	1479.2	-1282.6
45	6	SLU A1 sism.	289.3	232.4	-12030.0	14560.0	-1479.2	1282.6
46	6	SLU A1 sism.	289.3	-755.7	-12170.0	-134000.0	-1479.3	1282.9
47	6	SLU A1 sism.	-289.2	600.7	-11980.0	70200.0	1466.5	-1291.4
48	6	SLU A1 sism.	-289.2	-387.5	-12120.0	-78320.0	1466.3	-1291.2
49	6	SLU A1 sism.	289.2	432.1	-11300.0	52460.0	-1466.3	1291.2
50	6	SLU A1 sism.	289.2	-908.9	-11480.0	-152700.0	-1466.5	1291.5
51	6	SLU A1 sism.	-289.3	800.4	-11250.0	108100.0	1479.4	-1282.9
52	6	SLU A1 sism.	-289.3	-540.6	-11430.0	-97090.0	1479.2	-1282.6
53	6	SLU A1 sism.	289.3	408.9	-12010.0	42900.0	-1479.2	1282.6
54	6	SLU A1 sism.	289.3	-932.1	-12190.0	-162300.0	-1479.4	1282.9
55	6	SLU A1 sism.	-289.2	777.1	-11960.0	98540.0	1466.5	-1291.5
56	6	SLU A1 sism.	-289.2	-563.9	-12140.0	-106700.0	1466.3	-1291.2
57	6	SLU A1 sism.	269.7	624.0	-11270.0	79770.0	-1039.8	-2740.4
58	6	SLU A1 sism.	269.7	-364.2	-11410.0	-68750.0	-1040.0	-2740.2
59	6	SLU A1 sism.	-269.8	255.7	-11320.0	24120.0	1052.8	2748.8
60	6	SLU A1 sism.	-269.8	-732.5	-11460.0	-124400.0	1052.7	2749.0
61	6	SLU A1 sism.	269.8	600.7	-11980.0	70210.0	-1052.7	-2749.0
62	6	SLU A1 sism.	269.8	-387.4	-12120.0	-78310.0	-1052.8	-2748.8
63	6	SLU A1 sism.	-269.7	232.4	-12030.0	14560.0	1040.0	2740.2
64	6	SLU A1 sism.	-269.7	-755.8	-12170.0	-134000.0	1039.8	2740.4
65	6	SLU A1 sism.	269.7	800.4	-11250.0	108100.0	-1039.8	-2740.5
66	6	SLU A1 sism.	269.7	-540.6	-11430.0	-97090.0	-1040.0	-2740.2
67	6	SLU A1 sism.	-269.8	432.1	-11300.0	52460.0	1052.8	2748.7
68	6	SLU A1 sism.	-269.8	-908.9	-11480.0	-152700.0	1052.7	2749.0
69	6	SLU A1 sism.	269.8	777.1	-11960.0	98550.0	-1052.7	-2749.1
70	6	SLU A1 sism.	269.8	-563.9	-12140.0	-106700.0	-1052.9	-2748.7
71	6	SLU A1 sism.	-269.7	408.8	-12010.0	42890.0	1040.0	2740.1
72	6	SLU A1 sism.	-269.7	-932.2	-12190.0	-162300.0	1039.8	2740.5
73	6	SLU A1 sism.	86.7	1537.4	-11130.0	216900.0	-435.2	390.0
74	6	SLU A1 sism.	86.7	-1756.4	-11610.0	-278200.0	-435.7	390.8
75	6	SLU A1 sism.	-86.8	1647.9	-11120.0	233600.0	448.5	-382.2
76	6	SLU A1 sism.	-86.8	-1645.9	-11600.0	-261500.0	448.0	-381.4
77	6	SLU A1 sism.	86.8	1514.2	-11850.0	207300.0	-448.0	381.4
78	6	SLU A1 sism.	86.8	-1779.7	-12320.0	-287800.0	-448.5	382.2
79	6	SLU A1 sism.	-86.7	1624.6	-11830.0	224000.0	435.7	-390.8
80	6	SLU A1 sism.	-86.7	-1669.2	-12310.0	-271100.0	435.2	-390.0

81	6	SLU A1 sism.	80.9	1647.9	-11120.0	233600.0	-307.2	-819.5
82	6	SLU A1 sism.	80.9	-1645.9	-11600.0	-261500.0	-307.7	-818.7
83	6	SLU A1 sism.	-81.0	1537.4	-11130.0	216900.0	320.6	827.3
84	6	SLU A1 sism.	-81.0	-1756.4	-11610.0	-278200.0	320.1	828.1
85	6	SLU A1 sism.	81.0	1624.6	-11830.0	224000.0	-320.1	-828.1
86	6	SLU A1 sism.	81.0	-1669.2	-12310.0	-271100.0	-320.6	-827.3
87	6	SLU A1 sism.	-80.9	1514.2	-11850.0	207300.0	307.7	818.7
88	6	SLU A1 sism.	-80.9	-1779.7	-12320.0	-287800.0	307.2	819.5
89	6	SLU A1 sism.	86.7	2125.5	-11070.0	311300.0	-435.1	389.9
90	6	SLU A1 sism.	86.7	-2344.5	-11680.0	-372700.0	-435.7	390.9
91	6	SLU A1 sism.	-86.8	2236.0	-11050.0	328000.0	448.6	-382.3
92	6	SLU A1 sism.	-86.8	-2234.0	-11660.0	-356000.0	448.0	-381.3
93	6	SLU A1 sism.	86.8	2102.2	-11780.0	301800.0	-448.0	381.3
94	6	SLU A1 sism.	86.8	-2367.7	-12390.0	-382200.0	-448.6	382.3
95	6	SLU A1 sism.	-86.7	2212.7	-11760.0	318500.0	435.7	-390.9
96	6	SLU A1 sism.	-86.7	-2257.3	-12380.0	-365500.0	435.1	-389.9
97	6	SLU A1 sism.	80.9	2236.0	-11050.0	328000.0	-307.2	-819.6
98	6	SLU A1 sism.	80.9	-2234.0	-11660.0	-356000.0	-307.8	-818.6
99	6	SLU A1 sism.	-81.0	2125.5	-11070.0	311300.0	320.6	827.1
100	6	SLU A1 sism.	-81.0	-2344.5	-11680.0	-372700.0	320.0	828.2
101	6	SLU A1 sism.	81.0	2212.7	-11760.0	318500.0	-320.0	-828.2
102	6	SLU A1 sism.	81.0	-2257.3	-12380.0	-365500.0	-320.6	-827.2
103	6	SLU A1 sism.	-80.9	2102.2	-11780.0	301800.0	307.8	818.6
104	6	SLU A1 sism.	-80.9	-2367.8	-12390.0	-382200.0	307.2	819.6
138	6	SLE Rare	0.0	-140.1	-12790.0	-82250.0	0.0	0.0
139	6	SLE Rare	0.0	-661.9	-22820.0	-360600.0	0.0	0.0
140	6	SLE Rare	0.0	-251.4	-14400.0	-165000.0	0.0	0.0
141	6	SLE Rare	0.0	-642.7	-21920.0	-373700.0	0.0	0.0
142	6	SLE Freq.	0.0	-65.9	-11720.0	-27100.0	0.0	0.0
143	6	SLE Freq.	0.0	-457.2	-19240.0	-235800.0	0.0	0.0
144	6	SLE Freq.	0.0	-140.1	-12790.0	-82250.0	0.0	0.0
145	6	SLE Quasi P.	0.0	-65.9	-11720.0	-27100.0	0.0	0.0
1	7	SLU STR.	0.0	-61.5	-17680.0	-58500.0	0.0	0.0
2	7	SLU STR.	0.0	-64.0	-31480.0	-145400.0	-0.1	0.0
3	7	SLU STR.	0.0	-61.5	-11170.0	-58500.0	0.0	0.0
4	7	SLU STR.	0.0	-64.0	-24980.0	-145400.0	0.0	0.0
5	7	SLU STR.	0.0	-153.6	-19970.0	-146200.0	0.0	0.0
6	7	SLU STR.	0.0	-155.5	-30300.0	-211300.0	0.0	0.0
7	7	SLU STR.	0.0	-153.6	-13470.0	-146200.0	0.0	0.0
8	7	SLU STR.	0.0	-155.5	-23800.0	-211300.0	0.0	0.0
9	7	SLU A1 sism.	84.2	445.0	-10540.0	68260.0	-385.7	617.7
10	7	SLU A1 sism.	84.2	-557.0	-10540.0	-85540.0	-385.7	618.0
11	7	SLU A1 sism.	-84.7	557.0	-10540.0	85540.0	436.0	-618.0
12	7	SLU A1 sism.	-84.7	-445.0	-10540.0	-68260.0	436.0	-617.7
13	7	SLU A1 sism.	84.7	445.0	-12920.0	68260.0	-436.1	617.7
14	7	SLU A1 sism.	84.7	-557.0	-12920.0	-85540.0	-436.0	618.0
15	7	SLU A1 sism.	-84.2	557.0	-12920.0	85540.0	385.7	-618.0
16	7	SLU A1 sism.	-84.2	-445.0	-12920.0	-68260.0	385.7	-617.7
17	7	SLU A1 sism.	84.2	623.8	-10540.0	97540.0	-385.7	617.7
18	7	SLU A1 sism.	84.2	-735.8	-10540.0	-114800.0	-385.7	618.1
19	7	SLU A1 sism.	-84.7	735.8	-10540.0	114800.0	436.0	-618.1
20	7	SLU A1 sism.	-84.7	-623.8	-10540.0	-97540.0	436.0	-617.7
21	7	SLU A1 sism.	84.7	623.8	-12920.0	97540.0	-436.1	617.7
22	7	SLU A1 sism.	84.7	-735.8	-12920.0	-114800.0	-436.0	618.1
23	7	SLU A1 sism.	-84.2	735.8	-12920.0	114800.0	385.7	-618.1
24	7	SLU A1 sism.	-84.2	-623.8	-12920.0	-97540.0	385.7	-617.7
25	7	SLU A1 sism.	84.2	557.0	-10540.0	85540.0	-385.7	-618.0
26	7	SLU A1 sism.	84.2	-445.0	-10540.0	-68260.0	-385.7	-617.7
27	7	SLU A1 sism.	-84.7	445.0	-10540.0	68260.0	436.0	617.7
28	7	SLU A1 sism.	-84.7	-557.0	-10540.0	-85540.0	436.0	618.0
29	7	SLU A1 sism.	84.7	557.0	-12920.0	85540.0	-436.1	-618.0
30	7	SLU A1 sism.	84.7	-445.0	-12920.0	-68260.0	-436.0	-617.7
31	7	SLU A1 sism.	-84.2	445.0	-12920.0	68260.0	385.7	617.7
32	7	SLU A1 sism.	-84.2	-557.0	-12920.0	-85540.0	385.7	618.0

33	7	SLU A1 sism.	84.2	735.8	-10540.0	114800.0	-385.7	-618.1
34	7	SLU A1 sism.	84.2	-623.8	-10540.0	-97540.0	-385.7	-617.7
35	7	SLU A1 sism.	-84.7	623.8	-10540.0	97540.0	436.0	617.7
36	7	SLU A1 sism.	-84.7	-735.8	-10540.0	-114800.0	436.0	618.1
37	7	SLU A1 sism.	84.7	735.8	-12920.0	114800.0	-436.1	-618.1
38	7	SLU A1 sism.	84.7	-623.8	-12920.0	-97540.0	-436.0	-617.7
39	7	SLU A1 sism.	-84.2	623.8	-12920.0	97540.0	385.7	617.7
40	7	SLU A1 sism.	-84.2	-735.8	-12920.0	-114800.0	385.7	618.1
41	7	SLU A1 sism.	281.4	314.3	-11370.0	48100.0	-1362.0	2059.4
42	7	SLU A1 sism.	281.4	-687.7	-11370.0	-105700.0	-1362.0	2059.7
43	7	SLU A1 sism.	-281.6	687.7	-11370.0	105700.0	1377.1	-2059.7
44	7	SLU A1 sism.	-281.6	-314.3	-11370.0	-48100.0	1377.1	-2059.4
45	7	SLU A1 sism.	281.6	314.3	-12090.0	48100.0	-1377.1	2059.4
46	7	SLU A1 sism.	281.6	-687.7	-12090.0	-105700.0	-1377.1	2059.7
47	7	SLU A1 sism.	-281.4	687.7	-12090.0	105700.0	1362.0	-2059.7
48	7	SLU A1 sism.	-281.4	-314.3	-12090.0	-48100.0	1362.0	-2059.4
49	7	SLU A1 sism.	281.4	493.1	-11370.0	77380.0	-1362.0	2059.4
50	7	SLU A1 sism.	281.4	-866.5	-11370.0	-135000.0	-1362.0	2059.8
51	7	SLU A1 sism.	-281.6	866.5	-11370.0	135000.0	1377.1	-2059.8
52	7	SLU A1 sism.	-281.6	-493.1	-11370.0	-77380.0	1377.1	-2059.4
53	7	SLU A1 sism.	281.6	493.1	-12090.0	77380.0	-1377.1	2059.4
54	7	SLU A1 sism.	281.6	-866.5	-12090.0	-135000.0	-1377.1	2059.8
55	7	SLU A1 sism.	-281.4	866.5	-12090.0	135000.0	1362.0	-2059.8
56	7	SLU A1 sism.	-281.4	-493.1	-12090.0	-77380.0	1362.0	-2059.4
57	7	SLU A1 sism.	281.4	687.7	-11370.0	105700.0	-1362.0	-2059.7
58	7	SLU A1 sism.	281.4	-314.3	-11370.0	-48100.0	-1362.0	-2059.4
59	7	SLU A1 sism.	-281.6	314.3	-11370.0	48100.0	1377.1	2059.4
60	7	SLU A1 sism.	-281.6	-687.7	-11370.0	-105700.0	1377.1	2059.7
61	7	SLU A1 sism.	281.6	687.7	-12090.0	105700.0	-1377.1	-2059.7
62	7	SLU A1 sism.	281.6	-314.3	-12090.0	-48100.0	-1377.1	-2059.4
63	7	SLU A1 sism.	-281.4	314.3	-12090.0	48100.0	1362.0	2059.4
64	7	SLU A1 sism.	-281.4	-687.7	-12090.0	-105700.0	1362.0	2059.7
65	7	SLU A1 sism.	281.4	866.5	-11370.0	135000.0	-1362.0	-2059.8
66	7	SLU A1 sism.	281.4	-493.1	-11370.0	-77380.0	-1362.0	-2059.4
67	7	SLU A1 sism.	-281.6	493.1	-11370.0	77380.0	1377.1	2059.4
68	7	SLU A1 sism.	-281.6	-866.5	-11370.0	-135000.0	1377.1	2059.8
69	7	SLU A1 sism.	281.6	866.5	-12090.0	135000.0	-1377.1	-2059.8
70	7	SLU A1 sism.	281.6	-493.1	-12090.0	-77380.0	-1377.1	-2059.4
71	7	SLU A1 sism.	-281.4	493.1	-12090.0	77380.0	1362.0	2059.4
72	7	SLU A1 sism.	-281.4	-866.5	-12090.0	-135000.0	1362.0	2059.8
73	7	SLU A1 sism.	84.4	1613.9	-11370.0	247700.0	-403.3	617.3
74	7	SLU A1 sism.	84.4	-1725.9	-11370.0	-265000.0	-403.3	618.4
75	7	SLU A1 sism.	-84.5	1725.9	-11370.0	265000.0	418.4	-618.4
76	7	SLU A1 sism.	-84.5	-1613.9	-11370.0	-247700.0	418.4	-617.3
77	7	SLU A1 sism.	84.5	1613.9	-12090.0	247700.0	-418.4	617.3
78	7	SLU A1 sism.	84.5	-1725.9	-12090.0	-265000.0	-418.4	618.4
79	7	SLU A1 sism.	-84.4	1725.9	-12090.0	265000.0	403.3	-618.4
80	7	SLU A1 sism.	-84.4	-1613.9	-12090.0	-247700.0	403.3	-617.3
81	7	SLU A1 sism.	84.4	1725.9	-11370.0	265000.0	-403.3	-618.4
82	7	SLU A1 sism.	84.4	-1613.9	-11370.0	-247700.0	-403.3	-617.3
83	7	SLU A1 sism.	-84.5	1613.9	-11370.0	247700.0	418.4	617.3
84	7	SLU A1 sism.	-84.5	-1725.9	-11370.0	-265000.0	418.4	618.4
85	7	SLU A1 sism.	84.5	1725.9	-12090.0	265000.0	-418.4	-618.4
86	7	SLU A1 sism.	84.5	-1613.9	-12090.0	-247700.0	-418.4	-617.3
87	7	SLU A1 sism.	-84.4	1613.9	-12090.0	247700.0	403.3	617.3
88	7	SLU A1 sism.	-84.4	-1725.9	-12090.0	-265000.0	403.3	618.4
89	7	SLU A1 sism.	84.4	2210.0	-11370.0	345300.0	-403.3	617.2
90	7	SLU A1 sism.	84.4	-2322.0	-11370.0	-362600.0	-403.3	618.5
91	7	SLU A1 sism.	-84.5	2322.0	-11370.0	362600.0	418.4	-618.5
92	7	SLU A1 sism.	-84.5	-2210.0	-11370.0	-345300.0	418.4	-617.2
93	7	SLU A1 sism.	84.5	2210.0	-12090.0	345300.0	-418.4	617.2
94	7	SLU A1 sism.	84.5	-2322.0	-12090.0	-362600.0	-418.4	618.5
95	7	SLU A1 sism.	-84.4	2322.0	-12090.0	362600.0	403.3	-618.5
96	7	SLU A1 sism.	-84.4	-2210.0	-12090.0	-345300.0	403.3	-617.2

97	7	SLU A1 sism.	84.4	2322.0	-11370.0	362600.0	-403.3	-618.5
98	7	SLU A1 sism.	84.4	-2210.0	-11370.0	-345300.0	-403.3	-617.2
99	7	SLU A1 sism.	-84.5	2210.0	-11370.0	345300.0	418.4	617.2
100	7	SLU A1 sism.	-84.5	-2322.0	-11370.0	-362600.0	418.4	618.5
101	7	SLU A1 sism.	84.5	2322.0	-12090.0	362600.0	-418.4	-618.5
102	7	SLU A1 sism.	84.5	-2210.0	-12090.0	-345300.0	-418.4	-617.2
103	7	SLU A1 sism.	-84.4	2210.0	-12090.0	345300.0	403.3	617.2
104	7	SLU A1 sism.	-84.4	-2322.0	-12090.0	-362600.0	403.3	618.5
138	7	SLE Rare	0.0	-45.5	-12860.0	-43330.0	0.0	0.0
139	7	SLE Rare	0.0	-47.4	-23090.0	-107700.0	0.0	0.0
140	7	SLE Rare	0.0	-113.8	-14560.0	-108300.0	0.0	0.0
141	7	SLE Rare	0.0	-115.2	-22230.0	-156600.0	0.0	0.0
142	7	SLE Freq.	0.0	0.0	-11730.0	0.0	0.0	0.0
143	7	SLE Freq.	0.0	-1.4	-19400.0	-48270.0	0.0	0.0
144	7	SLE Freq.	0.0	-45.5	-12860.0	-43330.0	0.0	0.0
145	7	SLE Quasi P.	0.0	0.0	-11730.0	0.0	0.0	0.0
1	8	SLU STR.	0.0	107.2	-17730.0	10810.0	0.0	0.0
2	8	SLU STR.	0.0	827.7	-31570.0	221500.0	-0.1	0.0
3	8	SLU STR.	0.0	57.0	-11230.0	-9829.7	0.0	0.0
4	8	SLU STR.	0.0	777.5	-25070.0	200800.0	-0.1	0.0
5	8	SLU STR.	0.0	129.2	-20120.0	-30030.0	0.0	0.0
6	8	SLU STR.	0.0	668.2	-30480.0	127600.0	0.0	0.0
7	8	SLU STR.	0.0	79.0	-13620.0	-50670.0	0.0	0.0
8	8	SLU STR.	0.0	618.0	-23980.0	106900.0	0.0	0.0
9	8	SLU A1 sism.	80.7	466.0	-10600.0	77070.0	-292.6	809.0
10	8	SLU A1 sism.	80.7	-522.2	-10460.0	-71450.0	-292.4	809.2
11	8	SLU A1 sism.	-81.1	576.5	-10610.0	93770.0	335.2	-837.8
12	8	SLU A1 sism.	-81.1	-411.7	-10470.0	-54750.0	335.4	-837.6
13	8	SLU A1 sism.	81.1	543.5	-12970.0	108900.0	-335.4	837.6
14	8	SLU A1 sism.	81.1	-444.7	-12830.0	-39570.0	-335.2	837.8
15	8	SLU A1 sism.	-80.7	654.0	-12980.0	125600.0	292.4	-809.2
16	8	SLU A1 sism.	-80.7	-334.2	-12840.0	-22880.0	292.6	-808.9
17	8	SLU A1 sism.	80.7	642.4	-10620.0	105400.0	-292.6	808.9
18	8	SLU A1 sism.	80.7	-698.6	-10430.0	-99790.0	-292.4	809.2
19	8	SLU A1 sism.	-81.1	752.9	-10630.0	122100.0	335.2	-837.8
20	8	SLU A1 sism.	-81.1	-588.1	-10450.0	-83090.0	335.4	-837.5
21	8	SLU A1 sism.	81.1	719.9	-12990.0	137300.0	-335.4	837.5
22	8	SLU A1 sism.	81.1	-621.1	-12810.0	-67910.0	-335.2	837.9
23	8	SLU A1 sism.	-80.7	830.4	-13010.0	154000.0	292.4	-809.2
24	8	SLU A1 sism.	-80.7	-510.6	-12820.0	-51220.0	292.6	-808.9
25	8	SLU A1 sism.	86.6	576.5	-10610.0	93770.0	-420.5	-400.5
26	8	SLU A1 sism.	86.6	-411.7	-10470.0	-54750.0	-420.4	-400.3
27	8	SLU A1 sism.	-87.0	466.0	-10600.0	77070.0	463.2	371.7
28	8	SLU A1 sism.	-87.0	-522.2	-10460.0	-71450.0	463.3	371.9
29	8	SLU A1 sism.	87.0	654.0	-12980.0	125600.0	-463.3	-371.9
30	8	SLU A1 sism.	87.0	-334.2	-12840.0	-22880.0	-463.2	-371.7
31	8	SLU A1 sism.	-86.6	543.5	-12970.0	108900.0	420.4	400.3
32	8	SLU A1 sism.	-86.6	-444.7	-12830.0	-39570.0	420.5	400.5
33	8	SLU A1 sism.	86.6	752.9	-10630.0	122100.0	-420.5	-400.6
34	8	SLU A1 sism.	86.6	-588.1	-10450.0	-83090.0	-420.4	-400.3
35	8	SLU A1 sism.	-87.0	642.4	-10620.0	105400.0	463.2	371.6
36	8	SLU A1 sism.	-87.0	-698.6	-10430.0	-99780.0	463.3	372.0
37	8	SLU A1 sism.	87.0	830.4	-13010.0	154000.0	-463.4	-372.0
38	8	SLU A1 sism.	87.0	-510.6	-12820.0	-51220.0	-463.2	-371.6
39	8	SLU A1 sism.	-86.6	719.9	-12990.0	137300.0	420.4	400.3
40	8	SLU A1 sism.	-86.6	-621.1	-12810.0	-67910.0	420.5	400.6
41	8	SLU A1 sism.	269.7	364.2	-11410.0	68750.0	-1040.0	2740.2
42	8	SLU A1 sism.	269.7	-624.0	-11270.0	-79770.0	-1039.8	2740.4
43	8	SLU A1 sism.	-269.8	732.5	-11460.0	124400.0	1052.7	-2749.0
44	8	SLU A1 sism.	-269.8	-255.7	-11320.0	-24120.0	1052.8	-2748.8
45	8	SLU A1 sism.	269.8	387.4	-12120.0	78310.0	-1052.8	2748.8
46	8	SLU A1 sism.	269.8	-600.7	-11980.0	-70210.0	-1052.7	2749.0
47	8	SLU A1 sism.	-269.7	755.8	-12170.0	134000.0	1039.8	-2740.4
48	8	SLU A1 sism.	-269.7	-232.4	-12030.0	-14560.0	1040.0	-2740.2

49	8	SLU A1 sism.	269.7	540.6	-11430.0	97090.0	-1040.0	2740.1
50	8	SLU A1 sism.	269.7	-800.4	-11250.0	-108100.0	-1039.8	2740.5
51	8	SLU A1 sism.	-269.8	908.9	-11480.0	152700.0	1052.7	-2749.0
52	8	SLU A1 sism.	-269.8	-432.1	-11300.0	-52460.0	1052.8	-2748.7
53	8	SLU A1 sism.	269.8	563.9	-12140.0	106700.0	-1052.9	2748.7
54	8	SLU A1 sism.	269.8	-777.1	-11960.0	-98550.0	-1052.7	2749.1
55	8	SLU A1 sism.	-269.7	932.2	-12190.0	162300.0	1039.8	-2740.5
56	8	SLU A1 sism.	-269.7	-408.8	-12010.0	-42890.0	1040.0	-2740.1
57	8	SLU A1 sism.	289.2	732.5	-11460.0	124400.0	-1466.5	-1291.4
58	8	SLU A1 sism.	289.2	-255.7	-11320.0	-24120.0	-1466.3	-1291.2
59	8	SLU A1 sism.	-289.3	364.2	-11410.0	68760.0	1479.2	1282.6
60	8	SLU A1 sism.	-289.3	-623.9	-11270.0	-79760.0	1479.3	1282.9
61	8	SLU A1 sism.	289.3	755.7	-12170.0	134000.0	-1479.3	-1282.9
62	8	SLU A1 sism.	289.3	-232.4	-12030.0	-14560.0	-1479.2	-1282.6
63	8	SLU A1 sism.	-289.2	387.5	-12120.0	78320.0	1466.3	1291.2
64	8	SLU A1 sism.	-289.2	-600.7	-11980.0	-70200.0	1466.5	1291.4
65	8	SLU A1 sism.	289.2	908.9	-11480.0	152700.0	-1466.5	-1291.5
66	8	SLU A1 sism.	289.2	-432.1	-11300.0	-52460.0	-1466.3	-1291.2
67	8	SLU A1 sism.	-289.3	540.6	-11430.0	97090.0	1479.2	1282.6
68	8	SLU A1 sism.	-289.3	-800.4	-11250.0	-108100.0	1479.3	1282.9
69	8	SLU A1 sism.	289.3	932.1	-12190.0	162300.0	-1479.4	-1282.9
70	8	SLU A1 sism.	289.3	-408.9	-12010.0	-42900.0	-1479.2	-1282.6
71	8	SLU A1 sism.	-289.2	563.9	-12140.0	106700.0	1466.3	1291.2
72	8	SLU A1 sism.	-289.2	-777.1	-11960.0	-98540.0	1466.5	1291.5
73	8	SLU A1 sism.	80.9	1645.9	-11600.0	261500.0	-307.7	818.7
74	8	SLU A1 sism.	80.9	-1647.9	-11120.0	-233600.0	-307.2	819.5
75	8	SLU A1 sism.	-81.0	1756.4	-11610.0	278200.0	320.1	-828.1
76	8	SLU A1 sism.	-81.0	-1537.4	-11130.0	-216900.0	320.6	-827.3
77	8	SLU A1 sism.	81.0	1669.2	-12310.0	271100.0	-320.6	827.3
78	8	SLU A1 sism.	81.0	-1624.6	-11830.0	-224000.0	-320.1	828.1
79	8	SLU A1 sism.	-80.9	1779.7	-12320.0	287800.0	307.2	-819.5
80	8	SLU A1 sism.	-80.9	-1514.2	-11850.0	-207300.0	307.7	-818.7
81	8	SLU A1 sism.	86.7	1756.4	-11610.0	278200.0	-435.7	-390.8
82	8	SLU A1 sism.	86.7	-1537.4	-11130.0	-216900.0	-435.2	-390.0
83	8	SLU A1 sism.	-86.8	1645.9	-11600.0	261500.0	448.0	381.4
84	8	SLU A1 sism.	-86.8	-1647.9	-11120.0	-233600.0	448.5	382.2
85	8	SLU A1 sism.	86.8	1779.7	-12320.0	287800.0	-448.5	-382.2
86	8	SLU A1 sism.	86.8	-1514.2	-11850.0	-207300.0	-448.0	-381.4
87	8	SLU A1 sism.	-86.7	1669.2	-12310.0	271100.0	435.2	390.0
88	8	SLU A1 sism.	-86.7	-1624.6	-11830.0	-224000.0	435.7	390.8
89	8	SLU A1 sism.	80.9	2234.0	-11660.0	356000.0	-307.8	818.6
90	8	SLU A1 sism.	80.9	-2236.0	-11050.0	-328000.0	-307.2	819.6
91	8	SLU A1 sism.	-81.0	2344.5	-11680.0	372700.0	320.0	-828.2
92	8	SLU A1 sism.	-81.0	-2125.5	-11070.0	-311300.0	320.6	-827.1
93	8	SLU A1 sism.	81.0	2257.3	-12380.0	365500.0	-320.6	827.1
94	8	SLU A1 sism.	81.0	-2212.7	-11760.0	-318500.0	-320.0	828.2
95	8	SLU A1 sism.	-80.9	2367.8	-12390.0	382200.0	307.2	-819.6
96	8	SLU A1 sism.	-80.9	-2102.2	-11780.0	-301800.0	307.8	-818.6
97	8	SLU A1 sism.	86.7	2344.5	-11680.0	372700.0	-435.7	-390.9
98	8	SLU A1 sism.	86.7	-2125.5	-11070.0	-311300.0	-435.1	-389.9
99	8	SLU A1 sism.	-86.8	2234.0	-11660.0	356000.0	448.0	381.3
100	8	SLU A1 sism.	-86.8	-2236.0	-11050.0	-328000.0	448.6	382.4
101	8	SLU A1 sism.	86.8	2367.7	-12390.0	382200.0	-448.6	-382.3
102	8	SLU A1 sism.	86.8	-2102.2	-11780.0	-301800.0	-448.0	-381.3
103	8	SLU A1 sism.	-86.7	2257.3	-12380.0	365500.0	435.1	389.9
104	8	SLU A1 sism.	-86.7	-2212.7	-11760.0	-318500.0	435.7	390.9
138	8	SLE Rare	0.0	76.8	-12900.0	6928.2	0.0	0.0
139	8	SLE Rare	0.0	610.5	-23150.0	163000.0	0.0	0.0
140	8	SLE Rare	0.0	93.1	-14670.0	-23330.0	0.0	0.0
141	8	SLE Rare	0.0	493.3	-22360.0	93710.0	0.0	0.0
142	8	SLE Freq.	0.0	65.9	-11720.0	27100.0	0.0	0.0
143	8	SLE Freq.	0.0	466.2	-19410.0	144100.0	0.0	0.0
144	8	SLE Freq.	0.0	76.8	-12900.0	6928.2	0.0	0.0
145	8	SLE Quasi P.	0.0	65.9	-11720.0	27100.0	0.0	0.0

1	9	SLU STR.	0.0	251.0	-17730.0	69990.0	0.0	0.0
2	9	SLU STR.	0.0	1534.2	-31400.0	512600.0	0.0	0.0
3	9	SLU STR.	0.0	164.7	-11250.0	34470.0	0.0	0.0
4	9	SLU STR.	0.0	1447.9	-24920.0	477100.0	0.0	0.0
5	9	SLU STR.	0.0	395.0	-20180.0	79270.0	0.0	0.0
6	9	SLU STR.	0.0	1355.0	-30400.0	410400.0	0.0	0.0
7	9	SLU STR.	0.0	308.7	-13700.0	43750.0	0.0	0.0
8	9	SLU STR.	0.0	1268.7	-23930.0	374900.0	0.0	0.0
9	9	SLU A1 sism.	76.2	466.1	-10640.0	77730.0	-106.8	960.9
10	9	SLU A1 sism.	76.2	-480.3	-10350.0	-54970.0	-106.7	961.0
11	9	SLU A1 sism.	-76.3	571.6	-10670.0	92520.0	127.8	-1010.6
12	9	SLU A1 sism.	-76.3	-374.8	-10380.0	-40180.0	127.9	-1010.4
13	9	SLU A1 sism.	76.3	595.2	-13010.0	130900.0	-127.9	1010.4
14	9	SLU A1 sism.	76.3	-351.1	-12710.0	-1789.9	-127.8	1010.6
15	9	SLU A1 sism.	-76.2	700.7	-13040.0	145700.0	106.7	-961.0
16	9	SLU A1 sism.	-76.2	-245.6	-12740.0	13000.0	106.8	-960.9
17	9	SLU A1 sism.	76.2	633.9	-10680.0	102700.0	-106.9	960.8
18	9	SLU A1 sism.	76.2	-648.2	-10300.0	-79970.0	-106.7	961.0
19	9	SLU A1 sism.	-76.3	739.4	-10710.0	117500.0	127.7	-1010.6
20	9	SLU A1 sism.	-76.3	-542.7	-10340.0	-65170.0	127.9	-1010.4
21	9	SLU A1 sism.	76.3	763.1	-13050.0	155900.0	-127.9	1010.4
22	9	SLU A1 sism.	76.3	-519.0	-12670.0	-26780.0	-127.7	1010.6
23	9	SLU A1 sism.	-76.2	868.6	-13080.0	170700.0	106.7	-961.0
24	9	SLU A1 sism.	-76.2	-413.5	-12700.0	-11990.0	106.9	-960.8
25	9	SLU A1 sism.	87.7	571.5	-10670.0	92520.0	-381.7	-194.3
26	9	SLU A1 sism.	87.7	-374.9	-10380.0	-40180.0	-381.5	-194.1
27	9	SLU A1 sism.	-87.8	466.1	-10640.0	77730.0	402.6	144.6
28	9	SLU A1 sism.	-87.8	-480.3	-10350.0	-54970.0	402.7	144.7
29	9	SLU A1 sism.	87.8	700.7	-13040.0	145700.0	-402.7	-144.7
30	9	SLU A1 sism.	87.8	-245.7	-12740.0	13000.0	-402.6	-144.6
31	9	SLU A1 sism.	-87.7	595.3	-13010.0	130900.0	381.5	194.1
32	9	SLU A1 sism.	-87.7	-351.1	-12710.0	-1788.3	381.7	194.3
33	9	SLU A1 sism.	87.7	739.4	-10710.0	117500.0	-381.7	-194.3
34	9	SLU A1 sism.	87.7	-542.7	-10340.0	-65180.0	-381.5	-194.1
35	9	SLU A1 sism.	-87.8	633.9	-10680.0	102700.0	402.6	144.6
36	9	SLU A1 sism.	-87.8	-648.2	-10300.0	-79970.0	402.7	144.8
37	9	SLU A1 sism.	87.8	868.6	-13080.0	170700.0	-402.7	-144.8
38	9	SLU A1 sism.	87.8	-413.5	-12700.0	-11990.0	-402.6	-144.6
39	9	SLU A1 sism.	-87.7	763.1	-13050.0	155900.0	381.5	194.1
40	9	SLU A1 sism.	-87.7	-519.0	-12670.0	-26780.0	381.7	194.3
41	9	SLU A1 sism.	254.2	388.2	-11430.0	79080.0	-387.9	3278.2
42	9	SLU A1 sism.	254.2	-558.2	-11140.0	-53620.0	-387.8	3278.3
43	9	SLU A1 sism.	-254.2	739.9	-11530.0	128400.0	394.1	-3293.2
44	9	SLU A1 sism.	-254.2	-206.5	-11240.0	-4305.5	394.2	-3293.0
45	9	SLU A1 sism.	254.2	426.9	-12140.0	95040.0	-394.2	3293.1
46	9	SLU A1 sism.	254.2	-519.5	-11850.0	-37660.0	-394.1	3293.2
47	9	SLU A1 sism.	-254.2	778.6	-12240.0	144300.0	387.8	-3278.3
48	9	SLU A1 sism.	-254.2	-167.8	-11950.0	11650.0	387.9	-3278.2
49	9	SLU A1 sism.	254.2	556.0	-11470.0	104100.0	-387.9	3278.2
50	9	SLU A1 sism.	254.2	-726.0	-11100.0	-78610.0	-387.8	3278.4
51	9	SLU A1 sism.	-254.2	907.7	-11580.0	153400.0	394.1	-3293.2
52	9	SLU A1 sism.	-254.2	-374.4	-11200.0	-29300.0	394.2	-3293.0
53	9	SLU A1 sism.	254.2	594.8	-12180.0	120000.0	-394.2	3293.0
54	9	SLU A1 sism.	254.2	-687.3	-11810.0	-62660.0	-394.1	3293.2
55	9	SLU A1 sism.	-254.2	946.4	-12290.0	169300.0	387.8	-3278.3
56	9	SLU A1 sism.	-254.2	-335.6	-11910.0	-13340.0	387.9	-3278.2
57	9	SLU A1 sism.	292.4	739.8	-11530.0	128400.0	-1304.0	-572.3
58	9	SLU A1 sism.	292.4	-206.6	-11240.0	-4310.9	-1303.9	-572.1
59	9	SLU A1 sism.	-292.5	388.2	-11430.0	79090.0	1310.2	557.3
60	9	SLU A1 sism.	-292.5	-558.2	-11140.0	-53610.0	1310.3	557.4
61	9	SLU A1 sism.	292.5	778.6	-12240.0	144300.0	-1310.3	-557.4
62	9	SLU A1 sism.	292.5	-167.8	-11950.0	11640.0	-1310.2	-557.3
63	9	SLU A1 sism.	-292.4	427.0	-12140.0	95040.0	1303.8	572.1
64	9	SLU A1 sism.	-292.4	-519.4	-11850.0	-37660.0	1304.0	572.3

65	9	SLU A1 sism.	292.4	907.6	-11580.0	153400.0	-1304.0	-572.3
66	9	SLU A1 sism.	292.4	-374.4	-11200.0	-29310.0	-1303.8	-572.1
67	9	SLU A1 sism.	-292.5	556.0	-11470.0	104100.0	1310.1	557.2
68	9	SLU A1 sism.	-292.5	-726.0	-11100.0	-78610.0	1310.3	557.4
69	9	SLU A1 sism.	292.5	946.4	-12290.0	169300.0	-1310.3	-557.4
70	9	SLU A1 sism.	292.5	-335.6	-11910.0	-13350.0	-1310.1	-557.2
71	9	SLU A1 sism.	-292.4	594.8	-12180.0	120000.0	1303.8	572.1
72	9	SLU A1 sism.	-292.4	-687.2	-11810.0	-62650.0	1304.0	572.3
73	9	SLU A1 sism.	76.3	1615.4	-11810.0	251200.0	-114.4	978.0
74	9	SLU A1 sism.	76.2	-1539.2	-10840.0	-191200.0	-113.9	978.5
75	9	SLU A1 sism.	-76.3	1720.9	-11840.0	266000.0	120.2	-993.4
76	9	SLU A1 sism.	-76.3	-1433.7	-10870.0	-176400.0	120.7	-992.9
77	9	SLU A1 sism.	76.3	1654.2	-12520.0	267100.0	-120.7	992.9
78	9	SLU A1 sism.	76.3	-1500.5	-11550.0	-175200.0	-120.2	993.4
79	9	SLU A1 sism.	-76.2	1759.7	-12550.0	281900.0	113.9	-978.5
80	9	SLU A1 sism.	-76.3	-1395.0	-11580.0	-160400.0	114.4	-978.0
81	9	SLU A1 sism.	87.7	1720.9	-11840.0	265900.0	-389.2	-177.1
82	9	SLU A1 sism.	87.7	-1433.8	-10870.0	-176400.0	-388.7	-176.6
83	9	SLU A1 sism.	-87.8	1615.4	-11810.0	251200.0	395.1	161.8
84	9	SLU A1 sism.	-87.8	-1539.2	-10840.0	-191200.0	395.5	162.2
85	9	SLU A1 sism.	87.8	1759.6	-12550.0	281900.0	-395.5	-162.2
86	9	SLU A1 sism.	87.8	-1395.0	-11580.0	-160400.0	-395.1	-161.8
87	9	SLU A1 sism.	-87.7	1654.2	-12520.0	267100.0	388.7	176.6
88	9	SLU A1 sism.	-87.7	-1500.5	-11550.0	-175200.0	389.2	177.1
89	9	SLU A1 sism.	76.3	2174.8	-11950.0	334500.0	-114.4	978.0
90	9	SLU A1 sism.	76.2	-2098.6	-10690.0	-274500.0	-113.9	978.6
91	9	SLU A1 sism.	-76.3	2280.3	-11980.0	349300.0	120.2	-993.5
92	9	SLU A1 sism.	-76.3	-1993.1	-10720.0	-259700.0	120.7	-992.8
93	9	SLU A1 sism.	76.3	2213.5	-12660.0	350400.0	-120.7	992.8
94	9	SLU A1 sism.	76.3	-2059.9	-11400.0	-258500.0	-120.2	993.5
95	9	SLU A1 sism.	-76.2	2319.0	-12690.0	365200.0	113.9	-978.6
96	9	SLU A1 sism.	-76.3	-1954.4	-11430.0	-243700.0	114.4	-978.0
97	9	SLU A1 sism.	87.7	2280.3	-11980.0	349300.0	-389.3	-177.2
98	9	SLU A1 sism.	87.7	-1993.1	-10720.0	-259700.0	-388.7	-176.5
99	9	SLU A1 sism.	-87.8	2174.8	-11950.0	334500.0	395.0	161.7
100	9	SLU A1 sism.	-87.8	-2098.6	-10690.0	-274500.0	395.6	162.3
101	9	SLU A1 sism.	87.8	2319.0	-12690.0	365200.0	-395.6	-162.3
102	9	SLU A1 sism.	87.8	-1954.4	-11430.0	-243700.0	-395.0	-161.7
103	9	SLU A1 sism.	-87.7	2213.6	-12660.0	350400.0	388.7	176.6
104	9	SLU A1 sism.	-87.7	-2059.9	-11400.0	-258500.0	389.2	177.2
138	9	SLE Rare	0.0	181.3	-12900.0	49950.0	0.0	0.0
139	9	SLE Rare	0.0	1131.8	-23030.0	377800.0	0.0	0.0
140	9	SLE Rare	0.0	288.0	-14720.0	56820.0	0.0	0.0
141	9	SLE Rare	0.0	1000.9	-22310.0	302700.0	0.0	0.0
142	9	SLE Freq.	0.0	110.2	-11690.0	45370.0	0.0	0.0
143	9	SLE Freq.	0.0	823.1	-19280.0	291300.0	0.0	0.0
144	9	SLE Freq.	0.0	181.3	-12900.0	49950.0	0.0	0.0
145	9	SLE Quasi P.	0.0	110.2	-11690.0	45370.0	0.0	0.0

VERIFICHE PALI

Diametro palo = 80.0 cm

Armatura corrente: 10 Ø 20 = 31.4 cmq

Armatura aggiuntiva da quota 0 a quota -800 + 6 Ø 20

Armatura a taglio: spirale Ø8/20

VERIFICHE VERIFICHE STATO LIMITE ULTIMO:

Ver. N/M = rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime proporzionali

Ver. (25)= rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con riduzione del 25% di fcd

Ver.V = verifica a taglio, rapporto Vrd/Vu

(Verifica positiva per valori inferiori a 1)

Plinto n. 1									
Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	1	0.0	-29827.9	1684.7	813716.8	0.124	0.043	0.065	Ok
2	1	-63.3	-29827.9	1714.8	706224.4	0.108	0.043	0.066	Ok
2	1	-126.7	-29827.9	1704.9	597618.8	0.091	0.043	0.066	Ok
2	1	-190.0	-29827.9	1661.9	489642.9	0.075	0.043	0.064	Ok
2	1	-253.3	-29827.9	1510.1	384389.4	0.059	0.043	0.058	Ok
2	1	-316.7	-29827.9	1303.0	288750.2	0.044	0.043	0.050	Ok
95	1	-380.0	-11005.0	26.9	287365.7	0.047	0.016	0.001	Ok
2	1	-380.0	-29827.9	1081.2	206229.2	0.032	0.043	0.042	Ok
95	1	-443.3	-11005.0	226.6	288717.7	0.047	0.016	0.009	Ok
2	1	-443.3	-29827.9	861.3	137756.4	0.021	0.043	0.033	Ok
91	1	-506.7	-10297.1	371.1	273633.8	0.045	0.015	0.014	Ok
2	1	-506.7	-29827.9	657.6	83208.9	0.013	0.043	0.025	Ok
91	1	-570.0	-10297.1	464.3	250140.3	0.041	0.015	0.018	Ok
2	1	-570.0	-29827.9	473.0	41563.5	0.006	0.043	0.018	Ok
94	1	-633.3	-13012.2	476.3	224328.4	0.036	0.019	0.018	Ok
2	1	-633.3	-29827.9	310.5	11603.9	0.002	0.043	0.012	Ok
94	1	-696.7	-13012.2	490.4	194164.5	0.031	0.019	0.019	Ok
2	1	-696.7	-29827.9	188.5	8059.7	0.001	0.043	0.007	Ok
94	1	-760.0	-13012.2	484.4	163105.0	0.026	0.019	0.019	Ok
2	1	-760.0	-29827.9	143.2	19995.3	0.003	0.043	0.006	Ok
94	1	-823.3	-13012.2	474.6	132428.5	0.031	0.021	0.018	Ok
2	1	-823.3	-29827.9	118.1	29066.1	0.006	0.048	0.005	Ok
94	1	-886.7	-13012.2	452.9	102372.9	0.024	0.021	0.018	Ok
2	1	-886.7	-29827.9	85.5	36543.6	0.008	0.048	0.003	Ok
94	1	-950.0	-13012.2	390.7	73695.1	0.017	0.021	0.015	Ok
2	1	-950.0	-29827.9	22.7	41956.1	0.009	0.048	0.001	Ok
94	1	-1013.3	-13012.2	319.7	48956.8	0.012	0.021	0.012	Ok
2	1	-1013.3	-29827.9	27.8	43391.5	0.009	0.048	0.001	Ok
2	1	-1076.7	-29827.9	60.3	41629.3	0.009	0.048	0.002	Ok
2	1	-1140.0	-29827.9	80.2	37810.4	0.008	0.048	0.003	Ok
2	1	-1203.3	-29827.9	91.2	32731.4	0.007	0.048	0.004	Ok
2	1	-1266.7	-29827.9	91.4	26956.2	0.006	0.048	0.004	Ok
2	1	-1330.0	-29827.9	83.9	21170.7	0.005	0.048	0.003	Ok
95	1	-1393.3	-11005.0	16.7	15108.0	0.004	0.018	0.001	Ok
2	1	-1393.3	-29827.9	72.0	15854.9	0.003	0.048	0.003	Ok
95	1	-1456.7	-11005.0	33.8	14054.0	0.003	0.018	0.001	Ok
2	1	-1456.7	-29827.9	58.0	11292.5	0.002	0.048	0.002	Ok
95	1	-1520.0	-11005.0	42.0	11912.9	0.003	0.018	0.002	Ok
2	1	-1520.0	-29827.9	44.0	7619.0	0.002	0.048	0.002	Ok
95	1	-1583.3	-11005.0	43.3	9252.4	0.002	0.018	0.002	Ok
2	1	-1583.3	-29827.9	32.3	4835.3	0.001	0.048	0.001	Ok
95	1	-1646.7	-11005.0	39.8	6513.0	0.002	0.018	0.002	Ok
2	1	-1646.7	-29827.9	22.2	2792.1	0.001	0.048	0.001	Ok
91	1	-1710.0	-10297.1	32.4	3974.4	0.001	0.017	0.001	Ok
2	1	-1710.0	-29827.9	13.6	1388.8	0.000	0.048	0.001	Ok
91	1	-1773.3	-10297.1	22.0	1920.1	0.000	0.017	0.001	Ok
2	1	-1773.3	-29827.9	6.7	528.7	0.000	0.048	0.000	Ok
91	1	-1836.7	-10297.1	8.3	528.7	0.000	0.017	0.000	Ok
2	1	-1836.7	-29827.9	1.6	103.5	0.000	0.048	0.000	Ok
2	1	-1900.0	-29827.9	1.6	0.0	0.036	0.048	0.000	Ok

Plinto n. 10									
Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	10	0.0	-30562.0	1647.5	740400.0	0.113	0.044	0.064	Ok
48	10	0.0	-12287.4	4924.1	186385.0	0.030	0.018	0.191	Ok
2	10	-63.3	-30562.0	1638.6	641456.6	0.098	0.044	0.063	Ok
44	10	-126.7	-11577.6	3402.2	537826.4	0.087	0.017	0.132	Ok
2	10	-126.7	-30562.0	1612.4	543341.4	0.083	0.044	0.062	Ok
41	10	-190.0	-11096.0	2665.9	746081.1	0.121	0.016	0.103	Ok

2	10	-190.0	-30562.0	1554.8	447890.0	0.068	0.044	0.060	Ok
41	10	-253.3	-11096.0	1308.5	913667.8	0.149	0.016	0.051	Ok
2	10	-253.3	-30562.0	1389.0	357486.6	0.055	0.044	0.054	Ok
41	10	-316.7	-11096.0	171.6	995491.6	0.162	0.016	0.007	Ok
2	10	-316.7	-30562.0	1186.1	277531.7	0.042	0.044	0.046	Ok
41	10	-380.0	-11096.0	765.7	1001790.0	0.163	0.016	0.030	Ok
2	10	-380.0	-30562.0	982.2	210440.6	0.032	0.044	0.038	Ok
41	10	-443.3	-11096.0	1322.0	953710.6	0.155	0.016	0.051	Ok
2	10	-443.3	-30562.0	788.0	156775.6	0.024	0.044	0.030	Ok
41	10	-506.7	-11096.0	1630.9	870114.5	0.142	0.016	0.063	Ok
2	10	-506.7	-30562.0	613.1	116353.2	0.018	0.044	0.024	Ok
41	10	-570.0	-11096.0	1751.1	766889.0	0.125	0.016	0.068	Ok
2	10	-570.0	-30562.0	459.0	88166.5	0.013	0.044	0.018	Ok
41	10	-633.3	-11096.0	1731.0	656019.3	0.107	0.016	0.067	Ok
2	10	-633.3	-30562.0	328.4	70235.0	0.011	0.044	0.013	Ok
41	10	-696.7	-11096.0	1627.1	546405.2	0.089	0.016	0.063	Ok
2	10	-696.7	-30562.0	236.8	59239.3	0.009	0.044	0.009	Ok
41	10	-760.0	-11096.0	1556.3	443366.2	0.072	0.016	0.060	Ok
2	10	-760.0	-30562.0	205.1	51712.8	0.008	0.044	0.008	Ok
41	10	-823.3	-11096.0	1498.5	344814.2	0.083	0.018	0.058	Ok
2	10	-823.3	-30562.0	187.4	46581.0	0.010	0.049	0.007	Ok
41	10	-886.7	-11096.0	1397.7	249929.0	0.060	0.018	0.054	Ok
2	10	-886.7	-30562.0	164.2	43840.7	0.009	0.049	0.006	Ok
44	10	-950.0	-11577.6	1146.0	162332.4	0.039	0.019	0.044	Ok
2	10	-950.0	-30562.0	122.8	42795.9	0.009	0.049	0.005	Ok
44	10	-1013.3	-11577.6	883.5	89969.2	0.022	0.019	0.034	Ok
2	10	-1013.3	-30562.0	99.0	41140.7	0.009	0.049	0.004	Ok
48	10	-1076.7	-12287.4	658.2	35009.9	0.008	0.020	0.025	Ok
2	10	-1076.7	-30562.0	91.5	38243.2	0.008	0.049	0.004	Ok
2	10	-1140.0	-30562.0	90.0	34358.2	0.007	0.049	0.003	Ok
41	10	-1203.3	-11096.0	247.5	37590.7	0.009	0.018	0.010	Ok
2	10	-1203.3	-30562.0	88.5	29812.4	0.006	0.049	0.003	Ok
41	10	-1266.7	-11096.0	84.2	53169.7	0.013	0.018	0.003	Ok
2	10	-1266.7	-30562.0	84.1	24844.9	0.005	0.049	0.003	Ok
41	10	-1330.0	-11096.0	31.8	58434.6	0.014	0.018	0.001	Ok
2	10	-1330.0	-30562.0	76.2	19893.6	0.004	0.049	0.003	Ok
41	10	-1393.3	-11096.0	103.8	56481.3	0.014	0.018	0.004	Ok
2	10	-1393.3	-30562.0	65.8	15303.6	0.003	0.049	0.003	Ok
41	10	-1456.7	-11096.0	143.5	49911.7	0.012	0.018	0.006	Ok
2	10	-1456.7	-30562.0	54.1	11292.2	0.002	0.049	0.002	Ok
41	10	-1520.0	-11096.0	157.0	40822.3	0.010	0.018	0.006	Ok
2	10	-1520.0	-30562.0	42.4	7968.5	0.002	0.049	0.002	Ok
41	10	-1583.3	-11096.0	151.7	30882.8	0.007	0.018	0.006	Ok
2	10	-1583.3	-30562.0	32.7	5340.5	0.001	0.049	0.001	Ok
41	10	-1646.7	-11096.0	134.0	21274.3	0.005	0.018	0.005	Ok
2	10	-1646.7	-30562.0	24.0	3306.9	0.001	0.049	0.001	Ok
41	10	-1710.0	-11096.0	106.2	12787.0	0.003	0.018	0.004	Ok
2	10	-1710.0	-30562.0	16.3	1805.0	0.000	0.049	0.001	Ok
41	10	-1773.3	-11096.0	69.9	6060.1	0.001	0.018	0.003	Ok
2	10	-1773.3	-30562.0	9.4	783.3	0.000	0.049	0.000	Ok
41	10	-1836.7	-11096.0	25.8	1633.9	0.000	0.018	0.001	Ok
2	10	-1836.7	-30562.0	3.1	193.3	0.000	0.049	0.000	Ok
2	10	-1900.0	-30562.0	3.1	0.0	0.037	0.049	0.000	Ok

Plinto n. 11

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
6	11	0.0	-29889.0	1016.5	516209.9	0.079	0.043	0.039	Ok
2	11	0.0	-31134.4	1118.0	502822.5	0.077	0.045	0.043	Ok
48	11	0.0	-12193.4	4885.6	178630.7	0.029	0.017	0.189	Ok
6	11	-63.3	-29889.0	1032.0	456556.5	0.070	0.043	0.040	Ok
2	11	-63.3	-31134.4	1100.2	440730.8	0.067	0.045	0.043	Ok
48	11	-63.3	-12193.4	3931.2	311870.9	0.051	0.017	0.152	Ok
44	11	-126.7	-11482.0	3377.6	534573.3	0.087	0.016	0.131	Ok

2	11	-126.7	-31134.4	1078.8	379629.3	0.058	0.045	0.042	Ok
41	11	-190.0	-11246.9	2661.2	740468.3	0.120	0.016	0.103	Ok
2	11	-190.0	-31134.4	1038.0	321069.0	0.049	0.045	0.040	Ok
41	11	-253.3	-11246.9	1315.6	906625.7	0.147	0.016	0.051	Ok
2	11	-253.3	-31134.4	929.5	266499.5	0.041	0.045	0.036	Ok
41	11	-316.7	-11246.9	217.8	987960.5	0.161	0.016	0.008	Ok
2	11	-316.7	-31134.4	804.3	217697.1	0.033	0.045	0.031	Ok
41	11	-380.0	-11246.9	763.3	994395.9	0.162	0.016	0.030	Ok
2	11	-380.0	-31134.4	681.6	175587.6	0.027	0.045	0.026	Ok
41	11	-443.3	-11246.9	1312.0	946842.5	0.154	0.016	0.051	Ok
2	11	-443.3	-31134.4	565.1	140365.4	0.021	0.045	0.022	Ok
41	11	-506.7	-11246.9	1618.3	863996.7	0.141	0.016	0.063	Ok
2	11	-506.7	-31134.4	459.3	111822.6	0.017	0.045	0.018	Ok
41	11	-570.0	-11246.9	1737.9	761622.2	0.124	0.016	0.067	Ok
2	11	-570.0	-31134.4	364.3	89356.9	0.014	0.045	0.014	Ok
41	11	-633.3	-11246.9	1718.4	651617.8	0.106	0.016	0.066	Ok
2	11	-633.3	-31134.4	281.6	72082.0	0.011	0.045	0.011	Ok
41	11	-696.7	-11246.9	1615.6	542822.3	0.088	0.016	0.063	Ok
2	11	-696.7	-31134.4	220.9	58828.1	0.009	0.045	0.009	Ok
41	11	-760.0	-11246.9	1545.4	440526.4	0.072	0.016	0.060	Ok
2	11	-760.0	-31134.4	198.1	48301.8	0.007	0.045	0.008	Ok
41	11	-823.3	-11246.9	1488.1	342678.0	0.082	0.018	0.058	Ok
2	11	-823.3	-31134.4	184.5	39717.5	0.008	0.050	0.007	Ok
44	11	-886.7	-11482.0	1388.1	248969.2	0.060	0.018	0.054	Ok
2	11	-886.7	-31134.4	165.2	33409.4	0.007	0.050	0.006	Ok
44	11	-950.0	-11482.0	1138.0	161182.7	0.039	0.018	0.044	Ok
2	11	-950.0	-31134.4	126.2	29741.9	0.006	0.050	0.005	Ok
44	11	-1013.3	-11482.0	877.3	89320.9	0.021	0.018	0.034	Ok
2	11	-1013.3	-31134.4	95.3	27547.1	0.006	0.050	0.004	Ok
48	11	-1076.7	-12193.4	653.5	34604.0	0.008	0.020	0.025	Ok
2	11	-1076.7	-31134.4	76.8	25612.0	0.005	0.050	0.003	Ok
6	11	-1140.0	-29889.0	53.2	24244.5	0.005	0.048	0.002	Ok
2	11	-1140.0	-31134.4	66.2	23484.5	0.005	0.050	0.003	Ok
41	11	-1203.3	-11246.9	246.4	37332.8	0.009	0.018	0.010	Ok
2	11	-1203.3	-31134.4	59.9	21036.4	0.004	0.050	0.002	Ok
41	11	-1266.7	-11246.9	84.6	52760.0	0.013	0.018	0.003	Ok
2	11	-1266.7	-31134.4	56.3	18173.2	0.004	0.050	0.002	Ok
41	11	-1330.0	-11246.9	32.3	57986.6	0.014	0.018	0.001	Ok
2	11	-1330.0	-31134.4	52.3	15104.0	0.003	0.050	0.002	Ok
41	11	-1393.3	-11246.9	103.1	56054.9	0.013	0.018	0.004	Ok
2	11	-1393.3	-31134.4	47.0	12068.6	0.003	0.050	0.002	Ok
41	11	-1456.7	-11246.9	142.4	49540.7	0.012	0.018	0.006	Ok
2	11	-1456.7	-31134.4	40.5	9252.6	0.002	0.050	0.002	Ok
41	11	-1520.0	-11246.9	155.8	40523.1	0.010	0.018	0.006	Ok
2	11	-1520.0	-31134.4	33.5	6778.9	0.001	0.050	0.001	Ok
41	11	-1583.3	-11246.9	150.6	30659.2	0.007	0.018	0.006	Ok
2	11	-1583.3	-31134.4	27.1	4706.1	0.001	0.050	0.001	Ok
41	11	-1646.7	-11246.9	133.0	21122.0	0.005	0.018	0.005	Ok
2	11	-1646.7	-31134.4	20.9	3015.4	0.001	0.050	0.001	Ok
41	11	-1710.0	-11246.9	105.5	12696.5	0.003	0.018	0.004	Ok
2	11	-1710.0	-31134.4	14.9	1701.5	0.000	0.050	0.001	Ok
41	11	-1773.3	-11246.9	69.4	6017.6	0.001	0.018	0.003	Ok
2	11	-1773.3	-31134.4	9.0	762.1	0.000	0.050	0.000	Ok
41	11	-1836.7	-11246.9	25.6	1622.6	0.000	0.018	0.001	Ok
2	11	-1836.7	-31134.4	3.1	194.1	0.000	0.050	0.000	Ok
2	11	-1900.0	-31134.4	3.1	0.0	0.038	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 12

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
82	12	0.0	-11374.7	2928.0	399322.8	0.065	0.016	0.113	Ok
2	12	0.0	-31483.6	550.3	160565.9	0.024	0.045	0.021	Ok
63	12	0.0	-12087.0	4837.6	148639.3	0.024	0.017	0.187	Ok
58	12	-63.3	-11374.7	3888.7	301585.3	0.049	0.016	0.150	Ok

2	12	-63.3	-31483.6	466.5	153408.0	0.023	0.045	0.018	Ok
63	12	-63.3	-12087.0	3888.8	301575.3	0.049	0.017	0.150	Ok
58	12	-126.7	-11374.7	3344.3	529823.6	0.086	0.016	0.129	Ok
2	12	-126.7	-31483.6	421.7	149549.0	0.023	0.045	0.016	Ok
63	12	-126.7	-12087.0	3344.4	529820.2	0.086	0.017	0.129	Ok
59	12	-190.0	-11374.8	2658.8	734937.4	0.119	0.016	0.103	Ok
2	12	-190.0	-31483.6	369.0	148388.0	0.023	0.045	0.014	Ok
59	12	-253.3	-11374.8	1325.3	899578.6	0.146	0.016	0.051	Ok
2	12	-253.3	-31483.6	287.5	147938.2	0.022	0.045	0.011	Ok
59	12	-316.7	-11374.8	262.2	980410.1	0.159	0.016	0.010	Ok
2	12	-316.7	-31483.6	254.2	143156.2	0.022	0.045	0.010	Ok
59	12	-380.0	-11374.8	761.9	986991.9	0.160	0.016	0.029	Ok
2	12	-380.0	-31483.6	255.6	133714.1	0.020	0.045	0.010	Ok
59	12	-443.3	-11374.8	1302.2	939980.7	0.153	0.016	0.050	Ok
2	12	-443.3	-31483.6	261.9	120917.4	0.018	0.045	0.010	Ok
59	12	-506.7	-11374.8	1605.7	857900.3	0.139	0.016	0.062	Ok
2	12	-506.7	-31483.6	259.9	106214.2	0.016	0.045	0.010	Ok
59	12	-570.0	-11374.8	1724.7	756389.4	0.123	0.016	0.067	Ok
2	12	-570.0	-31483.6	247.3	90902.4	0.014	0.045	0.010	Ok
59	12	-633.3	-11374.8	1705.7	647258.5	0.105	0.016	0.066	Ok
2	12	-633.3	-31483.6	225.9	75972.9	0.012	0.045	0.009	Ok
59	12	-696.7	-11374.8	1604.0	539285.4	0.088	0.016	0.062	Ok
2	12	-696.7	-31483.6	201.7	62135.7	0.009	0.045	0.008	Ok
59	12	-760.0	-11374.8	1534.5	437733.0	0.071	0.016	0.059	Ok
2	12	-760.0	-31483.6	189.5	49682.2	0.008	0.045	0.007	Ok
59	12	-823.3	-11374.8	1477.7	340588.1	0.082	0.018	0.057	Ok
2	12	-823.3	-31483.6	180.7	38053.1	0.008	0.050	0.007	Ok
59	12	-886.7	-11374.8	1378.5	247060.6	0.059	0.018	0.053	Ok
2	12	-886.7	-31483.6	166.5	27179.8	0.006	0.050	0.006	Ok
59	12	-950.0	-11374.8	1130.0	159855.1	0.038	0.018	0.044	Ok
2	12	-950.0	-31483.6	132.8	17654.8	0.004	0.050	0.005	Ok
59	12	-1013.3	-11374.8	871.0	88455.0	0.021	0.018	0.034	Ok
2	12	-1013.3	-31483.6	99.5	10991.6	0.002	0.050	0.004	Ok
59	12	-1076.7	-11374.8	648.4	33793.3	0.008	0.018	0.025	Ok
2	12	-1076.7	-31483.6	72.3	7872.7	0.002	0.050	0.003	Ok
73	12	-1140.0	-11374.7	241.5	15510.6	0.004	0.018	0.009	Ok
2	12	-1140.0	-31483.6	49.4	7857.1	0.002	0.050	0.002	Ok
58	12	-1203.3	-11374.7	245.5	37086.7	0.009	0.018	0.009	Ok
2	12	-1203.3	-31483.6	28.2	8851.8	0.002	0.050	0.001	Ok
59	12	-1266.7	-11374.8	85.1	52351.5	0.013	0.018	0.003	Ok
2	12	-1266.7	-31483.6	17.5	9301.2	0.002	0.050	0.001	Ok
59	12	-1330.0	-11374.8	33.0	57537.8	0.014	0.018	0.001	Ok
2	12	-1330.0	-31483.6	18.0	8972.5	0.002	0.050	0.001	Ok
59	12	-1393.3	-11374.8	102.3	55627.5	0.013	0.018	0.004	Ok
2	12	-1393.3	-31483.6	21.3	8054.2	0.002	0.050	0.001	Ok
59	12	-1456.7	-11374.8	141.3	49169.1	0.012	0.018	0.005	Ok
2	12	-1456.7	-31483.6	22.9	6781.1	0.001	0.050	0.001	Ok
59	12	-1520.0	-11374.8	154.6	40223.7	0.010	0.018	0.006	Ok
2	12	-1520.0	-31483.6	22.4	5359.9	0.001	0.050	0.001	Ok
59	12	-1583.3	-11374.8	149.5	30435.7	0.007	0.018	0.006	Ok
2	12	-1583.3	-31483.6	20.4	3954.3	0.001	0.050	0.001	Ok
59	12	-1646.7	-11374.8	132.1	20970.0	0.005	0.018	0.005	Ok
2	12	-1646.7	-31483.6	17.3	2669.0	0.001	0.050	0.001	Ok
59	12	-1710.0	-11374.8	104.7	12606.2	0.003	0.018	0.004	Ok
2	12	-1710.0	-31483.6	13.3	1576.2	0.000	0.050	0.001	Ok
59	12	-1773.3	-11374.8	68.9	5975.4	0.001	0.018	0.003	Ok
2	12	-1773.3	-31483.6	8.5	735.2	0.000	0.050	0.000	Ok
59	12	-1836.7	-11374.8	25.4	1611.4	0.000	0.018	0.001	Ok
2	12	-1836.7	-31483.6	3.1	194.9	0.000	0.050	0.000	Ok
2	12	-1900.0	-31483.6	3.1	0.0	0.038	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 129
Cmb. Palo

Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
---------------	------------	------------	---------------	----------	----------	-------	-------

2	129	0.0	-30700.5	1558.2	524847.1	0.080	0.044	0.060	Ok
2	129	-63.3	-30700.5	1483.7	426870.7	0.065	0.044	0.057	Ok
2	129	-126.7	-30700.5	1423.5	332900.1	0.051	0.044	0.055	Ok
2	129	-190.0	-30700.5	1328.1	242742.5	0.037	0.044	0.051	Ok
104	129	-253.3	-10565.6	683.1	241130.4	0.039	0.015	0.026	Ok
2	129	-253.3	-30700.5	1098.1	158629.5	0.024	0.044	0.042	Ok
104	129	-316.7	-10565.6	250.0	284364.3	0.046	0.015	0.010	Ok
2	129	-316.7	-30700.5	848.5	89085.6	0.014	0.044	0.033	Ok
104	129	-380.0	-10565.6	74.9	300168.1	0.049	0.015	0.003	Ok
2	129	-380.0	-30700.5	622.1	35345.9	0.005	0.044	0.024	Ok
104	129	-443.3	-10565.6	298.0	295473.3	0.048	0.015	0.012	Ok
2	129	-443.3	-30700.5	426.0	4056.6	0.001	0.044	0.016	Ok
100	129	-506.7	-9859.1	424.6	275995.5	0.045	0.014	0.016	Ok
2	129	-506.7	-30700.5	264.8	31039.1	0.005	0.044	0.010	Ok
100	129	-570.0	-9859.1	499.0	249109.5	0.041	0.014	0.019	Ok
2	129	-570.0	-30700.5	134.3	47807.0	0.007	0.044	0.005	Ok
97	129	-633.3	-12675.8	503.2	219945.2	0.036	0.018	0.019	Ok
2	129	-633.3	-30700.5	31.5	56309.5	0.009	0.044	0.001	Ok
101	129	-696.7	-13382.2	499.8	188829.6	0.030	0.019	0.019	Ok
2	129	-696.7	-30700.5	36.9	58307.2	0.009	0.044	0.001	Ok
101	129	-760.0	-13382.2	488.9	157179.5	0.025	0.019	0.019	Ok
2	129	-760.0	-30700.5	59.1	55970.5	0.009	0.044	0.002	Ok
101	129	-823.3	-13382.2	476.6	126216.3	0.030	0.021	0.018	Ok
2	129	-823.3	-30700.5	69.7	52226.0	0.011	0.049	0.003	Ok
101	129	-886.7	-13382.2	451.8	96033.4	0.023	0.021	0.017	Ok
2	129	-886.7	-30700.5	80.9	47811.9	0.010	0.049	0.003	Ok
101	129	-950.0	-13382.2	384.2	67421.6	0.016	0.021	0.015	Ok
2	129	-950.0	-30700.5	96.8	42689.3	0.009	0.049	0.004	Ok
101	129	-1013.3	-13382.2	309.3	43093.0	0.010	0.021	0.012	Ok
2	129	-1013.3	-30700.5	103.7	36560.9	0.008	0.049	0.004	Ok
2	129	-1076.7	-30700.5	102.6	29994.2	0.006	0.049	0.004	Ok
2	129	-1140.0	-30700.5	95.8	23495.0	0.005	0.049	0.004	Ok
2	129	-1203.3	-30700.5	82.7	17424.7	0.004	0.049	0.003	Ok
104	129	-1266.7	-10565.6	43.0	13267.5	0.003	0.017	0.002	Ok
2	129	-1266.7	-30700.5	66.9	12185.6	0.003	0.049	0.003	Ok
104	129	-1330.0	-10565.6	3.8	15990.0	0.004	0.017	0.000	Ok
2	129	-1330.0	-30700.5	51.0	7947.3	0.002	0.049	0.002	Ok
104	129	-1393.3	-10565.6	22.7	16221.7	0.004	0.017	0.001	Ok
2	129	-1393.3	-30700.5	36.3	4714.5	0.001	0.049	0.001	Ok
104	129	-1456.7	-10565.6	38.3	14786.3	0.004	0.017	0.001	Ok
2	129	-1456.7	-30700.5	23.4	2416.2	0.001	0.049	0.001	Ok
104	129	-1520.0	-10565.6	45.1	12361.8	0.003	0.017	0.002	Ok
2	129	-1520.0	-30700.5	13.0	935.2	0.000	0.049	0.001	Ok
104	129	-1583.3	-10565.6	45.3	9505.9	0.002	0.017	0.002	Ok
2	129	-1583.3	-30700.5	6.0	109.7	0.000	0.049	0.000	Ok
100	129	-1646.7	-9859.1	40.8	6608.4	0.002	0.016	0.002	Ok
2	129	-1646.7	-30700.5	1.2	271.3	0.000	0.049	0.000	Ok
100	129	-1710.0	-9859.1	33.1	4025.4	0.001	0.016	0.001	Ok
2	129	-1710.0	-30700.5	1.6	349.3	0.000	0.049	0.000	Ok
100	129	-1773.3	-9859.1	22.2	1931.6	0.000	0.016	0.001	Ok
2	129	-1773.3	-30700.5	2.5	248.9	0.000	0.049	0.000	Ok
100	129	-1836.7	-9859.1	8.3	528.0	0.000	0.016	0.000	Ok
2	129	-1836.7	-30700.5	1.5	92.2	0.000	0.049	0.000	Ok
2	129	-1900.0	-30700.5	1.5	0.0	0.037	0.049	0.000	Ok

Plinto n. 13

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
77	13	0.0	-12391.1	2952.0	420944.4	0.068	0.018	0.114	Ok
2	13	0.0	-31556.6	909.4	206900.8	0.031	0.045	0.035	Ok
63	13	0.0	-12193.4	4885.6	178630.7	0.029	0.017	0.189	Ok
63	13	-63.3	-12193.4	3931.2	311870.9	0.051	0.017	0.152	Ok
2	13	-63.3	-31556.6	805.6	164052.8	0.025	0.045	0.031	Ok
59	13	-126.7	-11482.0	3377.6	534573.3	0.087	0.016	0.131	Ok

2	13	-126.7	-31556.6	742.0	131720.9	0.020	0.045	0.029	Ok
63	13	-126.7	-12193.4	3383.6	535314.9	0.087	0.017	0.131	Ok
58	13	-190.0	-11246.9	2661.2	740468.3	0.120	0.016	0.103	Ok
2	13	-190.0	-31556.6	657.4	112709.1	0.017	0.045	0.025	Ok
58	13	-253.3	-11246.9	1315.6	906625.7	0.147	0.016	0.051	Ok
2	13	-253.3	-31556.6	485.8	108324.0	0.016	0.045	0.019	Ok
58	13	-316.7	-11246.9	217.8	987960.5	0.161	0.016	0.008	Ok
2	13	-316.7	-31556.6	336.7	110263.6	0.017	0.045	0.013	Ok
58	13	-380.0	-11246.9	763.3	994395.9	0.162	0.016	0.030	Ok
2	13	-380.0	-31556.6	241.2	110998.6	0.017	0.045	0.009	Ok
58	13	-443.3	-11246.9	1312.0	946842.5	0.154	0.016	0.051	Ok
2	13	-443.3	-31556.6	198.6	108135.8	0.016	0.045	0.008	Ok
58	13	-506.7	-11246.9	1618.3	863996.7	0.141	0.016	0.063	Ok
2	13	-506.7	-31556.6	190.8	101699.7	0.015	0.045	0.007	Ok
58	13	-570.0	-11246.9	1737.9	761622.2	0.124	0.016	0.067	Ok
2	13	-570.0	-31556.6	193.3	92612.7	0.014	0.045	0.007	Ok
58	13	-633.3	-11246.9	1718.4	651617.8	0.106	0.016	0.066	Ok
2	13	-633.3	-31556.6	193.3	81882.5	0.012	0.045	0.007	Ok
58	13	-696.7	-11246.9	1615.6	542822.3	0.088	0.016	0.063	Ok
2	13	-696.7	-31556.6	187.6	70414.0	0.011	0.045	0.007	Ok
58	13	-760.0	-11246.9	1545.4	440526.4	0.072	0.016	0.060	Ok
2	13	-760.0	-31556.6	182.4	58969.6	0.009	0.045	0.007	Ok
58	13	-823.3	-11246.9	1488.1	342678.0	0.082	0.018	0.058	Ok
2	13	-823.3	-31556.6	177.4	47857.8	0.010	0.051	0.007	Ok
59	13	-886.7	-11482.0	1388.1	248969.2	0.060	0.018	0.054	Ok
2	13	-886.7	-31556.6	167.8	37196.2	0.008	0.051	0.006	Ok
59	13	-950.0	-11482.0	1138.0	161182.7	0.039	0.018	0.044	Ok
2	13	-950.0	-31556.6	142.7	27360.7	0.006	0.051	0.006	Ok
59	13	-1013.3	-11482.0	877.3	89320.9	0.021	0.018	0.034	Ok
2	13	-1013.3	-31556.6	115.7	19258.9	0.004	0.051	0.004	Ok
63	13	-1076.7	-12193.4	653.5	34604.0	0.008	0.020	0.025	Ok
2	13	-1076.7	-31556.6	91.9	13131.6	0.003	0.051	0.004	Ok
87	13	-1140.0	-12391.2	245.9	16503.5	0.004	0.020	0.010	Ok
2	13	-1140.0	-31556.6	70.1	9086.0	0.002	0.051	0.003	Ok
58	13	-1203.3	-11246.9	246.4	37332.8	0.009	0.018	0.010	Ok
2	13	-1203.3	-31556.6	47.3	7231.6	0.002	0.051	0.002	Ok
58	13	-1266.7	-11246.9	84.6	52760.0	0.013	0.018	0.003	Ok
2	13	-1266.7	-31556.6	29.9	6817.1	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1330.0	-11246.9	32.3	57986.6	0.014	0.018	0.001	Ok
2	13	-1330.0	-31556.6	19.6	6659.0	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1393.3	-11246.9	103.1	56054.9	0.013	0.018	0.004	Ok
2	13	-1393.3	-31556.6	16.4	6244.8	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1456.7	-11246.9	142.4	49540.7	0.012	0.018	0.006	Ok
2	13	-1456.7	-31556.6	16.8	5510.9	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1520.0	-11246.9	155.8	40523.1	0.010	0.018	0.006	Ok
2	13	-1520.0	-31556.6	17.4	4546.9	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1583.3	-11246.9	150.6	30659.2	0.007	0.018	0.006	Ok
2	13	-1583.3	-31556.6	16.8	3480.8	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1646.7	-11246.9	133.0	21122.0	0.005	0.018	0.005	Ok
2	13	-1646.7	-31556.6	15.0	2429.7	0.001	0.051	0.001	Ok
58	13	-1710.0	-11246.9	105.5	12696.5	0.003	0.018	0.004	Ok
2	13	-1710.0	-31556.6	12.2	1481.2	0.000	0.051	0.000	Ok
58	13	-1773.3	-11246.9	69.4	6017.6	0.001	0.018	0.003	Ok
2	13	-1773.3	-31556.6	8.2	712.7	0.000	0.051	0.000	Ok
58	13	-1836.7	-11246.9	25.6	1622.6	0.000	0.018	0.001	Ok
2	13	-1836.7	-31556.6	3.1	195.8	0.000	0.051	0.000	Ok
2	13	-1900.0	-31556.6	3.1	0.0	0.038	0.051	0.000	Ok

Plinto n. 130

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	130	0.0	-30648.6	1585.2	518081.4	0.079	0.044	0.061	Ok
63	130	0.0	-12501.8	4975.0	123779.4	0.020	0.018	0.192	Ok
2	130	-63.3	-30648.6	1490.2	425709.3	0.065	0.044	0.058	Ok

63	130	-63.3	-12501.8	3999.4	296422.6	0.048	0.018	0.155	Ok
58	130	-126.7	-10739.5	3403.4	538576.2	0.088	0.015	0.132	Ok
2	130	-126.7	-30648.6	1421.3	339705.2	0.052	0.044	0.055	Ok
58	130	-190.0	-10739.5	2697.2	753812.3	0.123	0.015	0.104	Ok
2	130	-190.0	-30648.6	1317.7	261483.6	0.040	0.044	0.051	Ok
58	130	-253.3	-10739.5	1318.5	924459.8	0.151	0.015	0.051	Ok
2	130	-253.3	-30648.6	1080.3	195699.9	0.030	0.044	0.042	Ok
58	130	-316.7	-10739.5	117.5	1007819.0	0.164	0.015	0.005	Ok
2	130	-316.7	-30648.6	836.8	149471.6	0.023	0.044	0.032	Ok
58	130	-380.0	-10739.5	767.3	1014476.0	0.165	0.015	0.030	Ok
2	130	-380.0	-30648.6	628.2	121942.8	0.019	0.044	0.024	Ok
58	130	-443.3	-10739.5	1335.8	965941.3	0.157	0.015	0.052	Ok
2	130	-443.3	-30648.6	459.5	107866.9	0.016	0.044	0.018	Ok
58	130	-506.7	-10739.5	1650.3	881361.9	0.144	0.015	0.064	Ok
2	130	-506.7	-30648.6	334.0	100555.6	0.015	0.044	0.013	Ok
58	130	-570.0	-10739.5	1772.9	776854.3	0.127	0.015	0.069	Ok
2	130	-570.0	-30648.6	248.9	94992.3	0.014	0.044	0.010	Ok
58	130	-633.3	-10739.5	1753.1	664574.4	0.108	0.015	0.068	Ok
2	130	-633.3	-30648.6	201.6	88606.2	0.014	0.044	0.008	Ok
58	130	-696.7	-10739.5	1648.1	553547.5	0.090	0.015	0.064	Ok
2	130	-696.7	-30648.6	184.7	80531.4	0.012	0.044	0.007	Ok
58	130	-760.0	-10739.5	1576.4	449170.3	0.073	0.015	0.061	Ok
2	130	-760.0	-30648.6	180.6	71140.4	0.011	0.044	0.007	Ok
58	130	-823.3	-10739.5	1517.9	349332.1	0.084	0.017	0.059	Ok
2	130	-823.3	-30648.6	177.3	61723.1	0.013	0.049	0.007	Ok
58	130	-886.7	-10739.5	1415.8	253200.7	0.061	0.017	0.055	Ok
2	130	-886.7	-30648.6	170.7	52731.4	0.011	0.049	0.007	Ok
58	130	-950.0	-10739.5	1160.3	163535.7	0.039	0.017	0.045	Ok
2	130	-950.0	-30648.6	153.9	44347.4	0.009	0.049	0.006	Ok
59	130	-1013.3	-11795.4	894.8	90789.3	0.022	0.019	0.035	Ok
2	130	-1013.3	-30648.6	136.3	36555.5	0.008	0.049	0.005	Ok
63	130	-1076.7	-12501.8	666.5	34613.8	0.008	0.020	0.026	Ok
2	130	-1076.7	-30648.6	120.0	29499.4	0.006	0.049	0.005	Ok
2	130	-1140.0	-30648.6	103.5	23310.0	0.005	0.049	0.004	Ok
58	130	-1203.3	-10739.5	250.6	37912.9	0.009	0.017	0.010	Ok
2	130	-1203.3	-30648.6	83.8	18103.7	0.004	0.049	0.003	Ok
58	130	-1266.7	-10739.5	84.9	53772.9	0.013	0.017	0.003	Ok
2	130	-1266.7	-30648.6	65.9	13951.5	0.003	0.049	0.003	Ok
58	130	-1330.0	-10739.5	31.1	59140.9	0.014	0.017	0.001	Ok
2	130	-1330.0	-30648.6	50.8	10733.6	0.002	0.049	0.002	Ok
58	130	-1393.3	-10739.5	104.9	57182.6	0.014	0.017	0.004	Ok
2	130	-1393.3	-30648.6	38.7	8263.3	0.002	0.049	0.001	Ok
58	130	-1456.7	-10739.5	145.3	50540.6	0.012	0.017	0.006	Ok
2	130	-1456.7	-30648.6	29.5	6345.4	0.001	0.049	0.001	Ok
58	130	-1520.0	-10739.5	158.9	41341.5	0.010	0.017	0.006	Ok
2	130	-1520.0	-30648.6	22.9	4805.2	0.001	0.049	0.001	Ok
58	130	-1583.3	-10739.5	153.6	31277.9	0.008	0.017	0.006	Ok
2	130	-1583.3	-30648.6	18.7	3514.5	0.001	0.049	0.001	Ok
58	130	-1646.7	-10739.5	135.7	21547.8	0.005	0.017	0.005	Ok
2	130	-1646.7	-30648.6	15.4	2402.7	0.001	0.049	0.001	Ok
58	130	-1710.0	-10739.5	107.6	12951.9	0.003	0.017	0.004	Ok
2	130	-1710.0	-30648.6	12.0	1458.9	0.000	0.049	0.000	Ok
58	130	-1773.3	-10739.5	70.8	6138.5	0.001	0.017	0.003	Ok
2	130	-1773.3	-30648.6	8.1	707.9	0.000	0.049	0.000	Ok
58	130	-1836.7	-10739.5	26.1	1655.1	0.000	0.017	0.001	Ok
2	130	-1836.7	-30648.6	3.1	198.7	0.000	0.049	0.000	Ok
2	130	-1900.0	-30648.6	3.1	0.0	0.037	0.049	0.000	Ok

Plinto n. 14

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
2	14	0.0	-31372.2	1544.5	499756.0	0.076	0.045	0.060	Ok
63	14	0.0	-12287.4	4924.1	186385.1	0.030	0.018	0.191	Ok
2	14	-63.3	-31372.2	1449.6	409952.4	0.062	0.045	0.056	Ok

63	14	-63.3	-12287.4	3963.4	315654.3	0.051	0.018	0.153	Ok
59	14	-126.7	-11577.6	3402.2	537826.4	0.087	0.017	0.132	Ok
2	14	-126.7	-31372.2	1381.2	326549.5	0.050	0.045	0.053	Ok
58	14	-190.0	-11096.0	2665.9	746081.1	0.121	0.016	0.103	Ok
2	14	-190.0	-31372.2	1278.9	250970.4	0.038	0.045	0.049	Ok
58	14	-253.3	-11096.0	1308.5	913667.8	0.149	0.016	0.051	Ok
2	14	-253.3	-31372.2	1045.7	187894.1	0.029	0.045	0.040	Ok
58	14	-316.7	-11096.0	171.6	995491.6	0.162	0.016	0.007	Ok
2	14	-316.7	-31372.2	807.4	144227.0	0.022	0.045	0.031	Ok
58	14	-380.0	-11096.0	765.7	1001790.0	0.163	0.016	0.030	Ok
2	14	-380.0	-31372.2	604.3	118803.1	0.018	0.045	0.023	Ok
58	14	-443.3	-11096.0	1322.0	953710.6	0.155	0.016	0.051	Ok
2	14	-443.3	-31372.2	441.0	106080.5	0.016	0.045	0.017	Ok
58	14	-506.7	-11096.0	1630.9	870114.5	0.142	0.016	0.063	Ok
2	14	-506.7	-31372.2	320.8	99393.9	0.015	0.045	0.012	Ok
58	14	-570.0	-11096.0	1751.1	766889.0	0.125	0.016	0.068	Ok
2	14	-570.0	-31372.2	240.6	94010.1	0.014	0.045	0.009	Ok
58	14	-633.3	-11096.0	1731.0	656019.3	0.107	0.016	0.067	Ok
2	14	-633.3	-31372.2	197.3	87621.0	0.013	0.045	0.008	Ok
58	14	-696.7	-11096.0	1627.1	546405.2	0.089	0.016	0.063	Ok
2	14	-696.7	-31372.2	182.3	79516.2	0.012	0.045	0.007	Ok
58	14	-760.0	-11096.0	1556.3	443366.2	0.072	0.016	0.060	Ok
2	14	-760.0	-31372.2	178.6	70125.3	0.011	0.045	0.007	Ok
58	14	-823.3	-11096.0	1498.5	344814.2	0.083	0.018	0.058	Ok
2	14	-823.3	-31372.2	175.4	60707.8	0.013	0.050	0.007	Ok
58	14	-886.7	-11096.0	1397.7	249929.0	0.060	0.018	0.054	Ok
2	14	-886.7	-31372.2	168.9	51702.4	0.011	0.050	0.007	Ok
59	14	-950.0	-11577.6	1146.0	162332.4	0.039	0.019	0.044	Ok
2	14	-950.0	-31372.2	152.2	43300.8	0.009	0.050	0.006	Ok
59	14	-1013.3	-11577.6	883.5	89969.2	0.022	0.019	0.034	Ok
2	14	-1013.3	-31372.2	134.4	35533.2	0.008	0.050	0.005	Ok
63	14	-1076.7	-12287.4	658.2	35009.9	0.008	0.020	0.025	Ok
2	14	-1076.7	-31372.2	117.9	28546.9	0.006	0.050	0.005	Ok
2	14	-1140.0	-31372.2	101.3	22463.0	0.005	0.050	0.004	Ok
58	14	-1203.3	-11096.0	247.5	37590.7	0.009	0.018	0.010	Ok
2	14	-1203.3	-31372.2	81.6	17389.5	0.004	0.050	0.003	Ok
58	14	-1266.7	-11096.0	84.2	53169.7	0.013	0.018	0.003	Ok
2	14	-1266.7	-31372.2	63.8	13387.4	0.003	0.050	0.002	Ok
58	14	-1330.0	-11096.0	31.8	58434.6	0.014	0.018	0.001	Ok
2	14	-1330.0	-31372.2	49.0	10318.5	0.002	0.050	0.002	Ok
58	14	-1393.3	-11096.0	103.8	56481.3	0.014	0.018	0.004	Ok
2	14	-1393.3	-31372.2	37.2	7979.3	0.002	0.050	0.001	Ok
58	14	-1456.7	-11096.0	143.5	49911.7	0.012	0.018	0.006	Ok
2	14	-1456.7	-31372.2	28.3	6164.1	0.001	0.050	0.001	Ok
58	14	-1520.0	-11096.0	157.0	40822.3	0.010	0.018	0.006	Ok
2	14	-1520.0	-31372.2	22.1	4695.4	0.001	0.050	0.001	Ok
58	14	-1583.3	-11096.0	151.7	30882.8	0.007	0.018	0.006	Ok
2	14	-1583.3	-31372.2	18.2	3450.2	0.001	0.050	0.001	Ok
58	14	-1646.7	-11096.0	134.0	21274.3	0.005	0.018	0.005	Ok
2	14	-1646.7	-31372.2	15.1	2366.9	0.001	0.050	0.001	Ok
58	14	-1710.0	-11096.0	106.2	12787.0	0.003	0.018	0.004	Ok
2	14	-1710.0	-31372.2	11.8	1440.7	0.000	0.050	0.000	Ok
58	14	-1773.3	-11096.0	69.9	6060.1	0.001	0.018	0.003	Ok
2	14	-1773.3	-31372.2	8.0	700.1	0.000	0.050	0.000	Ok
58	14	-1836.7	-11096.0	25.8	1633.9	0.000	0.018	0.001	Ok
2	14	-1836.7	-31372.2	3.1	196.6	0.000	0.050	0.000	Ok
2	14	-1900.0	-31372.2	3.1	0.0	0.038	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 161

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	161	0.0	-29128.8	1270.8	645159.2	0.099	0.042	0.049	Ok
2	161	-63.3	-29128.8	1307.5	563882.7	0.086	0.042	0.051	Ok
2	161	-126.7	-29128.8	1307.1	481072.3	0.074	0.042	0.051	Ok

2	161	-190.0	-29128.8	1282.3	398291.4	0.061	0.042	0.050	Ok
2	161	-253.3	-29128.8	1180.2	317077.6	0.049	0.042	0.046	Ok
95	161	-316.7	-10565.6	250.0	284364.4	0.046	0.015	0.010	Ok
2	161	-316.7	-29128.8	1031.9	242332.8	0.037	0.042	0.040	Ok
95	161	-380.0	-10565.6	74.9	300168.1	0.049	0.015	0.003	Ok
2	161	-380.0	-29128.8	867.6	176976.5	0.027	0.042	0.034	Ok
95	161	-443.3	-10565.6	298.0	295473.3	0.048	0.015	0.012	Ok
2	161	-443.3	-29128.8	700.7	122030.8	0.019	0.042	0.027	Ok
91	161	-506.7	-9859.1	424.6	275995.5	0.045	0.014	0.016	Ok
2	161	-506.7	-29128.8	543.3	77651.9	0.012	0.042	0.021	Ok
91	161	-570.0	-9859.1	499.0	249109.5	0.041	0.014	0.019	Ok
2	161	-570.0	-29128.8	398.6	43241.6	0.007	0.042	0.015	Ok
90	161	-633.3	-12675.8	503.2	219945.2	0.036	0.018	0.019	Ok
2	161	-633.3	-29128.8	269.4	17995.9	0.003	0.042	0.010	Ok
94	161	-696.7	-13382.2	499.8	188829.6	0.030	0.019	0.019	Ok
2	161	-696.7	-29128.8	171.3	932.3	0.000	0.042	0.007	Ok
94	161	-760.0	-13382.2	488.9	157179.5	0.025	0.019	0.019	Ok
2	161	-760.0	-29128.8	134.4	9914.6	0.002	0.042	0.005	Ok
94	161	-823.3	-13382.2	476.6	126216.3	0.030	0.021	0.018	Ok
2	161	-823.3	-29128.8	113.7	18429.3	0.004	0.047	0.004	Ok
94	161	-886.7	-13382.2	451.8	96033.4	0.023	0.021	0.017	Ok
2	161	-886.7	-29128.8	86.5	25631.5	0.006	0.047	0.003	Ok
94	161	-950.0	-13382.2	384.2	67421.6	0.016	0.021	0.015	Ok
2	161	-950.0	-29128.8	33.3	31110.4	0.007	0.047	0.001	Ok
94	161	-1013.3	-13382.2	309.3	43093.0	0.010	0.021	0.012	Ok
2	161	-1013.3	-29128.8	10.2	33221.1	0.007	0.047	0.000	Ok
2	161	-1076.7	-29128.8	39.0	32572.6	0.007	0.047	0.002	Ok
2	161	-1140.0	-29128.8	57.5	30101.2	0.006	0.047	0.002	Ok
2	161	-1203.3	-29128.8	69.0	26459.6	0.006	0.047	0.003	Ok
2	161	-1266.7	-29128.8	71.3	22089.5	0.005	0.047	0.003	Ok
95	161	-1330.0	-10565.6	3.8	15990.0	0.004	0.017	0.000	Ok
2	161	-1330.0	-29128.8	67.0	17572.3	0.004	0.047	0.003	Ok
95	161	-1393.3	-10565.6	22.7	16221.7	0.004	0.017	0.001	Ok
2	161	-1393.3	-29128.8	58.5	13330.6	0.003	0.047	0.002	Ok
95	161	-1456.7	-10565.6	38.3	14786.3	0.004	0.017	0.001	Ok
2	161	-1456.7	-29128.8	47.9	9624.4	0.002	0.047	0.002	Ok
95	161	-1520.0	-10565.6	45.1	12361.8	0.003	0.017	0.002	Ok
2	161	-1520.0	-29128.8	37.0	6589.4	0.001	0.047	0.001	Ok
95	161	-1583.3	-10565.6	45.3	9505.9	0.002	0.017	0.002	Ok
2	161	-1583.3	-29128.8	27.6	4248.5	0.001	0.047	0.001	Ok
91	161	-1646.7	-9859.1	40.8	6608.4	0.002	0.016	0.002	Ok
2	161	-1646.7	-29128.8	19.4	2499.4	0.001	0.047	0.001	Ok
91	161	-1710.0	-9859.1	33.1	4025.4	0.001	0.016	0.001	Ok
2	161	-1710.0	-29128.8	12.2	1272.8	0.000	0.047	0.000	Ok
91	161	-1773.3	-9859.1	22.2	1931.6	0.000	0.016	0.001	Ok
2	161	-1773.3	-29128.8	6.3	500.5	0.000	0.047	0.000	Ok
91	161	-1836.7	-9859.1	8.3	528.0	0.000	0.016	0.000	Ok
2	161	-1836.7	-29128.8	1.6	104.0	0.000	0.047	0.000	Ok
2	161	-1900.0	-29128.8	1.6	0.0	0.035	0.047	0.000	Ok

Plinto n. 162

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	162	0.0	-29180.9	1433.5	651947.9	0.100	0.042	0.055	Ok
48	162	0.0	-12501.8	4975.0	123779.4	0.020	0.018	0.192	Ok
2	162	-63.3	-29180.9	1425.8	567171.0	0.087	0.042	0.055	Ok
48	162	-63.3	-12501.8	3999.4	296422.6	0.048	0.018	0.155	Ok
41	162	-126.7	-10739.6	3403.4	538576.2	0.088	0.015	0.132	Ok
2	162	-126.7	-29180.9	1403.8	483052.1	0.074	0.042	0.054	Ok
41	162	-190.0	-10739.6	2697.2	753812.3	0.123	0.015	0.104	Ok
2	162	-190.0	-29180.9	1355.0	401333.1	0.061	0.042	0.052	Ok
41	162	-253.3	-10739.6	1318.5	924459.8	0.151	0.015	0.051	Ok
2	162	-253.3	-29180.9	1215.0	324040.5	0.050	0.042	0.047	Ok
41	162	-316.7	-10739.6	117.5	1007819.0	0.164	0.015	0.005	Ok

2	162	-316.7	-29180.9	1043.8	255304.9	0.039	0.042	0.040	Ok
41	162	-380.0	-10739.6	767.3	1014476.0	0.165	0.015	0.030	Ok
2	162	-380.0	-29180.9	871.3	197099.9	0.030	0.042	0.034	Ok
41	162	-443.3	-10739.6	1335.8	965941.3	0.157	0.015	0.052	Ok
2	162	-443.3	-29180.9	706.2	149914.1	0.023	0.042	0.027	Ok
41	162	-506.7	-10739.6	1650.3	881361.9	0.144	0.015	0.064	Ok
2	162	-506.7	-29180.9	556.6	113565.7	0.017	0.042	0.022	Ok
41	162	-570.0	-10739.6	1772.9	776854.3	0.127	0.015	0.069	Ok
2	162	-570.0	-29180.9	423.7	87173.7	0.013	0.042	0.016	Ok
41	162	-633.3	-10739.6	1753.1	664574.4	0.108	0.015	0.068	Ok
2	162	-633.3	-29180.9	310.0	69186.9	0.011	0.042	0.012	Ok
41	162	-696.7	-10739.6	1648.1	553547.5	0.090	0.015	0.064	Ok
2	162	-696.7	-29180.9	229.2	57204.1	0.009	0.042	0.009	Ok
41	162	-760.0	-10739.6	1576.4	449170.3	0.073	0.015	0.061	Ok
2	162	-760.0	-29180.9	200.5	48631.9	0.007	0.042	0.008	Ok
41	162	-823.3	-10739.6	1517.9	349332.1	0.084	0.017	0.059	Ok
2	162	-823.3	-29180.9	184.1	42461.6	0.009	0.047	0.007	Ok
41	162	-886.7	-10739.6	1415.8	253200.7	0.061	0.017	0.055	Ok
2	162	-886.7	-29180.9	162.1	38825.5	0.008	0.047	0.006	Ok
41	162	-950.0	-10739.6	1160.3	163535.7	0.039	0.017	0.045	Ok
2	162	-950.0	-29180.9	121.1	37308.5	0.008	0.047	0.005	Ok
44	162	-1013.3	-11795.4	894.8	90789.3	0.022	0.019	0.035	Ok
2	162	-1013.3	-29180.9	94.2	35811.1	0.008	0.047	0.004	Ok
48	162	-1076.7	-12501.8	666.5	34613.8	0.008	0.020	0.026	Ok
2	162	-1076.7	-29180.9	83.0	33467.0	0.007	0.047	0.003	Ok
2	162	-1140.0	-29180.9	79.2	30324.7	0.007	0.047	0.003	Ok
41	162	-1203.3	-10739.6	250.6	37912.9	0.009	0.017	0.010	Ok
2	162	-1203.3	-29180.9	77.0	26586.0	0.006	0.047	0.003	Ok
41	162	-1266.7	-10739.6	84.9	53772.9	0.013	0.017	0.003	Ok
2	162	-1266.7	-29180.9	73.5	22395.9	0.005	0.047	0.003	Ok
41	162	-1330.0	-10739.6	31.1	59140.9	0.014	0.017	0.001	Ok
2	162	-1330.0	-29180.9	67.4	18128.4	0.004	0.047	0.003	Ok
41	162	-1393.3	-10739.6	104.9	57182.6	0.014	0.017	0.004	Ok
2	162	-1393.3	-29180.9	58.9	14099.8	0.003	0.047	0.002	Ok
41	162	-1456.7	-10739.6	145.3	50540.6	0.012	0.017	0.006	Ok
2	162	-1456.7	-29180.9	49.1	10520.4	0.002	0.047	0.002	Ok
41	162	-1520.0	-10739.6	158.9	41341.5	0.010	0.017	0.006	Ok
2	162	-1520.0	-29180.9	39.1	7505.9	0.002	0.047	0.002	Ok
41	162	-1583.3	-10739.6	153.6	31277.9	0.008	0.017	0.006	Ok
2	162	-1583.3	-29180.9	30.6	5082.9	0.001	0.047	0.001	Ok
41	162	-1646.7	-10739.6	135.7	21547.8	0.005	0.017	0.005	Ok
2	162	-1646.7	-29180.9	22.8	3179.2	0.001	0.047	0.001	Ok
41	162	-1710.0	-10739.6	107.6	12951.9	0.003	0.017	0.004	Ok
2	162	-1710.0	-29180.9	15.7	1752.2	0.000	0.047	0.001	Ok
41	162	-1773.3	-10739.6	70.8	6138.5	0.001	0.017	0.003	Ok
2	162	-1773.3	-29180.9	9.1	767.1	0.000	0.047	0.000	Ok
41	162	-1836.7	-10739.6	26.1	1655.1	0.000	0.017	0.001	Ok
2	162	-1836.7	-29180.9	3.0	190.8	0.000	0.047	0.000	Ok
2	162	-1900.0	-29180.9	3.0	0.0	0.035	0.047	0.000	Ok

Plinto n. 2

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	2	0.0	-29864.3	1837.4	823933.9	0.126	0.043	0.071	Ok
48	2	0.0	-12384.4	4952.3	166368.6	0.027	0.018	0.192	Ok
2	2	-63.3	-29864.3	1830.0	712192.2	0.109	0.043	0.071	Ok
2	2	-126.7	-29864.3	1801.4	601267.3	0.092	0.043	0.070	Ok
41	2	-190.0	-10925.0	2678.1	750950.8	0.122	0.016	0.104	Ok
2	2	-190.0	-29864.3	1737.1	493078.6	0.075	0.043	0.067	Ok
41	2	-253.3	-10925.0	1309.7	919982.5	0.150	0.016	0.051	Ok
2	2	-253.3	-29864.3	1550.4	390278.3	0.060	0.043	0.060	Ok
41	2	-316.7	-10925.0	138.4	1002441.0	0.163	0.016	0.005	Ok
2	2	-316.7	-29864.3	1320.4	299408.8	0.046	0.043	0.051	Ok
41	2	-380.0	-10925.0	768.0	1008773.0	0.164	0.016	0.030	Ok

2	2	-380.0	-29864.3	1088.4	223356.2	0.034	0.043	0.042	Ok
41	2	-443.3	-10925.0	1330.7	960325.9	0.156	0.016	0.051	Ok
2	2	-443.3	-29864.3	867.4	162832.3	0.025	0.043	0.034	Ok
41	2	-506.7	-10925.0	1642.1	876112.3	0.143	0.016	0.064	Ok
2	2	-506.7	-29864.3	668.7	117788.1	0.018	0.043	0.026	Ok
41	2	-570.0	-10925.0	1763.3	772138.3	0.126	0.016	0.068	Ok
2	2	-570.0	-29864.3	493.8	87332.8	0.013	0.043	0.019	Ok
41	2	-633.3	-10925.0	1743.1	660476.2	0.108	0.016	0.067	Ok
2	2	-633.3	-29864.3	345.7	69316.2	0.011	0.043	0.013	Ok
41	2	-696.7	-10925.0	1638.4	550089.1	0.090	0.016	0.063	Ok
2	2	-696.7	-29864.3	242.5	59489.1	0.009	0.043	0.009	Ok
41	2	-760.0	-10925.0	1567.0	446331.5	0.073	0.016	0.061	Ok
2	2	-760.0	-29864.3	207.2	53297.8	0.008	0.043	0.008	Ok
41	2	-823.3	-10925.0	1508.8	347093.3	0.083	0.018	0.058	Ok
2	2	-823.3	-29864.3	187.9	49488.7	0.011	0.048	0.007	Ok
41	2	-886.7	-10925.0	1407.3	251545.4	0.060	0.018	0.054	Ok
2	2	-886.7	-29864.3	163.1	47897.3	0.010	0.048	0.006	Ok
44	2	-950.0	-11676.5	1153.8	163313.8	0.039	0.019	0.045	Ok
2	2	-950.0	-29864.3	121.2	47559.9	0.010	0.048	0.005	Ok
44	2	-1013.3	-11676.5	889.4	90403.3	0.022	0.019	0.034	Ok
2	2	-1013.3	-29864.3	100.8	45958.4	0.010	0.048	0.004	Ok
2	2	-1076.7	-29864.3	97.7	42681.1	0.009	0.048	0.004	Ok
2	2	-1140.0	-29864.3	99.0	38185.9	0.008	0.048	0.004	Ok
41	2	-1203.3	-10925.0	248.9	37811.9	0.009	0.018	0.010	Ok
2	2	-1203.3	-29864.3	98.8	32925.7	0.007	0.048	0.004	Ok
41	2	-1266.7	-10925.0	84.3	53531.8	0.013	0.018	0.003	Ok
2	2	-1266.7	-29864.3	93.9	27236.0	0.006	0.048	0.004	Ok
41	2	-1330.0	-10925.0	31.5	58841.0	0.014	0.018	0.001	Ok
2	2	-1330.0	-29864.3	84.7	21629.0	0.005	0.048	0.003	Ok
41	2	-1393.3	-10925.0	104.5	56875.6	0.014	0.018	0.004	Ok
2	2	-1393.3	-29864.3	72.5	16488.1	0.004	0.048	0.003	Ok
41	2	-1456.7	-10925.0	144.5	50259.9	0.012	0.018	0.006	Ok
2	2	-1456.7	-29864.3	59.0	12045.6	0.003	0.048	0.002	Ok
41	2	-1520.0	-10925.0	158.0	41106.5	0.010	0.018	0.006	Ok
2	2	-1520.0	-29864.3	45.7	8410.2	0.002	0.048	0.002	Ok
41	2	-1583.3	-10925.0	152.8	31097.3	0.007	0.018	0.006	Ok
2	2	-1583.3	-29864.3	34.7	5575.8	0.001	0.048	0.001	Ok
41	2	-1646.7	-10925.0	134.9	21421.7	0.005	0.018	0.005	Ok
2	2	-1646.7	-29864.3	25.2	3413.3	0.001	0.048	0.001	Ok
41	2	-1710.0	-10925.0	107.0	12875.3	0.003	0.018	0.004	Ok
2	2	-1710.0	-29864.3	16.8	1840.9	0.000	0.048	0.001	Ok
41	2	-1773.3	-10925.0	70.4	6101.8	0.001	0.018	0.003	Ok
2	2	-1773.3	-29864.3	9.5	789.1	0.000	0.048	0.000	Ok
41	2	-1836.7	-10925.0	26.0	1645.1	0.000	0.018	0.001	Ok
2	2	-1836.7	-29864.3	3.0	192.3	0.000	0.048	0.000	Ok
2	2	-1900.0	-29864.3	3.0	0.0	0.036	0.048	0.000	Ok

Plinto n. 3

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
2	3	0.0	-31056.5	1850.6	643567.4	0.098	0.045	0.072	Ok
2	3	-63.3	-31056.5	1771.3	527078.0	0.080	0.045	0.069	Ok
2	3	-126.7	-31056.5	1704.3	414898.7	0.063	0.045	0.066	Ok
2	3	-190.0	-31056.5	1595.9	306960.8	0.047	0.045	0.062	Ok
104	3	-253.3	-11005.0	831.6	211268.9	0.034	0.016	0.032	Ok
2	3	-253.3	-31056.5	1330.6	205888.5	0.031	0.045	0.051	Ok
104	3	-316.7	-11005.0	371.8	263872.6	0.043	0.016	0.014	Ok
2	3	-316.7	-31056.5	1039.4	121614.7	0.019	0.045	0.040	Ok
104	3	-380.0	-11005.0	26.9	287365.6	0.047	0.016	0.001	Ok
2	3	-380.0	-31056.5	772.5	55784.6	0.008	0.045	0.030	Ok
104	3	-443.3	-11005.0	226.6	288717.7	0.047	0.016	0.009	Ok
2	3	-443.3	-31056.5	538.9	6862.5	0.001	0.045	0.021	Ok
100	3	-506.7	-10297.1	371.1	273633.8	0.045	0.015	0.014	Ok
2	3	-506.7	-31056.5	344.9	27268.2	0.004	0.045	0.013	Ok

100	3	-570.0	-10297.1	464.3	250140.3	0.041	0.015	0.018	Ok
2	3	-570.0	-31056.5	186.4	49114.8	0.007	0.045	0.007	Ok
101	3	-633.3	-13012.2	476.3	224328.5	0.036	0.019	0.018	Ok
2	3	-633.3	-31056.5	60.2	60919.4	0.009	0.045	0.002	Ok
101	3	-696.7	-13012.2	490.4	194164.5	0.031	0.019	0.019	Ok
2	3	-696.7	-31056.5	25.1	64730.2	0.010	0.045	0.001	Ok
101	3	-760.0	-13012.2	484.4	163105.0	0.026	0.019	0.019	Ok
2	3	-760.0	-31056.5	53.2	63143.5	0.010	0.045	0.002	Ok
101	3	-823.3	-13012.2	474.6	132428.5	0.031	0.021	0.018	Ok
2	3	-823.3	-31056.5	66.9	59774.3	0.013	0.050	0.003	Ok
101	3	-886.7	-13012.2	452.9	102372.9	0.024	0.021	0.018	Ok
2	3	-886.7	-31056.5	81.9	55538.6	0.012	0.050	0.003	Ok
101	3	-950.0	-13012.2	390.7	73695.1	0.017	0.021	0.015	Ok
2	3	-950.0	-31056.5	104.5	50354.7	0.011	0.050	0.004	Ok
101	3	-1013.3	-13012.2	319.7	48956.8	0.012	0.021	0.012	Ok
2	3	-1013.3	-31056.5	116.2	43738.8	0.009	0.050	0.004	Ok
2	3	-1076.7	-31056.5	117.7	36378.4	0.008	0.050	0.005	Ok
2	3	-1140.0	-31056.5	111.9	28923.3	0.006	0.050	0.004	Ok
2	3	-1203.3	-31056.5	98.4	21835.8	0.005	0.050	0.004	Ok
2	3	-1266.7	-31056.5	81.0	15604.6	0.003	0.050	0.003	Ok
104	3	-1330.0	-11005.0	11.3	14396.1	0.003	0.018	0.000	Ok
2	3	-1330.0	-31056.5	63.0	10472.2	0.002	0.050	0.002	Ok
104	3	-1393.3	-11005.0	16.7	15108.0	0.004	0.018	0.001	Ok
2	3	-1393.3	-31056.5	45.8	6483.2	0.001	0.050	0.002	Ok
104	3	-1456.7	-11005.0	33.8	14054.0	0.003	0.018	0.001	Ok
2	3	-1456.7	-31056.5	30.5	3582.8	0.001	0.050	0.001	Ok
104	3	-1520.0	-11005.0	42.0	11912.9	0.003	0.018	0.002	Ok
2	3	-1520.0	-31056.5	17.9	1653.7	0.000	0.050	0.001	Ok
104	3	-1583.3	-11005.0	43.3	9252.4	0.002	0.018	0.002	Ok
2	3	-1583.3	-31056.5	9.3	517.9	0.000	0.050	0.000	Ok
104	3	-1646.7	-11005.0	39.8	6513.0	0.002	0.018	0.002	Ok
2	3	-1646.7	-31056.5	3.2	68.6	0.000	0.050	0.000	Ok
100	3	-1710.0	-10297.1	32.4	3974.4	0.001	0.017	0.001	Ok
2	3	-1710.0	-31056.5	0.6	269.7	0.000	0.050	0.000	Ok
100	3	-1773.3	-10297.1	22.0	1920.1	0.000	0.017	0.001	Ok
2	3	-1773.3	-31056.5	2.2	230.1	0.000	0.050	0.000	Ok
100	3	-1836.7	-10297.1	8.3	528.7	0.000	0.017	0.000	Ok
2	3	-1836.7	-31056.5	1.5	92.9	0.000	0.050	0.000	Ok
2	3	-1900.0	-31056.5	1.5	0.0	0.037	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 4

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
2	4	0.0	-31020.2	1852.2	633379.5	0.096	0.044	0.072	Ok
63	4	0.0	-12384.4	4952.3	166368.7	0.027	0.018	0.192	Ok
2	4	-63.3	-31020.2	1757.5	522830.4	0.080	0.044	0.068	Ok
68	4	-126.7	-11155.5	3340.7	538521.1	0.088	0.016	0.129	Ok
2	4	-126.7	-31020.2	1684.5	418336.1	0.064	0.044	0.065	Ok
58	4	-190.0	-10925.0	2678.1	750950.8	0.122	0.016	0.104	Ok
2	4	-190.0	-31020.2	1571.2	321108.8	0.049	0.044	0.061	Ok
58	4	-253.3	-10925.0	1309.7	919982.5	0.150	0.016	0.051	Ok
2	4	-253.3	-31020.2	1304.2	235742.7	0.036	0.044	0.050	Ok
58	4	-316.7	-10925.0	138.4	1002441.0	0.163	0.016	0.005	Ok
2	4	-316.7	-31020.2	1022.1	171520.3	0.026	0.044	0.040	Ok
58	4	-380.0	-10925.0	768.0	1008773.0	0.164	0.016	0.030	Ok
2	4	-380.0	-31020.2	773.1	130017.3	0.020	0.044	0.030	Ok
58	4	-443.3	-10925.0	1330.7	960325.9	0.156	0.016	0.051	Ok
2	4	-443.3	-31020.2	564.2	108226.5	0.016	0.044	0.022	Ok
58	4	-506.7	-10925.0	1642.1	876112.3	0.143	0.016	0.064	Ok
2	4	-506.7	-31020.2	400.9	99108.6	0.015	0.044	0.016	Ok
58	4	-570.0	-10925.0	1763.3	772138.3	0.126	0.016	0.068	Ok
2	4	-570.0	-31020.2	281.7	94898.2	0.014	0.044	0.011	Ok
58	4	-633.3	-10925.0	1743.1	660476.2	0.108	0.016	0.067	Ok
2	4	-633.3	-31020.2	209.0	90642.4	0.014	0.044	0.008	Ok

58	4	-696.7	-10925.0	1638.4	550089.1	0.090	0.016	0.063	Ok
2	4	-696.7	-31020.2	182.5	84291.5	0.013	0.044	0.007	Ok
58	4	-760.0	-10925.0	1567.0	446331.5	0.073	0.016	0.061	Ok
2	4	-760.0	-31020.2	178.1	75958.3	0.012	0.044	0.007	Ok
58	4	-823.3	-10925.0	1508.8	347093.3	0.083	0.018	0.058	Ok
2	4	-823.3	-31020.2	175.2	67364.9	0.014	0.050	0.007	Ok
58	4	-886.7	-10925.0	1407.3	251545.4	0.060	0.018	0.054	Ok
2	4	-886.7	-31020.2	169.9	59076.9	0.013	0.050	0.007	Ok
59	4	-950.0	-11676.5	1153.8	163313.8	0.039	0.019	0.045	Ok
2	4	-950.0	-31020.2	157.2	51156.8	0.011	0.050	0.006	Ok
59	4	-1013.3	-11676.5	889.4	90403.3	0.022	0.019	0.034	Ok
2	4	-1013.3	-31020.2	144.3	43271.9	0.009	0.050	0.006	Ok
63	4	-1076.7	-12384.4	662.6	34921.4	0.008	0.020	0.026	Ok
2	4	-1076.7	-31020.2	131.4	35651.2	0.008	0.050	0.005	Ok
2	4	-1140.0	-31020.2	117.0	28579.2	0.006	0.050	0.005	Ok
58	4	-1203.3	-10925.0	248.9	37811.9	0.009	0.018	0.010	Ok
2	4	-1203.3	-31020.2	98.2	22291.2	0.005	0.050	0.004	Ok
58	4	-1266.7	-10925.0	84.3	53531.8	0.013	0.018	0.003	Ok
2	4	-1266.7	-31020.2	79.4	17001.2	0.004	0.050	0.003	Ok
58	4	-1330.0	-10925.0	31.5	58841.0	0.014	0.018	0.001	Ok
2	4	-1330.0	-31020.2	62.4	12739.8	0.003	0.050	0.002	Ok
58	4	-1393.3	-10925.0	104.5	56875.6	0.014	0.018	0.004	Ok
2	4	-1393.3	-31020.2	47.6	9423.7	0.002	0.050	0.002	Ok
58	4	-1456.7	-10925.0	144.5	50259.9	0.012	0.018	0.006	Ok
2	4	-1456.7	-31020.2	35.4	6910.2	0.001	0.050	0.001	Ok
58	4	-1520.0	-10925.0	158.0	41106.5	0.010	0.018	0.006	Ok
2	4	-1520.0	-31020.2	26.1	5108.5	0.001	0.050	0.001	Ok
58	4	-1583.3	-10925.0	152.8	31097.3	0.007	0.018	0.006	Ok
2	4	-1583.3	-31020.2	20.1	3561.5	0.001	0.050	0.001	Ok
58	4	-1646.7	-10925.0	134.9	21421.7	0.005	0.018	0.005	Ok
2	4	-1646.7	-31020.2	15.7	2389.9	0.001	0.050	0.001	Ok
58	4	-1710.0	-10925.0	107.0	12875.3	0.003	0.018	0.004	Ok
2	4	-1710.0	-31020.2	11.9	1439.2	0.000	0.050	0.000	Ok
58	4	-1773.3	-10925.0	70.4	6101.8	0.001	0.018	0.003	Ok
2	4	-1773.3	-31020.2	8.0	698.4	0.000	0.050	0.000	Ok
58	4	-1836.7	-10925.0	26.0	1645.1	0.000	0.018	0.001	Ok
2	4	-1836.7	-31020.2	3.1	197.5	0.000	0.050	0.000	Ok
2	4	-1900.0	-31020.2	3.1	0.0	0.037	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 5

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
2	5	0.0	-30539.1	1477.3	727506.9	0.111	0.044	0.057	Ok
2	5	-63.3	-30539.1	1510.0	633159.8	0.097	0.044	0.058	Ok
2	5	-126.7	-30539.1	1504.4	537527.7	0.082	0.044	0.058	Ok
2	5	-190.0	-30539.1	1470.1	442249.6	0.067	0.044	0.057	Ok
6	5	-253.3	-29276.8	1256.1	348007.3	0.053	0.042	0.049	Ok
2	5	-253.3	-30539.1	1342.5	349142.4	0.053	0.044	0.052	Ok
6	5	-316.7	-29276.8	1106.9	268455.7	0.041	0.042	0.043	Ok
2	5	-316.7	-30539.1	1164.4	264117.7	0.040	0.044	0.045	Ok
95	5	-380.0	-11403.0	111.4	276027.3	0.045	0.016	0.004	Ok
2	5	-380.0	-30539.1	971.2	190371.0	0.029	0.044	0.038	Ok
95	5	-443.3	-11403.0	161.6	282938.4	0.046	0.016	0.006	Ok
2	5	-443.3	-30539.1	778.0	128860.5	0.020	0.044	0.030	Ok
91	5	-506.7	-10693.1	326.5	272088.1	0.044	0.015	0.013	Ok
2	5	-506.7	-30539.1	597.7	79589.0	0.012	0.044	0.023	Ok
91	5	-570.0	-10693.1	435.8	251420.5	0.041	0.015	0.017	Ok
2	5	-570.0	-30539.1	433.4	41736.8	0.006	0.044	0.017	Ok
90	5	-633.3	-11980.5	467.6	226638.1	0.037	0.017	0.018	Ok
2	5	-633.3	-30539.1	287.9	14287.4	0.002	0.044	0.011	Ok
94	5	-696.7	-12690.3	485.7	197912.7	0.032	0.018	0.019	Ok
2	5	-696.7	-30539.1	178.2	3948.2	0.001	0.044	0.007	Ok
94	5	-760.0	-12690.3	482.7	167151.6	0.027	0.018	0.019	Ok
2	5	-760.0	-30539.1	137.3	15234.9	0.002	0.044	0.005	Ok

94	5	-823.3	-12690.3	474.4	136585.5	0.032	0.020	0.018	Ok
2	5	-823.3	-30539.1	114.5	23933.2	0.005	0.049	0.004	Ok
94	5	-886.7	-12690.3	454.5	106542.5	0.025	0.020	0.018	Ok
2	5	-886.7	-30539.1	84.7	31185.1	0.007	0.049	0.003	Ok
94	5	-950.0	-12690.3	395.6	77760.0	0.018	0.020	0.015	Ok
2	5	-950.0	-30539.1	27.1	36552.4	0.008	0.049	0.001	Ok
94	5	-1013.3	-12690.3	326.8	52712.0	0.013	0.020	0.013	Ok
2	5	-1013.3	-30539.1	19.6	38268.5	0.008	0.049	0.001	Ok
2	5	-1076.7	-30539.1	50.0	37026.1	0.008	0.049	0.002	Ok
2	5	-1140.0	-30539.1	69.0	33859.3	0.007	0.049	0.003	Ok
2	5	-1203.3	-30539.1	80.1	29489.8	0.006	0.049	0.003	Ok
2	5	-1266.7	-30539.1	81.2	24419.4	0.005	0.049	0.003	Ok
6	5	-1330.0	-29276.8	72.2	19351.6	0.004	0.047	0.003	Ok
2	5	-1330.0	-30539.1	75.2	19277.9	0.004	0.049	0.003	Ok
95	5	-1393.3	-11403.0	11.2	14107.1	0.003	0.018	0.000	Ok
2	5	-1393.3	-30539.1	65.0	14513.2	0.003	0.049	0.003	Ok
95	5	-1456.7	-11403.0	29.8	13402.1	0.003	0.018	0.001	Ok
2	5	-1456.7	-30539.1	52.7	10394.7	0.002	0.049	0.002	Ok
95	5	-1520.0	-11403.0	39.2	11518.0	0.003	0.018	0.002	Ok
2	5	-1520.0	-30539.1	40.2	7055.9	0.002	0.049	0.002	Ok
95	5	-1583.3	-11403.0	41.4	9033.2	0.002	0.018	0.002	Ok
2	5	-1583.3	-30539.1	29.8	4507.5	0.001	0.049	0.001	Ok
95	5	-1646.7	-11403.0	38.8	6408.1	0.002	0.018	0.002	Ok
2	5	-1646.7	-30539.1	20.6	2623.4	0.001	0.049	0.001	Ok
91	5	-1710.0	-10693.1	32.0	3937.9	0.001	0.017	0.001	Ok
2	5	-1710.0	-30539.1	12.8	1318.0	0.000	0.049	0.000	Ok
91	5	-1773.3	-10693.1	21.8	1913.6	0.000	0.017	0.001	Ok
2	5	-1773.3	-30539.1	6.4	508.8	0.000	0.049	0.000	Ok
91	5	-1836.7	-10693.1	8.4	530.2	0.000	0.017	0.000	Ok
2	5	-1836.7	-30539.1	1.6	102.3	0.000	0.049	0.000	Ok
2	5	-1900.0	-30539.1	1.6	0.0	0.037	0.049	0.000	Ok

Plinto n. 6

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
6	6	0.0	-29880.8	869.9	505268.4	0.077	0.043	0.034	Ok
2	6	0.0	-31123.4	897.1	488197.9	0.074	0.045	0.035	Ok
6	6	-63.3	-29880.8	923.6	449227.5	0.069	0.043	0.036	Ok
2	6	-63.3	-31123.4	937.7	430615.8	0.066	0.045	0.036	Ok
6	6	-126.7	-29880.8	937.6	390729.8	0.060	0.043	0.036	Ok
2	6	-126.7	-31123.4	944.7	371226.4	0.056	0.045	0.037	Ok
6	6	-190.0	-29880.8	936.2	331350.0	0.051	0.043	0.036	Ok
2	6	-190.0	-31123.4	935.3	311393.0	0.047	0.045	0.036	Ok
6	6	-253.3	-29880.8	891.3	272057.6	0.042	0.043	0.034	Ok
2	6	-253.3	-31123.4	876.1	252158.5	0.038	0.045	0.034	Ok
95	6	-316.7	-11761.6	590.3	228595.3	0.037	0.017	0.023	Ok
2	6	-316.7	-31123.4	779.8	196673.8	0.030	0.045	0.030	Ok
95	6	-380.0	-11761.6	193.5	265879.3	0.043	0.017	0.007	Ok
2	6	-380.0	-31123.4	666.8	147288.4	0.022	0.045	0.026	Ok
95	6	-443.3	-11761.6	101.7	278005.2	0.045	0.017	0.004	Ok
2	6	-443.3	-31123.4	548.0	105058.6	0.016	0.045	0.021	Ok
91	6	-506.7	-11050.1	289.0	271288.8	0.044	0.016	0.011	Ok
2	6	-506.7	-31123.4	432.9	70354.3	0.011	0.045	0.017	Ok
91	6	-570.0	-11050.1	412.2	253009.5	0.041	0.016	0.016	Ok
2	6	-570.0	-31123.4	325.0	42934.1	0.007	0.045	0.013	Ok
90	6	-633.3	-11678.8	463.9	228607.1	0.037	0.017	0.018	Ok
2	6	-633.3	-31123.4	227.0	22349.3	0.003	0.045	0.009	Ok
90	6	-696.7	-11678.8	487.5	199230.3	0.032	0.017	0.019	Ok
2	6	-696.7	-31123.4	151.3	7974.6	0.001	0.045	0.006	Ok
94	6	-760.0	-12390.2	484.1	168961.2	0.027	0.018	0.019	Ok
2	6	-760.0	-31123.4	122.5	1606.9	0.000	0.045	0.005	Ok
90	6	-823.3	-11678.8	476.6	137657.6	0.033	0.019	0.018	Ok
2	6	-823.3	-31123.4	106.0	9363.4	0.002	0.050	0.004	Ok
94	6	-886.7	-12390.2	456.8	108142.3	0.026	0.020	0.018	Ok

2	6	-886.7	-31123.4	84.1	16077.6	0.003	0.050	0.003	Ok
94	6	-950.0	-12390.2	398.5	79214.3	0.019	0.020	0.015	Ok
2	6	-950.0	-31123.4	40.5	21402.5	0.005	0.050	0.002	Ok
94	6	-1013.3	-12390.2	330.1	53978.3	0.013	0.020	0.013	Ok
2	6	-1013.3	-31123.4	4.0	23965.2	0.005	0.050	0.000	Ok
94	6	-1076.7	-12390.2	265.8	33076.0	0.008	0.020	0.010	Ok
2	6	-1076.7	-31123.4	20.8	24217.8	0.005	0.050	0.001	Ok
6	6	-1140.0	-29880.8	33.3	23811.6	0.005	0.048	0.001	Ok
2	6	-1140.0	-31123.4	37.5	22900.1	0.005	0.050	0.001	Ok
8	6	-1203.3	-23383.3	45.0	20930.3	0.005	0.037	0.002	Ok
2	6	-1203.3	-31123.4	48.9	20526.9	0.004	0.050	0.002	Ok
8	6	-1266.7	-23383.3	51.3	18080.5	0.004	0.037	0.002	Ok
2	6	-1266.7	-31123.4	52.9	17427.2	0.004	0.050	0.002	Ok
8	6	-1330.0	-23383.3	51.2	14832.1	0.003	0.037	0.002	Ok
2	6	-1330.0	-31123.4	51.1	14078.4	0.003	0.050	0.002	Ok
95	6	-1393.3	-11761.6	6.2	13194.1	0.003	0.019	0.000	Ok
2	6	-1393.3	-31123.4	45.7	10841.8	0.002	0.050	0.002	Ok
95	6	-1456.7	-11761.6	26.0	12814.4	0.003	0.019	0.001	Ok
2	6	-1456.7	-31123.4	38.2	7949.1	0.002	0.050	0.001	Ok
95	6	-1520.0	-11761.6	36.7	11167.8	0.003	0.019	0.001	Ok
2	6	-1520.0	-31123.4	30.1	5530.9	0.001	0.050	0.001	Ok
91	6	-1583.3	-11050.1	39.5	8805.1	0.002	0.018	0.002	Ok
2	6	-1583.3	-31123.4	22.9	3626.8	0.001	0.050	0.001	Ok
91	6	-1646.7	-11050.1	37.7	6301.4	0.002	0.018	0.001	Ok
2	6	-1646.7	-31123.4	16.4	2175.0	0.000	0.050	0.001	Ok
91	6	-1710.0	-11050.1	31.6	3914.2	0.001	0.018	0.001	Ok
2	6	-1710.0	-31123.4	10.6	1133.5	0.000	0.050	0.000	Ok
91	6	-1773.3	-11050.1	21.8	1911.7	0.000	0.018	0.001	Ok
2	6	-1773.3	-31123.4	5.7	459.5	0.000	0.050	0.000	Ok
91	6	-1836.7	-11050.1	8.4	532.5	0.000	0.018	0.000	Ok
2	6	-1836.7	-31123.4	1.6	100.4	0.000	0.050	0.000	Ok
2	6	-1900.0	-31123.4	1.6	0.0	0.037	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 7

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
100	7	0.0	-11374.7	2555.9	398826.3	0.065	0.016	0.099	Ok
2	7	0.0	-31483.6	64.0	145393.5	0.022	0.045	0.002	Ok
101	7	0.0	-12086.9	2555.9	398826.3	0.065	0.017	0.099	Ok
97	7	-63.3	-11374.7	2226.3	241193.4	0.039	0.016	0.086	Ok
2	7	-63.3	-31483.6	116.5	140586.1	0.021	0.045	0.005	Ok
8	7	-126.7	-23795.5	249.0	186576.1	0.029	0.034	0.010	Ok
2	7	-126.7	-31483.6	141.8	133205.1	0.020	0.045	0.005	Ok
8	7	-190.0	-23795.5	278.3	170806.0	0.027	0.034	0.011	Ok
2	7	-190.0	-31483.6	168.2	124224.1	0.019	0.045	0.007	Ok
8	7	-253.3	-23795.5	317.9	153178.8	0.024	0.034	0.012	Ok
2	7	-253.3	-31483.6	207.5	113573.5	0.017	0.045	0.008	Ok
100	7	-316.7	-11374.7	668.4	215462.6	0.035	0.016	0.026	Ok
2	7	-316.7	-31483.6	228.7	100434.4	0.015	0.045	0.009	Ok
100	7	-380.0	-11374.7	254.6	257667.3	0.042	0.016	0.010	Ok
2	7	-380.0	-31483.6	231.0	85947.9	0.013	0.045	0.009	Ok
100	7	-443.3	-11374.7	58.1	273668.3	0.044	0.016	0.002	Ok
2	7	-443.3	-31483.6	219.0	71319.2	0.011	0.045	0.008	Ok
100	7	-506.7	-11374.7	263.7	270248.7	0.044	0.016	0.010	Ok
2	7	-506.7	-31483.6	197.6	57450.4	0.009	0.045	0.008	Ok
100	7	-570.0	-11374.7	395.9	253573.4	0.041	0.016	0.015	Ok
2	7	-570.0	-31483.6	170.4	44935.4	0.007	0.045	0.007	Ok
100	7	-633.3	-11374.7	467.5	228509.9	0.037	0.016	0.018	Ok
2	7	-633.3	-31483.6	140.3	34142.4	0.005	0.045	0.005	Ok
100	7	-696.7	-11374.7	489.5	198908.6	0.032	0.016	0.019	Ok
2	7	-696.7	-31483.6	113.3	25257.5	0.004	0.045	0.004	Ok
100	7	-760.0	-11374.7	486.1	167911.9	0.027	0.016	0.019	Ok
2	7	-760.0	-31483.6	101.8	18080.2	0.003	0.045	0.004	Ok
100	7	-823.3	-11374.7	477.6	137128.8	0.033	0.018	0.018	Ok

2	7	-823.3	-31483.6	94.4	11635.9	0.002	0.050	0.004	Ok
100	7	-886.7	-11374.7	457.4	106881.1	0.026	0.018	0.018	Ok
2	7	-886.7	-31483.6	83.6	5656.4	0.001	0.050	0.003	Ok
100	7	-950.0	-11374.7	397.8	77913.1	0.019	0.018	0.015	Ok
2	7	-950.0	-31483.6	60.0	359.3	0.000	0.050	0.002	Ok
100	7	-1013.3	-11374.7	328.4	52723.5	0.013	0.018	0.013	Ok
2	7	-1013.3	-31483.6	38.1	3443.3	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1076.7	-11374.7	263.5	31932.8	0.008	0.018	0.010	Ok
2	7	-1076.7	-31483.6	21.3	5858.1	0.001	0.050	0.001	Ok
97	7	-1140.0	-11374.7	201.2	15260.5	0.004	0.018	0.008	Ok
2	7	-1140.0	-31483.6	7.9	7204.6	0.002	0.050	0.000	Ok
8	7	-1203.3	-23795.5	9.4	10701.8	0.002	0.038	0.000	Ok
2	7	-1203.3	-31483.6	4.3	7701.9	0.002	0.050	0.000	Ok
8	7	-1266.7	-23795.5	18.9	10107.6	0.002	0.038	0.001	Ok
2	7	-1266.7	-31483.6	12.3	7431.1	0.002	0.050	0.000	Ok
91	7	-1330.0	-11374.7	29.8	10604.9	0.003	0.018	0.001	Ok
2	7	-1330.0	-31483.6	16.6	6652.0	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1393.3	-11374.7	2.8	12480.3	0.003	0.018	0.000	Ok
2	7	-1393.3	-31483.6	18.0	5603.7	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1456.7	-11374.7	23.2	12344.8	0.003	0.018	0.001	Ok
2	7	-1456.7	-31483.6	17.4	4464.6	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1520.0	-11374.7	34.7	10879.8	0.003	0.018	0.001	Ok
2	7	-1520.0	-31483.6	15.6	3361.6	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1583.3	-11374.7	38.5	8680.5	0.002	0.018	0.001	Ok
2	7	-1583.3	-31483.6	13.2	2376.6	0.001	0.050	0.001	Ok
100	7	-1646.7	-11374.7	37.1	6240.7	0.001	0.018	0.001	Ok
2	7	-1646.7	-31483.6	10.5	1540.5	0.000	0.050	0.000	Ok
100	7	-1710.0	-11374.7	31.3	3891.1	0.001	0.018	0.001	Ok
2	7	-1710.0	-31483.6	7.6	874.0	0.000	0.050	0.000	Ok
100	7	-1773.3	-11374.7	21.7	1906.8	0.000	0.018	0.001	Ok
2	7	-1773.3	-31483.6	4.6	391.0	0.000	0.050	0.000	Ok
100	7	-1836.7	-11374.7	8.4	533.0	0.000	0.018	0.000	Ok
2	7	-1836.7	-31483.6	1.6	98.4	0.000	0.050	0.000	Ok
2	7	-1900.0	-31483.6	1.6	0.0	0.038	0.050	0.000	Ok

Plinto n. 8

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
95	8	0.0	-12390.2	2606.0	420446.4	0.068	0.018	0.101	Ok
2	8	0.0	-31567.8	827.7	221464.3	0.034	0.045	0.032	Ok
101	8	-63.3	-12390.2	2276.3	259616.5	0.042	0.018	0.088	Ok
2	8	-63.3	-31567.8	762.4	169783.6	0.026	0.045	0.029	Ok
101	8	-126.7	-12390.2	2073.1	115924.4	0.019	0.018	0.080	Ok
2	8	-126.7	-31567.8	717.6	121498.1	0.018	0.045	0.028	Ok
2	8	-190.0	-31567.8	652.9	76051.3	0.012	0.045	0.025	Ok
104	8	-253.3	-11761.6	1100.0	159117.8	0.026	0.017	0.043	Ok
2	8	-253.3	-31567.8	508.1	34703.0	0.005	0.045	0.020	Ok
104	8	-316.7	-11761.6	590.3	228595.3	0.037	0.017	0.023	Ok
2	8	-316.7	-31567.8	361.0	2522.5	0.000	0.045	0.014	Ok
104	8	-380.0	-11761.6	193.5	265879.3	0.043	0.017	0.007	Ok
2	8	-380.0	-31567.8	235.4	20338.9	0.003	0.045	0.009	Ok
104	8	-443.3	-11761.6	101.7	278005.2	0.045	0.017	0.004	Ok
2	8	-443.3	-31567.8	133.0	35246.2	0.005	0.045	0.005	Ok
100	8	-506.7	-11050.1	289.0	271288.9	0.044	0.016	0.011	Ok
2	8	-506.7	-31567.8	54.2	43671.9	0.007	0.045	0.002	Ok
100	8	-570.0	-11050.1	412.2	253009.5	0.041	0.016	0.016	Ok
2	8	-570.0	-31567.8	5.0	47104.1	0.007	0.045	0.000	Ok
97	8	-633.3	-11678.8	463.9	228607.1	0.037	0.017	0.018	Ok
2	8	-633.3	-31567.8	47.6	46786.0	0.007	0.045	0.002	Ok
97	8	-696.7	-11678.8	487.5	199230.3	0.032	0.017	0.019	Ok
2	8	-696.7	-31567.8	72.8	43772.3	0.007	0.045	0.003	Ok
101	8	-760.0	-12390.2	484.1	168961.2	0.027	0.018	0.019	Ok
2	8	-760.0	-31567.8	79.6	39164.2	0.006	0.045	0.003	Ok
97	8	-823.3	-11678.8	476.6	137657.5	0.033	0.019	0.018	Ok

2	8	-823.3	-31567.8	82.1	34120.9	0.007	0.051	0.003	Ok
101	8	-886.7	-12390.2	456.8	108142.3	0.026	0.020	0.018	Ok
2	8	-886.7	-31567.8	83.2	28924.3	0.006	0.051	0.003	Ok
101	8	-950.0	-12390.2	398.5	79214.3	0.019	0.020	0.015	Ok
2	8	-950.0	-31567.8	81.0	23653.8	0.005	0.051	0.003	Ok
101	8	-1013.3	-12390.2	330.1	53978.3	0.013	0.020	0.013	Ok
2	8	-1013.3	-31567.8	74.7	18521.7	0.004	0.051	0.003	Ok
101	8	-1076.7	-12390.2	265.8	33076.0	0.008	0.020	0.010	Ok
2	8	-1076.7	-31567.8	66.3	13790.9	0.003	0.051	0.003	Ok
95	8	-1140.0	-12390.2	203.9	16254.5	0.004	0.020	0.008	Ok
2	8	-1140.0	-31567.8	56.4	9591.8	0.002	0.051	0.002	Ok
2	8	-1203.3	-31567.8	43.5	6021.7	0.001	0.051	0.002	Ok
104	8	-1266.7	-11761.6	68.3	7315.9	0.002	0.019	0.003	Ok
2	8	-1266.7	-31567.8	31.1	3264.5	0.001	0.051	0.001	Ok
104	8	-1330.0	-11761.6	24.9	11625.4	0.003	0.019	0.001	Ok
2	8	-1330.0	-31567.8	20.4	1293.3	0.000	0.051	0.001	Ok
104	8	-1393.3	-11761.6	6.2	13194.1	0.003	0.019	0.000	Ok
2	8	-1393.3	-31567.8	11.6	0.1	0.000	0.051	0.000	Ok
104	8	-1456.7	-11761.6	26.0	12814.4	0.003	0.019	0.001	Ok
2	8	-1456.7	-31567.8	4.8	737.3	0.000	0.051	0.000	Ok
104	8	-1520.0	-11761.6	36.7	11167.8	0.003	0.019	0.001	Ok
2	8	-1520.0	-31567.8	0.0	1041.6	0.000	0.051	0.000	Ok
100	8	-1583.3	-11050.1	39.5	8805.1	0.002	0.018	0.002	Ok
2	8	-1583.3	-31567.8	2.8	1039.8	0.000	0.051	0.000	Ok
100	8	-1646.7	-11050.1	37.7	6301.4	0.002	0.018	0.001	Ok
2	8	-1646.7	-31567.8	4.2	862.4	0.000	0.051	0.000	Ok
100	8	-1710.0	-11050.1	31.6	3914.2	0.001	0.018	0.001	Ok
2	8	-1710.0	-31567.8	4.4	596.8	0.000	0.051	0.000	Ok
100	8	-1773.3	-11050.1	21.8	1911.7	0.000	0.018	0.001	Ok
2	8	-1773.3	-31567.8	3.5	317.9	0.000	0.051	0.000	Ok
100	8	-1836.7	-11050.1	8.4	532.5	0.000	0.018	0.000	Ok
2	8	-1836.7	-31567.8	1.5	96.3	0.000	0.051	0.000	Ok
2	8	-1900.0	-31567.8	1.5	0.0	0.038	0.051	0.000	Ok

Plinto n. 9

Cmb.	Palo	Quota	N	V	M	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V	Stato
		(cm)	(daN)	(daN)	(daN cm)				
2	9	0.0	-31395.2	1534.2	512610.6	0.078	0.045	0.059	Ok
2	9	-63.3	-31395.2	1459.0	416168.3	0.063	0.045	0.056	Ok
2	9	-126.7	-31395.2	1398.8	323762.2	0.049	0.045	0.054	Ok
2	9	-190.0	-31395.2	1303.8	235169.4	0.036	0.045	0.050	Ok
104	9	-253.3	-11403.0	969.3	184158.9	0.030	0.016	0.038	Ok
2	9	-253.3	-31395.2	1075.7	152592.6	0.023	0.045	0.042	Ok
104	9	-316.7	-11403.0	484.2	245436.0	0.040	0.016	0.019	Ok
2	9	-316.7	-31395.2	829.0	84464.3	0.013	0.045	0.032	Ok
104	9	-380.0	-11403.0	111.4	276027.3	0.045	0.016	0.004	Ok
2	9	-380.0	-31395.2	605.7	31964.1	0.005	0.045	0.023	Ok
104	9	-443.3	-11403.0	161.6	282938.4	0.046	0.016	0.006	Ok
2	9	-443.3	-31395.2	412.7	6395.1	0.001	0.045	0.016	Ok
100	9	-506.7	-10693.1	326.5	272088.1	0.044	0.015	0.013	Ok
2	9	-506.7	-31395.2	254.4	32533.8	0.005	0.045	0.010	Ok
100	9	-570.0	-10693.1	435.8	251420.5	0.041	0.015	0.017	Ok
2	9	-570.0	-31395.2	126.6	48646.4	0.007	0.045	0.005	Ok
97	9	-633.3	-11980.5	467.6	226638.1	0.037	0.017	0.018	Ok
2	9	-633.3	-31395.2	26.4	56667.3	0.009	0.045	0.001	Ok
101	9	-696.7	-12690.3	485.7	197912.8	0.032	0.018	0.019	Ok
2	9	-696.7	-31395.2	40.2	58338.6	0.009	0.045	0.002	Ok
101	9	-760.0	-12690.3	482.7	167151.6	0.027	0.018	0.019	Ok
2	9	-760.0	-31395.2	61.7	55793.6	0.008	0.045	0.002	Ok
101	9	-823.3	-12690.3	474.4	136585.5	0.032	0.020	0.018	Ok
2	9	-823.3	-31395.2	71.9	51885.1	0.011	0.050	0.003	Ok
101	9	-886.7	-12690.3	454.5	106542.5	0.025	0.020	0.018	Ok
2	9	-886.7	-31395.2	82.6	47332.0	0.010	0.050	0.003	Ok
101	9	-950.0	-12690.3	395.6	77760.0	0.018	0.020	0.015	Ok

2	9	-950.0	-31395.2	97.4	42103.3	0.009	0.050	0.004	Ok
101	9	-1013.3	-12690.3	326.8	52712.0	0.013	0.020	0.013	Ok
2	9	-1013.3	-31395.2	103.5	35933.1	0.008	0.050	0.004	Ok
101	9	-1076.7	-12690.3	262.4	32020.4	0.008	0.020	0.010	Ok
2	9	-1076.7	-31395.2	101.9	29377.2	0.006	0.050	0.004	Ok
2	9	-1140.0	-31395.2	94.8	22923.9	0.005	0.050	0.004	Ok
2	9	-1203.3	-31395.2	81.4	16921.9	0.004	0.050	0.003	Ok
2	9	-1266.7	-31395.2	65.6	11765.2	0.003	0.050	0.003	Ok
104	9	-1330.0	-11403.0	18.3	12953.4	0.003	0.018	0.001	Ok
2	9	-1330.0	-31395.2	49.8	7612.5	0.002	0.050	0.002	Ok
104	9	-1393.3	-11403.0	11.2	14107.1	0.003	0.018	0.000	Ok
2	9	-1393.3	-31395.2	35.2	4460.3	0.001	0.050	0.001	Ok
104	9	-1456.7	-11403.0	29.8	13402.1	0.003	0.018	0.001	Ok
2	9	-1456.7	-31395.2	22.5	2232.4	0.000	0.050	0.001	Ok
104	9	-1520.0	-11403.0	39.2	11518.0	0.003	0.018	0.002	Ok
2	9	-1520.0	-31395.2	12.3	809.2	0.000	0.050	0.000	Ok
104	9	-1583.3	-11403.0	41.4	9033.2	0.002	0.018	0.002	Ok
2	9	-1583.3	-31395.2	5.5	28.3	0.000	0.050	0.000	Ok
104	9	-1646.7	-11403.0	38.8	6408.1	0.002	0.018	0.002	Ok
2	9	-1646.7	-31395.2	0.9	319.2	0.000	0.050	0.000	Ok
100	9	-1710.0	-10693.1	32.0	3937.9	0.001	0.017	0.001	Ok
2	9	-1710.0	-31395.2	1.8	373.8	0.000	0.050	0.000	Ok
100	9	-1773.3	-10693.1	21.8	1913.6	0.000	0.017	0.001	Ok
2	9	-1773.3	-31395.2	2.6	258.6	0.000	0.050	0.000	Ok
100	9	-1836.7	-10693.1	8.4	530.2	0.000	0.017	0.000	Ok
2	9	-1836.7	-31395.2	1.5	94.3	0.000	0.050	0.000	Ok
2	9	-1900.0	-31395.2	1.5	0.0	0.038	0.050	0.000	Ok

Sezioni maggiormente sollecitate:

PI.	Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	V (daN)	M (daN cm)	Ver. N/M	Ver.(25)	Ver.V
162	41	162	-380.0	-10739.6	767.3	1014476.0	0.165	0.015	0.030
8	2	8	-1900.0	-31567.8	1.5	0.0	0.038	0.051	0.000
162	48	162	0.0	-12501.8	4975.0	123779.4	0.020	0.018	0.192

S/Su massime:

Ver. N/M = 0.165 < 1 Ok

Ver. (25) = 0.051 < 1 Ok

Ver. V = 0.192 < 1 Ok

VERIFICHE STATO LIMITE DI ESERCIZIO:

Combinazioni di tipo: **SLE condizioni rare.**

Tensione lim. CLS = 149.4 daN/cm²

Tensione lim. acciaio = 3600.0 daN/cm²

Plinto n. 1

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	1	0.0	-21866.1	600545.2	-16.4	-213.4	Ok
139	1	-63.3	-21866.1	521260.6	-14.1	-186.0	Ok
139	1	-126.7	-21866.1	441146.6	-12.0	-159.9	Ok
139	1	-190.0	-21866.1	361491.6	-10.1	-136.5	Ok
139	1	-253.3	-21866.1	283838.6	-8.5	-116.8	Ok
139	1	-316.7	-21866.1	213267.4	-7.3	-101.6	Ok
139	1	-380.0	-21866.1	152365.5	-6.3	-88.8	Ok
139	1	-443.3	-21866.1	101822.7	-5.5	-78.2	Ok
139	1	-506.7	-21866.1	61551.5	-4.8	-69.8	Ok
139	1	-570.0	-21866.1	30799.3	-4.3	-63.3	Ok
139	1	-633.3	-21866.1	8670.3	-3.9	-58.7	Ok
139	1	-696.7	-21866.1	5859.8	-3.9	-58.1	Ok
139	1	-760.0	-21866.1	14685.4	-4.0	-60.0	Ok
139	1	-823.3	-21866.1	21395.8	-4.4	-64.4	Ok
139	1	-886.7	-21866.1	26929.8	-4.5	-65.6	Ok
139	1	-950.0	-21866.1	30938.7	-4.5	-66.4	Ok

139	1	-1013.3	-21866.1	32009.8	-4.6	-66.6	Ok
139	1	-1076.7	-21866.1	30718.3	-4.5	-66.4	Ok
139	1	-1140.0	-21866.1	27906.6	-4.5	-65.8	Ok
139	1	-1203.3	-21866.1	24162.8	-4.4	-65.0	Ok
139	1	-1266.7	-21866.1	19903.1	-4.3	-64.1	Ok
139	1	-1330.0	-21866.1	15634.1	-4.3	-63.2	Ok
139	1	-1393.3	-21866.1	11710.5	-4.2	-62.3	Ok
139	1	-1456.7	-21866.1	8342.3	-4.1	-61.6	Ok
139	1	-1520.0	-21866.1	5629.7	-4.1	-61.0	Ok
139	1	-1583.3	-21866.1	3573.6	-4.1	-60.6	Ok
139	1	-1646.7	-21866.1	2064.1	-4.0	-60.3	Ok
139	1	-1710.0	-21866.1	1027.0	-4.0	-59.8	Ok
139	1	-1773.3	-21866.1	391.2	-4.0	-59.8	Ok
139	1	-1836.7	-21866.1	76.6	-4.0	-59.8	Ok
139	1	-1900.0	-21866.1	0.0	-4.0	-59.8	Ok

Plinto n. 10

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	10	0.0	-22408.3	546546.0	-14.8	-194.9	Ok
139	10	-63.3	-22408.3	473548.7	-12.8	-170.7	Ok
139	10	-126.7	-22408.3	401164.2	-11.0	-148.5	Ok
139	10	-190.0	-22408.3	330750.3	-9.5	-129.4	Ok
139	10	-253.3	-22408.3	264066.5	-8.2	-113.7	Ok
139	10	-316.7	-22408.3	205086.6	-7.3	-101.2	Ok
139	10	-380.0	-22408.3	155589.2	-6.4	-90.9	Ok
139	10	-443.3	-22408.3	115987.7	-5.8	-82.6	Ok
139	10	-506.7	-22408.3	86144.3	-5.3	-76.3	Ok
139	10	-570.0	-22408.3	65312.5	-5.0	-72.0	Ok
139	10	-633.3	-22408.3	52031.8	-4.7	-69.2	Ok
139	10	-696.7	-22408.3	43863.5	-4.6	-67.5	Ok
139	10	-760.0	-22408.3	38261.5	-4.5	-66.3	Ok
139	10	-823.3	-22408.3	34433.1	-4.7	-68.7	Ok
139	10	-886.7	-22408.3	32379.1	-4.7	-68.2	Ok
139	10	-950.0	-22408.3	31590.3	-4.6	-68.0	Ok
139	10	-1013.3	-22408.3	30364.0	-4.6	-67.8	Ok
139	10	-1076.7	-22408.3	28227.1	-4.6	-67.3	Ok
139	10	-1140.0	-22408.3	25363.6	-4.5	-66.7	Ok
139	10	-1203.3	-22408.3	22012.9	-4.5	-66.0	Ok
139	10	-1266.7	-22408.3	18349.7	-4.4	-65.2	Ok
139	10	-1330.0	-22408.3	14697.0	-4.3	-64.4	Ok
139	10	-1393.3	-22408.3	11309.4	-4.3	-63.7	Ok
139	10	-1456.7	-22408.3	8347.5	-4.2	-63.1	Ok
139	10	-1520.0	-22408.3	5892.5	-4.2	-62.6	Ok
139	10	-1583.3	-22408.3	3950.5	-4.2	-62.1	Ok
139	10	-1646.7	-22408.3	2447.0	-4.1	-61.8	Ok
139	10	-1710.0	-22408.3	1336.1	-4.1	-61.3	Ok
139	10	-1773.3	-22408.3	580.0	-4.1	-61.3	Ok
139	10	-1836.7	-22408.3	143.2	-4.1	-61.3	Ok
139	10	-1900.0	-22408.3	0.0	-4.1	-61.3	Ok

Plinto n. 11

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
141	11	0.0	-21927.2	381835.5	-10.5	-142.2	Ok
141	11	-63.3	-21927.2	337746.9	-9.6	-130.2	Ok
141	11	-126.7	-21927.2	293034.0	-8.7	-119.1	Ok
141	11	-190.0	-21927.2	248890.4	-7.9	-109.2	Ok
139	11	-253.3	-22831.1	197002.7	-7.2	-100.7	Ok
139	11	-316.7	-22831.1	160994.4	-6.6	-93.1	Ok
139	11	-380.0	-22831.1	129913.2	-6.1	-86.6	Ok
139	11	-443.3	-22831.1	103902.4	-5.7	-81.2	Ok
139	11	-506.7	-22831.1	82809.7	-5.3	-76.7	Ok
139	11	-570.0	-22831.1	66192.9	-5.0	-73.3	Ok

139	11	-633.3	-22831.1	53401.6	-4.8	-70.6	Ok
139	11	-696.7	-22831.1	43577.4	-4.7	-68.5	Ok
139	11	-760.0	-22831.1	35769.5	-4.5	-66.9	Ok
139	11	-823.3	-22831.1	29396.8	-4.7	-68.7	Ok
139	11	-886.7	-22831.1	24707.1	-4.6	-67.7	Ok
139	11	-950.0	-22831.1	21975.4	-4.6	-67.1	Ok
139	11	-1013.3	-22831.1	20344.7	-4.5	-66.8	Ok
139	11	-1076.7	-22831.1	18914.7	-4.5	-66.5	Ok
139	11	-1140.0	-22831.1	17346.6	-4.5	-66.2	Ok
139	11	-1203.3	-22831.1	15542.9	-4.4	-65.8	Ok
139	11	-1266.7	-22831.1	13431.9	-4.4	-65.3	Ok
139	11	-1330.0	-22831.1	11167.0	-4.4	-64.8	Ok
139	11	-1393.3	-22831.1	8925.5	-4.3	-64.4	Ok
139	11	-1456.7	-22831.1	6844.9	-4.3	-63.9	Ok
139	11	-1520.0	-22831.1	5016.3	-4.3	-63.5	Ok
139	11	-1583.3	-22831.1	3483.3	-4.2	-63.2	Ok
139	11	-1646.7	-22831.1	2232.4	-4.2	-62.9	Ok
139	11	-1710.0	-22831.1	1259.9	-4.2	-62.5	Ok
139	11	-1773.3	-22831.1	564.4	-4.2	-62.5	Ok
139	11	-1836.7	-22831.1	143.8	-4.2	-62.5	Ok
139	11	-1900.0	-22831.1	0.0	-4.2	-62.5	Ok

Plinto n. 12

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
141	12	0.0	-22232.3	165035.4	-6.6	-92.4	Ok
141	12	-63.3	-22232.3	154885.8	-6.4	-90.3	Ok
141	12	-126.7	-22232.3	144447.1	-6.2	-88.1	Ok
141	12	-190.0	-22232.3	134323.9	-6.1	-86.0	Ok
141	12	-253.3	-22232.3	124175.2	-5.9	-83.8	Ok
139	12	-316.7	-23089.3	106041.8	-5.7	-82.3	Ok
139	12	-380.0	-23089.3	99047.7	-5.6	-80.8	Ok
139	12	-443.3	-23089.3	89568.7	-5.5	-78.8	Ok
139	12	-506.7	-23089.3	78677.4	-5.3	-76.5	Ok
139	12	-570.0	-23089.3	67335.3	-5.1	-74.2	Ok
139	12	-633.3	-23089.3	56276.5	-4.9	-71.9	Ok
139	12	-696.7	-23089.3	46026.6	-4.8	-69.7	Ok
139	12	-760.0	-23089.3	36801.8	-4.6	-67.8	Ok
139	12	-823.3	-23089.3	28187.6	-4.7	-69.2	Ok
139	12	-886.7	-23089.3	20133.3	-4.6	-67.5	Ok
139	12	-950.0	-23089.3	13077.7	-4.4	-66.0	Ok
139	12	-1013.3	-23089.3	8142.0	-4.4	-64.9	Ok
139	12	-1076.7	-23089.3	5831.6	-4.3	-64.4	Ok
139	12	-1140.0	-23089.3	5820.1	-4.3	-64.4	Ok
139	12	-1203.3	-23089.3	6556.9	-4.3	-64.6	Ok
139	12	-1266.7	-23089.3	6889.8	-4.3	-64.6	Ok
139	12	-1330.0	-23089.3	6646.3	-4.3	-64.6	Ok
139	12	-1393.3	-23089.3	5966.1	-4.3	-64.4	Ok
139	12	-1456.7	-23089.3	5023.0	-4.3	-64.2	Ok
139	12	-1520.0	-23089.3	3970.3	-4.3	-64.0	Ok
139	12	-1583.3	-23089.3	2929.1	-4.3	-63.8	Ok
139	12	-1646.7	-23089.3	1977.0	-4.2	-63.6	Ok
139	12	-1710.0	-23089.3	1167.6	-4.2	-63.2	Ok
139	12	-1773.3	-23089.3	544.6	-4.2	-63.2	Ok
139	12	-1836.7	-23089.3	144.4	-4.2	-63.2	Ok
139	12	-1900.0	-23089.3	0.0	-4.2	-63.2	Ok

Plinto n. 129

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	129	0.0	-22514.0	387052.0	-10.7	-144.6	Ok
139	129	-63.3	-22514.0	314740.9	-9.2	-125.6	Ok
139	129	-126.7	-22514.0	245393.5	-7.9	-110.0	Ok
139	129	-190.0	-22514.0	178864.8	-6.8	-96.0	Ok

139	129	-253.3	-22514.0	116802.4	-5.8	-83.0	Ok
139	129	-316.7	-22514.0	65500.9	-5.0	-72.3	Ok
139	129	-380.0	-22514.0	25869.2	-4.3	-64.0	Ok
141	129	-443.3	-21950.3	19247.8	-4.1	-61.1	Ok
141	129	-506.7	-21950.3	34646.4	-4.4	-64.4	Ok
141	129	-570.0	-21950.3	43316.7	-4.5	-66.2	Ok
139	129	-633.3	-22514.0	41654.4	-4.6	-67.3	Ok
139	129	-696.7	-22514.0	43106.1	-4.6	-67.6	Ok
139	129	-760.0	-22514.0	41362.7	-4.6	-67.2	Ok
139	129	-823.3	-22514.0	38581.9	-4.8	-69.8	Ok
139	129	-886.7	-22514.0	35308.0	-4.7	-69.1	Ok
139	129	-950.0	-22514.0	31513.0	-4.7	-68.3	Ok
139	129	-1013.3	-22514.0	26979.4	-4.6	-67.3	Ok
139	129	-1076.7	-22514.0	22125.8	-4.5	-66.3	Ok
139	129	-1140.0	-22514.0	17324.8	-4.4	-65.3	Ok
139	129	-1203.3	-22514.0	12842.5	-4.3	-64.3	Ok
139	129	-1266.7	-22514.0	8975.8	-4.3	-63.5	Ok
139	129	-1330.0	-22514.0	5849.3	-4.2	-62.8	Ok
139	129	-1393.3	-22514.0	3465.7	-4.2	-62.3	Ok
139	129	-1456.7	-22514.0	1772.0	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1520.0	-22514.0	681.6	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1583.3	-22514.0	74.8	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1646.7	-22514.0	204.2	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1710.0	-22514.0	260.1	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1773.3	-22514.0	184.7	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1836.7	-22514.0	68.3	-4.1	-61.6	Ok
139	129	-1900.0	-22514.0	0.0	-4.1	-61.6	Ok

Plinto n. 13

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ^q)	Ten.SLE A (daN/cm ^q)	Stato
139	13	0.0	-23143.8	152182.2	-6.5	-92.1	Ok
139	13	-63.3	-23143.8	120626.8	-6.0	-85.5	Ok
139	13	-126.7	-23143.8	96903.6	-5.6	-80.5	Ok
139	13	-190.0	-23143.8	83088.8	-5.4	-77.6	Ok
139	13	-253.3	-23143.8	80082.8	-5.3	-77.0	Ok
139	13	-316.7	-23143.8	81650.2	-5.4	-77.3	Ok
139	13	-380.0	-23143.8	82241.3	-5.4	-77.4	Ok
139	13	-443.3	-23143.8	80126.0	-5.3	-77.0	Ok
139	13	-506.7	-23143.8	75346.9	-5.3	-76.0	Ok
139	13	-570.0	-23143.8	68599.5	-5.1	-74.6	Ok
139	13	-633.3	-23143.8	60636.3	-5.0	-72.9	Ok
139	13	-696.7	-23143.8	52130.2	-4.9	-71.1	Ok
139	13	-760.0	-23143.8	43646.4	-4.7	-69.3	Ok
139	13	-823.3	-23143.8	35409.9	-4.8	-70.9	Ok
139	13	-886.7	-23143.8	27506.6	-4.7	-69.2	Ok
139	13	-950.0	-23143.8	20215.0	-4.6	-67.6	Ok
139	13	-1013.3	-23143.8	14210.2	-4.5	-66.3	Ok
139	13	-1076.7	-23143.8	9671.5	-4.4	-65.4	Ok
139	13	-1140.0	-23143.8	6681.3	-4.3	-64.7	Ok
139	13	-1203.3	-23143.8	5323.8	-4.3	-64.4	Ok
139	13	-1266.7	-23143.8	5033.8	-4.3	-64.4	Ok
139	13	-1330.0	-23143.8	4926.9	-4.3	-64.4	Ok
139	13	-1393.3	-23143.8	4624.7	-4.3	-64.3	Ok
139	13	-1456.7	-23143.8	4082.8	-4.3	-64.2	Ok
139	13	-1520.0	-23143.8	3369.1	-4.3	-64.0	Ok
139	13	-1583.3	-23143.8	2579.2	-4.3	-63.9	Ok
139	13	-1646.7	-23143.8	1800.3	-4.2	-63.3	Ok
139	13	-1710.0	-23143.8	1097.4	-4.2	-63.3	Ok
139	13	-1773.3	-23143.8	528.0	-4.2	-63.3	Ok
139	13	-1836.7	-23143.8	145.0	-4.2	-63.3	Ok
139	13	-1900.0	-23143.8	0.0	-4.2	-63.3	Ok

Plinto n. 130

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	130	0.0	-22475.5	382040.4	-10.6	-143.2	Ok
139	130	-63.3	-22475.5	313884.8	-9.1	-125.3	Ok
139	130	-126.7	-22475.5	250453.3	-8.0	-110.9	Ok
139	130	-190.0	-22475.5	192797.4	-7.1	-98.8	Ok
139	130	-253.3	-22475.5	144367.5	-6.3	-88.7	Ok
139	130	-316.7	-22475.5	110398.2	-5.7	-81.6	Ok
139	130	-380.0	-22475.5	90211.4	-5.4	-77.4	Ok
139	130	-443.3	-22475.5	79891.6	-5.2	-75.2	Ok
139	130	-506.7	-22475.5	74500.2	-5.1	-74.1	Ok
139	130	-570.0	-22475.5	70361.8	-5.1	-73.2	Ok
139	130	-633.3	-22475.5	65603.2	-5.0	-72.2	Ok
139	130	-696.7	-22475.5	59598.6	-4.9	-71.0	Ok
139	130	-760.0	-22475.5	52627.7	-4.8	-69.5	Ok
139	130	-823.3	-22475.5	45640.1	-4.9	-71.2	Ok
139	130	-886.7	-22475.5	38968.9	-4.8	-69.8	Ok
139	130	-950.0	-22475.5	32750.9	-4.7	-68.5	Ok
139	130	-1013.3	-22475.5	26979.3	-4.6	-67.2	Ok
139	130	-1076.7	-22475.5	21760.0	-4.5	-66.1	Ok
139	130	-1140.0	-22475.5	17187.8	-4.4	-65.2	Ok
139	130	-1203.3	-22475.5	13347.3	-4.3	-64.3	Ok
139	130	-1266.7	-22475.5	10288.9	-4.3	-63.7	Ok
139	130	-1330.0	-22475.5	7921.2	-4.2	-63.2	Ok
139	130	-1393.3	-22475.5	6104.1	-4.2	-62.8	Ok
139	130	-1456.7	-22475.5	4692.2	-4.2	-62.5	Ok
139	130	-1520.0	-22475.5	3556.3	-4.2	-62.2	Ok
139	130	-1583.3	-22475.5	2602.5	-4.1	-62.0	Ok
139	130	-1646.7	-22475.5	1779.8	-4.1	-61.5	Ok
139	130	-1710.0	-22475.5	1080.9	-4.1	-61.5	Ok
139	130	-1773.3	-22475.5	524.5	-4.1	-61.5	Ok
139	130	-1836.7	-22475.5	147.2	-4.1	-61.5	Ok
139	130	-1900.0	-22475.5	0.0	-4.1	-61.5	Ok

Plinto n. 14

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	14	0.0	-23008.4	368291.2	-10.3	-140.3	Ok
139	14	-63.3	-23008.4	302067.2	-9.0	-123.7	Ok
139	14	-126.7	-23008.4	240592.5	-7.9	-110.2	Ok
139	14	-190.0	-23008.4	184926.2	-7.0	-98.6	Ok
139	14	-253.3	-23008.4	138536.1	-6.3	-88.9	Ok
139	14	-316.7	-23008.4	106494.2	-5.7	-82.2	Ok
139	14	-380.0	-23008.4	87885.0	-5.4	-78.3	Ok
139	14	-443.3	-23008.4	78572.6	-5.3	-76.3	Ok
139	14	-506.7	-23008.4	73641.8	-5.2	-75.3	Ok
139	14	-570.0	-23008.4	69632.6	-5.1	-74.4	Ok
139	14	-633.3	-23008.4	64868.4	-5.1	-73.4	Ok
139	14	-696.7	-23008.4	58839.2	-5.0	-72.2	Ok
139	14	-760.0	-23008.4	51867.2	-4.8	-70.7	Ok
139	14	-823.3	-23008.4	44878.6	-5.0	-72.5	Ok
139	14	-886.7	-23008.4	38196.6	-4.9	-71.1	Ok
139	14	-950.0	-23008.4	31965.0	-4.8	-69.8	Ok
139	14	-1013.3	-23008.4	26211.7	-4.7	-68.5	Ok
139	14	-1076.7	-23008.4	21045.0	-4.6	-67.4	Ok
139	14	-1140.0	-23008.4	16552.4	-4.5	-66.5	Ok
139	14	-1203.3	-23008.4	12812.2	-4.4	-65.7	Ok
139	14	-1266.7	-23008.4	9866.9	-4.4	-65.0	Ok
139	14	-1330.0	-23008.4	7611.4	-4.3	-64.6	Ok
139	14	-1393.3	-23008.4	5892.8	-4.3	-64.2	Ok
139	14	-1456.7	-23008.4	4557.6	-4.3	-63.9	Ok
139	14	-1520.0	-23008.4	3475.0	-4.3	-63.7	Ok
139	14	-1583.3	-23008.4	2555.1	-4.2	-63.5	Ok
139	14	-1646.7	-23008.4	1753.4	-4.2	-62.9	Ok

139	14	-1710.0	-23008.4	1067.4	-4.2	-62.9	Ok
139	14	-1773.3	-23008.4	518.7	-4.2	-62.9	Ok
139	14	-1836.7	-23008.4	145.6	-4.2	-62.9	Ok
139	14	-1900.0	-23008.4	0.0	-4.2	-62.9	Ok

Plinto n. 161

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	161	0.0	-21349.8	476172.1	-12.9	-170.7	Ok
139	161	-63.3	-21349.8	416231.3	-11.3	-151.6	Ok
139	161	-126.7	-21349.8	355150.6	-9.9	-133.8	Ok
139	161	-190.0	-21349.8	294086.2	-8.6	-118.1	Ok
139	161	-253.3	-21349.8	234171.3	-7.5	-104.6	Ok
139	161	-316.7	-21349.8	179017.4	-6.6	-93.0	Ok
139	161	-380.0	-21349.8	130780.7	-5.9	-82.9	Ok
139	161	-443.3	-21349.8	90219.3	-5.2	-74.4	Ok
139	161	-506.7	-21349.8	57451.1	-4.6	-67.6	Ok
139	161	-570.0	-21349.8	32037.4	-4.2	-62.2	Ok
139	161	-633.3	-21349.8	13386.6	-3.9	-58.3	Ok
139	161	-696.7	-21349.8	775.0	-3.7	-55.5	Ok
139	161	-760.0	-21349.8	7247.1	-3.8	-57.1	Ok
139	161	-823.3	-21349.8	13547.3	-4.1	-61.3	Ok
139	161	-886.7	-21349.8	18878.1	-4.2	-62.4	Ok
139	161	-950.0	-21349.8	22936.0	-4.3	-63.3	Ok
139	161	-1013.3	-21349.8	24505.4	-4.3	-63.6	Ok
139	161	-1076.7	-21349.8	24035.7	-4.3	-63.5	Ok
139	161	-1140.0	-21349.8	22218.2	-4.3	-63.1	Ok
139	161	-1203.3	-21349.8	19535.0	-4.2	-62.6	Ok
139	161	-1266.7	-21349.8	16312.1	-4.2	-61.9	Ok
139	161	-1330.0	-21349.8	12978.9	-4.1	-61.2	Ok
139	161	-1393.3	-21349.8	9847.9	-4.1	-60.5	Ok
139	161	-1456.7	-21349.8	7111.5	-4.0	-59.9	Ok
139	161	-1520.0	-21349.8	4870.0	-4.0	-59.4	Ok
139	161	-1583.3	-21349.8	3140.6	-3.9	-59.1	Ok
139	161	-1646.7	-21349.8	1848.1	-3.9	-58.8	Ok
139	161	-1710.0	-21349.8	941.4	-3.9	-58.4	Ok
139	161	-1773.3	-21349.8	370.4	-3.9	-58.4	Ok
139	161	-1836.7	-21349.8	77.0	-3.9	-58.4	Ok
139	161	-1900.0	-21349.8	0.0	-3.9	-58.4	Ok

Plinto n. 162

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	162	0.0	-21388.4	481200.7	-13.0	-172.4	Ok
139	162	-63.3	-21388.4	418669.4	-11.4	-152.4	Ok
139	162	-126.7	-21388.4	356625.7	-9.9	-134.3	Ok
139	162	-190.0	-21388.4	296357.9	-8.7	-118.7	Ok
139	162	-253.3	-21388.4	239360.9	-7.6	-105.8	Ok
139	162	-316.7	-21388.4	188669.4	-6.8	-95.2	Ok
139	162	-380.0	-21388.4	145735.2	-6.1	-86.2	Ok
139	162	-443.3	-21388.4	110917.7	-5.5	-78.9	Ok
139	162	-506.7	-21388.4	84081.5	-5.1	-73.2	Ok
139	162	-570.0	-21388.4	64575.6	-4.8	-69.2	Ok
139	162	-633.3	-21388.4	51257.8	-4.6	-66.4	Ok
139	162	-696.7	-21388.4	42365.1	-4.4	-64.5	Ok
139	162	-760.0	-21388.4	35993.0	-4.3	-63.2	Ok
139	162	-823.3	-21388.4	31397.3	-4.5	-65.2	Ok
139	162	-886.7	-21388.4	28679.1	-4.4	-64.6	Ok
139	162	-950.0	-21388.4	27538.7	-4.4	-64.4	Ok
139	162	-1013.3	-21388.4	26427.4	-4.4	-64.2	Ok
139	162	-1076.7	-21388.4	24698.7	-4.3	-63.8	Ok
139	162	-1140.0	-21388.4	22383.8	-4.3	-63.3	Ok
139	162	-1203.3	-21388.4	19629.4	-4.2	-62.7	Ok
139	162	-1266.7	-21388.4	16540.7	-4.2	-62.0	Ok

139	162	-1330.0	-21388.4	13393.1	-4.1	-61.4	Ok
139	162	-1393.3	-21388.4	10420.2	-4.1	-60.7	Ok
139	162	-1456.7	-21388.4	7777.5	-4.0	-60.2	Ok
139	162	-1520.0	-21388.4	5550.8	-4.0	-59.7	Ok
139	162	-1583.3	-21388.4	3760.2	-4.0	-59.3	Ok
139	162	-1646.7	-21388.4	2352.6	-3.9	-59.0	Ok
139	162	-1710.0	-21388.4	1297.0	-3.9	-58.5	Ok
139	162	-1773.3	-21388.4	568.0	-3.9	-58.5	Ok
139	162	-1836.7	-21388.4	141.3	-3.9	-58.5	Ok
139	162	-1900.0	-21388.4	0.0	-3.9	-58.5	Ok

Plinto n. 2

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	2	0.0	-21893.0	608113.4	-16.6	-216.1	Ok
139	2	-63.3	-21893.0	525683.0	-14.2	-187.6	Ok
139	2	-126.7	-21893.0	443856.1	-12.0	-160.8	Ok
139	2	-190.0	-21893.0	364052.4	-10.1	-137.2	Ok
139	2	-253.3	-21893.0	288228.9	-8.6	-117.9	Ok
139	2	-316.7	-21893.0	221202.7	-7.4	-103.3	Ok
139	2	-380.0	-21893.0	165099.9	-6.5	-91.5	Ok
139	2	-443.3	-21893.0	120444.6	-5.8	-82.2	Ok
139	2	-506.7	-21893.0	87197.5	-5.2	-75.2	Ok
139	2	-570.0	-21893.0	64695.2	-4.9	-70.5	Ok
139	2	-633.3	-21893.0	51349.3	-4.6	-67.7	Ok
139	2	-696.7	-21893.0	44038.6	-4.5	-66.2	Ok
139	2	-760.0	-21893.0	39419.3	-4.4	-65.2	Ok
139	2	-823.3	-21893.0	36566.9	-4.6	-67.7	Ok
139	2	-886.7	-21893.0	35362.9	-4.6	-67.4	Ok
139	2	-950.0	-21893.0	35098.9	-4.6	-67.4	Ok
139	2	-1013.3	-21893.0	33914.0	-4.6	-67.1	Ok
139	2	-1076.7	-21893.0	31497.8	-4.5	-66.6	Ok
139	2	-1140.0	-21893.0	28184.8	-4.5	-65.9	Ok
139	2	-1203.3	-21893.0	24307.4	-4.4	-65.1	Ok
139	2	-1266.7	-21893.0	20111.8	-4.3	-64.2	Ok
139	2	-1330.0	-21893.0	15975.6	-4.3	-63.3	Ok
139	2	-1393.3	-21893.0	12181.9	-4.2	-62.5	Ok
139	2	-1456.7	-21893.0	8902.4	-4.1	-61.8	Ok
139	2	-1520.0	-21893.0	6217.7	-4.1	-61.2	Ok
139	2	-1583.3	-21893.0	4123.6	-4.1	-60.8	Ok
139	2	-1646.7	-21893.0	2525.3	-4.0	-60.4	Ok
139	2	-1710.0	-21893.0	1362.5	-4.0	-59.9	Ok
139	2	-1773.3	-21893.0	584.3	-4.0	-59.9	Ok
139	2	-1836.7	-21893.0	142.4	-4.0	-59.9	Ok
139	2	-1900.0	-21893.0	0.0	-4.0	-59.9	Ok

Plinto n. 3

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	3	0.0	-22776.2	474508.6	-12.8	-171.3	Ok
139	3	-63.3	-22776.2	388559.6	-10.7	-145.5	Ok
139	3	-126.7	-22776.2	305798.3	-9.0	-124.1	Ok
139	3	-190.0	-22776.2	226171.5	-7.7	-106.6	Ok
139	3	-253.3	-22776.2	151615.8	-6.4	-91.0	Ok
139	3	-316.7	-22776.2	89463.3	-5.4	-78.0	Ok
139	3	-380.0	-22776.2	40925.0	-4.6	-67.8	Ok
141	3	-443.3	-22138.2	12741.9	-4.0	-60.3	Ok
139	3	-443.3	-22776.2	4864.3	-4.0	-60.3	Ok
141	3	-506.7	-22138.2	32416.5	-4.4	-64.4	Ok
141	3	-570.0	-22138.2	44123.6	-4.6	-66.8	Ok
139	3	-570.0	-22776.2	36369.9	-4.5	-66.9	Ok
139	3	-633.3	-22776.2	45050.7	-4.7	-68.7	Ok
139	3	-696.7	-22776.2	47838.0	-4.7	-69.3	Ok
139	3	-760.0	-22776.2	46646.9	-4.7	-69.0	Ok

139	3	-823.3	-22776.2	44142.6	-4.9	-71.7	Ok
139	3	-886.7	-22776.2	41000.1	-4.9	-71.1	Ok
139	3	-950.0	-22776.2	37159.9	-4.8	-70.2	Ok
139	3	-1013.3	-22776.2	32267.1	-4.7	-69.2	Ok
139	3	-1076.7	-22776.2	26828.8	-4.6	-68.0	Ok
139	3	-1140.0	-22776.2	21323.6	-4.5	-66.9	Ok
139	3	-1203.3	-22776.2	16092.0	-4.4	-65.7	Ok
139	3	-1266.7	-22776.2	11494.5	-4.4	-64.8	Ok
139	3	-1330.0	-22776.2	7709.2	-4.3	-64.0	Ok
139	3	-1393.3	-22776.2	4768.5	-4.2	-63.3	Ok
139	3	-1456.7	-22776.2	2631.4	-4.2	-62.9	Ok
139	3	-1520.0	-22776.2	1210.9	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1583.3	-22776.2	375.5	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1646.7	-22776.2	55.0	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1710.0	-22776.2	201.5	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1773.3	-22776.2	170.9	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1836.7	-22776.2	68.8	-4.2	-62.3	Ok
139	3	-1900.0	-22776.2	0.0	-4.2	-62.3	Ok

Plinto n. 4

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	4	0.0	-22749.2	466962.0	-12.7	-168.9	Ok
139	4	-63.3	-22749.2	385416.8	-10.7	-144.5	Ok
139	4	-126.7	-22749.2	308360.6	-9.1	-124.6	Ok
139	4	-190.0	-22749.2	236693.6	-7.8	-108.8	Ok
139	4	-253.3	-22749.2	173819.5	-6.8	-95.6	Ok
139	4	-316.7	-22749.2	126581.0	-6.0	-85.7	Ok
139	4	-380.0	-22749.2	96109.9	-5.5	-79.3	Ok
139	4	-443.3	-22749.2	80134.1	-5.3	-76.0	Ok
139	4	-506.7	-22749.2	73428.8	-5.2	-74.6	Ok
139	4	-570.0	-22749.2	70290.0	-5.1	-73.9	Ok
139	4	-633.3	-22749.2	67098.7	-5.0	-73.2	Ok
139	4	-696.7	-22749.2	62362.2	-5.0	-72.2	Ok
139	4	-760.0	-22749.2	56170.0	-4.9	-70.9	Ok
139	4	-823.3	-22749.2	49789.6	-5.0	-72.9	Ok
139	4	-886.7	-22749.2	43637.8	-4.9	-71.5	Ok
139	4	-950.0	-22749.2	37763.0	-4.8	-70.3	Ok
139	4	-1013.3	-22749.2	31924.7	-4.7	-69.0	Ok
139	4	-1076.7	-22749.2	26290.8	-4.6	-67.8	Ok
139	4	-1140.0	-22749.2	21068.7	-4.5	-66.7	Ok
139	4	-1203.3	-22749.2	16430.8	-4.4	-65.7	Ok
139	4	-1266.7	-22749.2	12533.2	-4.4	-64.9	Ok
139	4	-1330.0	-22749.2	9395.8	-4.3	-64.2	Ok
139	4	-1393.3	-22749.2	6955.5	-4.3	-63.7	Ok
139	4	-1456.7	-22749.2	5105.5	-4.2	-63.3	Ok
139	4	-1520.0	-22749.2	3711.7	-4.2	-63.0	Ok
139	4	-1583.3	-22749.2	2636.3	-4.2	-62.8	Ok
139	4	-1646.7	-22749.2	1770.0	-4.1	-62.2	Ok
139	4	-1710.0	-22749.2	1066.2	-4.1	-62.2	Ok
139	4	-1773.3	-22749.2	517.4	-4.1	-62.2	Ok
139	4	-1836.7	-22749.2	146.3	-4.1	-62.2	Ok
139	4	-1900.0	-22749.2	0.0	-4.1	-62.2	Ok

Plinto n. 5

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	5	0.0	-22391.3	536995.6	-14.5	-191.6	Ok
139	5	-63.3	-22391.3	467401.0	-12.7	-168.7	Ok
139	5	-126.7	-22391.3	396850.3	-10.9	-147.2	Ok
139	5	-190.0	-22391.3	326555.4	-9.4	-128.3	Ok
139	5	-253.3	-22391.3	257856.1	-8.1	-112.3	Ok
139	5	-316.7	-22391.3	195109.3	-7.1	-99.1	Ok
139	5	-380.0	-22391.3	140675.3	-6.2	-87.7	Ok

139	5	-443.3	-22391.3	95264.9	-5.4	-78.2	Ok
139	5	-506.7	-22391.3	58882.9	-4.9	-70.6	Ok
139	5	-570.0	-22391.3	30926.8	-4.4	-64.7	Ok
139	5	-633.3	-22391.3	10648.3	-4.1	-60.5	Ok
139	5	-696.7	-22391.3	2829.2	-3.9	-58.8	Ok
139	5	-760.0	-22391.3	11176.3	-4.1	-60.6	Ok
139	5	-823.3	-22391.3	17612.2	-4.4	-65.0	Ok
139	5	-886.7	-22391.3	22979.8	-4.5	-66.2	Ok
139	5	-950.0	-22391.3	26955.4	-4.6	-67.0	Ok
139	5	-1013.3	-22391.3	28233.4	-4.6	-67.3	Ok
139	5	-1076.7	-22391.3	27325.1	-4.6	-67.1	Ok
139	5	-1140.0	-22391.3	24994.0	-4.5	-66.6	Ok
139	5	-1203.3	-22391.3	21773.2	-4.5	-65.9	Ok
139	5	-1266.7	-22391.3	18033.0	-4.4	-65.1	Ok
139	5	-1330.0	-22391.3	14238.7	-4.3	-64.3	Ok
139	5	-1393.3	-22391.3	10721.5	-4.3	-63.5	Ok
139	5	-1456.7	-22391.3	7680.4	-4.2	-62.9	Ok
139	5	-1520.0	-22391.3	5214.6	-4.2	-62.4	Ok
139	5	-1583.3	-22391.3	3332.0	-4.1	-62.0	Ok
139	5	-1646.7	-22391.3	1939.7	-4.1	-61.7	Ok
139	5	-1710.0	-22391.3	974.9	-4.1	-61.3	Ok
139	5	-1773.3	-22391.3	376.5	-4.1	-61.3	Ok
139	5	-1836.7	-22391.3	75.7	-4.1	-61.3	Ok
139	5	-1900.0	-22391.3	0.0	-4.1	-61.3	Ok

Plinto n. 6

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
141	6	0.0	-21921.0	373710.7	-10.3	-139.9	Ok
141	6	-63.3	-21921.0	332302.8	-9.4	-128.8	Ok
141	6	-126.7	-21921.0	289071.1	-8.6	-118.2	Ok
141	6	-190.0	-21921.0	245181.9	-7.8	-108.4	Ok
141	6	-253.3	-21921.0	201351.2	-7.1	-99.2	Ok
141	6	-316.7	-21921.0	159610.7	-6.4	-90.5	Ok
141	6	-380.0	-21921.0	121854.6	-5.8	-82.5	Ok
141	6	-443.3	-21921.0	89084.1	-5.3	-75.7	Ok
141	6	-506.7	-21921.0	61753.6	-4.8	-70.0	Ok
139	6	-506.7	-22822.9	52073.8	-4.8	-70.3	Ok
139	6	-570.0	-22822.9	31809.4	-4.5	-66.0	Ok
139	6	-633.3	-22822.9	16592.2	-4.2	-62.8	Ok
139	6	-696.7	-22822.9	5961.5	-4.1	-60.6	Ok
139	6	-760.0	-22822.9	1128.3	-4.0	-59.4	Ok
139	6	-823.3	-22822.9	6869.8	-4.3	-63.9	Ok
139	6	-886.7	-22822.9	11841.0	-4.4	-65.0	Ok
139	6	-950.0	-22822.9	15785.3	-4.4	-65.8	Ok
139	6	-1013.3	-22822.9	17687.5	-4.5	-66.2	Ok
139	6	-1076.7	-22822.9	17881.4	-4.5	-66.3	Ok
139	6	-1140.0	-22822.9	16913.7	-4.5	-66.0	Ok
139	6	-1203.3	-22822.9	15164.8	-4.4	-65.7	Ok
139	6	-1266.7	-22822.9	12877.7	-4.4	-65.2	Ok
139	6	-1330.0	-22822.9	10405.1	-4.3	-64.7	Ok
139	6	-1393.3	-22822.9	8014.5	-4.3	-64.1	Ok
139	6	-1456.7	-22822.9	5877.3	-4.3	-63.7	Ok
139	6	-1520.0	-22822.9	4090.1	-4.2	-63.3	Ok
139	6	-1583.3	-22822.9	2682.6	-4.2	-63.0	Ok
139	6	-1646.7	-22822.9	1609.1	-4.2	-62.4	Ok
139	6	-1710.0	-22822.9	838.8	-4.2	-62.4	Ok
139	6	-1773.3	-22822.9	340.1	-4.2	-62.4	Ok
139	6	-1836.7	-22822.9	74.4	-4.2	-62.4	Ok
139	6	-1900.0	-22822.9	0.0	-4.2	-62.4	Ok

Plinto n. 7

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
-------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	--	--	--------------

141	7	0.0	-22232.3	156606.2	-6.4	-90.6	Ok
141	7	-63.3	-22232.3	148616.9	-6.3	-89.0	Ok
141	7	-126.7	-22232.3	138319.2	-6.1	-86.8	Ok
141	7	-190.0	-22232.3	126632.4	-5.9	-84.4	Ok
141	7	-253.3	-22232.3	113568.2	-5.7	-81.6	Ok
141	7	-316.7	-22232.3	98644.7	-5.5	-78.5	Ok
141	7	-380.0	-22232.3	82990.6	-5.2	-75.2	Ok
141	7	-443.3	-22232.3	67701.2	-5.0	-72.0	Ok
141	7	-506.7	-22232.3	53567.6	-4.7	-69.1	Ok
139	7	-570.0	-23089.3	33285.5	-4.6	-67.0	Ok
139	7	-633.3	-23089.3	25290.6	-4.4	-65.4	Ok
139	7	-696.7	-23089.3	18709.2	-4.3	-64.0	Ok
139	7	-760.0	-23089.3	13392.7	-4.2	-62.9	Ok
139	7	-823.3	-23089.3	8619.2	-4.4	-65.0	Ok
139	7	-886.7	-23089.3	4189.9	-4.3	-64.1	Ok
139	7	-950.0	-23089.3	266.2	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1013.3	-23089.3	2550.6	-4.3	-63.7	Ok
139	7	-1076.7	-23089.3	4339.4	-4.3	-64.1	Ok
139	7	-1140.0	-23089.3	5336.8	-4.3	-64.3	Ok
139	7	-1203.3	-23089.3	5705.1	-4.3	-64.4	Ok
139	7	-1266.7	-23089.3	5504.5	-4.3	-64.3	Ok
139	7	-1330.0	-23089.3	4927.4	-4.3	-64.2	Ok
139	7	-1393.3	-23089.3	4150.9	-4.3	-64.0	Ok
139	7	-1456.7	-23089.3	3307.1	-4.3	-63.9	Ok
139	7	-1520.0	-23089.3	2490.1	-4.3	-63.7	Ok
139	7	-1583.3	-23089.3	1760.4	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1646.7	-23089.3	1141.1	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1710.0	-23089.3	647.4	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1773.3	-23089.3	289.6	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1836.7	-23089.3	72.9	-4.2	-63.2	Ok
139	7	-1900.0	-23089.3	0.0	-4.2	-63.2	Ok

Plinto n. 8

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	8	0.0	-23152.1	162970.0	-6.7	-94.4	Ok
139	8	-63.3	-23152.1	124853.9	-6.1	-86.4	Ok
139	8	-126.7	-23152.1	89250.5	-5.5	-78.9	Ok
139	8	-190.0	-23152.1	55746.0	-4.9	-71.9	Ok
139	8	-253.3	-23152.1	25270.4	-4.4	-65.5	Ok
141	8	-316.7	-22361.7	28426.2	-4.3	-64.1	Ok
141	8	-380.0	-22361.7	38255.2	-4.5	-66.2	Ok
141	8	-443.3	-22361.7	43117.1	-4.6	-67.2	Ok
141	8	-506.7	-22361.7	44192.7	-4.6	-67.4	Ok
139	8	-570.0	-23152.1	34885.6	-4.6	-67.5	Ok
139	8	-633.3	-23152.1	34619.2	-4.6	-67.5	Ok
139	8	-696.7	-23152.1	32369.5	-4.5	-67.0	Ok
139	8	-760.0	-23152.1	28948.6	-4.5	-66.3	Ok
139	8	-823.3	-23152.1	25208.7	-4.7	-68.7	Ok
139	8	-886.7	-23152.1	21357.0	-4.6	-67.9	Ok
139	8	-950.0	-23152.1	17452.9	-4.5	-67.1	Ok
139	8	-1013.3	-23152.1	13655.3	-4.5	-66.2	Ok
139	8	-1076.7	-23152.1	10157.7	-4.4	-65.5	Ok
139	8	-1140.0	-23152.1	7055.7	-4.3	-64.8	Ok
139	8	-1203.3	-23152.1	4420.2	-4.3	-64.3	Ok
139	8	-1266.7	-23152.1	2386.7	-4.3	-63.8	Ok
139	8	-1330.0	-23152.1	934.6	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1393.3	-23152.1	16.5	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1456.7	-23152.1	557.1	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1520.0	-23152.1	778.4	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1583.3	-23152.1	774.1	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1646.7	-23152.1	640.8	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1710.0	-23152.1	442.9	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1773.3	-23152.1	235.7	-4.2	-63.3	Ok

139	8	-1836.7	-23152.1	71.3	-4.2	-63.3	Ok
139	8	-1900.0	-23152.1	0.0	-4.2	-63.3	Ok

Plinto n. 9

Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)	Stato
139	9	0.0	-23025.4	377813.1	-10.5	-142.9	Ok
139	9	-63.3	-23025.4	306666.6	-9.1	-124.8	Ok
139	9	-126.7	-23025.4	238505.5	-7.9	-109.9	Ok
139	9	-190.0	-23025.4	173162.6	-6.8	-96.2	Ok
139	9	-253.3	-23025.4	112263.6	-5.8	-83.4	Ok
139	9	-316.7	-23025.4	62032.7	-5.0	-72.9	Ok
139	9	-380.0	-23025.4	23336.9	-4.4	-64.8	Ok
141	9	-443.3	-22310.5	22464.8	-4.2	-62.7	Ok
141	9	-506.7	-22310.5	36251.4	-4.5	-65.6	Ok
141	9	-570.0	-22310.5	43736.5	-4.6	-67.2	Ok
139	9	-570.0	-23025.4	36023.7	-4.6	-67.4	Ok
139	9	-633.3	-23025.4	41910.8	-4.7	-68.7	Ok
139	9	-696.7	-23025.4	43118.4	-4.7	-68.9	Ok
139	9	-760.0	-23025.4	41219.8	-4.7	-68.5	Ok
139	9	-823.3	-23025.4	38317.3	-4.9	-71.2	Ok
139	9	-886.7	-23025.4	34940.5	-4.8	-70.4	Ok
139	9	-950.0	-23025.4	31067.2	-4.7	-69.6	Ok
139	9	-1013.3	-23025.4	26503.5	-4.7	-68.6	Ok
139	9	-1076.7	-23025.4	21659.2	-4.6	-67.6	Ok
139	9	-1140.0	-23025.4	16893.7	-4.5	-66.6	Ok
139	9	-1203.3	-23025.4	12463.7	-4.4	-65.6	Ok
139	9	-1266.7	-23025.4	8659.6	-4.4	-64.8	Ok
139	9	-1330.0	-23025.4	5597.8	-4.3	-64.2	Ok
139	9	-1393.3	-23025.4	3274.9	-4.3	-63.7	Ok
139	9	-1456.7	-23025.4	1634.3	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1520.0	-23025.4	587.4	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1583.3	-23025.4	14.0	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1646.7	-23025.4	240.0	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1710.0	-23025.4	278.3	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1773.3	-23025.4	191.9	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1836.7	-23025.4	69.8	-4.2	-63.0	Ok
139	9	-1900.0	-23025.4	0.0	-4.2	-63.0	Ok

Sezioni maggiormente sollecitate:

Pl.	Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cm ²)	Ten.SLE A (daN/cm ²)
2	139	2	0.0	-21893.0	608113.4	-16.6	-216.1

Valori massimi:

Ten.massima CLS = 16.6 daN/cm² < Ten. lim. CLS Ok
 Ten.massima acciaio = -216.1 daN/cm² < Ten. lim. acciaio Ok

Combinazioni di tipo: **SLE condizioni frequenti.**

Fessure: Wk amm. < 0.3 mm

Plinto n. 1

Cmb.	Palo	Quota(cm) (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Wk (mm)	Stato
143	1	0.0	-18607.9	425055.5	0.0000	Ok
143	1	-63.3	-18607.9	366755.0	0.0000	Ok
143	1	-126.7	-18607.9	308227.6	0.0000	Ok
143	1	-190.0	-18607.9	250284.8	0.0000	Ok
143	1	-253.3	-18607.9	194086.2	0.0000	Ok
143	1	-316.7	-18607.9	143538.0	0.0000	Ok
143	1	-380.0	-18607.9	100393.5	0.0000	Ok
143	1	-443.3	-18607.9	64983.4	0.0000	Ok
143	1	-506.7	-18607.9	37105.5	0.0000	Ok
143	1	-570.0	-18607.9	16109.3	0.0000	Ok
143	1	-633.3	-18607.9	1271.9	0.0000	Ok

143	1	-696.7	-18607.9	8197.4	0.0000	Ok
143	1	-760.0	-18607.9	13678.7	0.0000	Ok
143	1	-823.3	-18607.9	17696.6	0.0000	Ok
143	1	-886.7	-18607.9	20909.0	0.0000	Ok
143	1	-950.0	-18607.9	23089.6	0.0000	Ok
143	1	-1013.3	-18607.9	23309.8	0.0000	Ok
143	1	-1076.7	-18607.9	21981.6	0.0000	Ok
143	1	-1140.0	-18607.9	19683.7	0.0000	Ok
143	1	-1203.3	-18607.9	16820.8	0.0000	Ok
143	1	-1266.7	-18607.9	13690.4	0.0000	Ok
143	1	-1330.0	-18607.9	10630.3	0.0000	Ok
143	1	-1393.3	-18607.9	7868.2	0.0000	Ok
143	1	-1456.7	-18607.9	5533.3	0.0000	Ok
143	1	-1520.0	-18607.9	3681.2	0.0000	Ok
143	1	-1583.3	-18607.9	2299.8	0.0000	Ok
143	1	-1646.7	-18607.9	1302.9	0.0000	Ok
143	1	-1710.0	-18607.9	632.0	0.0000	Ok
143	1	-1773.3	-18607.9	231.9	0.0000	Ok
143	1	-1836.7	-18607.9	42.1	0.0000	Ok
143	1	-1900.0	-18607.9	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 10

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	10	0.0	-18975.8	379350.7	0.0000	Ok
143	10	-63.3	-18975.8	326611.1	0.0000	Ok
143	10	-126.7	-18975.8	274801.6	0.0000	Ok
143	10	-190.0	-18975.8	224827.6	0.0000	Ok
143	10	-253.3	-18975.8	178068.6	0.0000	Ok
143	10	-316.7	-18975.8	137509.6	0.0000	Ok
143	10	-380.0	-18975.8	104242.6	0.0000	Ok
143	10	-443.3	-18975.8	78355.4	0.0000	Ok
143	10	-506.7	-18975.8	59510.8	0.0000	Ok
143	10	-570.0	-18975.8	46842.1	0.0000	Ok
143	10	-633.3	-18975.8	38890.2	0.0000	Ok
143	10	-696.7	-18975.8	33716.9	0.0000	Ok
143	10	-760.0	-18975.8	29728.5	0.0000	Ok
143	10	-823.3	-18975.8	26657.3	0.0000	Ok
143	10	-886.7	-18975.8	24584.1	0.0000	Ok
143	10	-950.0	-18975.8	23282.9	0.0000	Ok
143	10	-1013.3	-18975.8	21790.1	0.0000	Ok
143	10	-1076.7	-18975.8	19839.5	0.0000	Ok
143	10	-1140.0	-18975.8	17539.0	0.0000	Ok
143	10	-1203.3	-18975.8	15029.8	0.0000	Ok
143	10	-1266.7	-18975.8	12416.2	0.0000	Ok
143	10	-1330.0	-18975.8	9884.9	0.0000	Ok
143	10	-1393.3	-18975.8	7580.4	0.0000	Ok
143	10	-1456.7	-18975.8	5590.0	0.0000	Ok
143	10	-1520.0	-18975.8	3952.7	0.0000	Ok
143	10	-1583.3	-18975.8	2661.2	0.0000	Ok
143	10	-1646.7	-18975.8	1659.9	0.0000	Ok
143	10	-1710.0	-18975.8	915.7	0.0000	Ok
143	10	-1773.3	-18975.8	403.2	0.0000	Ok
143	10	-1836.7	-18975.8	101.7	0.0000	Ok
143	10	-1900.0	-18975.8	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 11

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	11	0.0	-19250.3	243944.8	0.0000	Ok
143	11	-63.3	-19250.3	212270.7	0.0000	Ok
143	11	-126.7	-19250.3	181728.2	0.0000	Ok
143	11	-190.0	-19250.3	153079.6	0.0000	Ok
143	11	-253.3	-19250.3	127155.3	0.0000	Ok

143	11	-316.7	-19250.3	104695.3	0.0000	Ok
143	11	-380.0	-19250.3	85779.4	0.0000	Ok
143	11	-443.3	-19250.3	70181.9	0.0000	Ok
143	11	-506.7	-19250.3	57555.0	0.0000	Ok
143	11	-570.0	-19250.3	47451.7	0.0000	Ok
143	11	-633.3	-19250.3	39374.3	0.0000	Ok
143	11	-696.7	-19250.3	32795.0	0.0000	Ok
143	11	-760.0	-19250.3	27235.4	0.0000	Ok
143	11	-823.3	-19250.3	22450.9	0.0000	Ok
143	11	-886.7	-19250.3	18598.8	0.0000	Ok
143	11	-950.0	-19250.3	15911.8	0.0000	Ok
143	11	-1013.3	-19250.3	14087.9	0.0000	Ok
143	11	-1076.7	-19250.3	12648.8	0.0000	Ok
143	11	-1140.0	-19250.3	11342.8	0.0000	Ok
143	11	-1203.3	-19250.3	10048.6	0.0000	Ok
143	11	-1266.7	-19250.3	8661.2	0.0000	Ok
143	11	-1330.0	-19250.3	7222.1	0.0000	Ok
143	11	-1393.3	-19250.3	5810.7	0.0000	Ok
143	11	-1456.7	-19250.3	4497.0	0.0000	Ok
143	11	-1520.0	-19250.3	3331.2	0.0000	Ok
143	11	-1583.3	-19250.3	2339.8	0.0000	Ok
143	11	-1646.7	-19250.3	1518.1	0.0000	Ok
143	11	-1710.0	-19250.3	868.2	0.0000	Ok
143	11	-1773.3	-19250.3	394.6	0.0000	Ok
143	11	-1836.7	-19250.3	102.3	0.0000	Ok
143	11	-1900.0	-19250.3	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 12

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	12	0.0	-19400.0	56703.8	0.0000	Ok
143	12	-63.3	-19400.0	56031.4	0.0000	Ok
143	12	-126.7	-19400.0	58750.2	0.0000	Ok
143	12	-190.0	-19400.0	63312.5	0.0000	Ok
143	12	-253.3	-19400.0	67830.3	0.0000	Ok
143	12	-316.7	-19400.0	69008.2	0.0000	Ok
143	12	-380.0	-19400.0	66735.5	0.0000	Ok
143	12	-443.3	-19400.0	61901.5	0.0000	Ok
143	12	-506.7	-19400.0	55442.3	0.0000	Ok
143	12	-570.0	-19400.0	48188.9	0.0000	Ok
143	12	-633.3	-19400.0	40778.6	0.0000	Ok
143	12	-696.7	-19400.0	33681.3	0.0000	Ok
143	12	-760.0	-19400.0	27146.1	0.0000	Ok
143	12	-823.3	-19400.0	20963.6	0.0000	Ok
143	12	-886.7	-19400.0	15086.2	0.0000	Ok
143	12	-950.0	-19400.0	9745.0	0.0000	Ok
143	12	-1013.3	-19400.0	5641.3	0.0000	Ok
143	12	-1076.7	-19400.0	3150.3	0.0000	Ok
143	12	-1140.0	-19400.0	2812.1	0.0000	Ok
143	12	-1203.3	-19400.0	3606.5	0.0000	Ok
143	12	-1266.7	-19400.0	4141.8	0.0000	Ok
143	12	-1330.0	-19400.0	4203.8	0.0000	Ok
143	12	-1393.3	-19400.0	3897.3	0.0000	Ok
143	12	-1456.7	-19400.0	3355.8	0.0000	Ok
143	12	-1520.0	-19400.0	2696.6	0.0000	Ok
143	12	-1583.3	-19400.0	2014.3	0.0000	Ok
143	12	-1646.7	-19400.0	1373.7	0.0000	Ok
143	12	-1710.0	-19400.0	818.6	0.0000	Ok
143	12	-1773.3	-19400.0	385.0	0.0000	Ok
143	12	-1836.7	-19400.0	103.0	0.0000	Ok
143	12	-1900.0	-19400.0	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 129

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
-------------	-------------	------------------	----------	----------	-----------	--------------

	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	129	0.0	-18865.1	288630.2	0.0000	Ok
143	129	-63.3	-18865.1	237384.3	0.0000	Ok
143	129	-126.7	-18865.1	187906.9	0.0000	Ok
143	129	-190.0	-18865.1	140213.0	0.0000	Ok
143	129	-253.3	-18865.1	95448.8	0.0000	Ok
143	129	-316.7	-18865.1	57927.0	0.0000	Ok
143	129	-380.0	-18865.1	28421.1	0.0000	Ok
143	129	-443.3	-18865.1	6314.3	0.0000	Ok
143	129	-506.7	-18865.1	9278.5	0.0000	Ok
143	129	-570.0	-18865.1	19428.0	0.0000	Ok
143	129	-633.3	-18865.1	25099.1	0.0000	Ok
143	129	-696.7	-18865.1	27180.4	0.0000	Ok
143	129	-760.0	-18865.1	26818.4	0.0000	Ok
143	129	-823.3	-18865.1	25641.6	0.0000	Ok
143	129	-886.7	-18865.1	24063.7	0.0000	Ok
143	129	-950.0	-18865.1	22038.9	0.0000	Ok
143	129	-1013.3	-18865.1	19317.5	0.0000	Ok
143	129	-1076.7	-18865.1	16205.7	0.0000	Ok
143	129	-1140.0	-18865.1	13002.8	0.0000	Ok
143	129	-1203.3	-18865.1	9921.5	0.0000	Ok
143	129	-1266.7	-18865.1	7179.6	0.0000	Ok
143	129	-1330.0	-18865.1	4895.4	0.0000	Ok
143	129	-1393.3	-18865.1	3099.6	0.0000	Ok
143	129	-1456.7	-18865.1	1776.4	0.0000	Ok
143	129	-1520.0	-18865.1	880.3	0.0000	Ok
143	129	-1583.3	-18865.1	337.1	0.0000	Ok
143	129	-1646.7	-18865.1	41.4	0.0000	Ok
143	129	-1710.0	-18865.1	77.6	0.0000	Ok
143	129	-1773.3	-18865.1	82.6	0.0000	Ok
143	129	-1836.7	-18865.1	36.1	0.0000	Ok
143	129	-1900.0	-18865.1	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 13

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	13	0.0	-19401.8	136038.0	0.0000	Ok
143	13	-63.3	-19401.8	111385.8	0.0000	Ok
143	13	-126.7	-19401.8	91154.4	0.0000	Ok
143	13	-190.0	-19401.8	76404.8	0.0000	Ok
143	13	-253.3	-19401.8	68242.9	0.0000	Ok
143	13	-316.7	-19401.8	64423.2	0.0000	Ok
143	13	-380.0	-19401.8	61712.4	0.0000	Ok
143	13	-443.3	-19401.8	58453.7	0.0000	Ok
143	13	-506.7	-19401.8	54168.7	0.0000	Ok
143	13	-570.0	-19401.8	48988.5	0.0000	Ok
143	13	-633.3	-19401.8	43218.7	0.0000	Ok
143	13	-696.7	-19401.8	37191.5	0.0000	Ok
143	13	-760.0	-19401.8	31224.3	0.0000	Ok
143	13	-823.3	-19401.8	25473.1	0.0000	Ok
143	13	-886.7	-19401.8	20021.6	0.0000	Ok
143	13	-950.0	-19401.8	15087.1	0.0000	Ok
143	13	-1013.3	-19401.8	11087.3	0.0000	Ok
143	13	-1076.7	-19401.8	8097.7	0.0000	Ok
143	13	-1140.0	-19401.8	6093.2	0.0000	Ok
143	13	-1203.3	-19401.8	4993.3	0.0000	Ok
143	13	-1266.7	-19401.8	4454.2	0.0000	Ok
143	13	-1330.0	-19401.8	4065.1	0.0000	Ok
143	13	-1393.3	-19401.8	3627.5	0.0000	Ok
143	13	-1456.7	-19401.8	3098.5	0.0000	Ok
143	13	-1520.0	-19401.8	2503.3	0.0000	Ok
143	13	-1583.3	-19401.8	1890.5	0.0000	Ok
143	13	-1646.7	-19401.8	1307.2	0.0000	Ok
143	13	-1710.0	-19401.8	791.5	0.0000	Ok

143	13	-1773.3	-19401.8	378.9	0.0000	Ok
143	13	-1836.7	-19401.8	103.7	0.0000	Ok
143	13	-1900.0	-19401.8	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 130

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	130	0.0	-18836.3	284871.5	0.0000	Ok
143	130	-63.3	-18836.3	236738.5	0.0000	Ok
143	130	-126.7	-18836.3	191641.5	0.0000	Ok
143	130	-190.0	-18836.3	150349.9	0.0000	Ok
143	130	-253.3	-18836.3	115009.3	0.0000	Ok
143	130	-316.7	-18836.3	88827.0	0.0000	Ok
143	130	-380.0	-18836.3	71492.8	0.0000	Ok
143	130	-443.3	-18836.3	61015.6	0.0000	Ok
143	130	-506.7	-18836.3	54725.4	0.0000	Ok
143	130	-570.0	-18836.3	50263.9	0.0000	Ok
143	130	-633.3	-18836.3	46122.6	0.0000	Ok
143	130	-696.7	-18836.3	41581.5	0.0000	Ok
143	130	-760.0	-18836.3	36607.6	0.0000	Ok
143	130	-823.3	-18836.3	31744.4	0.0000	Ok
143	130	-886.7	-18836.3	27217.2	0.0000	Ok
143	130	-950.0	-18836.3	23118.3	0.0000	Ok
143	130	-1013.3	-18836.3	19354.5	0.0000	Ok
143	130	-1076.7	-18836.3	15934.5	0.0000	Ok
143	130	-1140.0	-18836.3	12900.0	0.0000	Ok
143	130	-1203.3	-18836.3	10292.2	0.0000	Ok
143	130	-1266.7	-18836.3	8122.8	0.0000	Ok
143	130	-1330.0	-18836.3	6348.9	0.0000	Ok
143	130	-1393.3	-18836.3	4910.3	0.0000	Ok
143	130	-1456.7	-18836.3	3744.6	0.0000	Ok
143	130	-1520.0	-18836.3	2793.0	0.0000	Ok
143	130	-1583.3	-18836.3	2005.6	0.0000	Ok
143	130	-1646.7	-18836.3	1345.3	0.0000	Ok
143	130	-1710.0	-18836.3	802.2	0.0000	Ok
143	130	-1773.3	-18836.3	382.8	0.0000	Ok
143	130	-1836.7	-18836.3	105.7	0.0000	Ok
143	130	-1900.0	-18836.3	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 14

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	14	0.0	-19271.3	284122.3	0.0000	Ok
143	14	-63.3	-19271.3	235941.7	0.0000	Ok
143	14	-126.7	-19271.3	190777.6	0.0000	Ok
143	14	-190.0	-19271.3	149383.4	0.0000	Ok
143	14	-253.3	-19271.3	113907.5	0.0000	Ok
143	14	-316.7	-19271.3	87637.1	0.0000	Ok
143	14	-380.0	-19271.3	70322.2	0.0000	Ok
143	14	-443.3	-19271.3	59983.7	0.0000	Ok
143	14	-506.7	-19271.3	53900.2	0.0000	Ok
143	14	-570.0	-19271.3	49647.2	0.0000	Ok
143	14	-633.3	-19271.3	45679.1	0.0000	Ok
143	14	-696.7	-19271.3	41267.8	0.0000	Ok
143	14	-760.0	-19271.3	36389.1	0.0000	Ok
143	14	-823.3	-19271.3	31603.0	0.0000	Ok
143	14	-886.7	-19271.3	27136.5	0.0000	Ok
143	14	-950.0	-19271.3	23076.7	0.0000	Ok
143	14	-1013.3	-19271.3	19327.7	0.0000	Ok
143	14	-1076.7	-19271.3	15906.2	0.0000	Ok
143	14	-1140.0	-19271.3	12860.9	0.0000	Ok
143	14	-1203.3	-19271.3	10238.5	0.0000	Ok
143	14	-1266.7	-19271.3	8057.5	0.0000	Ok
143	14	-1330.0	-19271.3	6278.8	0.0000	Ok

143	14	-1393.3	-19271.3	4842.8	0.0000	Ok
143	14	-1456.7	-19271.3	3685.7	0.0000	Ok
143	14	-1520.0	-19271.3	2746.0	0.0000	Ok
143	14	-1583.3	-19271.3	1971.4	0.0000	Ok
143	14	-1646.7	-19271.3	1322.9	0.0000	Ok
143	14	-1710.0	-19271.3	789.5	0.0000	Ok
143	14	-1773.3	-19271.3	377.2	0.0000	Ok
143	14	-1836.7	-19271.3	104.3	0.0000	Ok
143	14	-1900.0	-19271.3	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 161

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	161	0.0	-18255.3	340365.9	0.0000	Ok
143	161	-63.3	-18255.3	295242.2	0.0000	Ok
143	161	-126.7	-18255.3	249679.4	0.0000	Ok
143	161	-190.0	-18255.3	204399.2	0.0000	Ok
143	161	-253.3	-18255.3	160281.9	0.0000	Ok
143	161	-316.7	-18255.3	120233.2	0.0000	Ok
143	161	-380.0	-18255.3	85713.0	0.0000	Ok
143	161	-443.3	-18255.3	57098.6	0.0000	Ok
143	161	-506.7	-18255.3	34328.3	0.0000	Ok
143	161	-570.0	-18255.3	16965.5	0.0000	Ok
143	161	-633.3	-18255.3	4494.7	0.0000	Ok
143	161	-696.7	-18255.3	3670.2	0.0000	Ok
143	161	-760.0	-18255.3	8606.2	0.0000	Ok
143	161	-823.3	-18255.3	12346.4	0.0000	Ok
143	161	-886.7	-18255.3	15422.1	0.0000	Ok
143	161	-950.0	-18255.3	17637.6	0.0000	Ok
143	161	-1013.3	-18255.3	18198.3	0.0000	Ok
143	161	-1076.7	-18255.3	17430.6	0.0000	Ok
143	161	-1140.0	-18255.3	15810.5	0.0000	Ok
143	161	-1203.3	-18255.3	13670.3	0.0000	Ok
143	161	-1266.7	-18255.3	11246.1	0.0000	Ok
143	161	-1330.0	-18255.3	8823.3	0.0000	Ok
143	161	-1393.3	-18255.3	6600.8	0.0000	Ok
143	161	-1456.7	-18255.3	4696.1	0.0000	Ok
143	161	-1520.0	-18255.3	3164.5	0.0000	Ok
143	161	-1583.3	-18255.3	2005.6	0.0000	Ok
143	161	-1646.7	-18255.3	1156.2	0.0000	Ok
143	161	-1710.0	-18255.3	573.9	0.0000	Ok
143	161	-1773.3	-18255.3	217.8	0.0000	Ok
143	161	-1836.7	-18255.3	42.4	0.0000	Ok
143	161	-1900.0	-18255.3	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 162

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	162	0.0	-18284.2	344137.5	0.0000	Ok
143	162	-63.3	-18284.2	297099.8	0.0000	Ok
143	162	-126.7	-18284.2	250913.3	0.0000	Ok
143	162	-190.0	-18284.2	206448.8	0.0000	Ok
143	162	-253.3	-18284.2	164938.0	0.0000	Ok
143	162	-316.7	-18284.2	128842.2	0.0000	Ok
143	162	-380.0	-18284.2	99063.6	0.0000	Ok
143	162	-443.3	-18284.2	75645.2	0.0000	Ok
143	162	-506.7	-18284.2	58247.5	0.0000	Ok
143	162	-570.0	-18284.2	46098.9	0.0000	Ok
143	162	-633.3	-18284.2	38011.0	0.0000	Ok
143	162	-696.7	-18284.2	32461.4	0.0000	Ok
143	162	-760.0	-18284.2	28149.8	0.0000	Ok
143	162	-823.3	-18284.2	24784.0	0.0000	Ok
143	162	-886.7	-18284.2	22463.7	0.0000	Ok
143	162	-950.0	-18284.2	21044.2	0.0000	Ok

143	162	-1013.3	-18284.2	19645.8	0.0000	Ok
143	162	-1076.7	-18284.2	17930.9	0.0000	Ok
143	162	-1140.0	-18284.2	15935.2	0.0000	Ok
143	162	-1203.3	-18284.2	13753.2	0.0000	Ok
143	162	-1266.7	-18284.2	11452.2	0.0000	Ok
143	162	-1330.0	-18284.2	9193.7	0.0000	Ok
143	162	-1393.3	-18284.2	7111.2	0.0000	Ok
143	162	-1456.7	-18284.2	5290.3	0.0000	Ok
143	162	-1520.0	-18284.2	3772.9	0.0000	Ok
143	162	-1583.3	-18284.2	2560.3	0.0000	Ok
143	162	-1646.7	-18284.2	1608.7	0.0000	Ok
143	162	-1710.0	-18284.2	893.2	0.0000	Ok
143	162	-1773.3	-18284.2	395.3	0.0000	Ok
143	162	-1836.7	-18284.2	100.1	0.0000	Ok
143	162	-1900.0	-18284.2	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 2

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	2	0.0	-18628.1	430731.7	0.0000	Ok
143	2	-63.3	-18628.1	370097.1	0.0000	Ok
143	2	-126.7	-18628.1	310371.2	0.0000	Ok
143	2	-190.0	-18628.1	252502.7	0.0000	Ok
143	2	-253.3	-18628.1	198028.9	0.0000	Ok
143	2	-316.7	-18628.1	150660.7	0.0000	Ok
143	2	-380.0	-18628.1	111812.1	0.0000	Ok
143	2	-443.3	-18628.1	81710.5	0.0000	Ok
143	2	-506.7	-18628.1	60158.8	0.0000	Ok
143	2	-570.0	-18628.1	46356.1	0.0000	Ok
143	2	-633.3	-18628.1	38576.7	0.0000	Ok
143	2	-696.7	-18628.1	34166.7	0.0000	Ok
143	2	-760.0	-18628.1	30928.8	0.0000	Ok
143	2	-823.3	-18628.1	28568.6	0.0000	Ok
143	2	-886.7	-18628.1	27119.1	0.0000	Ok
143	2	-950.0	-18628.1	26217.3	0.0000	Ok
143	2	-1013.3	-18628.1	24752.8	0.0000	Ok
143	2	-1076.7	-18628.1	22569.7	0.0000	Ok
143	2	-1140.0	-18628.1	19892.8	0.0000	Ok
143	2	-1203.3	-18628.1	16939.8	0.0000	Ok
143	2	-1266.7	-18628.1	13876.5	0.0000	Ok
143	2	-1330.0	-18628.1	10937.2	0.0000	Ok
143	2	-1393.3	-18628.1	8291.2	0.0000	Ok
143	2	-1456.7	-18628.1	6035.6	0.0000	Ok
143	2	-1520.0	-18628.1	4208.6	0.0000	Ok
143	2	-1583.3	-18628.1	2793.7	0.0000	Ok
143	2	-1646.7	-18628.1	1717.4	0.0000	Ok
143	2	-1710.0	-18628.1	933.6	0.0000	Ok
143	2	-1773.3	-18628.1	405.4	0.0000	Ok
143	2	-1836.7	-18628.1	101.0	0.0000	Ok
143	2	-1900.0	-18628.1	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 3

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	3	0.0	-19077.6	354612.0	0.0000	Ok
143	3	-63.3	-19077.6	293080.9	0.0000	Ok
143	3	-126.7	-19077.6	233486.7	0.0000	Ok
143	3	-190.0	-19077.6	175913.7	0.0000	Ok
143	3	-253.3	-19077.6	121726.1	0.0000	Ok
143	3	-316.7	-19077.6	76018.9	0.0000	Ok
143	3	-380.0	-19077.6	39793.4	0.0000	Ok
143	3	-443.3	-19077.6	12395.3	0.0000	Ok
143	3	-506.7	-19077.6	7171.4	0.0000	Ok
143	3	-570.0	-19077.6	20144.9	0.0000	Ok

143	3	-633.3	-19077.6	27652.6	0.0000	Ok
143	3	-696.7	-19077.6	30743.1	0.0000	Ok
143	3	-760.0	-19077.6	30799.2	0.0000	Ok
143	3	-823.3	-19077.6	29832.3	0.0000	Ok
143	3	-886.7	-19077.6	28354.8	0.0000	Ok
143	3	-950.0	-19077.6	26297.0	0.0000	Ok
143	3	-1013.3	-19077.6	23305.6	0.0000	Ok
143	3	-1076.7	-19077.6	19753.4	0.0000	Ok
143	3	-1140.0	-19077.6	16019.8	0.0000	Ok
143	3	-1203.3	-19077.6	12373.6	0.0000	Ok
143	3	-1266.7	-19077.6	9080.5	0.0000	Ok
143	3	-1330.0	-19077.6	6299.5	0.0000	Ok
143	3	-1393.3	-19077.6	4083.3	0.0000	Ok
143	3	-1456.7	-19077.6	2425.5	0.0000	Ok
143	3	-1520.0	-19077.6	1280.1	0.0000	Ok
143	3	-1583.3	-19077.6	564.3	0.0000	Ok
143	3	-1646.7	-19077.6	154.3	0.0000	Ok
143	3	-1710.0	-19077.6	33.2	0.0000	Ok
143	3	-1773.3	-19077.6	72.1	0.0000	Ok
143	3	-1836.7	-19077.6	36.4	0.0000	Ok
143	3	-1900.0	-19077.6	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 4

Cmb.	Palo (cm)	Quota(cm) (daN)	N (daN cm)	M (mm)	Wk	Stato
143	4	0.0	-19057.4	348952.1	0.0000	Ok
143	4	-63.3	-19057.4	290720.7	0.0000	Ok
143	4	-126.7	-19057.4	235365.7	0.0000	Ok
143	4	-190.0	-19057.4	183592.3	0.0000	Ok
143	4	-253.3	-19057.4	137616.6	0.0000	Ok
143	4	-316.7	-19057.4	101853.3	0.0000	Ok
143	4	-380.0	-19057.4	77036.2	0.0000	Ok
143	4	-443.3	-19057.4	62036.1	0.0000	Ok
143	4	-506.7	-19057.4	54204.6	0.0000	Ok
143	4	-570.0	-19057.4	50106.4	0.0000	Ok
143	4	-633.3	-19057.4	46998.8	0.0000	Ok
143	4	-696.7	-19057.4	43403.9	0.0000	Ok
143	4	-760.0	-19057.4	39058.2	0.0000	Ok
143	4	-823.3	-19057.4	34711.4	0.0000	Ok
143	4	-886.7	-19057.4	30640.6	0.0000	Ok
143	4	-950.0	-19057.4	26856.7	0.0000	Ok
143	4	-1013.3	-19057.4	23073.7	0.0000	Ok
143	4	-1076.7	-19057.4	19351.9	0.0000	Ok
143	4	-1140.0	-19057.4	15828.6	0.0000	Ok
143	4	-1203.3	-19057.4	12622.3	0.0000	Ok
143	4	-1266.7	-19057.4	9831.3	0.0000	Ok
143	4	-1330.0	-19057.4	7494.6	0.0000	Ok
143	4	-1393.3	-19057.4	5601.1	0.0000	Ok
143	4	-1456.7	-19057.4	4109.1	0.0000	Ok
143	4	-1520.0	-19057.4	2954.5	0.0000	Ok
143	4	-1583.3	-19057.4	2061.0	0.0000	Ok
143	4	-1646.7	-19057.4	1353.9	0.0000	Ok
143	4	-1710.0	-19057.4	797.4	0.0000	Ok
143	4	-1773.3	-19057.4	378.9	0.0000	Ok
143	4	-1836.7	-19057.4	105.0	0.0000	Ok
143	4	-1900.0	-19057.4	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 5

Cmb.	Palo (cm)	Quota(cm) (daN)	N (daN cm)	M (mm)	Wk	Stato
143	5	0.0	-18963.0	372187.9	0.0000	Ok
143	5	-63.3	-18963.0	321962.5	0.0000	Ok
143	5	-126.7	-18963.0	271402.5	0.0000	Ok
143	5	-190.0	-18963.0	221256.5	0.0000	Ok

143	5	-253.3	-18963.0	172514.4	0.0000	Ok
143	5	-316.7	-18963.0	128479.2	0.0000	Ok
143	5	-380.0	-18963.0	90715.7	0.0000	Ok
143	5	-443.3	-18963.0	59572.9	0.0000	Ok
143	5	-506.7	-18963.0	34926.5	0.0000	Ok
143	5	-570.0	-18963.0	16251.5	0.0000	Ok
143	5	-633.3	-18963.0	2948.4	0.0000	Ok
143	5	-696.7	-18963.0	5650.4	0.0000	Ok
143	5	-760.0	-18963.0	10738.6	0.0000	Ok
143	5	-823.3	-18963.0	14532.7	0.0000	Ok
143	5	-886.7	-18963.0	17611.2	0.0000	Ok
143	5	-950.0	-18963.0	19768.3	0.0000	Ok
143	5	-1013.3	-18963.0	20164.0	0.0000	Ok
143	5	-1076.7	-18963.0	19157.2	0.0000	Ok
143	5	-1140.0	-18963.0	17261.2	0.0000	Ok
143	5	-1203.3	-18963.0	14834.7	0.0000	Ok
143	5	-1266.7	-18963.0	12137.2	0.0000	Ok
143	5	-1330.0	-18963.0	9472.2	0.0000	Ok
143	5	-1393.3	-18963.0	7048.1	0.0000	Ok
143	5	-1456.7	-18963.0	4985.1	0.0000	Ok
143	5	-1520.0	-18963.0	3337.7	0.0000	Ok
143	5	-1583.3	-18963.0	2100.3	0.0000	Ok
143	5	-1646.7	-18963.0	1200.4	0.0000	Ok
143	5	-1710.0	-18963.0	589.2	0.0000	Ok
143	5	-1773.3	-18963.0	220.0	0.0000	Ok
143	5	-1836.7	-18963.0	41.5	0.0000	Ok
143	5	-1900.0	-18963.0	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 6

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	6	0.0	-19244.2	235820.1	0.0000	Ok
143	6	-63.3	-19244.2	206553.1	0.0000	Ok
143	6	-126.7	-19244.2	176652.7	0.0000	Ok
143	6	-190.0	-19244.2	146710.6	0.0000	Ok
143	6	-253.3	-19244.2	117275.2	0.0000	Ok
143	6	-316.7	-19244.2	90075.4	0.0000	Ok
143	6	-380.0	-19244.2	66194.1	0.0000	Ok
143	6	-443.3	-19244.2	46036.9	0.0000	Ok
143	6	-506.7	-19244.2	29689.0	0.0000	Ok
143	6	-570.0	-19244.2	16955.7	0.0000	Ok
143	6	-633.3	-19244.2	7561.1	0.0000	Ok
143	6	-696.7	-19244.2	1159.3	0.0000	Ok
143	6	-760.0	-19244.2	2960.2	0.0000	Ok
143	6	-823.3	-19244.2	6220.4	0.0000	Ok
143	6	-886.7	-19244.2	8995.3	0.0000	Ok
143	6	-950.0	-19244.2	11130.7	0.0000	Ok
143	6	-1013.3	-19244.2	12010.9	0.0000	Ok
143	6	-1076.7	-19244.2	11857.6	0.0000	Ok
143	6	-1140.0	-19244.2	11016.4	0.0000	Ok
143	6	-1203.3	-19244.2	9728.4	0.0000	Ok
143	6	-1266.7	-19244.2	8154.4	0.0000	Ok
143	6	-1330.0	-19244.2	6511.0	0.0000	Ok
143	6	-1393.3	-19244.2	4957.6	0.0000	Ok
143	6	-1456.7	-19244.2	3593.0	0.0000	Ok
143	6	-1520.0	-19244.2	2469.9	0.0000	Ok
143	6	-1583.3	-19244.2	1599.3	0.0000	Ok
143	6	-1646.7	-19244.2	945.5	0.0000	Ok
143	6	-1710.0	-19244.2	484.4	0.0000	Ok
143	6	-1773.3	-19244.2	192.0	0.0000	Ok
143	6	-1836.7	-19244.2	40.5	0.0000	Ok
143	6	-1900.0	-19244.2	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 7

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	7	0.0	-19400.0	48274.7	0.0000	Ok
143	7	-63.3	-19400.0	47883.3	0.0000	Ok
143	7	-126.7	-19400.0	46438.7	0.0000	Ok
143	7	-190.0	-19400.0	44319.5	0.0000	Ok
143	7	-253.3	-19400.0	41465.6	0.0000	Ok
143	7	-316.7	-19400.0	37433.5	0.0000	Ok
143	7	-380.0	-19400.0	32645.2	0.0000	Ok
143	7	-443.3	-19400.0	27587.8	0.0000	Ok
143	7	-506.7	-19400.0	22638.0	0.0000	Ok
143	7	-570.0	-19400.0	18058.2	0.0000	Ok
143	7	-633.3	-19400.0	14019.4	0.0000	Ok
143	7	-696.7	-19400.0	10620.0	0.0000	Ok
143	7	-760.0	-19400.0	7814.8	0.0000	Ok
143	7	-823.3	-19400.0	5271.6	0.0000	Ok
143	7	-886.7	-19400.0	2897.7	0.0000	Ok
143	7	-950.0	-19400.0	776.6	0.0000	Ok
143	7	-1013.3	-19400.0	782.7	0.0000	Ok
143	7	-1076.7	-19400.0	1812.9	0.0000	Ok
143	7	-1140.0	-19400.0	2429.7	0.0000	Ok
143	7	-1203.3	-19400.0	2712.3	0.0000	Ok
143	7	-1266.7	-19400.0	2686.1	0.0000	Ok
143	7	-1330.0	-19400.0	2448.7	0.0000	Ok
143	7	-1393.3	-19400.0	2092.4	0.0000	Ok
143	7	-1456.7	-19400.0	1687.1	0.0000	Ok
143	7	-1520.0	-19400.0	1283.5	0.0000	Ok
143	7	-1583.3	-19400.0	915.7	0.0000	Ok
143	7	-1646.7	-19400.0	598.7	0.0000	Ok
143	7	-1710.0	-19400.0	342.6	0.0000	Ok
143	7	-1773.3	-19400.0	154.6	0.0000	Ok
143	7	-1836.7	-19400.0	39.4	0.0000	Ok
143	7	-1900.0	-19400.0	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 8

Cmb.	Palo	Quota(cm)	N	M	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(mm)		
143	8	0.0	-19408.0	144128.8	0.0000	Ok
143	8	-63.3	-19408.0	114897.4	0.0000	Ok
143	8	-126.7	-19408.0	87149.7	0.0000	Ok
143	8	-190.0	-19408.0	60725.7	0.0000	Ok
143	8	-253.3	-19408.0	36309.8	0.0000	Ok
143	8	-316.7	-19408.0	16574.3	0.0000	Ok
143	8	-380.0	-19408.0	1775.1	0.0000	Ok
143	8	-443.3	-19408.0	8658.6	0.0000	Ok
143	8	-506.7	-19408.0	15402.3	0.0000	Ok
143	8	-570.0	-19408.0	19187.4	0.0000	Ok
143	8	-633.3	-19408.0	20643.5	0.0000	Ok
143	8	-696.7	-19408.0	20324.4	0.0000	Ok
143	8	-760.0	-19408.0	18867.9	0.0000	Ok
143	8	-823.3	-19408.0	17060.4	0.0000	Ok
143	8	-886.7	-19408.0	15098.1	0.0000	Ok
143	8	-950.0	-19408.0	12992.0	0.0000	Ok
143	8	-1013.3	-19408.0	10736.2	0.0000	Ok
143	8	-1076.7	-19408.0	8492.0	0.0000	Ok
143	8	-1140.0	-19408.0	6379.5	0.0000	Ok
143	8	-1203.3	-19408.0	4485.6	0.0000	Ok
143	8	-1266.7	-19408.0	2923.9	0.0000	Ok
143	8	-1330.0	-19408.0	1718.9	0.0000	Ok
143	8	-1393.3	-19408.0	847.1	0.0000	Ok
143	8	-1456.7	-19408.0	268.2	0.0000	Ok
143	8	-1520.0	-19408.0	66.3	0.0000	Ok
143	8	-1583.3	-19408.0	214.2	0.0000	Ok
143	8	-1646.7	-19408.0	242.8	0.0000	Ok

143	8	-1710.0	-19408.0	197.0	0.0000	Ok
143	8	-1773.3	-19408.0	116.3	0.0000	Ok
143	8	-1836.7	-19408.0	38.2	0.0000	Ok
143	8	-1900.0	-19408.0	0.0	0.0000	Ok

Plinto n. 9

Cmb.	Palo (cm)	Quota(cm) (daN)	N (daN cm)	M (mm)	Wk	Stato
143	9	0.0	-19284.1	291263.7	0.0000	Ok
143	9	-63.3	-19284.1	239419.8	0.0000	Ok
143	9	-126.7	-19284.1	189382.0	0.0000	Ok
143	9	-190.0	-19284.1	141159.6	0.0000	Ok
143	9	-253.3	-19284.1	95913.1	0.0000	Ok
143	9	-316.7	-19284.1	58013.1	0.0000	Ok
143	9	-380.0	-19284.1	28235.6	0.0000	Ok
143	9	-443.3	-19284.1	5948.9	0.0000	Ok
143	9	-506.7	-19284.1	9748.8	0.0000	Ok
143	9	-570.0	-19284.1	19945.0	0.0000	Ok
143	9	-633.3	-19284.1	25618.6	0.0000	Ok
143	9	-696.7	-19284.1	27670.3	0.0000	Ok
143	9	-760.0	-19284.1	27259.2	0.0000	Ok
143	9	-823.3	-19284.1	26028.0	0.0000	Ok
143	9	-886.7	-19284.1	24393.7	0.0000	Ok
143	9	-950.0	-19284.1	22311.2	0.0000	Ok
143	9	-1013.3	-19284.1	19532.8	0.0000	Ok
143	9	-1076.7	-19284.1	16367.8	0.0000	Ok
143	9	-1140.0	-19284.1	13117.4	0.0000	Ok
143	9	-1203.3	-19284.1	9995.2	0.0000	Ok
143	9	-1266.7	-19284.1	7221.4	0.0000	Ok
143	9	-1330.0	-19284.1	4914.1	0.0000	Ok
143	9	-1393.3	-19284.1	3102.8	0.0000	Ok
143	9	-1456.7	-19284.1	1770.4	0.0000	Ok
143	9	-1520.0	-19284.1	870.2	0.0000	Ok
143	9	-1583.3	-19284.1	326.4	0.0000	Ok
143	9	-1646.7	-19284.1	32.4	0.0000	Ok
143	9	-1710.0	-19284.1	84.0	0.0000	Ok
143	9	-1773.3	-19284.1	86.1	0.0000	Ok
143	9	-1836.7	-19284.1	37.2	0.0000	Ok
143	9	-1900.0	-19284.1	0.0	0.0000	Ok

Sezioni maggiormente sollecitate:

PI.	Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Wk (mm)
2	143	2	0.0	-18628.1	430731.7	0.0000

Valori massimi:

Fessure Wk massima = 0.0 mm < Wk amm. Ok

Combinazioni di tipo: **SLE condizioni quasi permanenti.**

Tensione lim. CLS = 112.1 daN/cm²

Fessure: Wk amm. < 0.2 mm

Plinto n. 1

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	1	0.0	-11654.7	48519.1	-2.8	0.0000	Ok
145	1	-63.3	-11654.7	41064.5	-2.7	0.0000	Ok
145	1	-126.7	-11654.7	33715.8	-2.6	0.0000	Ok
145	1	-190.0	-11654.7	26529.1	-2.5	0.0000	Ok
145	1	-253.3	-11654.7	19661.1	-2.3	0.0000	Ok
145	1	-316.7	-11654.7	13671.8	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-380.0	-11654.7	8732.6	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-443.3	-11654.7	4823.6	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-506.7	-11654.7	1870.4	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-570.0	-11654.7	244.5	-2.0	0.0000	Ok

145	1	-633.3	-11654.7	1636.0	-2.0	0.0000	Ok
145	1	-696.7	-11654.7	2418.5	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-760.0	-11654.7	2764.0	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-823.3	-11654.7	2954.7	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-886.7	-11654.7	3063.5	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-950.0	-11654.7	3072.0	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1013.3	-11654.7	2900.1	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1076.7	-11654.7	2596.9	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1140.0	-11654.7	2221.9	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1203.3	-11654.7	1817.1	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1266.7	-11654.7	1417.5	-2.2	0.0000	Ok
145	1	-1330.0	-11654.7	1054.1	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1393.3	-11654.7	744.2	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1456.7	-11654.7	495.7	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1520.0	-11654.7	309.1	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1583.3	-11654.7	178.5	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1646.7	-11654.7	90.9	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1710.0	-11654.7	37.4	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1773.3	-11654.7	10.0	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1836.7	-11654.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	1	-1900.0	-11654.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 10

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	10	0.0	-11691.7	45365.4	-2.8	0.0000	Ok
145	10	-63.3	-11691.7	38383.8	-2.7	0.0000	Ok
145	10	-126.7	-11691.7	31503.1	-2.5	0.0000	Ok
145	10	-190.0	-11691.7	24775.2	-2.4	0.0000	Ok
145	10	-253.3	-11691.7	18347.1	-2.3	0.0000	Ok
145	10	-316.7	-11691.7	12743.9	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-380.0	-11691.7	8125.5	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-443.3	-11691.7	4472.5	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-506.7	-11691.7	1714.6	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-570.0	-11691.7	258.7	-2.0	0.0000	Ok
145	10	-633.3	-11691.7	1555.4	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-696.7	-11691.7	2282.8	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-760.0	-11691.7	2601.8	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-823.3	-11691.7	2776.2	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-886.7	-11691.7	2874.2	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-950.0	-11691.7	2878.6	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1013.3	-11691.7	2715.1	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1076.7	-11691.7	2429.4	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1140.0	-11691.7	2077.1	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1203.3	-11691.7	1697.5	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1266.7	-11691.7	1323.3	-2.2	0.0000	Ok
145	10	-1330.0	-11691.7	983.2	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1393.3	-11691.7	693.6	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1456.7	-11691.7	461.5	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1520.0	-11691.7	287.4	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1583.3	-11691.7	165.7	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1646.7	-11691.7	84.1	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1710.0	-11691.7	34.4	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1773.3	-11691.7	9.1	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1836.7	-11691.7	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	10	-1900.0	-11691.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 11

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	11	0.0	-11720.2	27097.6	-2.5	0.0000	Ok
145	11	-63.3	-11720.2	22923.2	-2.4	0.0000	Ok
145	11	-126.7	-11720.2	18809.9	-2.3	0.0000	Ok
145	11	-190.0	-11720.2	14788.3	-2.3	0.0000	Ok

145	11	-253.3	-11720.2	10946.4	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-316.7	-11720.2	7598.4	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-380.0	-11720.2	4839.7	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-443.3	-11720.2	2658.4	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-506.7	-11720.2	1012.2	-2.0	0.0000	Ok
145	11	-570.0	-11720.2	165.1	-2.0	0.0000	Ok
145	11	-633.3	-11720.2	938.1	-2.0	0.0000	Ok
145	11	-696.7	-11720.2	1371.1	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-760.0	-11720.2	1560.2	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-823.3	-11720.2	1663.0	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-886.7	-11720.2	1720.3	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-950.0	-11720.2	1721.7	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-1013.3	-11720.2	1623.0	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-1076.7	-11720.2	1451.6	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-1140.0	-11720.2	1240.6	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-1203.3	-11720.2	1013.4	-2.2	0.0000	Ok
145	11	-1266.7	-11720.2	789.7	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1330.0	-11720.2	586.5	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1393.3	-11720.2	413.5	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1456.7	-11720.2	275.0	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1520.0	-11720.2	171.1	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1583.3	-11720.2	98.5	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1646.7	-11720.2	50.0	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1710.0	-11720.2	20.4	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1773.3	-11720.2	5.4	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1836.7	-11720.2	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	11	-1900.0	-11720.2	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 12

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ^q)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	12	0.0	-11730.8	8.3	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-63.3	-11730.8	4.7	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-126.7	-11730.8	1.6	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-190.0	-11730.8	1.3	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-253.3	-11730.8	3.7	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-316.7	-11730.8	5.4	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-380.0	-11730.8	6.3	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-443.3	-11730.8	6.6	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-506.7	-11730.8	6.4	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-570.0	-11730.8	6.0	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-633.3	-11730.8	5.3	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-696.7	-11730.8	4.6	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-760.0	-11730.8	3.9	-2.0	0.0000	Ok
145	12	-823.3	-11730.8	3.2	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-886.7	-11730.8	2.4	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-950.0	-11730.8	1.8	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1013.3	-11730.8	1.2	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1076.7	-11730.8	0.7	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1140.0	-11730.8	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1203.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1266.7	-11730.8	0.2	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1330.0	-11730.8	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1393.3	-11730.8	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1456.7	-11730.8	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1520.0	-11730.8	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1583.3	-11730.8	0.2	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1646.7	-11730.8	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1710.0	-11730.8	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1773.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1836.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	12	-1900.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 129

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	129	0.0	-11620.7	40864.7	-2.7	0.0000	Ok
145	129	-63.3	-11620.7	34603.6	-2.6	0.0000	Ok
145	129	-126.7	-11620.7	28428.8	-2.5	0.0000	Ok
145	129	-190.0	-11620.7	22388.4	-2.4	0.0000	Ok
145	129	-253.3	-11620.7	16613.8	-2.3	0.0000	Ok
145	129	-316.7	-11620.7	11574.1	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-380.0	-11620.7	7414.5	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-443.3	-11620.7	4119.2	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-506.7	-11620.7	1626.9	-2.0	0.0000	Ok
145	129	-570.0	-11620.7	160.5	-2.0	0.0000	Ok
145	129	-633.3	-11620.7	1339.0	-2.0	0.0000	Ok
145	129	-696.7	-11620.7	2004.6	-2.0	0.0000	Ok
145	129	-760.0	-11620.7	2301.7	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-823.3	-11620.7	2468.2	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-886.7	-11620.7	2565.5	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-950.0	-11620.7	2577.8	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-1013.3	-11620.7	2437.4	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-1076.7	-11620.7	2185.3	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-1140.0	-11620.7	1871.9	-2.2	0.0000	Ok
145	129	-1203.3	-11620.7	1532.7	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1266.7	-11620.7	1197.1	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1330.0	-11620.7	891.2	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1393.3	-11620.7	630.2	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1456.7	-11620.7	420.5	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1520.0	-11620.7	262.8	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1583.3	-11620.7	152.2	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1646.7	-11620.7	77.8	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1710.0	-11620.7	32.2	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1773.3	-11620.7	8.8	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1836.7	-11620.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	129	-1900.0	-11620.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 13

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	13	0.0	-11720.2	27097.6	-2.5	0.0000	Ok
145	13	-63.3	-11720.2	22923.3	-2.4	0.0000	Ok
145	13	-126.7	-11720.2	18809.9	-2.3	0.0000	Ok
145	13	-190.0	-11720.2	14788.3	-2.3	0.0000	Ok
145	13	-253.3	-11720.2	10946.4	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-316.7	-11720.2	7598.4	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-380.0	-11720.2	4839.7	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-443.3	-11720.2	2658.4	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-506.7	-11720.2	1012.2	-2.0	0.0000	Ok
145	13	-570.0	-11720.2	165.1	-2.0	0.0000	Ok
145	13	-633.3	-11720.2	938.1	-2.0	0.0000	Ok
145	13	-696.7	-11720.2	1371.1	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-760.0	-11720.2	1560.2	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-823.3	-11720.2	1663.0	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-886.7	-11720.2	1720.3	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-950.0	-11720.2	1721.7	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-1013.3	-11720.2	1623.0	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-1076.7	-11720.2	1451.6	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-1140.0	-11720.2	1240.6	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-1203.3	-11720.2	1013.4	-2.2	0.0000	Ok
145	13	-1266.7	-11720.2	789.7	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1330.0	-11720.2	586.5	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1393.3	-11720.2	413.5	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1456.7	-11720.2	275.0	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1520.0	-11720.2	171.1	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1583.3	-11720.2	98.5	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1646.7	-11720.2	50.0	-2.1	0.0000	Ok

145	13	-1710.0	-11720.2	20.4	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1773.3	-11720.2	5.4	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1836.7	-11720.2	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	13	-1900.0	-11720.2	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 130

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	130	0.0	-11620.7	40864.9	-2.7	0.0000	Ok
145	130	-63.3	-11620.7	34603.7	-2.6	0.0000	Ok
145	130	-126.7	-11620.7	28429.0	-2.5	0.0000	Ok
145	130	-190.0	-11620.7	22388.5	-2.4	0.0000	Ok
145	130	-253.3	-11620.7	16613.9	-2.3	0.0000	Ok
145	130	-316.7	-11620.7	11574.2	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-380.0	-11620.7	7414.5	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-443.3	-11620.7	4119.2	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-506.7	-11620.7	1626.9	-2.0	0.0000	Ok
145	130	-570.0	-11620.7	160.5	-2.0	0.0000	Ok
145	130	-633.3	-11620.7	1339.1	-2.0	0.0000	Ok
145	130	-696.7	-11620.7	2004.7	-2.0	0.0000	Ok
145	130	-760.0	-11620.7	2301.8	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-823.3	-11620.7	2468.2	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-886.7	-11620.7	2565.5	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-950.0	-11620.7	2577.8	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-1013.3	-11620.7	2437.4	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-1076.7	-11620.7	2185.3	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-1140.0	-11620.7	1871.9	-2.2	0.0000	Ok
145	130	-1203.3	-11620.7	1532.7	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1266.7	-11620.7	1197.1	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1330.0	-11620.7	891.2	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1393.3	-11620.7	630.2	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1456.7	-11620.7	420.5	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1520.0	-11620.7	262.8	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1583.3	-11620.7	152.2	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1646.7	-11620.7	77.8	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1710.0	-11620.7	32.2	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1773.3	-11620.7	8.8	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1836.7	-11620.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	130	-1900.0	-11620.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 14

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	14	0.0	-11691.7	45365.5	-2.8	0.0000	Ok
145	14	-63.3	-11691.7	38383.8	-2.7	0.0000	Ok
145	14	-126.7	-11691.7	31503.1	-2.5	0.0000	Ok
145	14	-190.0	-11691.7	24775.2	-2.4	0.0000	Ok
145	14	-253.3	-11691.7	18347.1	-2.3	0.0000	Ok
145	14	-316.7	-11691.7	12743.9	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-380.0	-11691.7	8125.6	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-443.3	-11691.7	4472.5	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-506.7	-11691.7	1714.6	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-570.0	-11691.7	258.7	-2.0	0.0000	Ok
145	14	-633.3	-11691.7	1555.4	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-696.7	-11691.7	2282.8	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-760.0	-11691.7	2601.8	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-823.3	-11691.7	2776.2	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-886.7	-11691.7	2874.2	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-950.0	-11691.7	2878.6	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-1013.3	-11691.7	2715.1	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-1076.7	-11691.7	2429.4	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-1140.0	-11691.7	2077.1	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-1203.3	-11691.7	1697.5	-2.2	0.0000	Ok
145	14	-1266.7	-11691.7	1323.3	-2.2	0.0000	Ok

145	14	-1330.0	-11691.7	983.2	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1393.3	-11691.7	693.6	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1456.7	-11691.7	461.5	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1520.0	-11691.7	287.4	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1583.3	-11691.7	165.7	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1646.7	-11691.7	84.1	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1710.0	-11691.7	34.4	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1773.3	-11691.7	9.1	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1836.7	-11691.7	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	14	-1900.0	-11691.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 161

Cmb.	Palo	Quota	N	M	Ten.SLE C	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(daN/cmq)	(mm)		
145	161	0.0	-11620.7	40864.7	-2.7	0.0000	Ok
145	161	-63.3	-11620.7	34603.6	-2.6	0.0000	Ok
145	161	-126.7	-11620.7	28428.8	-2.5	0.0000	Ok
145	161	-190.0	-11620.7	22388.4	-2.4	0.0000	Ok
145	161	-253.3	-11620.7	16613.8	-2.3	0.0000	Ok
145	161	-316.7	-11620.7	11574.1	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-380.0	-11620.7	7414.5	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-443.3	-11620.7	4119.2	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-506.7	-11620.7	1626.9	-2.0	0.0000	Ok
145	161	-570.0	-11620.7	160.4	-2.0	0.0000	Ok
145	161	-633.3	-11620.7	1339.0	-2.0	0.0000	Ok
145	161	-696.7	-11620.7	2004.6	-2.0	0.0000	Ok
145	161	-760.0	-11620.7	2301.7	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-823.3	-11620.7	2468.2	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-886.7	-11620.7	2565.5	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-950.0	-11620.7	2577.8	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-1013.3	-11620.7	2437.4	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-1076.7	-11620.7	2185.3	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-1140.0	-11620.7	1871.9	-2.2	0.0000	Ok
145	161	-1203.3	-11620.7	1532.7	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1266.7	-11620.7	1197.1	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1330.0	-11620.7	891.2	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1393.3	-11620.7	630.2	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1456.7	-11620.7	420.5	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1520.0	-11620.7	262.8	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1583.3	-11620.7	152.2	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1646.7	-11620.7	77.8	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1710.0	-11620.7	32.2	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1773.3	-11620.7	8.8	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1836.7	-11620.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	161	-1900.0	-11620.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 162

Cmb.	Palo	Quota	N	M	Ten.SLE C	Wk	Stato
	(cm)	(daN)	(daN cm)	(daN/cmq)	(mm)		
145	162	0.0	-11620.7	40864.9	-2.7	0.0000	Ok
145	162	-63.3	-11620.7	34603.7	-2.6	0.0000	Ok
145	162	-126.7	-11620.7	28428.9	-2.5	0.0000	Ok
145	162	-190.0	-11620.7	22388.4	-2.4	0.0000	Ok
145	162	-253.3	-11620.7	16613.8	-2.3	0.0000	Ok
145	162	-316.7	-11620.7	11574.1	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-380.0	-11620.7	7414.5	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-443.3	-11620.7	4119.2	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-506.7	-11620.7	1626.9	-2.0	0.0000	Ok
145	162	-570.0	-11620.7	160.5	-2.0	0.0000	Ok
145	162	-633.3	-11620.7	1339.1	-2.0	0.0000	Ok
145	162	-696.7	-11620.7	2004.7	-2.0	0.0000	Ok
145	162	-760.0	-11620.7	2301.8	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-823.3	-11620.7	2468.2	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-886.7	-11620.7	2565.5	-2.2	0.0000	Ok

145	162	-950.0	-11620.7	2577.8	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-1013.3	-11620.7	2437.4	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-1076.7	-11620.7	2185.3	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-1140.0	-11620.7	1871.9	-2.2	0.0000	Ok
145	162	-1203.3	-11620.7	1532.7	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1266.7	-11620.7	1197.1	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1330.0	-11620.7	891.2	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1393.3	-11620.7	630.2	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1456.7	-11620.7	420.5	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1520.0	-11620.7	262.8	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1583.3	-11620.7	152.2	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1646.7	-11620.7	77.8	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1710.0	-11620.7	32.2	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1773.3	-11620.7	8.8	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1836.7	-11620.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	162	-1900.0	-11620.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 2

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	2	0.0	-11654.7	48519.3	-2.8	0.0000	Ok
145	2	-63.3	-11654.7	41064.6	-2.7	0.0000	Ok
145	2	-126.7	-11654.7	33716.0	-2.6	0.0000	Ok
145	2	-190.0	-11654.7	26529.2	-2.5	0.0000	Ok
145	2	-253.3	-11654.7	19661.2	-2.3	0.0000	Ok
145	2	-316.7	-11654.7	13671.8	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-380.0	-11654.7	8732.6	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-443.3	-11654.7	4823.6	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-506.7	-11654.7	1870.4	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-570.0	-11654.7	244.5	-2.0	0.0000	Ok
145	2	-633.3	-11654.7	1636.0	-2.0	0.0000	Ok
145	2	-696.7	-11654.7	2418.6	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-760.0	-11654.7	2764.1	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-823.3	-11654.7	2954.8	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-886.7	-11654.7	3063.6	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-950.0	-11654.7	3072.0	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1013.3	-11654.7	2900.1	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1076.7	-11654.7	2596.9	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1140.0	-11654.7	2221.9	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1203.3	-11654.7	1817.1	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1266.7	-11654.7	1417.5	-2.2	0.0000	Ok
145	2	-1330.0	-11654.7	1054.1	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1393.3	-11654.7	744.2	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1456.7	-11654.7	495.7	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1520.0	-11654.7	309.1	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1583.3	-11654.7	178.5	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1646.7	-11654.7	90.9	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1710.0	-11654.7	37.4	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1773.3	-11654.7	10.0	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1836.7	-11654.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	2	-1900.0	-11654.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 3

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	3	0.0	-11654.7	48519.1	-2.8	0.0000	Ok
145	3	-63.3	-11654.7	41064.5	-2.7	0.0000	Ok
145	3	-126.7	-11654.7	33715.8	-2.6	0.0000	Ok
145	3	-190.0	-11654.7	26529.1	-2.5	0.0000	Ok
145	3	-253.3	-11654.7	19661.1	-2.3	0.0000	Ok
145	3	-316.7	-11654.7	13671.8	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-380.0	-11654.7	8732.6	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-443.3	-11654.7	4823.6	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-506.7	-11654.7	1870.4	-2.1	0.0000	Ok

145	3	-570.0	-11654.7	244.5	-2.0	0.0000	Ok
145	3	-633.3	-11654.7	1636.0	-2.0	0.0000	Ok
145	3	-696.7	-11654.7	2418.5	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-760.0	-11654.7	2764.0	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-823.3	-11654.7	2954.8	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-886.7	-11654.7	3063.5	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-950.0	-11654.7	3072.0	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1013.3	-11654.7	2900.1	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1076.7	-11654.7	2596.9	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1140.0	-11654.7	2221.9	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1203.3	-11654.7	1817.1	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1266.7	-11654.7	1417.5	-2.2	0.0000	Ok
145	3	-1330.0	-11654.7	1054.1	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1393.3	-11654.7	744.2	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1456.7	-11654.7	495.7	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1520.0	-11654.7	309.1	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1583.3	-11654.7	178.5	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1646.7	-11654.7	90.9	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1710.0	-11654.7	37.4	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1773.3	-11654.7	10.0	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1836.7	-11654.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	3	-1900.0	-11654.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 4

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	4	0.0	-11654.7	48519.3	-2.8	0.0000	Ok
145	4	-63.3	-11654.7	41064.7	-2.7	0.0000	Ok
145	4	-126.7	-11654.7	33716.0	-2.6	0.0000	Ok
145	4	-190.0	-11654.7	26529.2	-2.5	0.0000	Ok
145	4	-253.3	-11654.7	19661.2	-2.3	0.0000	Ok
145	4	-316.7	-11654.7	13671.9	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-380.0	-11654.7	8732.7	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-443.3	-11654.7	4823.6	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-506.7	-11654.7	1870.4	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-570.0	-11654.7	244.5	-2.0	0.0000	Ok
145	4	-633.3	-11654.7	1636.0	-2.0	0.0000	Ok
145	4	-696.7	-11654.7	2418.6	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-760.0	-11654.7	2764.0	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-823.3	-11654.7	2954.8	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-886.7	-11654.7	3063.6	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-950.0	-11654.7	3072.0	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1013.3	-11654.7	2900.1	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1076.7	-11654.7	2596.9	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1140.0	-11654.7	2221.9	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1203.3	-11654.7	1817.1	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1266.7	-11654.7	1417.5	-2.2	0.0000	Ok
145	4	-1330.0	-11654.7	1054.1	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1393.3	-11654.7	744.2	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1456.7	-11654.7	495.7	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1520.0	-11654.7	309.1	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1583.3	-11654.7	178.5	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1646.7	-11654.7	90.9	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1710.0	-11654.7	37.4	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1773.3	-11654.7	10.0	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1836.7	-11654.7	0.4	-2.1	0.0000	Ok
145	4	-1900.0	-11654.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 5

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	5	0.0	-11691.7	45365.3	-2.8	0.0000	Ok
145	5	-63.3	-11691.7	38383.7	-2.7	0.0000	Ok
145	5	-126.7	-11691.7	31503.0	-2.5	0.0000	Ok

145	5	-190.0	-11691.7	24775.1	-2.4	0.0000	Ok
145	5	-253.3	-11691.7	18347.1	-2.3	0.0000	Ok
145	5	-316.7	-11691.7	12743.9	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-380.0	-11691.7	8125.6	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-443.3	-11691.7	4472.6	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-506.7	-11691.7	1714.6	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-570.0	-11691.7	258.7	-2.0	0.0000	Ok
145	5	-633.3	-11691.7	1555.4	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-696.7	-11691.7	2282.8	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-760.0	-11691.7	2601.8	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-823.3	-11691.7	2776.2	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-886.7	-11691.7	2874.2	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-950.0	-11691.7	2878.6	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1013.3	-11691.7	2715.1	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1076.7	-11691.7	2429.4	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1140.0	-11691.7	2077.1	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1203.3	-11691.7	1697.5	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1266.7	-11691.7	1323.3	-2.2	0.0000	Ok
145	5	-1330.0	-11691.7	983.2	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1393.3	-11691.7	693.6	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1456.7	-11691.7	461.5	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1520.0	-11691.7	287.4	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1583.3	-11691.7	165.7	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1646.7	-11691.7	84.1	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1710.0	-11691.7	34.4	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1773.3	-11691.7	9.1	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1836.7	-11691.7	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	5	-1900.0	-11691.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 6

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cm ²)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	6	0.0	-11720.2	27097.5	-2.5	0.0000	Ok
145	6	-63.3	-11720.2	22923.2	-2.4	0.0000	Ok
145	6	-126.7	-11720.2	18809.9	-2.3	0.0000	Ok
145	6	-190.0	-11720.2	14788.3	-2.3	0.0000	Ok
145	6	-253.3	-11720.2	10946.4	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-316.7	-11720.2	7598.4	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-380.0	-11720.2	4839.7	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-443.3	-11720.2	2658.4	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-506.7	-11720.2	1012.2	-2.0	0.0000	Ok
145	6	-570.0	-11720.2	165.1	-2.0	0.0000	Ok
145	6	-633.3	-11720.2	938.1	-2.0	0.0000	Ok
145	6	-696.7	-11720.2	1371.1	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-760.0	-11720.2	1560.2	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-823.3	-11720.2	1663.0	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-886.7	-11720.2	1720.2	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-950.0	-11720.2	1721.6	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-1013.3	-11720.2	1623.0	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-1076.7	-11720.2	1451.6	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-1140.0	-11720.2	1240.6	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-1203.3	-11720.2	1013.4	-2.2	0.0000	Ok
145	6	-1266.7	-11720.2	789.7	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1330.0	-11720.2	586.5	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1393.3	-11720.2	413.5	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1456.7	-11720.2	275.0	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1520.0	-11720.2	171.1	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1583.3	-11720.2	98.5	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1646.7	-11720.2	50.0	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1710.0	-11720.2	20.4	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1773.3	-11720.2	5.4	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1836.7	-11720.2	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	6	-1900.0	-11720.2	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 7

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	7	0.0	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-63.3	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-126.7	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-190.0	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-253.3	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-316.7	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-380.0	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-443.3	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-506.7	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-570.0	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-633.3	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-696.7	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-760.0	-11730.8	0.0	-2.0	0.0000	Ok
145	7	-823.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-886.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-950.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1013.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1076.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1140.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1203.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1266.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1330.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1393.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1456.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1520.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1583.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1646.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1710.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1773.3	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1836.7	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok
145	7	-1900.0	-11730.8	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 8

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	8	0.0	-11720.2	27097.5	-2.5	0.0000	Ok
145	8	-63.3	-11720.2	22923.2	-2.4	0.0000	Ok
145	8	-126.7	-11720.2	18809.9	-2.3	0.0000	Ok
145	8	-190.0	-11720.2	14788.3	-2.3	0.0000	Ok
145	8	-253.3	-11720.2	10946.4	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-316.7	-11720.2	7598.4	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-380.0	-11720.2	4839.7	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-443.3	-11720.2	2658.4	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-506.7	-11720.2	1012.2	-2.0	0.0000	Ok
145	8	-570.0	-11720.2	165.1	-2.0	0.0000	Ok
145	8	-633.3	-11720.2	938.1	-2.0	0.0000	Ok
145	8	-696.7	-11720.2	1371.1	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-760.0	-11720.2	1560.2	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-823.3	-11720.2	1663.0	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-886.7	-11720.2	1720.2	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-950.0	-11720.2	1721.6	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-1013.3	-11720.2	1623.0	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-1076.7	-11720.2	1451.6	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-1140.0	-11720.2	1240.6	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-1203.3	-11720.2	1013.4	-2.2	0.0000	Ok
145	8	-1266.7	-11720.2	789.7	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1330.0	-11720.2	586.5	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1393.3	-11720.2	413.5	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1456.7	-11720.2	275.0	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1520.0	-11720.2	171.1	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1583.3	-11720.2	98.5	-2.1	0.0000	Ok

145	8	-1646.7	-11720.2	50.0	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1710.0	-11720.2	20.4	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1773.3	-11720.2	5.4	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1836.7	-11720.2	0.1	-2.1	0.0000	Ok
145	8	-1900.0	-11720.2	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Plinto n. 9

Cmb.	Palo (cm)	Quota (daN)	N (daN cm)	M (daN/cmq)	Ten.SLE C (mm)	Wk	Stato
145	9	0.0	-11691.7	45365.2	-2.8	0.0000	Ok
145	9	-63.3	-11691.7	38383.6	-2.7	0.0000	Ok
145	9	-126.7	-11691.7	31503.0	-2.5	0.0000	Ok
145	9	-190.0	-11691.7	24775.1	-2.4	0.0000	Ok
145	9	-253.3	-11691.7	18347.1	-2.3	0.0000	Ok
145	9	-316.7	-11691.7	12743.9	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-380.0	-11691.7	8125.5	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-443.3	-11691.7	4472.5	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-506.7	-11691.7	1714.6	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-570.0	-11691.7	258.7	-2.0	0.0000	Ok
145	9	-633.3	-11691.7	1555.4	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-696.7	-11691.7	2282.8	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-760.0	-11691.7	2601.8	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-823.3	-11691.7	2776.2	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-886.7	-11691.7	2874.2	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-950.0	-11691.7	2878.6	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1013.3	-11691.7	2715.1	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1076.7	-11691.7	2429.4	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1140.0	-11691.7	2077.1	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1203.3	-11691.7	1697.5	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1266.7	-11691.7	1323.3	-2.2	0.0000	Ok
145	9	-1330.0	-11691.7	983.2	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1393.3	-11691.7	693.6	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1456.7	-11691.7	461.5	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1520.0	-11691.7	287.4	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1583.3	-11691.7	165.7	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1646.7	-11691.7	84.1	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1710.0	-11691.7	34.4	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1773.3	-11691.7	9.1	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1836.7	-11691.7	0.3	-2.1	0.0000	Ok
145	9	-1900.0	-11691.7	0.0	-2.1	0.0000	Ok

Sezioni maggiormente sollecitate:

Pl.	Cmb.	Palo	Quota (cm)	N (daN)	M (daN cm)	Ten.SLE C (daN/cmq)	Wk (mm)
4	145	4	0.0	-11654.7	48519.3	-2.8	0.00

Valori massimi:

Ten.massima CLS = 2.8 daN/cmq < Ten. lim. CLS Ok
 Fessure Wk massima = 0.0 mm < Wk amm. Ok