COMUNE DI FANO (PU)

Progetto definitivo degli impianti tecnologici a servizio di un nuovo IMPIANTO NATATORIO a Fano, strada San Michele

progettazione impianti meccanici
ing. Massimo Savini

progettazione impianti elettrici
ing. Federico Gasperini

TECO+
Studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2B, 40129 Bologna,
tel / fax: 051352493 / 051379161,
e-mail: teco@studioteco.it
web: www.studioteco.it

COMMITTENTE:

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
via Montevecchio, 114
61032 Fano (PU)

N. Agg.	data mod.	descrizione aggiornamento

PROGETTO ESECUTIVO VVF

SICUREZZA ANTINCENDIO:
PROTEZIONE ATTIVA
PIANO RIALZATO

scala:
1:100

VVF07

Novembre 2018

data di emissione:	disegnato da:	approvato da:
11/2018	AT	MS

U:\PAT IMO dwtra impianti\PAT-PCI\modelli\00-Allocuzio

LEGENDA PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI MECCANICI

ATTACCO AUTOPOMPA VVF

NASPO UNI 25
portata 35 l/min
prevalenza residua minima 2,0 bar
(tubo lunghezza 30 metri)

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 34A 233BC

ESTINTORE PORTATILE DA 5 kG A CO2

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

– SGANCI DI EMERGENZA –

PS1 PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO GENERALE)

PS2 PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO CPS ILLUMINAZIONE SICUREZZA)

PS3 PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO FOTOVOLTAICO)

PS4 PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO UTA)

–IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI –

CRF CENTRALE RIVELAZIONE FUMI

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI CALORE

RIVELATORE GAS

PULSANTE ALLARME RIVELAZIONE FUMI

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO SEGNALAZIONE INCENDI/ALLARME EVACUAZIONE

DISPLAY DISPLAY REMOTO DI VISUALIZZAZIONE E GESTIONE

– IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA –

LAMPADA DI EMERGENZA PER VIE DI ESODO RETROILLUMINATA (MONOFACCIALE E BIFACCIALE), ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE – LED, AUTONOMIA 1h – FUNZIONAMENTO SA

LAMPADA DI EMERGENZA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE, MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO – LED, AUTONOMIA 1h – FUNZIONAMENTO SE

IL-SIC CENTRALE CONTROLLO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPS) AUTONOMIA 1h RICARICA 12h

– QUADRI ELETTRICI E UPS –

QUADRO ELETTRICO

INV.FV.1 INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

QCD DC JUNCTION BOX DOTATE DI DISPOSITIVO DI SGANCIO LATO CONTINUA

SICUREZZA ANTINCENDIO
PIANTA PIANO RIALZATO
SCALA 1:100