

PROIMPIANTI s.r.l. - ENERGIA & INGEGNERIA

VIA GARIBALDI, 89 - 67051 AVEZZANO (AQ)

TEL.&FAX 086321293 - e-mail: info@proimpianti.it

Comittente:

ENERGON ESCO S.p.A

Via Emilio Po 86, 4126 Modena

Proprietà:

BLUE SGR spa

società di gestione "FONDO CIVIS"

Vicolo Santa Maria alla Porta n.1

20123 Milano (MI)

C.F. e P.IVA 10219881009

COMUNE FANO

Impianto di teleriscaldamento

per il comparto residenziale di espansione

"Carmine" Loc.Gimarra, Fano (PU)

IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO

Data: Settembre 2021

Scale: 1:200

File:

Tav. n°

IM01

Aggiornamento:

È vietata la riproduzione sia parziale sia totale della presente

TAVOLA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROGETTISTA

LEGENDA DISTRIBUZIONE RETE TELERISCALDAMENTO
Tubazione per linea gas interrata in PEAD S5 DN 75
Tubazione adduzione idrica interrata IN PEAD S5 DN 25
Tubazione di mandata e ritorno per teleriscaldamento tipo RAUTHERMEX tipo UNO - SDR 11 o similare in polietilene reticolato ad alta pressione, provvisti di barriera anti-ossigeno e isolante in poliuterano. Per diametri e posa in opera vedi planimetria
Eventuale futura tubazione di mandata e ritorno per teleriscaldamento
Cambio materiale
Manicotto a T tipo RAUTHERMEX generazione II in ABS o similare
Manicotto a L tipo RAUTHERMEX generazione II in ABS o similare
Note tubazioni In corrispondenza delle curve la tubazione deve avere un raggio di curvatura di almeno 1,2 m. I tratti rettilinei di ingresso alle sottostazioni non devono avere una lunghezza superiore ai 10 m, così da evitare possibili deformazioni e sfilamenti dalle giunzioni.

Scavo per la posa dei tubi RAUTHERMEX UNO
Dimensioni espresse in cm. Nella zona in corrispondenza del passaggio dei tubi deve essere utilizzata esclusivamente sabbia 0/4 e realizzato un riempimento manuale procedendo strato per strato

Nastro segna percorso

SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO

Particolare gruppo di misurazione

Particolare scavo

Kit per giunzioni e derivazioni RAUTHERMEX generazione II

Particolare attraversamento muro linea gas

Sottostazioni murali tipo AMARC DHS SST modello Fondo 34 C